From 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Subject **RE: IJburglaan 431 / 433 OLO 5251957**
To 5.1, 2, e 5.1, 2, e @ledaser.nl>
Cc 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Date October 6, 2022, 1:31:35 PM CEST

Microsoft Exchange Server;converted from html;
Geachte heer 5.1, 2, e
Zojuist geprobeerd telefonisch contact te leggen, maar helaas geen gehoor of voicemail.
Ik probeer u te bereiken om een afspraak ter plaatse te maken voor de afronding van de bouwvergunning. Zoals aangegeven in mijn vorige mails zijn er nog een aantal openstaande punten die bekeken c.q. afgerond dienen te worden alvorens het dossier gesloten kan worden.
Wij krijgen nu ook klachten binnen vanuit de huurders op betreffende adressen. Deze klachten gaan voornamelijk over de ventilatie.
Kunt u contact met mij opnemen om e.e.a. te bespreken? Ik ben bereikbaar op 5.1, 2, e Mocht ik om een of andere reden niet beschikbaar zijn wil ik u vragen contact op te nemen met mijn collega, dhr. 5.1, 2, e via 5.1, 2, e @amsterdam.nl / 5.1, 2, e
In afwachting van uw reactie.
Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e
Inspecteur Bouw en Gebruik

Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Team Toezicht, Handhaving, Bouw en Gebruik

Gemeente Amsterdam, stadsdeel Oost

T. 5.1, 2, e
E. 5.1, 2, e @amsterdam.nl

Oranje-Vrijstaatplein 2, 1093 NG Amsterdam
www.amsterdam.nl

Van: 5.1, 2, e
Verzonden: dinsdag 15 maart 2022 10:07
Aan: 5.1, 2, e
Onderwerp: RE: IJburglaan 431 / 433 OLO 5251957
Beste 5.1, 2,
Inmiddels zijn we 2 maanden verder, ik neem aan dat alle werkzaamheden inmiddels zijn afgerond. Tot op heden heb ik nog geen aanvullende informatie c.q. documentatie ontvangen zoals vermeldt in vorige mail.
Is alles juist uitgevoerd, ook onderstaande constatering? Graag maak ik een afspraak ter plaatse voor een (eind)controle.
Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e
Inspecteur Bouw en Gebruik

Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Team Toezicht, Handhaving, Bouw en Gebruik

Gemeente Amsterdam, stadsdeel Oost

T. 5.1, 2, e
E. 5.1, 2, e @amsterdam.nl

Oranje-Vrijstaatplein 2, 1093 NG Amsterdam
www.amsterdam.nl

Van: 5.1, 2, e
Verzonden: donderdag 13 januari 2022 13:34
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @ledaser.nl>
Onderwerp: RE: IJburglaan 431 / 433 OLO 5251957
Beste 5.1, 2, e
Dank voor de mail. Hierin ontbreekt echter nog de documentatie t.b.v. de nog toe te passen brandkleppen. Ben vanochtend ter plaatse geweest voor een controle, hierbij nog aanvullend op vorig bezoek de volgende constatering gedaan:

- De brandwerende scheiding (wand) tussen appartement nr. 431 en 433 komt uit op het kozijn aan de voorgevel. Ook hier geldt de eis van 30 minuten WBDBO. Op tekening staat hiervoor geen voorziening aangegeven, op locatie dus ook nog niet juist uitgevoerd. Hier zal uitvoeringstechnisch nog iets mee moeten gebeuren om aan deze eis te voldoen. Hetzelfde geldt voor de identieke situaties aan de achtergevel tussen de appartementen.

De overige punten die ter plaatse zijn besproken tijdens ons vorige bezoek op 15-12-2021 zijn ook nog steeds aan de orde.
Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e
Inspecteur Bouw en Gebruik

Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Team Toezicht, Handhaving, Bouw en Gebruik

Gemeente Amsterdam, stadsdeel Oost

T. 5.1, 2, e
E. 5.1, 2, e @amsterdam.nl

Oranje-Vrijstaatplein 2, 1093 NG Amsterdam
www.amsterdam.nl

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @ledaser.nl>
Verzonden: dinsdag 21 december 2021 13:23
Aan: 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: Re: IJburglaan 431 / 433 OLO 5251957

Beste 5.1, 2, e
We gebruiken van Nullfire brandwerende acrylaat.
https://www.nullifire.com/nl_NL/product/fs702-brandwerende-acrylaat-240-1/
Tot in Januari.
Met vriendelijke groet,
5.1, 2, e
M. 5.1, 2, e

Van: 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Datum: woensdag, 15 december 2021 om 17:54
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, @ledaser.nl>
Onderwerp: IJburglaan 431 / 433 OLO 5251957

Geachte heer 5.1, 2, e
Zoals vanmiddag besproken ter plaatse op bovenstaand adres n.a.v. controle op de verbouwwerkzaamheden hierbij mijn gegevens. Zoals afgesproken neemt u in januari 2022 contact op voor een nieuwe controle om alle brandwerende maatregelen te controleren.
Graag ontvang ik op voorhand informatie welke brandwerende pasta er gebruikt gaat worden voor het afdichten van bepaalde doorvoeren, net zoals welke brandkleppen er toegepast gaan worden.
Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e
Inspecteur Bouw en Gebruik

Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Team Toezicht, Handhaving, Bouw en Gebruik

Gemeente Amsterdam, stadsdeel Oost

T. 5.1, 2, e
E. 5.1, 2, e @amsterdam.nl

Oranje-Vrijstaatplein 2, 1093 NG Amsterdam
www.amsterdam.nl

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.