Van:
Verzonden: vrijdag 7 augustus 2015 7:58
Aan:
Onderwerp: missende gegevens

165

Hai

Hoop dat je een fijne vakantie hebt gehad.

Ik heb de stukken de afgelopen twee dagen even doorgenomen en wat ik nog mis (voorlopige lijst) :

- bodemonderzoeksrapport
- constructie berekeningen (zitten wel tekeningen bij)
- ingevuld bibob formulier

Met vriendelijke groet,

Medewerker Vergunningen
Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Stadsdeel Centrum

Gemeente Amsterdam

@amsterdam.nl

Amstel 1, 1011 PN Amsterdam
www.amsterdam.nl

Werkdagen: ma t/m vr 07.00 uur tot 15.00 uur

Van:
Verzonden: vrijdag 7 augustus 2015 9:29
Aan:
Onderwerp: bouwbesluit toets

Hai

ik heb net de bouwbesluit toets gedaan voor Spuistraat 210 en ik heb twee opmerkingen :

- de balustrade langs het zwembad voldoet niet aan de eisen, deze moet minimaal 1 meter hoog zijn
- het gebouw voldoet aan de eisen voor gehandicapten, tevens voldoet de entree aan van rechtens verkregen niveau. Alleen zijn de trappen bij de
entree niet handig, hoe wordt dit opgelost voor rolstoelen?

Met vriendelijke groet,

Medewerker Vergunningen
Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Stadsdeel Centrum

Gemeente Amsterdam

@amsterdam.nl

Amstel 1, 1011 PN Amsterdam
www.amsterdam.nl

Werkdagen: ma t/m vr 07.00 uur tot 15.00 uur

Van: Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied [behandelaarzaak@odnzkg.nl]
Verzonden: maandag 17 augustus 2015 10:56
Aan:
Onderwerp: geheel verbouwen en vergroten van het gebouw Spuistraat 210,
Bijlagen: adviesbrief-extern.docx.pdf

Geachte mevrouw

Hierbij ontvangt u als bijlage bij deze e-mail het advies constructie op uw aanvraag met OLO-nummer 1903953.

Deze e-mail is onlosmakelijk verbonden aan dit advies. De verzenddatum van deze e-mail is tevens de verzend-/besluitdatum van dit advies dat aan u is verzonden.

Onderaan deze e-mail staat (eventueel) een link welke leidt naar de documenten die ook onlosmakelijk verbonden zijn aan dit advies.

Indien u vragen heeft over deze e-mail en/of dit advies, kunt u contact opnemen met de behandelaar van deze zaak.

Met vriendelijke groet,

Omgevings Dienst Noordzeekanaalgebied

Als u via een reply op dit bericht reageert en u laat onderstaande referentie deel uitmaken van uw reactie dan wordt uw bericht automatisch in ons systeem aan de betreffende zaak gekoppeld.
Verwijzing naar het dossier (te gebruiken tot 28-09-2015):
https://prod.mozardweb.odnzkg.nl/mozard/!suite86.scherm1037?mRef=mzrdrefjfdrkosyzjxmcnguuxi2sriz3elmiktdo83ayni4ferdrzm

Van: Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied [noreply@odnzkg.nl]
Verzonden: maandag 17 augustus 2015 11:00
Aan:
Onderwerp: signalering opschorting Zaak 80930 - OLO-1903953 - Constructie Wabo aanvraag - S

Uw zaak met zaaknummer 80930 is opgeschort, reden: Constructie op hoofdlijnen accoord voor vergunningsverlening. Wacht op constructiedetails na de vergunningverlening.
Voor meer informatie https://prod.mozardweb.odnzkg.nl/mozard/!suite20.scherm1014?mZknr=80930.

Aangezien dit bericht via een geautomatiseerd systeem is verzonden, is het niet mogelijk van de "antwoordfunctie" (reply) gebruik te maken om een bericht terug te zenden.

U kunt indien gewenst reageren m.b.t. deze zaak via
https://prod.mozardweb.odnzkg.nl/mozard/!suite20.scherm1014?mZknr=80930.

Van: [redacted]@aedesrealestate.nl]
Verzonden: maandag 17 augustus 2015 18:02
Aan:
Onderwerp: Re: missende gegevens

Hi

Dank voor je mail.
Ik zal alle mails van jou per stuk beantwoorden (voor de helderheid).
Zie antwoorden in rood.

Vriendelijke groet,

Aedes Real Estate

Professor Tulpstraat 23

1018 GZ AMSTERDAM

The Netherlands

[redacted]

[redacted]aedesrealestate.nl

www.aedesrealestate.nl

copyright © Aedes
Dit bericht (inclusief eventuele bijlagen) is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de perso(o)n(en) vermeld in de aanhef. Als dit bericht niet voor u bestemd is, verzoeken wij u dit onmiddellijk aan ons door te geven. We verzoeken u in dat geval tevens om dit bericht en eventuele kopieën van uw computer, servers, netwerken en andere digitale dragers te verwijderen en de inhoud op geen enkele wijze openbaar te maken of te verveelvoudigen.

This message (including annexes, if any) is confidential and is intended only for the individual or individuals named in the introduction. If the reader of this message is not the intended recipient, please notify us immediately. If you have received this e-mail message in error, please delete the message and its copies from your computer, server, networks and any other digital device and do not publish it or multiply its contents in any way whatsoever.

From: [redacted]
Date: vrijdag 7 augustus 2015 07:57
To: [redacted]
Subject: missende gegevens

Ha

Hoop dat je een fijne vakantie hebt gehad.

Ik heb de stukken de afgelopen twee dagen even doorgenomen en wat ik nog mis (voorlopige lijst) :

- bodemonderzoeksrapport Wij doen geen bodemonderzoek. Het pand heeft geen buitenruimtes en wij zullen de kelder niet uitbreiden. Wij "roeren" dus geen grond.
- constructie berekeningen (zitten wel tekeningen bij) Hoofdconstructie berekening volgt (l.i.g. 3 weken voor start uitvoering).
- ingevuld bibob formulier Wordt aan gewerkt. Volgt voor eind september as.

Met vriendelijke groet,

Medewerker Vergunningen
Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Stadsdeel Centrum

Gemeente Amsterdam

amsterdam.nl

Amstel 1, 1011 PN Amsterdam
www.amsterdam.nl

Werkdagen: ma t/m vr 07.00 uur tot 15.00 uur

De informatie verzonden in dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Indien u dit bericht ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken maar de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren en het daarna te verwijderen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de in de e-mail ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan. De gemeente Amsterdam staat niet in voor de juiste overbrenging van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. Externe e-mail wordt door de gemeente Amsterdam niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen.

Van: [redacted]andenberge@aedesrealestate.nl]
Verzonden: maandag 17 augustus 2015 18:04
Aan: [redacted]
Onderwerp: Re: bouwbesluit toets

Beste

Zie antwoorden in rood onderstaand.

Vriendelijke groet,



Aedes Real Estate

Professor Tulpstraat 23

1018 GZ AMSTERDAM

The Netherlands

[redacted]

[redacted]ge@aedesrealestate.nl

www.aedesrealestate.nl

copyright © Aedes
Dit bericht (inclusief eventuele bijlagen) is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de perso(o)n(en) vermeld in de aanhef. Als dit bericht niet voor u bestemd is, verzoeken wij u dit onmiddellijk aan ons door te geven. We verzoeken u in dat geval tevens om dit bericht en eventuele kopieën van uw computer, servers, netwerken en andere digitale dragers te verwijderen en de inhoud op geen enkele wijze openbaar te maken of te verveelvoudigen.

This message (including annexes, if any) is confidential and is intended only for the individual or individuals named in the introduction. If the reader of this message is not the intended recipient, please notify us immediately. If you have received this e-mail message in error, please delete the message and its copies from your computer, server, networks and any other digital device and do not publish it or multiply its contents in any way whatsoever.

From [redacted]
Date: vrijdag 7 augustus 2015 09:28
To: [redacted]
Subject: bouwbesluit toets

Hai

ik heb net de bouwbesluit toets gedaan voor Spuistraat 210 en ik heb twee opmerkingen :

- de balustrade langs het zwembad voldoet niet aan de eisen, deze moet minimaal 1 meter hoog zijn. Wij zullen hier verder op studeren en indien nodig aanpassen.
- het gebouw voldoet aan de eisen voor gehandicapten, tevens voldoet de entree aan van rechtens verkregen niveau. Alleen zijn de trappen bij de
entree niet handig, hoe wordt dit opgelost voor rolstoelen? Er is via de hoofdingang geen toegang voor mindervaliden. Alleen via de leveranciersingang is er toegang voor mindervaliden (wat overigens in de bestaande toestand ook het geval is).

Met vriendelijke groet,

Medewerker Vergunningen
Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Stadsdeel Centrum

Gemeente Amsterdam

T
E amsterdam.nl

Amstel 1, 1011 PN Amsterdam
www.amsterdam.nl

Werkdagen: ma t/m vr 07.00 uur tot 15.00 uur

De informatie verzonden in dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Indien u dit bericht ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken maar de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren en het daarna te verwijderen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de in de e-mail ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan. De gemeente Amsterdam staat niet in voor de juiste overbrenging van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. Externe e-mail wordt door de gemeente Amsterdam niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen.

Van: Office [Office@brandweeraa.nl]
Verzonden: dinsdag 15 september 2015 10:45
Aan:
CC: Office
Onderwerp: BRISToets gereed. Spuistraat 210
Bijlagen: Brochure Uitvoeringsaspecten BAA - Versie 12-03-2015.pdf

Beste collega,

Bij deze berichten wij u dat uw opdracht met kenmerk OLO 1903953 / 437-BTA gereed is.

De eventueel bijhorende gewaarmerkte documenten hebben wij inmiddels aan u geretourneerd.

Daarnaast treft u in de bijlage tevens de brochure uitvoeringsaspecten aan.
Deze brochure betreft algemene aanwijzingen voor de aanvrager.
Zoals afgesproken in het Teammanagers-overleg van 12 februari 2015, verzoeken wij u deze door te sturen naar de aanvrager.

Met vriendelijke groet,

Medewerker Frontoffice

Brandweer Amsterdam-Amstelland | Sector Risicobeheersing & Preparatie | Afdeling Brandveiligheid
Karspeldreef 16 | Amsterdam Zuidoost
Postbus 92171 | 1090 AD Amsterdam
T 020 555 6600 | office@brandweeraa.nl

BRANDWEER
Amsterdam-Amstelland
Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig

*****DISCLAIMER*****

De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen. Gebruik door anderen dan geadresseerde(n) is verboden. De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en kan binnen het bereik vallen van een geheimhoudingsplicht en een verschonings- recht.

Externe e-mail wordt door Brandweer Amsterdam-Amstelland niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen. Aan de inhoud van dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Van: Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied [noreply@odnzkg.nl]
Verzonden: donderdag 17 september 2015 15:51
Aan:
Onderwerp: signalering opschorting Zaak 80930 - OLO-1903953 - Constructie Wabo aanvraag - Spuistraat 210 -

Uw zaak met zaaknummer 80930 is opgeschort, reden: Constructie op hoofdlijnen accoord voor vergunningsverlening. Wacht op constructiedetails na de vergunningverlening.
Voor meer informatie https://prod.mozardweb.odnzkg.nl/mozard/!suite20.scherm1014?mZknr=80930.

Aangezien dit bericht via een geautomatiseerd systeem is verzonden, is het niet mogelijk van de "antwoordfunctie" (reply) gebruik te maken om een bericht terug te zenden.

U kunt indien gewenst reageren m.b.t. deze zaak via
https://prod.mozardweb.odnzkg.nl/mozard/!suite20.scherm1014?mZknr=80930.

Van: Office [Office@brandweeraa.nl]
Verzonden: maandag 26 oktober 2015 10:08
Aan:
CC: Office
Onderwerp: BRISToets gereed. Spuistraat 210
Bijlagen: Brochure Uitvoeringsaspecten BAA - Versie 12-03-2015.pdf

Beste collega,

Bij deze berichten wij u dat uw opdracht met kenmerk 528 BTA/ OLO 1906953 gereed is.

De eventueel bijhorende gewaarmerkte documenten hebben wij inmiddels aan u geretourneerd.

Daarnaast treft u in de bijlage tevens de brochure uitvoeringsaspecten aan.
Deze brochure betreft algemene aanwijzingen voor de aanvrager.
Zoals afgesproken in het Teammanagers-overleg van 12 februari 2015, verzoeken wij u deze door te sturen naar de aanvrager.

Met vriendelijke groet,

Medewerker Frontoffice

Brandweer Amsterdam-Amstelland | Sector Risicobeheersing & Preparatie | Afdeling Brandveiligheid
Karspeldreef 16 | Amsterdam Zuidoost
Postbus 92171 | 1090 AD Amsterdam
T 020 555 6600 | office@brandweeraa.nl

BRANDWEER
Amsterdam-Amstelland
Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig

*****DISCLAIMER*****

De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen. Gebruik door anderen dan geadresseerde(n) is verboden. De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en kan binnen het bereik vallen van een geheimhoudingsplicht en een verschonings- recht.

Externe e-mail wordt door Brandweer Amsterdam-Amstelland niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen. Aan de inhoud van dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Van:
Verzonden: dinsdag 26 januari 2016 11:30
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: WKO aanvraag

En ik ook!

Van:
Verzonden: dinsdag 26 januari 2016 11:23
Aan
CC:
Onderwerp: RE: WKO aanvraag

Als ik de antwoorden zie dan begin ik hier meer vertrouwen in te krijgen.
Dus als dit meegenomen wordt in de vergunning kan ik hier mee akkoord gaan.
Groet,

Peter

Beheer Waterbouw en Objecten
Gebied Centrum
Gemeente Amsterdam

Van:
Verzonden: dinsdag 26 januari 2016 10:16
Aan:
Onderwerp: FW: WKO aanvraag

Beste

Als antwoord op de vragen die er nog waren over de WKPO voor de Spuistraat deze email. Zie onderstaande in rood als antwoord en
de bijgevoegde bijlagen

Met vriendelijke groet,

Medewerker Vergunningen
Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Stadsdeel Centrum

Gemeente Amsterdam

amsterdam.nl

Amstel 1, 1011 PN Amsterdam
www.amsterdam.nl

Werkdagen: ma t/m vr 07.00 uur tot 15.00 uur

Van [redacted]e@aedesrealestate.nl]
Verzonden: maandag 25 januari 2016 17:42
Aan: [redacted]
Onderwerp: FW: WKO aanvraag

Hi [redacted]

Zie in rood de antwoorden van onze adviseur op de vragen van Peter Rienks.

Vriendelijke groet,



Aedes Real Estate

Professor Tulpstraat 23

1018 GZ AMSTERDAM

The Netherlands

[redacted]edesrealestate.nl

www.aedesrealestate.nl

copyright © Aedes
Dit bericht (inclusief eventuele bijlagen) is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de perso(o)n(en) vermeld in de aanhef. Als dit bericht niet voor u bestemd is, verzoeken wij u dit onmiddellijk aan ons door te geven. We verzoeken u in dat geval tevens om dit bericht en eventuele kopieën van uw computer, servers, netwerken en andere digitale dragers te verwijderen en de inhoud op geen enkele wijze openbaar te maken of te verveelvoudigen.

This message (including annexes, if any) is confidential and is intended only for the individual or individuals named in the introduction. If the reader of this message is not the intended recipient, please notify us immediately. If you have received this e-mail message in error, please delete the message and its copies from your computer, server, networks and any other digital device and do not publish it or multiply its contents in any way whatsoever.

From: [redacted]en@iftechnology.nl>
Date: maandag 25 januari 2016 17:13
To: [redacted]@aedesrealestate.nl>
Cc: [redacted]le@iftechnology.nl> [redacted]n <[redacted]@iftechnology.nl>
Subject: RE: WKO aanvraag

Ho
Zie hieronder in rood de antwoorden. En de gevraagde klic-tekening in de bijlage.
H

Van: [mai @aedesrealestate.nl]
Verzonden: maandag 25 januari 2016 12:39
Aan:
Onderwerp: FW: WKO aanvraag

H

Zouden jullie naar onderstaande vraag kunnen kijken?!

Dank en ik verneem graag.

Vriendelijke groet,

Aedes Real Estate

Professor Tulpstraat 23

1018 GZ AMSTERDAM

The Netherlands

+31 20 3305600

@aedesrealestate.nl

www.aedesrealestate.nl

copyright © Aedes
Dit bericht (inclusief eventuele bijlagen) is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de perso(o)n(en) vermeld in de aanhef. Als dit bericht niet voor u bestemd is, verzoeken wij u dit onmiddellijk aan ons door te geven. We verzoeken u in dat geval tevens om dit bericht en eventuele kopieën van uw computer, servers, netwerken en andere digitale dragers te verwijderen en de inhoud op geen enkele wijze openbaar te maken of te verveelvoudigen.

This message (including annexes, if any) is confidential and is intended only for the individual or individuals named in the introduction. If the reader of this message is not the intended recipient, please notify us immediately. If you have received this e-mail message in error, please delete the message and its copies from your computer, server, networks and any other digital device and do not publish it or multiply its contents in any way whatsoever.

From: @amsterdam.nl>
Date: maandag 25 januari 2016 11:50
To: e @aedesrealestate.nl>
Subject: WKO aanvraag

Beste

Vanuit de afdeling Beheer Waterbouw en Objecten zijn er nog een aantal onduidelijkheden over de locatie van de WKO en of het
wel mogelijk is om daar een WKO aan te leggen. Ik zal de email even hieronder in kopiëren.

Ik begrijp de situatie niet helemaal.
De doorsnede geeft aan dat het hart van de pompput 2,45m1 uit de voorkant waluur ligt.
Dus meteen achter de oude houten vloer.

Ben benieuwd hoe dit bepaalt is.Dit is niet nog exact bepaald in het veld. De situatieschets is een standaard situatie van de kades in Amsterdam. De aannemer zal voor het boren onderzoek moeten doen naar de kadeconstructie en moeten voorgraven en met een duiker de locatie van de palen bepalen. De bron kan dan tussen de palen worden geplaatst. De pompput rust op de houtenvloer als deze aanwezig is. We weten niet exact tot waar de houten vloer doorloopt. Op basis van eerdere ervaring was dit 2,45 meter. Onderzoek naar de kadeconstructie, voorgraven en een duiker zal worden voorgeschreven in het bestek voor de aannemer van het grondwatersysteem.

Ook zie ik niet terug of de houten palen zijn opgezocht.Houten palen worden bij de start van de werkzaamheden door de aannemer opgezocht met een duiker.
Er zit geen clic-melding bij aangaande de kabels en leidingen.We hebben wel een klic-melding gedaan. Bij deze bijgevoegd.
Ligt de put nu tendele in de rijweg ??Nee deze ligt geheel in de parkeervakken.
Groet,

Beheer Waterbouw en Objecten
Gebied Centrum
Gemeente Amsterdam

Met vriendelijke groet,

Medewerker Vergunningen
Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Stadsdeel Centrum

Gemeente Amsterdam

amsterdam.nl

Amstel 1, 1011 PN Amsterdam
www.amsterdam.nl

Werkdagen: ma t/m vr 07.00 uur tot 15.00 uur

De informatie verzonden in dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Indien u dit bericht ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken maar de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren en het daarna te verwijderen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de in de e-mail ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan. De gemeente Amsterdam staat niet in voor de juiste overbrenging van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. Externe e-mail wordt door de gemeente Amsterdam niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen.