# 28NOTITIE KLACHT: BWT 32-02-0098

---

| | | |
|---|---|---|
| Dossiernummer | : | 32-02-0098 |
| Datum ontvangst | : | 14-05-2002 |
| Omschrijving | : | stabiliteit |
| Plaatsaanduiding | : | Leliegracht 38-hs**(er zijn meerdere adressen en/of verdiepingen) |
| Inspecteur | : | mw. 5.1, 2, e |

---

**NOTITIE:**

Pand gecontroleerd op voorzieningenlijst van 15-5-2002 op 21 januari 2005
In samenspraak met dhr. 5.1, 2, e (voorz. V.V.E. ) de vernieuwing van de fundering en het herstellen van het pleisterwerk van het trappenhuis zijn gereed.
Het vernieuwen van de zinken goten en nokvorsten gebeurd in maart a.s.
De overige voorzieningen moeten nog gebeuren voornamelijk door de eigenaar/bewoonster mevr. 5.1, 2, e 5.1, 2, e doch deze mevrouw twijfelt aan de noodzakelijkheid van deze voorzieningen met name wat betreft de stalen portaalconstructie in de voorgevel ze wil hier eerst een gesprek over hebben met 5.1, 2, e en 5.1, 2, e 5.1, 2, e

**26-1-2005.**
Ter plaatse (met collega 5.1, 2, e gesproken met mevr 5.1, 2, e 5.1, 2, e en dhr. 5.1, 2, e Vastgesteld dat het aanbrengen van een stabiliteitsportaal binnen de bestaande afmetingen van de staanders van de onderpui niet mogelijk is.
VVE wil vasthouden aan eerdere toezegging waarbij de stabiliteit ontleent wordt aan de (nog niet gerealiseerde) belendende nieuwbouw. Zij verzoeken af te zien van het uitbrengen van een aanschrijving 5.1, 2, e
**11-2-2005.**
Brief aan VVE met voorwaarden waaronder vooralsnog wordt afgezien van het uitbrengen van een aanschrijving.
Copie in omslag gevoegd. 5.1, 2, e
**1-3-2005.**
Op grond van de telefonische reaktie van mevr. 5.1, 2, e bovengenoemde brief aangepast en opnieuw verzonden.
5.1, 2, e

28-08-2008
Pand is opnieuw bekeken en stabiliteit kan aangemerkt worden als historisch verzorgd. Rapport kan aflopen.
5.1, 2, e