5

BRANDWEER
Amsterdam-Amstelland

Postbus 92171
1090 AD Amsterdam
Telefoon (020) 555 66 66
Fax (020) 555 68 61

Bezoekadres :
Karspeldreef 16
1101 CK Amsterdam

www.brandweer.nl/amsterdam-amstelland
info@brandweeraa.nl

Stadsdeel Zuid

Postbus 74019
1070 BA Amsterdam

Datum	10-7-2018	Telefoon	
Onze referentie	0000335/Eta-2018	Fax	
Uw referentie	Fashionweekend Museumplein	E-mail	
P-nummer	10000019	Contactpersoon	
Adres	Museumplein 4 / Jan Luijkenstraat 26	Behandelend adviseur	
Onderwerp	Toetsen en advies evenement	Verzenddatum	16 JULI 2018

Naar aanleiding van uw verzoek om advies van 29-06-2018 berichten wij u als volgt.

Uw opdracht betreft het beoordelen op brandveiligheidsaspecten van een vergunningsaanvraag voor het evenement Amsterdam Fashion Week op 6 t/m 10 september 2018 ter plaatse van Museumplein 4 en in het object aan de Jan Luijkenstraat 26 te Amsterdam.

Met betrekking tot dit evenement hebben wij niet eerder geadviseerd.

Regelgeving en documenten
Wij hebben de aanvraag evenementenvergunning getoetst aan:
- Bouwbesluit 2012 hoofdstuk 1, 2 en 6 betreffende het inpandige gedeelte. Daarnaast de relevante voorschriften inzake het gebruik van bouwwerken, open erven en terreinen uit hoofdstuk 7;
- De Algemene plaatselijke verordening Amsterdam 2008 (APV);
- Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (BGBOP), 4 oktober 2017.

Advies
Onze conclusie is dat de aanvraag evenementenvergunning voldoet aan de hierboven genoemde regelgeving.

Hieronder willen wij nog de volgende punten onder de aandacht brengen.

Controle vergunningsvoorwaarden
Wij attenderen u er op dat de brandweer niet standaard controleert (voorafgaand of tijdens het evenement) of aan de gestelde vergunningsvoorwaarden wordt voldaan. Hiervoor kan eventueel apart een opdracht worden gegeven aan onze afdeling Expertise Toezicht en Controle (ETC).

Brandveiligheidinstallaties
De volgende brandbeveiligingsvoorzieningen moeten tijdens het evenement aanwezig te zijn:

- Brandslanghaspels, conform NEN-EN 671-1;
- Draagbare blustoestellen, conform Besluit Draagbare Blustoestellen;
- Noodverlichting, conform NEN-EN 1838;
- Vluchtrouteaanduiding, conform NEN-EN 1838 en NEN-EN-ISO 7010.

Wij gaan er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Als u vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen via bovengenoemd telefoonnummer.

Hoogachtend,

Sector Risicobeheersing & Preparatie
Brandweer Amsterdam-Amstelland

Bijlagen:

1. *Formulier aanvraag evenemententenvergunning*
2. *Tekeningen*
3. *Veiligheidsplan*