From: "5.1.2,e" <5.1.2,e@amsterdam.nl>
Sent: Sat, 4 Jun 2022 13:43:28 +0200
To: '5.1.2,e" <5.1.2,e@amsterdam.nl>
Cc: "5.1.2,e" <5.1.2,e@amsterdam.nl>; "5.1.2,e" <5.1.2,e@amsterdam.nl>; '5.1.2,e" <5.1.2,e@amsterdam.nl>
Subject: Re: Extra voorschriften vergunning PVZN 2022

Hoi 5.1.2,e zag nu pas dat de kraan ook meedoet, mogen Max 71 personen aanwezig zijn zei de beveiliger beneden, er was ook een beveiliger boven.
De Y constructie: beveiligers waren nog niet gebriefd, is nu gebeurt. Max 230. Bordjes hingen er. Toen ik kwam was er niemand boven aanwezig, dit is nu wel het geval.
Uit gebreide verslag komt later
Gr 5.1.2,e
Outlook voor iOS downloaden
Van: 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>
Verzonden: Saturday, June 4, 2022 11:04:25 AM
Aan: '5.1.2,e | SKILLS Crowd Management' <5.1.2,e@skillscrowdmanagement.com>
CC: 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>
Onderwerp: Extra voorschriften vergunning PVZN 2022

Hoi 5.1.2,e

Zoals zojuist besproken heeft onze bouwinspecteur de podiumconstructie in area B die op de Y-helling staat beoordeeld aan de hand van de ingediende stukken. Hij ziet hier veiligheidsrisico's en daarnaast staat de constructie op een schuine ondergrond terwijl deze is ontworpen en getoetst voor een vlakke ondergrond. In de constructiegegevens staat dat de constructie gecontroleerd publiekstoegangkelijk is. Dit is alleen nergens gespecificeerd, daarom doen wij dat in een voorschrift. Deze extra voorschriften kun je zien als een aanvulling op de al afgegeven evenementvergunning voor Pleinvrees en De Zon 2022.

De vergunninghouder zorgt:

- dat er nooit meer dan 230 mensen gelijktijdig op de gehele podiumconstructie in area B aanwezig zijn;
- dat er twee beveiligers permanent bij de trappen van de podiumconstructie in area B staan (één per trap) en de mensen reguleren;
- dat er permanent een toezichthouder bovenop het dek aan de achterkant van de podiumconstructie in area B staat;
- dat er bordjes aan de binnenkant van het hek bovenop het dek van de podiumconstructie in area B worden bevestigd waarop staat: water 30cm diep. Niet springen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2,e
Medewerker Vergunningen APV
Stadsdeel Noord

Gemeente Amsterdam

Tel: 5.1.2,e
5.1.2,e @amsterdam.nl
Werkdagen: ma-di-do-vrij

Buikslotermeerplein 2000
1025 XL Amsterdam