VERSLAG BEVINDINGEN

Zaak

Identificatie 5.1, 2, e

Nummer Z2023-W003883

Bevoegd Gezag Gemeente Amsterdam

Instantie Stadsdeel West

Zaaktype Advies verstrekken

Product Toezicht

Omschrijving IE controle inrichtingseisen Meneer de Wit Heeft Honger - Witte de Withstraat 10 - 1057XV

Startdatum 21-09-2023

Status Intake

Adres mbt zaak Witte de Withstraat 10 1057XV Amsterdam

Behandelaar 5.1, 2, e, tel: 5.1, 2, e Handhaver Bouw en Gebruik Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Zaak initiator 5.1, 2, e 5.1, 2, e

Checklist

Template Inrichtingseisen Alcoholwet

Klaargezet Klaargezet

Percentage 71%

Afgerond Nee

Contactmomenten

Legenda

✓ OK

❌ Niet OK

! Nader onderzoek

❋ Niet van toepassing

☐ Geen status

Resultaten

☐ **Checklist**

✓ **Inrichtingseis Horecalokaliteit**

✓ Heeft de lokaliteit een juiste luchtverversing voorziening?

✓ Heeft het horecabedrijf ten minste één horecalokaliteit met een vloeroppervlakte van ten minste 35 m2?

Notitie 58 m2
36 m2

❋ Is er bij een horecalokaliteit in een rijksmonument afgeweken van de minimale vloeroppervlakte?

✓ Komt de situatie overeen met de ingediende tekeningen?

✓ **Toiletten (Alcoholwet)**

✓ Is er een ventilatiesysteem aanwezig in de toiletruimtes?

✓ Voldoet de plafondhoogte van de toiletten?

✓ Voldoet de vloeroppervlakte van de toiletten?

✓ Zijn er tenminste twee toiletruimten aanwezig in de horecagelegenheid?

✓ Voldoet de plafondhoogte van de horecagelegenheid?

Notitie 3 meter

⁕ **Inrichtingseis Slijterij**

⁕ Heeft de slijtlokaliteit een minimumvloeroppervlakte van 15m2?

⁕ Is er bij een slijterij in een rijksmonument afgeweken van de minimale vloeroppervlakte?

⁕ Voldoet de hoogte van de slijtlokaliteit?

☐ **Verbindingslokaliteit**

☐ Bedraagt de loopafstand bestemd of mede bestemd voor bezoekers, tussen de toegang naar de slijtlokaliteit en de toegang naar de neringruimte tenminste 2,00 m?

☐ Bedraagt de loopafstand uitsluitend bestemd voor personeel, tussen de toegang naar de slijtlokaliteit en de toegang naar de neringruimte tenminste 1,00 m?

☐ Heeft een verbindingslokaliteit aan alle zijden gesloten wanden met een hoogte van ten minste 2,40m?

☐ Heeft een verbindingslokaliteit bestemd of mede bestemd voor bezoekers, ten hoogste een afsluitbare toegang met een breedte van ten hoogste 2,40 m naar de slijtlokaliteit en ten hoogste een afsluitbare toegang met een breedte van ten hoogste 2,40 m naar de neringruimte?

☐ Heeft een verbindingslokaliteit uitsluitend bestemd voor personeel van het slijtersbedrijf, ten hoogste één afsluitbare toegang met een breedte van ten hoogste 1,00 m naar de slijtlokaliteit en ten hoogste één afsluitbare toegang met een breedte van ten hoogste 1,00 m naar de neringruimte?