proj.: SCC Boven IJ ref.: 2020949/001S-b datum: 20201125

nivo	ruimte benaming	opp / m^2	aantal personen	m3/h frisse scholen klasse B,	m3/h bijeenkomst-functie BB 2012 nieuwbouw	ventilatievoud 1,5 met fictieve inhoud op 2,7 meter		advies gebouw 1	gelijktijdig	advies gebouw 2	gelijktijdig	advies gebouw 3	gelijktijdig
Not Placed	1. berging	Not Placed	2	30,6	14,4								
begane grond +600	1. heren kantine	109	60	1836	864	441		1836	1836				
begane grond +600	1. bibliotheek	34,5	20	612	288	140		612	612				
begane grond +600	1. imam	15	3	92	43	61		92	92				
begane grond +600	2. vrouwen bijeenkomst	114	80	2448	1152	462			0	2448	1958		
begane grond +600	2. leslokalen	43,5	31	949	446	176			0	949	759		
begane grond +600	3. commerciële ruimte	27	4	122	58	109			0			122	122
begane grond +600	1. sohbet ruimte	28	20	612	288	113		612	612				
begane grond +600	1. secretariaat	17	2	61	29	69		120	120				
begane grond +600	3. horeca	78	25	765	360	316			0			765	765
begane grond +600	2. leslokalen	54,5	31	949	446	221			0	949	759		
begane grond +600	3. commerciële ruimte	64,5	4	122	58	261			0			261	261
						0	8568	3272	3272	4345	3476	1148	1148
						0							
1e verdieping	1. leslokaal	32,5	25	765	360	132		765	765				
1e verdieping	1. gebedsruimte heren	580,5	503	15392	7243	2351		7243					
			40						1224				
1e verdieping	3. studio	29	1	31	14	117			0			117	117
1e verdieping	1. leslokaal	35	25	765	360	142		765	765				
1e verdieping	2. lesruimtes/congres	267,5	250	7650	3600	1083			0	7650			
			120								3672		
1e verdieping	3. studio	29,5	1	31	14	119			0			119	119
1e verdieping	3. berging	15	0	0	0	61			0			75	75
1e verdieping	1. bestuur dames	21	5	153	72	85		153	153				
1e verdieping	1. bestuur heren	35	8	245	115	142		245	245				
1e verdieping	1. jongeren	31	15	459	216	126		459	459				
1e verdieping	3. horeca	48,5	15	459	216	196			0			459	459
						0	25949	9630	3611	7650	3672	770	770
						0							
2e verdieping	1. leslokaal	33	22	673	317	134		673	673				
2e verdieping	1. leslokaal	32,5	25	765	360	132		765	765				
2e verdieping	1. gebedsruimte dames	108,5	97	2968	1397	439		1397					
			20						612				
							4406	2835	1438	0	0	0	0
Diversen								600	600	250	250	250	250
								16337	**8921**	**12245**	**7398**	**2168**	**2168**
						LBK obv gelijktijdigheid		12000		9500		2200	
						LBK obv gelijktijdigheid bij 1							
						LBK voor gebouw 1 en 2		15000 volgens ontwerpcondities, 20000 maximaal buiten specs.					