[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: zondag 2 mei 2021 23:31
Aan: [redacted]'
CC: [redacted]
Onderwerp: FW: Plantage Kerklaan: Freeswerk fietsstroken versus GY-gasleiding
Bijlagen: 20205987-PL Kerklaan-Middenlaan-Roetersstraat_17 KenL-AW wenstrace_20210308.pdf; GIj leiding.PDF

Hi[redacted],

Omdat we nog geen reactie van je gezien hebben op onderstaande mail, gaan we er van uit dat Liander geen probleem heeft met ons freeswerk.
We gaan daarom het werk deze week aanmelden voor uitvoering rond komende zomer.

Gr[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: dinsdag 6 april 2021 14:18
Aan: [redacted]' <[redacted]@alliander.com>
Onderwerp: Plantage Kerklaan: Freeswerk fietsstroken versus GY-gasleiding

Hi[redacted],

Zoals aangegeven wilt de gemeente werk uitvoeren op de Plantage Kerklaan.
Gaat dan om het fresen en vervolgens een nieuwe deklaag draaien van rood asfalt op de fietsstroken (1,50 meter breed)

Enwel aan beide zijden van de Plantage Kerklaan tussen de Plantage Doklaan en de brug over de Nieuwe Herengracht (de Lau Mazirelbrug).

Op dit deel van de Plantage Kerklaan liggen er gietijzeren gasleidingen in het voetpad

- Westkant Plantage Kerklaan tussen Plantage Muidergracht en de Lau Mazirelbrug, zelfs in het voetpad van de Lau Mazirelbrug
- Westkant Plantage Kerklaan tussen Plantage Doklaan en de Henri Polaklaan
- 2 oversteken over de Plantage Kerklaan

Liander stelt als eis dat de gasleidingen vervangen moeten zijn door HDPE als er dieper gegraven wordt dan 50 cm.

In dat kader kunnen wij Liander gerust stellen, want het freeswerk gaat slecht over 3,5 cm (is 35mm)
En zullen wij het freeswerk gaan uitvoeren voor de zomervakantie 2021.

m.vr.gr
[redacted]