To: 5.1.2e @igg.nl[5.1.2e @igg.nl]; 5.1.2e @igg.nl[5.1.2e @igg.nl]; 5.1.2e @igg.nl 5.1.2e @igg.nl]
Cc: 5.1.2e 5.1.2e @amsterdam.nl]; 5.1.2e 5.1.2e @amsterdam.nl]; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e @amsterdam.nl]; 5.1.2e | M3E Bouwkosten Management B.V.[5.1.2e @m3e.nl]
From: 5.1.2e M3E Bouwkosten Management B.V.
Sent: Mon 8/30/2021 8:28:53 AM
Subject: B21.136 Gemeente Amsterdam 'Woningtypen' 20210830
Received: Mon 8/30/2021 8:35:53 AM

B21.136 BEG01A-HK Gemeente Amsterdam 'Woningtypen' 20210830.zip
A1 144 woningen opmerkingen 16 x 9 meetpunten - opmerkingen IGG 210729 5.1.2e pdf
B21.136 BEG01A-HK Gemeente Amsterdam 'A3 Tuin en terras' - review IGG_M3E.pdf
B21.136 BEG01A-HK Gemeente Amsterdam 'A6 Aanhorigheden' - review IGG_M3E.pdf

Beste heren en dame,
Bijgaand ontvangen jullie de informatie m.b.t. de 16 woningtypen. In de bijlage zijn tevens onze opmerkingen op de pdf opgenomen.

Verwarmingsconcept

Er is gekozen voor het toepassen voor een individuele warmtepomp bij de grondgebonden woningen en meergezinswoningen, omdat dit de meest voor hand liggende keuze is bij deze aantallen. Het omslagpunt om te kiezen voor een collectieve warmtepomp ligt ongeveer rond 45 woningen. Daarbij komt dat het prijsverschil tussen beide systemen voor de huidige situatie (gezien het aantal woningen) beperkt is.

Overige feedback/vragen/opmerkingen

De e-mail van 2 augustus van 5.1.2e is deels beantwoord. Deze zal ik na mijn overleg beantwoorden. Ditzelfde geldt voor de e-mail van 5.1.2e van 18 augustus.

Met vriendelijke groet,

Bouwkosten Management
UW PARTNER IN BIM COSTING
5.1.2e
Kostenadviseur
M3E Bouwkosten Management B.V.
T: (085) 744 14 86
M: 5.1.2e
E: 5.1.2e@m3e.nl

Capelle aan den IJssel
Rivium Quadrant 163
2909 LC Capelle aan den IJssel

Amsterdam
Barbara Strozzilaan 201
1083 HN Amsterdam

Breda
Jan van Polanenkade 26A1
4811 KM Breda

www.m3e.nl | Disclaimer