From [redacted] <[redacted]@amsterdam.nl>
Subject **RE: Dutch Dabbawala schets**
To "'management@dutchdabbawala.nl'" <management@dutchdabbawala.nl>
Cc [redacted]@amsterdam.nl>, [redacted]@amsterdam.nl>, [redacted]@amsterdam.nl>
Date March 2, 2023, 10:06:08 AM CET

Geachte heer [redacted]

De opgegeven capaciteit komt niet overeen met onze berekening. Hieronder vindt u mijn onderbouwing:

Na berekening kom ik niet uit op de opgegeven capaciteit, juist ver daar onder.
Dit zal betekenen dat de aanbevolen capaciteit die de installateur aangeeft niet overeen zal komen met de praktijk. Op de toegestuurde offerte van oktober 2022 kan ik dus concluderen dat uit deze gegevens de ontgeurinsinstallatie mogelijk niet zal gaan voldoen. Dat betekent dat het goed mogelijk is, na plaatsing, hij niet voldoende zal gaan werken en de klachten over geuroverlast in de nabije omgeving zullen aanhouden.
In deze adviseer ik u even contact te leggen met uw installateur en met hun goed te kijken naar de opgegeven capaciteit.

Met vriendelijke groet,

Dhr. [redacted]
Inspecteur Gebruikstoezicht
Afdeling Vergunningen Toezicht en Handhaving

Stadsdeel Centrum
Gemeente Amsterdam
T: [redacted]
E: [redacted]@amsterdam.nl

Van: management@dutchdabbawala.nl <management@dutchdabbawala.nl>
Verzonden: donderdag 16 februari 2023 11:11
Aan: [redacted]@amsterdam.nl>
CC: [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]@amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Dutch Dabbawala schets

Geachte heer [redacted]

Eerst ontbrekende informatie over de geurfilterkast wat ik van de leveracier heb ontvangen.

Wat zijn de afmetingen van de koolstof patronen? Alleen de afmetingen van de kast zelf zijn in de offerte vermeld.

Antwoord:

de afmeting van de koolstof filters zijn

Dia:14,5 cm

Lente 45.5 cm

- Wat voor soort zakkenfilters worden er geïnstalleerd? fijn, middel of grof? Graag de afmetingen en specificaties vermelden.

Antwoord:

Onze geur filterkast zit een voor filter voor het opvangen van stof en daar achter hebben wij een zakken filter zitten voor het opvangen van vet. Dus Fijn.

- Wordt er ook een vet vangend filter geïnstalleerd? Zo ja, welke?

Antwoord: Nee, het vet wordt dmv de zak filters gefilterd deze zij eenvoudig te vervangen.

- Wat is de bruto én de netto capaciteit van de installatie? (Bruto is capaciteit zonder filters en patronen, netto is met filters en patronen)

Antwoord: Het bruto vermogen is 6000m3 het netto vermogen is 4800m3

Nu over de afvoerputten, wij hebben wel een kelder. Dus het kan zeker in de kelder gezamenlijk punt gerealiseerd worden.

En daarop de vetafscheider te installeren.

Ik hoop dat ik hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Mocht er toch vragen zijn verneem ik het heel graag van u.

Please do not hesitate to contact us for further details.

Kind regards,

5.1, 2, e

Team Duch Dabbawala

Dutch Dabbawala

Address Elandsgracht 140H

Postal code 1016 VC Amsterdam

Phone +31 (0) 20 237 17 91

WhatsApp 5.1, 2, e

Website www.dutchdabbawala.nl

> Op 25 januari 2023 om 13:30 schreef 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>:
>
> Geachte heer 5.1, 2, e
>
> Heeft u geen kelder waar de leidingen van de afvoerpunten bij een gezamenlijk punt uit komen? Ik mag u niet adviseren echter is het misschien wel verstandiger om de vetafscheider op een ander punt neer te zetten.
>
> Het is van belang dat de afvoerputten op de vloer ook aangesloten worden op een punt waar de vetten worden afgescheiden. Jullie voeren bedrijfsmatige activiteiten uit en de keuken is professioneel. Het is zeer aannemelijk dat jullie vetten op de vloer krijgen. Ondanks dat, is het wettelijk verplicht om de afvoerpunten bij een lokaliteit waar bedrijfsmatig voedsel wordt bereid af te scheiden om te voorkomen dat dit in het gemeentelijk riool terecht komt.
>
> U heeft in deze casus dus twee opties:
>
> - De afvoerputten op de grond aansluiten op een vetafscheider.
> - De afvoerputten afsluiten zodat er geen vetten naar het riool worden afgevoerd.
>
> Overigens heb ik nog geen antwoord op de vragen die ik destijds gesteld heb. Ik krijg van jullie een overzicht door waar ik niet veel wijzer van wordt.
>
> Ik adviseer jullie de vragen goed door te nemen met jullie installateur en specifiek de vragen te beantwoorden. Ik moet een goed beeld kunnen schetsen of de installatie mogelijk wel gaat werken naar behoren, anders voldoen jullie niet aan het Activiteitenbesluit en zijn jullie in overtreding.
>
> Nogmaals, het gaat om deze gestelde vragen waar ik een specifiek antwoord voor nodig heb:
>
> - Wat zijn de afmetingen van de koolstof patronen? Alleen de afmetingen van de kast zelf zijn in de offerte vermeld.
> - Wat voor soort zakkenfilters worden er geïnstalleerd? fijn, middel of grof? Graag de afmetingen en specificaties vermelden.
> - Wordt er ook een vet vangend filter geïnstalleerd? Zo ja, welke?
> - Wat is de bruto én de netto capaciteit van de installatie? (Bruto is capaciteit zonder filters en patronen, netto is met filters en patronen)
>
> Let er overigens op dat u voor het einde van deze maand de tijd heeft om een Omgevingsvergunning aan te vragen voor het wijzigen van uw gevel. U heeft daar nog de tijd voor tot volgende week dinsdag, eind van de dag.
>
> Met vriendelijke groet,

Dhr. 5.1, 2, e

Inspecteur Gebruikstoezicht

Afdeling Vergunningen Toezicht en Handhaving

Stadsdeel Centrum

Gemeente Amsterdam

T: 5.1, 2, e

E: 5.1, 2, e @amsterdam.nl

Van: management@dutchdabbawala.nl <management@dutchdabbawala.nl>
Verzonden: woensdag 21 december 2022 10:53
Aan: 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
CC: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Dutch Dabbawala schets

Beste heer/mevrouw,

Hierbij zijn antwoorden op de vragen die nog niet beantwoord waren.

De afvoerputten zijn niet aangesloten op een vetafscheider, de reden hiervoor is wij krijgen geen vet op de vloer.

Over de uitmonding van de afzuiging, heb ik weer tekening als bijlage toegevoegd met circle omheen waar uitmonding precise zit.

Mocht er nog vragen zijn verneem ik het heel graag van u.

Please do not hesitate to contact us for further details.

Kind regards,

5.1, 2, e

Team Duch Dabbawala

Dutch Dabbawala

Address Elandsgracht 140H

Postal code 1016 VC Amsterdam

Phone +31 (0) 20 237 17 91

WhatsApp 5.1, 2, e

Website www.dutchdabbawala.nl

> Op 9 december 2022 om 11:01 schreef 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>:
>
> Geachte heer 5.1, 2, e
>
> Bedankt voor de informatie.
>
> Zijn de afvoerputten ook aalgesloten op een vetafscheider? Hoe wordt er gezorgd dat de vetten op de vloer worden afgevoerd en niet in het gemeentelijk riool terecht komen?
>
> Op de tekening mis ik nog een aanduiding van de uitmonding van de afzuiging. Waar zit het punt waar de lucht wordt afgevoerd?
>
> Ik heb tevens nog geen antwoord op de vragen die ik gesteld heb m.b.t. de ontgeuringsinstallatie, ik verneem graag nog.

Voor de duidelijkheid stel ik hieronder nogmaals deze vragen:

- Wat zijn de afmetingen van de koolstof patronen? Alleen de afmetingen van de kast zelf zijn in de offerte vermeld.
- Wat voor soort zakkenfilters worden er geïnstalleerd? fijn, middel of grof? Graag de afmetingen en specificaties vermelden.
- Wordt er ook een vet vangend filter geïnstalleerd? Zo ja, welke?
- Wat is de bruto én de netto capaciteit van de installatie? (Bruto is capaciteit zonder filters en patronen, netto is met filters en patronen)

Ik ben volgende week zelf niet aanwezig bij het gesprek op ons kantoor, ik wil jullie vragen vóór dit gesprek een antwoord te geven op mijn gestelde vragen.

Met vriendelijke groet,

Dhr. 5.1, 2, e

Inspecteur Gebruikstoezicht

Afdeling Vergunningen Toezicht en Handhaving

Stadsdeel Centrum

Gemeente Amsterdam

T: 5.1, 2, e

E: 5.1, 2, e @amsterdam.nl

Van: management@dutchdabbawala.nl <management@dutchdabbawala.nl>
Verzonden: donderdag 8 december 2022 12:01
Aan: 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
CC: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Dutch Dabbawala schets

Goedemiddag dhr. 5.1, 2, e

Hierbij stuur ik u de door u gevraagde stukken met betrekking tot de complete inrichting.

Zoals ik telefonisch al had aangegeven laten wij een inductie afzuigkap monteren. Dit houdt in dat er via deze afzuigkap frisse lucht wordt toegevoerd (dit is ook duidelijk weergegeven in de tekening). Dit betekent dat de achterdeur niet meer wordt opengehouden voor frisse lucht.

Over de vetafscheider; wij gaan dit laten monteren onder de spoelbak. In de bijlagen is ook een tekening van de vetafscheider toegevoegd.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Mocht er nog iets onduidelijk zijn of als u verder vragen heeft, dan verneem ik het graag.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e

Address Elandsgracht 140H

Postal code 1016 VC Amsterdam

Phone +31 (0) 20 237 17 91

WhatsApp 5.1, 2, e

Website www.dutchdabbawala.nl

Op 1 december 2022 om 14:59 schreef 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>:

Goedemiddag 5.1, 2, e en dhr. 5.1, 2, e

ik mis nog steeds een totaal beeld. Graag ontvangen we nog een plattegrond met **ALLE** zaken vermeld van de inrichting, dit is inclusief waar de ontgeuringsinstallatie, afvoerputten, spoelbakken, vetafscheider, uitmonding van de gevel, luchtverversingsinstallatie en afzuigkap geplaatst worden. De luchtverversingsinstallatie mis ik in deze schets, het is niet verplicht maar wel raadzaam om aan te schaffen. Nu gebruiken jullie de achterdeur om te luchten waardoor er vervolgens geur en geluidsoverlast wordt ervaren door omwonenden.

Klopt deze tekening wel? De trap komt namelijk niet overeen met de deur. Let er wel op, dat als u de deur gaat verplaatsen dat u mogelijk een vergunning moet aanvragen omdat u een constructieve wijziging gaat doen. Dit kunt u checken door een concept aanvraag in te dienen. Dit kan op de volgende website:

https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/omgevingsvergunning/conceptaanvraag-omgevingsvergunning/

Zorg er wel voor dat er voldoende informatie bij de aanvraag zit, anders wordt deze niet in behandeling genomen.

De bovengenoemde zaken zijn nodig omdat er ook nog een melding activiteitenbesluit (een milieu melding) mist. Met de juiste gegevens hoeft u de melding niet in te dienen, ik zorg er dan voor dat de juiste gegevens in het systeem worden verwerkt.

Overigens hebben we nog geen antwoord op de vragen die wij hebben m.b.t. de doorgestuurde offerte. Graag z.s.m. een reactie hierop.

Daarnaast gaven jullie aan dat jullie wachten op goedkeuring. Wij geven als gemeente geen goedkeuringen op ontgeuringsinstallaties. We kunnen wel aangeven of een ontgeurinsinstallatie mogelijk gaat voldoen, dit is puur een leidraad om jullie handvaten te bieden bij het uitkiezen van een installateur en de installatie zelf. Tevens adviseren wij daar ook niet in.

Om onzekerheid weg te nemen controleren we dus of de inhoudelijke informatie in de offerte klopt, het is daarom belangrijk om antwoord te geven op de vragen die ik destijds heb gesteld. In de bijlage treffen jullie het email bericht dat ik heb gestuurd. Gelieve hier z.s.m. antwoord op te geven aangezien de mail al van bijna 2 maanden terug is.

Met vriendelijke groet,

Dhr. 5.1, 2, e

Inspecteur Gebruikstoezicht

Afdeling Vergunningen Toezicht en Handhaving

Stadsdeel Centrum

Gemeente Amsterdam

T: 5.1, 2, e

E: 5.1, 2, e @amsterdam.nl

Van: Management | Dutch Dabbawala <management@dutchdabbawala.nl>
Verzonden: dinsdag 15 november 2022 19:38
Aan: 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
CC: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: Re: Dutch Dabbawala schets

Geachte heer 5.1, 2, e

Hierbij de plattegrond zoals besproken. Verder staat alle informatie over de toevoer van verse lucht en andere activiteiten in de offerte van de geurfilterkast leverancier.

Indien er nog vragen zijn hoor ik het graag!

Vriendelijke groet,

Mevr. 5.1, 2, e | Managing Partner

Dutch Dabbawala

Adres Elandsgracht 140H
Postcode 1016 VC Amsterdam
Mobiele telefoon 5.1, 2, e
Website www.dutchdabbawala.nl

On 2 Nov 2022, at 18:00, 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl> wrote:

Geachte 5.1, 2, e

Bedankt voor de schets, ik mis echter nog een totaal beeld van de hele inrichting. Graag ontvangen we nog een plattegrond met alle zaken vermeld van de inrichting, dit is inclusief waar de ontgeuring, afvoerputten, spoelbakken, vetafscheider, uitmonding van de gevel, luchtverversingsinstallatie en afzuigkap geplaatst worden.

Daarnaast heb ik nog geen antwoord op de toegestuurd vragen over de doorgestuurde offerte en wat jullie gaan doen met de toevoer van verse lucht (ivm de deur aan de achterkant die steeds open wordt gezet maar daardoor geuroverlast en geluidsoverlast veroorzaakt) gelieve deze ook zsm te beantwoorden.

Met vriendelijke groet,

Dhr. 5.1, 2, e

Inspecteur Gebruikstoezicht

Gemeente Amsterdam

Stadsdeel Centrum

T: 5.1, 2, e

T: 14-020

E: 5.1, 2, e @amsterdam.nl

Van: Management | Dutch Dabbawala <management@dutchdabbawala.nl>
Verzonden: woensdag, november 2, 2022 5:39 PM
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e
< 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: Dutch Dabbawala schets

Beste 5.1, 2, e en meneer 5.1, 2, e

Hierbij de schets zoals eerder besproken. Wij horen het graag als er nog vragen zijn.

Vriendelijke groet,

Mevr. 5.1, 2, e | Managing Partner

Dutch Dabbawala

<email logo.png>

Adres Elandsgracht 140H
Postcode 1016 VC Amsterdam
Mobiele telefoon 5.1, 2, e
Website www.dutchdabbawala.nl

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.