Horeca ruimte BG word gebruikt door
Bioscoopzalen 86 pers. totaal
(en personeel "broedplaats")
niet door door Publiekszaal 80 pers.
Er vindt geen gelijktijdig gebruik
van de horecaruimte plaats!

steigerbuis e/o kokerprofielen

e.v.t. wissel in rails

opening in wand dichtzetten (ms wand)

gordijnrails als L.V.S. (showtex)

projectiescherm uit opslag Oxville monteren vanaf steiger

indien noodzakelijk theatervloer (ICK-vloer) aanhelen (type zelftsoww)

bij bovenramen: zwarte panelen monteren aan binnenzijde (over de gehele breedte)

GEMEENSCHAPPELIJK

MAX. 36 PERSONEN

MAX. 36 PERSONEN

GEMEENSCHAPPELIJK

t.b.v. broedplaats: nieuwe wand deur + kozijn, schilderwerk (let op : LBK)

MAX. 50 PERSONEN

GEMEENSCHAPPELIJK

DERDEN

DERDEN

VERBOUW

BESTAAND



INDEX | OMSCHRIJVING | DATUM

INDEX	OMSCHRIJVING	DATUM
A	.	.
B	.	.
C	.	.
D	.	.
E	.	.
F	.	.
G	.	.
H	.	.
I	.	.

Constructieve gegevens/berekeningen volgens opgave constructeur. Een vloer, trap of hellingbaan waarover of waaronder een vluchtroute voert bezwijkt niet binnen 30 minuten bij brand in een (sub)brandcompartiment waarin de vluchtroute niet ligt. Bouwconstructies welke bij brand leidt tot bezwijken van de betreffende brandscheiding bezit dezelfde mate van brandwerendheid m.b.t. bezwijken als de betreffende scheiding.

Materialen toegepast in koker, schacht of kanaal is voldoet over een dikte van tenminste 0,01 meter aan brandklasse A2 overeenkomstig NEN–EN 13501–1. De bovenzijde van het dak wordt niet brandgevaarlijk uitgevoerd overeenkomstig NEN 6063. Voorzieningen voor afvoer van rook zijn overeenkomstig NEN 6062.

Een zijde van nieuwe constructie–onderdelen grenzend aan de binnenlucht voldoet overeenkomstig NEN–EN 13501–1 tenminste aan brandklasse D en rookklasse S2 en voor bovenzijden van vloeren/trappen aan brandklasse Dfl en rookklasse S1fl. Een zijde van nieuwe constructie–onderdelen grenzend aan de buitenlucht voldoet overeenkomstig NEN–EN 13501–1 tenminste aan brandklasse D en voor bovenzijden van vloeren/trappen aan Dfl. In afwijking hierop is deze brandklasse B vanaf het aansluitend terrein tot een hoogte van ten minste 2,5 meter dissok welke onderdeel van een brandwerende constructie vormen ter voorkoming brandoverslag. Ten hoogste 5 % van het totale oppervlakte van een ruimte behoeft hieraan niet te voldoen.

De noodverlichtingsinstallaties voldoet aan NEN1010 en heeft in de aangegeven ruimten heeft binnen 15 seconden gedurende tenminste 1 uur over de vereiste breedte een verlichtingssterkte van 1 lux op vloerniveau. De vluchtrouteaanduidingen worden uitgevoerd conform NEN3011 (NEN6088 bij bestaande aanduidingen) en zichtbaarheidseisen conform artikelen 5.2 t/m 5.6 van NEN–EN 1838 in ruimten met vereiste voor noodverlichting.

Het object is/wordt voorzien van een brandmeldinstallatie conform NEN 2535 met 'niet automatische bewaking' aangevuld met 'ruimtebewaking' daar waar sprake van samenvallende vluchtroutes. Voorts is/wordt een ontruimingsalarminstallatie conform NEN2575 met luid alarm (type B) voorzien. Uitvoering overeenkomstig een programma's van eisen.

Brandslanghaspels zijn aangesloten op de waterleiding en voldoen aan het gestelde in NEN–EN 671–1. De capaciteit bedraagt tenminste 1,3 m ³/h met een minimale statische druk bij het mondstuk van 100 kPa bij gelijktijdig gebruik van twee slanghaspels.

Deuren voorzien van vergrendelingen, deurvastzetinrichtingen, automatisch bediende deuren en draaideuren voldoen aan hoofdstuk 10 van de publicatie 'Brandbeveiligingsinstallaties' van Brandweer Nederland.

BEHOORT BIJ CONTRACT STUKKEN

- brandscheiding met een weerstand tegen branddoorslag van tenminste 30 minuten conform NEN6069
- brandscheiding met een weerstand tegen branddoorslag van tenminste 20 minuten conform NEN6069 (uitsluitend criterium vlamdichtheid).
- brandwerende deur–, luik of raamconstructie conform NEN6069 met brandwerend beschouwd van zijde met kruis.
- zelfsluitende deur
- Vl. te openen in vluchtrichting zonder losse hulpmiddelen
- vluchtrouteaanduiding volgens NEN3011 welke voldoet aan de zichtbaarheidseisen bedoeld in artikel 5.2 tot en met 5.6 van NEN–EN 1838
- ruimte voorzien van noodverlichting
- brandslanghaspel (slanglengte in meters aangeven)
- draagbaar blustoestel (6 kg schuimblusser)
- brandcompartiment aanduiding
- BV beschermde vluchtroute
- EBV extra beschermde vluchtroute

DERDEN Behoort niet bij aanvraag

GEMEENSCHAPPELIJK (Foyer,toiletten en vluchtgang)

V1.1	VERDIEPING 01.1 : 3100+P
V1.2	VERDIEPING 01.2 : 3990+P

GEBRUIKSOPPERVLAKTE gehele gebouw : 2525m2

GEBRUIKSOPPERVLAKTE behorende bij aanvraag : 782m2

EHBO KOFFER

VLUCHTWEG

VLUCHTROUTE

AMA Architecten
Fort Willemsweg 13
6219 PA Maastricht

Oxville Cinema de Vlugt
Burgemeester De Vlugtlaan 125
1063 BJ Amsterdam

Stichting Oxville
Burgemeester De Vlugtlaan 125
1063 BJ Amsterdam

NIEUWE TOESTAND – 1e VERDIEPING CS–02–NT

SCHAAL	FORMAAT	REFERENTIE	DATUM	WIJZIGING
1:100	1000x594	8263	2024.05.29	.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z