From Gebiedsteam Bos en Lommer [redacted]@amsterdam.nl>
Subject **FW: [Ticket: 1135311] Bericht van Liander / Reactie op uw vragen**
To Gebiedsteam Bos en Lommer SDW [redacted]@amsterdam.nl>
Date June 11, 2026, 9:18:38 AM CEST

Van: [redacted]@amsterdam.nl>
Verzonden: dinsdag 9 juni 2026 21:30
Aan: Gebiedsteam Bos en Lommer [redacted]@amsterdam.nl>
Onderwerp: Fw: [Ticket: 1135311] Bericht van Liander / Reactie op uw vragen

Hi,

Onderstaande mail is naar mij gestuurd. Kan deze doorgestuurd worden naar de betreffende makelaar? Volgens mij Erasmusparkbuurt.

Groetjes

[redacted]

Verzonden vanuit Outlook voor iOS

Van: [redacted] < [redacted]@gmail.com>
Verzonden: Tuesday, 09 June 2026 21:21:28
Aan: [redacted]@alliander.com [redacted]@alliander.com>
CC: [redacted] [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted] < [redacted]@amsterdam.nl>
Onderwerp: Re: [Ticket: 1135311] Bericht van Liander / Reactie op uw vragen

Geachte heer/mevrouw,

Allereerst een correctie: in uw correspondentie wordt steeds verwezen naar [redacted] maar mijn naam is [redacted].

Vanavond is tijdens de vergadering van de Stadsdeelcommissie West van de Gemeente Amsterdam besloten dat eerst onderzocht moet worden of er geschikte alternatieve locaties beschikbaar zijn voor het geplande elektriciteitshuisje. Daarbij is vastgesteld dat er geen inspraak heeft plaatsgevonden met de direct omwonenden. Tevens is gebleken dat een brief die volgens de procedure vooraf aan bewoners zou zijn verstuurd, door geen van de aanwezige bewoners is ontvangen.

Namens de omwonenden wil ik u erop wijzen dat inmiddels een bewonerspetitie is opgesteld die door meer dan 40 bewoners is ondertekend. Het aantal steunbetuigingen groeit nog dagelijks.

Ik verzoek u vriendelijk om zo spoedig mogelijk contact met mij op te nemen om een afspraak in te plannen. Wij gaan graag met u in gesprek om gezamenlijk te kijken naar een alternatieve locatie, zodat de noodzakelijke uitbreiding van het elektriciteitsnet kan worden gerealiseerd op een plek die minder belastend is voor direct omwonenden.

U kunt mij bereiken via telefoonnummer [redacted].

Met vriendelijke groet,

[redacted]

On Tue, Jun 9, 2026 at 2:29 'a0PM [redacted]@alliander.com> wrote:

> Beste [redacted]
>
> U heeft contact met ons opgenomen, omdat u vragen heeft over het elektriciteitshuisje dat in uw omgeving wordt geplaatst. U maakt bezwaar tegen de keuze van de locatie. Uw klacht is behandeld door het Liander Klachtenmanagementteam. In deze e-mail leest u hier meer over.
>
> **Hoe kiezen we de plek voor een elektriciteitshuisje**
> De afgelopen jaren zijn we steeds meer stroom gaan gebruiken en terugleveren. Dit gaat in de toekomst alleen nog maar toenemen. Om aan die groeiende vraag naar energie te voldoen, worden er de komende jaren tienduizenden elektriciteitshuisjes geplaatst.
>
> Het aantal elektriciteitshuisjes en de plaats daarvan hangt onder andere af van het aantal woningen dat stroom nodig heeft en de ontwikkelingen in uw buurt. Denk bijvoorbeeld aan het laden van elektrische auto's, het aantal zonnepanelen en airco's of hoeveel mensen elektrisch koken. Samen met de gemeente zoeken we naar een geschikte plek.
>
> Onze criteria bij het kiezen van een plek:
>
> - De kabels van het elektriciteitshuisje naar de woningen moeten zo kort als mogelijk zijn. Hoe korter de kabel, hoe stabieler het stroomnet is.
> - Het ondergrondse netwerk is ook bepalend. Er kan geen elektriciteitshuisje geplaatst worden bovenop leidingen, kabels of rioolbuizen in de grond.
> - Er mag geen diepwortelende beplanting aanwezig zijn op de kabeltracés, zoals bijvoorbeeld bomen.
> - Het vloerpeil van een elektriciteitshuisje ligt standaard op of boven het aangrenzende maaiveld. Zo voorkomen we dat onze installaties afschakelen in geval van wateroverlast.

- De locatie van het elektriciteitshuisje dient te allen tijde bereikbaar te zijn voor plaatsing, verwijdering, reguliere werkzaamheden (onderhoud) en storingen.
- Rond de toegang van het elektriciteitshuisje dient er voldoende ruimte te zijn om veilig werken, vluchten en het afzetten van de toegang of werkplek mogelijk te maken

Elektriciteitshuisje op openbare grond
De gemeente bezit een beperkte hoeveelheid openbare grond en de ideale situatie is niet altijd haalbaar. De door Liander voorgestelde locatie(s) op openbare grond, worden door de gemeente getoetst. Dit houdt in dat de gemeente kijkt naar het maatschappelijk belang voor de buurt, daarbij zo veel mogelijk rekening houdt met bereikbaarheid, verkeersveiligheid, parkeerplaatsen en bestaande bomen. Er zijn echter locaties waar ook belangen van provincie en/of het waterschap aan de orde zijn. Het kiezen van een plek voor een nieuw elektriciteitshuisje is een zorgvuldig proces dat wij samen met de gemeente doorlopen.

Geen inspraak bij de locatiekeuze
Wij kunnen niet ingaan op uw verzoek om het elektriciteitshuisje te wijzigen of te verplaatsen. In een bebouwde omgeving is er bovengronds én ondergronds weinig ruimte beschikbaar. Met de technische eisen die Liander stelt aan de locatie voor een elektriciteitshuisje en de eisen die een gemeente stelt aan het plaatsen van objecten in de openbare ruimte, blijven er vaak weinig geschikte locaties over. Dit betekent dat het soms niet anders kan dat een huisje dicht bij een woning wordt geplaatst.

Wij begrijpen dat u invloed wilt hebben op de plek van een elektriciteitshuisje. Dat kan niet als burger. Daarom maken netbeheerders en gemeenten steeds vaker afspraken met elkaar, waarbij ze de belangen van omwonenden meenemen bij de keuze van een locatie. We spreken af met de gemeente wie u informeert over de plaatsing van een elektriciteitshuisje bij u in de buurt.

Geen vergunning nodig voor plaatsing
We mogen een elektriciteitshuisje zonder vergunning plaatsen. Er is namelijk geen vergunning nodig voor objecten die lager zijn dan 3 meter en/of een oppervlakte hebben van maximaal 15 m2. Doordat er voor een elektriciteitshuisje geen vergunning nodig is, kunt u geen bezwaar maken tegen het plaatsen van het huisje.

Meer informatie
Voor meer informatie over elektriciteitshuisjes verwijzen wij u naar onze website **https://www.liander.nl/elektriciteitshuisjes**

Tot slot
We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u toch nog vragen? Dan kunt u mij bereiken via onderstaande contactgegevens.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e

Medewerker Klachtafhandeling | Klachtenmanagementteam

T 'a0 'a0 'a 5.1, 2, e
E 'a0 'a0 'a 5.1, 2, e @alliander.com

Liander N.V. | Postbus 50, 6920 AB Duiven, Nederland | 'a0Locatiecode: P421 | 'a0Utrechtseweg 68 6812 AH Arnhem 'a0| KvK 08021677 'a0Arnhem | 'a0www.liander.nl

De inhoud van deze e-mail, inclusief bijlagen, is persoonlijk en vertrouwelijk. Mocht dit bericht niet voor u bedoeld zijn, informeer dan per omgaande de afzender en verwijder dit bericht. Gelieve deze e-mail, inclusief eventuele bijlagen, in dat geval niet te gebruiken, te kopiëren of door te sturen aan derden.