[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: vrijdag 3 juni 2022 9:50
Aan: [redacted]
Onderwerp: RE: Notweg 32 brandveiligheid OLO 6377663

In een stalenkozijn

Met vriendelijke groet,

Ir. [redacted]
Senior adviseur Omgevingsvergunningen
Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Nieuw-West

T 020 [redacted] / 06 [redacted]
[redacted] @amsterdam.nl
Aanwezig: di, wo, do, vr
Plein '40-'45 nr 1, 1064 SW Amsterdam nieuwwest.amsterdam.nl

Van: [redacted] @amsterdam.nl>
Verzonden: woensdag 1 juni 2022 13:41
Aan: [redacted] @amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Notweg 32 brandveiligheid OLO 6377663

Hoi [redacted],

Via onderstaande link kom je bij de tekeningen:

Downloadlink:
[redacted]

Groet,
[redacted]

Van: [redacted] @amsterdam.nl>
Verzonden: woensdag 1 juni 2022 11:45
Aan: [redacted] @amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Notweg 32 brandveiligheid OLO 6377663

Ha [redacted], heb je de tekeningen voor mij?

Met vriendelijke groet,

Ir. [redacted]
Senior adviseur Omgevingsvergunningen
Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Nieuw-West

T 020 [redacted] / 06 [redacted]
[redacted] @amsterdam.nl
Aanwezig: di, wo, do, vr
Plein '40-'45 nr 1, 1064 SW Amsterdam nieuwwest.amsterdam.nl

Van: [redacted] @amsterdam.nl>
Verzonden: woensdag 1 juni 2022 10:33

Aan: [redacted]@amsterdam.nl>
Onderwerp: FW: Notweg 32 brandveiligheid OLO 6377663

Ha [redacted],

We hebben aanvullend advies van de brandweer ontvangen voor het monumentale pand Notweg 32 waar appartementen komen.
Bij calamiteiten zijn de achter-woningen niet bereikbaar (portiek situatie).
In zo'n situatie is het risico bij brand dat in het trappenhuis rookontwikkeling ontstaat.
In de welstandsvergadering is bepaald dat nieuwe grote gevelopeningen/venster niet wenselijk is vanwege het beschermd karakter.
De brandweer vraagt nu of de gemeente middelen heeft om oplossingen te vinden.
Ik weet dat het bestuur brandveiligheid hoog prioriteert.
Is het mogelijk om toch te kijken naar een eventuele 2de vluchtwegmogelijkheid in alle woningen of zijn er andere opties denkbaar.

Groet,
[redacted]

Van: [redacted]@brandweeraa.nl>
Verzonden: dinsdag 31 mei 2022 9:18
Aan: [redacted]@amsterdam.nl>
CC: [redacted]@brandweeraa.nl>
Onderwerp: Notweg 32 brandveiligheid OLO 6377663

Beste [redacted],

Zie onderstaande e-mail van de architect van de verbouwing van het het pand aan Notweg 32.
Ik ben van mening dat er een verhoogd risico is ten opzichte van de intentie van het bouwbesluit, omdat de redding door een ladderwagen bij portiekwoningen iets is waar men vanuit gaat.

Dat het een monumentaal pand betreft is één ding, maar de keuze 'achterwoningen' te creëren en de inrichting van de tuin zo te maken dat de woningen voor een ladderwagen niet bereikbaar is een keuze die daar niet mee te maken heeft.

Hoe staat de gemeente hier tegenover en heeft de gemeente middelen om hier nog een oplossing voor te vinden?

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Adviseur Risicobeheersing

Brandweer Amsterdam-Amstelland | Sector Brandweerzorg
IJ-tunnel 4 | Kazerne Nico | Amsterdam
T 020 555 66 66 | M 06 [redacted]
Postbus 92171 | 1090 AD Amsterdam

BRANDWEER
Amsterdam-Amstelland
Behulpzaam Deskundig Daadkrachtig



Van: [redacted]@bakersarchitecten.nl>
Verzonden: maandag 30 mei 2022 23:16

Aan: [redacted]@brandweeraa.nl>
CC: [redacted]@climaticdesign.nl
Onderwerp: Advies Notweg - Ter attentie van dhr. [redacted]

Geachte heer [redacted],

Begin dit jaar ontvingen wij de omgevingsvergunning voor het realiseren van 30 appartementen in de voormalige school aan de Notweg. Hoewel de aanvraag voldeed aan de regelgeving plaatste u een aanvullend ‘advies’ voor het redden van personen buiten het trappenhuis (portiek) om.

Wij hebben gekeken naar de planstelling en het geformuleerde advies en komen tot onderstaande bevindingen/terugkoppeling:

De eerste vluchtroute loopt bij alle woningen door het trappenhuis. Een tweede route zou mogelijk zijn door een te openen raam in de woning, om vervolgens door de ladderwagen gered te worden. Om dit mogelijk te maken dient elke woning een te openen raam te hebben waar een persoon doorheen kan. Dit is haalbaar en zal worden toegepast bij alle woningen, behalve bij de woningen tegenover het trappenhuis. De welstandscommissie heeft hierbij bepaald dat, vanwege het gevelbeeld, er geen nieuw groot te openen raam in deze woningen mogelijk is. De glasopening dien(de) profielloos getailleerd te worden. Wel worden er twee kleinere klepramen gerealiseerd van 1 m breed en 0,5 m hoog. Ideaal is dat niet maar er kan een persoon op een brancard door die ramen.

Het binnenterrein wordt een integraal ontmoetingsplek voor bewoners en maatschappelijke functies. Derhalve zal het terrein worden ingericht voor multifunctioneel gebruik en kan geen zone van 3,5 m breed worden vrijgehouden voor de brandweerauto, mede omdat er ook hoogteverschillen in het terrein opgelost dienen te worden. Met kleinschalige(re) losse voorzieningen zijn de vensters aan de achtergevel wel bereikbaar. Wellicht moeten we hier nader over in gesprek om te kijken welke mogelijkheden hier nog liggen.

Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en in afwachting van uw reactie verblijf ik.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Bakers Architecten B.V.
Lange Nieuwstraat 109
3512 PG Utrecht
M: 06 - [redacted]
T: 030 - [redacted]
bakersarchitecten.nl | hetzwartehuis.eu

Disclaimer

JAN BAKERS. ARCHITECTEN

*****DISCLAIMER*****

De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen. Gebruik door anderen dan geadresseerde(n) is verboden. De informatie in dit e-mai bericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en kan

binnen het bereik vallen van een geheimhoudingsplicht en een verschonings- recht.

Externe e-mail wordt door Brandweer Amsterdam-Amstelland niet gebru kt voor het aangaan van verplichtingen. Aan de inhoud van dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.