From: "5.1.2,e" <5.1.2,e@odnzkg.nl>
Sent: Wed, 27 Jan 2021 13:15:00 +0200
To: "5.1.2,e@vanrossumbv.nl" <5.1.2,e@vanrossumbv.nl>
Cc: "5.1.2,e" <5.1.2,e@amsterdam.nl>
Subject: OLO-5673817; Distelweg (113) / Grasweg (Buiksloterham, kavel 46), Amsterdam - Vragen / opmerkingen constructie

Omgevingsdienst
noordzeekanaalgebied

Geachte heer/mevrouw,

Dit bericht betreft het (bouw)project met de volgende gegevens (zaak 10050417):

Projectlocatie: Distelweg (113) / Grasweg (Buiksloterham, kavel 46), Amsterdam
Projectomschrijving: 4 woongebouwen, een kanoor en een parkeergarage op een half verdiepte parkeergarage
Aanvraagnummer: OLO-5673817
Uw ordernummer: 10039 (rapportnr. 10039-BA-02)

Wij hebben enkele vragen/opmerkingen.

1. De kernen worden als prefab uitgevoerd. Zijn het lossen wanden? Hoe wordt de wanden onderling gekoppeld? Zijn de kernen voldoende voor de stabiliteit? Er dient, ter behoeve van de haalbaarheid, een ontwerpberekening te worden gemaakt.
2. Er dient een (globale) gewichtstberekening te worden gemaakt waaruit duidelijk wordt gemaakt hoe groot de krachten op de fundering zijn.
3. (Indicatief) palenplan ontbreekt.
4. Hoe zit het met de brandwerendheid van de dragende stalen liggers onder de vloeren?
5. Zijn de brandcompartimenten niet te groot (groter dan 1000 m2)? Heeft dat geen invloed op de brandwerendheid van de constructie?

Mocht u verder nog vragen hebben dan horen wij dat graag.

Met vriendelijke groet,

5.1.2,e
5.1.2,e

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Ebbehout 31, 1507 EA Zaandam

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied verzorgt in opdracht van het bevoegd gezag in het Noordzeekanaalgebied de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving voor bodem, milieu en bouw.
Meer informatie vindt u op www.odnzkg.nl

Reageren via e-mail is mogelijk als u onderstaande referentie onderaan uw reactie laat staan:
5.1.2,e