[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: vrijdag 9 maart 2018 12:28
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: RE: mail over afwijkingen bomen -> verzoek tot beoordelen

Beste allen,

Ik heb vanmorgen ook de meeste afwijkingen bekeken.
Wat me opvalt is dat er een aantal afwijkingen een langere tijd lopen en waar over ook al afspraken zijn gemaakt
Wellicht dat het beter is om dit in een overleg door te nemen wat de stand van zaken is en hoe we onze reactie vorm geven.

Tevens zijn er veel afwijkingen op het DTA. Die vervallen kabels en leidingen lijken me niet zo'n lastig verhaal. Weghalen wat kan, vol schuimen wat niet weg kan.
Kabels en leidingen welke in de nieuw aan te brengen vakken liggen moeten volgens mij volgens contract omgelegd worden.

Plannen we een gezamenlijk overleg in om deze acties te bespreken?

Met vriendelijke groet,

[redacted]
[redacted]
Project De Entree

Gemeente Amsterdam

[redacted]
[redacted]
Internet: www.amsterdam.nl

Van: [redacted]
Verzonden: vrijdag 9 maart 2018 12:04
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: RE: mail over afwijkingen bomen -> verzoek tot beoordelen

Beste[redacted]
Vanochtend een poging gedaan om alle afwijkingen te snappen en te beoordelen.
Dat valt niet mee en is mij niet gelukt.
In detail kon ik niet alle zaken beoordelen omdat mijn ADW vast liep op de te lange bestandsnamen.
In hoofdlijnen sluit ik mij aan bij[redacted]
Zie in bijlage de excelsheet die ik aangevuld heb met mijn opmerkingen daar waar mogelijk ik eea digitaal kon openen.

Proces
@[redacted] ik stel voor dat MBP/Copijn –[redacted]met mij de AFW doorneemt op het gebied van bomen en dat ik daarna met een inhoudelijke reactie kom.
Ik heb afspraak staan met[redacted]op komende dinsdag 13-3. Ik zou het dan kunnen oppakken.

Graag je reactie.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Ingenieursbureau

[redacted]

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing: amsterdam.nl/proclaimer

Van: [redacted]
Verzonden: maandag 5 maart 2018 17:17
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: Re: mail over afwijkingen bomen -> verzoek tot beoordelen

Heren,

Hierbij mijn input m.b.t. de afwijkingen.

Algehele strekking is dat het voor mij vaak niet duidelijk is wat de afwijking is en wat ON van OG verwacht.

Groet[redacted]

[redacted]

www.how2se.nl

Bezoekadres:

Elburglaan 29

5651 EH Eindhoven
Netherlands

M:[redacted]

transparant & gestructureerd creëren

On 5 Mar 2018, at 14:04,[redacted]wrote:

Goedemorgen allen,

Bij deze een lijst met alle afwijkingen en de afwijkingen die als zodanig in de Relatics omgeving van Max zitten (zie link hieronder). Graag door jullie een beoordeling over compleetheid en over of jullie akkoord zijn dat dit afwijkingen zijn op het contract van Max Bögl (dit laatste geldt van vooral even voor[redacted].
Kunnen jullie hier voor aanstaande vrijdag 12:00 op reageren? Vrijdagmiddag heb ik nl. een gesprek met[redacted]over het contract. Ik kan me voorstellen dat er ook nog een inhoudelijk overleg komt over deze bevindingen op een ander moment, maar dan heb je ze in ieder geval al bekeken ☺

Thanks ☺
Gr.

[redacted]

Klik hier om bijlagen te downloaden.

Cluster bomen (CB)	

AFW
Omschrijving
Status
Actie
Eis aanpassen
Opmerking
AFW-0169
Conflict monumentale bomen i.r.t. K&L, Abri's en masten
Actueel
Bespreken OG
Niet duidelijk wat het moet worden.
Ontwerpoplossing in DO-integraal bepalen??
AFW-0222
trace bestaande voedingskabel tractie tram conflicteert met positie nieuwe bomen en maaiveld inrichting
Actueel
Bespreken OG
Aanpassen DO-int met nieuwe ontwerpoplossing
AFW-0251
Boom 4, 5, 6, 7: Ligging waterleiding afstemmen. Onvoldoende ruimte om boomwortels te ontwijken.
Actueel
is K&L
Maatregel is besproken, maar de oplossing staat niet vermeld
AFW-0267
Boomnummer 31 (SP-West) niet verplanten maar kappen (ivm aanwezige K&L)
Actueel
Bespreken OG
UV340
Akkoord op kappen ipv verplaatsen
AFW-0268

Boomnummer 43 (PHK-Oost) niet verplanten maar laten staan (ivm aanwezige tractievoedingskabels)
Actueel
Bespreken OG
UV340
Akkoord op laten staan ipv verplanten
AFW-0285
Conflict reservering Wisselbesturing met boombunkers (FREEZE)
Actueel
Freeze mededelen aan OG
Afwijking van vormgeving als wisselbesturing mogelijk gemaakt moet worden.
AFW-0311
PvA Bomen wordt niet nageleefd in uitvoering
Actueel
is uitvoering
INTERN?
AFW-0323
Om clash lage druk gasleiding Liander met Bestaande Boom 82 in de Singel te vermijden, moet er een afwijking komen op DTA C Westertoegang voor verleggen gasleiding Liander
Actueel
is K&L
AFW-0325
LS kabel liander moet opgeruimd worden om plaats te maken voor Boom O1, P1, Q1, R1, S1, T1 en U1 deze. Deze bomen clashen met vermoedelijke verlate LS kabels Liander
Actueel
is K&L
AFW-0326
Boom V1, W1, X1, Y1 clasht met verlate/loze laagspanningskabel Liander en een verlate waterleiding Waternet.
Actueel
Bespreken OG
AFW-0330
Verlaten waterleiding in relatie tot bestaande bomen 41, 42 en 43 in de PHK-O. Hier lijken twee loze waterleidingen te liggen.
Actueel
Bespreken OG
AFW-0351
Bomen buiten werkgrens dienen ook beschouwd te worden
Actueel
Niet relevant voor Integraal DO, wel contractueel bespreekpunt
AFW-0362

Nieuw te planten boom nr B1 (Westertoegang zuid) verplaatst 2,60 meter t.o.v. ontwerp.
Actueel
Bespreken OG
AFW-0363
Maaiveldverhoging monumentale boom nummer 32
Actueel
Bespreken OG
AFW-0364
Verplaatsen van nieuwe bomen P2 en R2 i.v.m. bovenleidingen en K&L
Actueel
Bespreken OG
AFW-0365
Positie nieuwe bomen A2, B2, C2 en D2 niet definitief vast te stellen.
Actueel
Wacht op info GVB
AFW-0367
Posities bomen F2 en G2 verplaatsen resp. 0,96 en 1,63 meter.
Actueel
Bespreken OG
Afw Vormgevings-document
Conform overleg?
AFW-0368
Verschillende nieuw te planten bomen hebben minder m3 bomengrond dan de geëiste 25.
Actueel
Bespreken OG
SYS-2211
Kan niet voldoen aan eis SYS-2211

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Ingenieursbureau

Gemeente Amsterdam

MBTI profiel: [redacted]
MD profiel:

[redacted]

Prins Hendrikkade 84/85, 2e etage
Amsterdam

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing:
amsterdam.nl/proclaimer

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als een e-mail niet voor u is bestemd, verzoekt de gemeente u vriendelijk ons van de juiste adressering op de hoogte te stellen en de e-mail te verwijderen zonder de informatie te gebruiken en te delen met anderen. Voor verdere informatie over de rechten op informatie, zie https://www.amsterdam.nl/proclaimer.