From [redacted]@amsterdam.nl>
Subject **FW: Oostbrug Amsterdam: Reviewcommentaar RWS GPO**
To [redacted]@amsterdam.nl>, [redacted]@haskoning.com>, [redacted]@amsterdam.nl>
Date June 9, 2026, 4:15:13 PM CEST

Beste heren,

Ook voor jullie de review van GPO.

M.i. deels herkenbaar en deels nieuw.
[redacted] neem jij of ik deze op in de overall reviewlijst?

En let op: ik lees ook bevindingen die raken aan fasering/uitvoering. Ik weet nu nog even niet of jullie [redacted]) hier nu actief mee bezig zijn.
Zo ja: dan ook goed dat diegene [redacted]) hiervan op de hoogte is.

[redacted]

Van: [redacted]@rws.nl>
Verzonden: dinsdag 9 juni 2026 10:02
Aan: [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]@rws.nl>
CC: [redacted]@rws.nl>; [redacted]@rws.nl>; [redacted]@rws.nl>
Onderwerp: Oostbrug Amsterdam: Reviewcommentaar RWS GPO

Goedemorgen [redacted]

Allereerst complimenten voor de uitwerking van het Referentie ontwerp tot nu toe.
Fijn dat ons de mogelijkheid is geboden om een review uit te voeren.

[redacted] ik heb jou meegenomen in deze mailwisseling.

In de bijlage tref je ons reviewcommentaar aan.

De belangrijkste terugkoppeling is:
- Probeer de aanvaarbeveiliging te integreren in de constructie van de brug
- Het funderen (met name de lengte van de palen en het uitvoeren op het water) blijft een belangrijk aandachtspunt.
- Heroverweeg een basculebrug en met name een dubbele basculebrug per doorvaart

Mochten er naar aanleiding van ons commentaar nog vragen zijn, dan kun je contact opnemen met:

[redacted]@rws.nl

[redacted]@rws.nl

[redacted]rws.nl

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Technisch & coordinerend adviseur

.....
Afdeling Bruggen en Viaducten
Rijkswaterstaat GPO
Griffioenlaan 2 | 3526 LA Utrecht
Postbus 2232 | 3500 GE Utrecht
.....
M [redacted]
[redacted]@rws.nl
www.rijkswaterstaat.nl
Volg ons op Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram en YouTube
.....
Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.
.....