Toetsrapportage constructieve beoordeling

Algemene gegevens

Projectlocatie	:	**Postjesweg 7**
Projectomschrijving	:	**Het verbouwen van de bestaande horeca gelegenheid**
Aanvraagnummer	:	**OLO-4544149**
Opdrachtgever	:	Gemeente Amsterdam - Stadsdeel West
Bouwwerktype		
	:	2. kleine verbouwingen en uitbreidingen bij woningen en niet-woningen met constructieve gevolgen voor het bestaande gedeelte
Bomcategorie	:	A2
Type toets	:	Inhoudelijke toets (dgk)
Toetsnummer	:	0
Datum	:	8-9-2019

Risicoprofiel

Het risicoprofiel is afwijkend t.o.v. de standaard toetsmatrix.

Reden voor afwijking : Capaciteitstekort

0

Conclusie

Het is voldoende aannemelijk gemaakt dat aan de eisen van het Bouwbesluit is voldaan.

Toetsrapport

Inhoudelijke toets (dgk)

Toetsnummer - 0

8-9-2019

Nr.	Aspect	Standaard-toetsniveau	Gekozen toetsniveau	Bevinding/opmerking	Conclusie	Benodigde aanvulling(en)
1.	**Algemeen 1: Hoofdopzet**					
1.1	Gevolgklasse en ontwerplevensduur			Conform NEN-EN 1990.	Voldoet	
1.2	Gewichts- en stabiliteitsberekeningen.	2	2	Conform NEN-EN 1991.	Voldoet	
1.3	Belastingen, belastingcombinaties, schematisatie	2	2	Conform NEN-EN 1990 en NEN-EN 1991.	Voldoet	
3.	**Onderdeel 1: Stabiliteitselementen en elementen die bij bezwijken tot voortschrijdende instorting kunnen leiden**					
3.2	Staalconstructie	2	1	Conform NEN-EN 1993. Berekeningen en tekeningen zijn met elkaar in overeenstemming.	Voldoet	
7.	**Onderdeel 5: Platte en schuine daken**					
7.2	Vloeren	2	1	Conform NEN-EN 1992 , NEN-EN 1993, NEN-EN 1995. Berekeningen en tekeningen zijn met elkaar in overeenstemming.	Voldoet	
	Conclusie :	Het is voldoende aannemelijk gemaakt dat aan de eisen van het Bouwbesluit is voldaan.				

Toelichting toetsniveau's:
1. Uitgangspuntentoets (Bevatten de stukken voldoende informatie over de uitgangspunten?)
2. Visueel toetsen (Kloppen de uitgangspunten en lijken de uitkomsten aannemelijk?)
3. Representatief toetsen (Controle van de belangrijkste onderdelen)
4. Integraal toetsen (Alles controleren)