NOTITIE

STRUCTURE
engineering
Pieter Calandlaan 315
1068 NH Amsterdam
email:info@str-eng.nl
telefoon:020-2235941
internet:www.str-eng.nl

Betreft: Wapeningskeuring vloer Sarphatipark 87, Amsterdam
Datum: 22-09-2021
Opgesteld:
Structure Engineering B.V.

Op 22 september 2021 heb ik de wapening van de keldervloer gekeurd op de Sarphatikade 87 aan de hand van de wapeningstekeningen van Structure Engineering CO-19186-REV2. Alle aangebrachte wapening is goed aangebracht en akkoord. Ten tijde van de keuring waren de vlechters de bijlegwapening boven de palen, bovenste rij en de extra rond 16 stekken in de binnenzijde van de wand nog aan het plaatsen.
Al die wapening was aanwezig en werd op dat moment gelegd dus ik ga ervan uit dat die juist geplaatst zijn.

De vloer kan gestort worden en als de wandwapening klaar is voor controle word ik graag weer op de hoogte gebracht, onderstaand enkele fotos van de keuring.















BETON & BIJLEGWAPENING
SCHAAL 1:50
LET OP, HOOFD WAPENING OP VORIGE BLADZIJDE
A
B
STRUCTURE