





Behoort bij besluit d.d.:

20 FEB. 2018

Gemeente Amsterdam

Op de begane grond komt worden slangen ingestort in de anhydriet vloer tbv verwarming en evt koeling
Het water wordt behandeld door een warmtepomp installatie geleverd door de opdrachtgever
Op de eerste etage wordt uitgevoerd met zgn Fancoils, die aan het plafond hangen
En er komt een WtW installatie

- 6 DEC. 2017

ir 3262531

Ros

KANTOORGEBOUW GROENHOLLAND
INFOGRAPHIC

Wijz.	Datum	Get.	Gec.
A	5-12-2017		

KEI Advies bv
Klimaat Energie Installatie
advies- en ingenieursbureau

Robijnstraat 8A
1812 RB ALKMAAR
tel.: 072 -22 05 908
WWW.KEI-ADVIES.NL
INFO@KEI- ADVIES.NL

Schaal:	Formaat:	Discipline:
N.V.T.	A3	WV
Getekend:	Datum:	Blad nr.:
WV	5-12-2017	1
Gezien:	Project nr.:	
	17.013	

39

getekend met Stabicad ®