Van: [redacted]
Verzonden: woensdag 4 april 2018 13:24
Aan: [redacted]
Onderwerp: RE: Digitale leidingdata Rhoneweg Amsterdam

Geachte [redacted]

Hieronder de gevraagde informatie:

- De wijzigingen in maaiveldhoogte binnen de belemmerende strook van de gasleiding. Aan de oostzijde lijkt een ophoging boven de leiding te komen, maar deze zie ik niet op de overzichtstekening.
  In het perceel zit al een waterkerende dijk.

- Welke maaiveldverhardingen worden boven de leiding aangebracht.
  Aan de voorzijde zit nu een cirkel vormige betonplaat, ik meen dat u hier op doelt? Deze zal niet boven de leiding geplaats gaan worden, wel binnen de belemmerende strook, en indien niet gewenst in ze geheel niet geplaats worden. Wat voor ons een optie zou zijn is bijvoorbeeld een rij stelconplaten

- Op de overzichtstekening is te zien dat er een bouwwerk binnen de belemmerende strook is geplaatst, deze moet buiten de strook blijven.
  Meen dat u hier de bouwwerken in bijlage mee bedoelt? Zo ja dit zijn losse containers en kunnen wij binnen 24 uur verwijderen, van wat ik heb begrepen mogen ze dan binnen de strook geplaats worden?

- Kunt u meer informatie geven over de status van het onderzoek naar externe veiligheid.
  Wij zijn bezig met Omgevingsdienst Noord zeekanaal met het opstellen van een QRA, zodra deze uitgevoerd is zullen wij deze met u delen.

Voor verdere vragen opmerkingen hoor ik u graag.

Met vriendelijke groet,



DISCLAIMER: This message may contain confidential information. If you have received this e-mail in error please notify the sender immediately by e-mail and destroy this message. Any unauthorized copying, Disclosure or distribution of this message and/or attachments is not allowed. Internet communications cannot be guaranteed to be timely, secure, error or virus-free. The sender does not accept liability for any errors or omissions.

Van: [redacted]
Verzonden: dinsdag 3 april 2018 15:56
Aan: [redacted]
Onderwerp: RE: Digitale leidingdata Rhoneweg Amsterdam

Geachte [redacted]