BRANDWEER
Amsterdam-Amstelland

Stadsdeel West
T.a.v. Geachte 5.1, 2, e
Postbus 57239
1040 BC Amsterdam

Datum 12 juni 2024
Onze referentie 5.1, 2, e
Uw referentie Z/24/2330905
Adres Van Bleiswijkstraat 8
Onderwerp Evenement Roef 2024

Telefoon
E-mail
Behandelend adviseur 5.1, 2, e

Geachte 5.1, 2, e

Naar aanleiding van uw verzoek om advies van 4 juni 2024 berichten wij u als volgt.

Uw opdracht betreft het beoordelen op brandveiligheidsaspecten van een vergunningsaanvraag voor het evenement ROEF 2024 op 16 augustus t/ m 22 september 2024 ter plaatse van de Van Bleiswijkstraat 8 te Amsterdam

Voor dit advies hebben wij de volgende documenten beoordeeld:
- Aanvraagformulier evenementen;
- Plattegrond Roef, d.d. 13-05-2024;
- Programma;
- Veiligheidsplan V1.0, d.d. 22-05-2024.

Met betrekking tot dit evenement hebben wij niet eerder geadviseerd.

Regelgeving en documenten
Wij hebben deze aanvraag om een evenementenvergunning getoetst aan:
- De relevante voorschriften inzake het gebruik van bouwwerken uit hoofdstuk 6 van het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL);
- Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (BGBOP), 4 oktober 2017.

Overige documenten
Verder hebben wij gebruik gemaakt van onderstaande documenten:
- Handreiking voor een brandveilig evenement, Brandweer Amsterdam-Amstelland, versie 1.1 d.d. 1 januari 2018.

Conclusie
Onze conclusie is dat de aanvraag evenementenvergunning voldoet aan de hierboven genoemde regelgeving.

Bezoekadres
IJ-tunnel 4
1011 TA Amsterdam

Postadres
Postbus 92171
1090 AD Amsterdam

5.1, 2, e
www.brandweeraa.nl/amsterdam-amstelland

Hieronder willen wij nog de volgende punten onder de aandacht brengen.

Brandveiligheidsinstallaties
De volgende brandbeveiligingsvoorzieningen moeten tijdens het evenement aanwezig te zijn:
- Gebouw gebonden installaties;
- Draagbare blustoestellen, conform Besluit Draagbare Blustoestellen;
- Noodverlichting, conform NEN-EN 1838;
- Vluchtrouteaanduiding, conform NEN-EN 1838 en NEN-EN-ISO 7010.

Omgevingsplan
Wij gaan ervan uit dat de locatie (gebouw of terrein) voldoet aan het omgevingsplan voor het gebruik hiervan met bijeenkomstfunctie.

Tevens willen wij u erop attenderen dat het gebouw niet bouwkundig is getoetst op de gebruiksfunctie bijeenkomstfunctie.

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Als u vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen via bovengenoemd telefoonnummer.

Vriendelijke groet,

5.1, 2, e
Adviseur Risicobeheersing

Bezoekadres
IJtunnel 4
1011 TA Amsterdam

Postadres
Postbus 92171
1090 AD Amsterdam

5.1, 2, e
www.brandweeraa.nl/amsterdam-amstelland