

Natuursteen Amarillo Real bewerking oppervlak wijziging :
Moet worden kogelgestraald medium / soft (tussen fijn en grof), dus niet gebouchardeerd zoals in bestek vermeld.
Voor uitvoering aanbrengen monster ter goedkeuring directie.

Bestek AI 2018-0118
12 nov 2018 IB/[redacted]