Omgevingsdienst
noordzeekanaalgebied

Toetsrapportage constructieve beoordeling evenementen

Algemene gegevens	
Projectlocatie	: **G.j. Scheurleerweg 212 Het Oude Waterzuiveringsterrein, Amsterdam**
Projectomschrijving	: **Evenement - De Verademing Presents**
Zaaknummer	: **10655967**
Opdrachtgever	: Gemeente Amsterdam - Stadsdeel Noord
Type toets	: Evenement
Toetsnummer	: 1
Datum	: 19-10-2021

Omgevingsdienst
noordzeekanaalgebied

Toetsrapport

Evenement

Toetsnummer - 1

19-10-2021

Nr.	Onderdeel	Bevinding/opmerking	Windkracht maatregelen	Windkracht ontruimen	Conclusie	Voorwaarden / benodigde aanvulling(en)
1.	**Algemeen**					
	Beheersplan				document aanwezig	1. In de veiligheidsplan moet het volgende vermeld zijn: a. Bij welke windsnelheid moeten de tenten ontruimd worden b. welke actie wordt ondernomen bij overschrijden van de onder a genoemde windsnelheden 2. In de berekeningen moet voor de verankering door grondpennen, vermeld worden dat de grondpennen zijn berekend voor vaste niet samenhangende grond. De ondergrond ter plaatse moet hierop gecontroleerd worden. Wanneer op andere ondergrond wordt gebouwd, moet aanvullende verankering worden voorzien en ankertesten worden uitgevoerd;
	Situatietekening/plattegrond				document aanwezig	
	Conclusie:	De basisdocumenten zijn ingediend en de inhoud voldoet.				
x						