Appartement C t/m E identiek aan A en B.

30 L/ 1 kW

Appartement B

E element 4 kW

900 liter

175 liter

B1

3 kW

Buffer

Boiler

Warmtepomp 12 kW

30 L/ 1 kW

Appartement A

E element 2 kW

900 liter

175 liter

B1

3 kW

Buffer

Boiler

Warmtepomp 12 kW

Gesloten bron

Groep vloerverwarming/-koeling

Groep convectoren

Vermogensoverzicht

WP incl. beta factor (kW)	E element (kW)	Capaciteit boiler	E element boiler (kW)	Buffervat warmte (liter)	E vermogen WP	Boiler recirculatie	Vermogen boiler circulatie (kW)
12	2	900 L	3	174	2,93	30 L	1
12	4	900 L	3	174	2,93	30 L	1
12	3	420 L	2	174	2,93	30 L	1
12	2	650 L	2	174	2,93	30 L	1
12	2	650 L	2	174	2,93	30 L	1

Appartement A	3 zones
Appartement B	4 zones
Appartement C	4 zones
Appartement D	4 zones
Appartement E	4 zones

2138 VE94-98 | Concept principeschema
opwekking en afgifte
Ingenieursburo Linssen
d.d. 28-06-2022

ingenieursburo linssen