[redacted] Zaak: 10.2.e [redacted] Kamerverhuu...

Overzicht Formulier Koppelingen (18) Activiteiten en kenmerken Wizard Memo (1) Maps Documenten (13) Taken Checklists
Procedure Publicaties Geschiedenis

TW CB

Memo Online

Paragraaf

Notitie uit DCL gemaakt door [redacted] op 2019-11-04 09:29:42

per mail foto's ontvangen van de verholpen gebreken. akkoord.

Notitie uit DCL gemaakt door [redacted] op 2019-10-28 15:26:07

vandaag ter plaatsen geweest met [redacted], geconstateerd dat de handblusmiddelen niet zijn bevestigd aan een wand en dat ter plaatsen van de 4e verd. in de gang geen rookmelder hangt
[redacted] gaat dat oplossen en dat per foto aan mij afmelden.

Notitie uit DCL gemaakt door [redacted] op 2019-09-27 13:49:12

mail gestuurd naar [redacted] met verzoek contact te leggen met mij voor het maken van een inspectie afspraak.

77

CB