Van:
Verzonden: maandag 15 juni 2020 12:06
Aan:
CC:
Onderwerp: FW: Werk is haalbaar, benodigde documentatie is nog niet ingediend; IOS-TM-OV-GW/01619
Bijlagen: Voorschrift inhoud werkplan metro_1.pdf

Categorieën: 0-opgeslagen

Dag

Hedenochtend de eerste reactie gekregen van M&T.
Moet nu ook een werkplan indienen met o.a. een risico-analyse.
Met ook de aangescherpte eis van de maximale stempeldruk.
Van maximaal 20ton/m2 naar maximaal 10ton/m2
Wordt dus een nieuw hijsplan.

Ook voor het eerst telefonisch gesproken met over het proces.
Wij mogen hiervoor rechtstreeks contact opnemen met , technisch adviseur M&T.
En we hoeven – gelukkig maar - niet een brainstormsessie te verzorgen voor de Risico Analyse, zoals geëist wordt in het Werkplan.

Woensdag aanstaande de fysieke afspraak gemaakt met Fugro en Braams over de benodigde zaken voor de WLS en wie doet wat.

Ik zag je mail waarin je aangeeft dat we moeten streven om toch voor de zomervakantie het beton gestart te hebben.
Gelet op de reactie van M&T, durf ik dat nu niet te zeggen.
Maar we trekken er wel hard aan.

Van:
Verzonden: maandag 15 juni 2020 08:15
Aan
CC:
Onderwerp: Werk is haalbaar, benodigde documentatie is nog niet ingediend; IOS-TM-OV-GW/01619

Goedemorgen

De eerste samenvatting van de civieltechnische beoordeling is:

Werk is haalbaar, benodigde documentatie is nog niet ingediend.

Uit het eerste advies maak ik op dat er nog nodig is voor een goede beoordeling voorafgaand aan vergunningverlening:

- Hijsplan voor plaatsen monument moet met kraanopstellingstekening worden aangeleverd, met stempeldrukberekening gereduceerd tot onder de 10 kN*m-2.


- definitieve tekeningen moeten overleg worden met gekozen funderingssysteem en werkplan in metro format (zie bijlage).
- Een definitief ontwerp met werkplan: uit de huidige documentatie komt niet het definitieve voorstel naar voren.
- Uit het werkplan moet duidelijk worden dat ook tijdens de funderingswerkzaamheden de pootdruk van elke opstelling wordt gereduceerd tot onder de 10 kN*m-2.

Kun je me de gevraagde documenten binnen 14 dagen leveren?

Dankjewel en fijne dag,



Met vriendelijke groet,



Vergunningen Metro en Tram

Gemeente Amsterdam

spoorvergunning@amsterdam.nl
020 – 255 3380 (doorgeschakeld, van 8 tot 3)
Entrada 600, 1114AA Amsterdam-Duivendrecht
Postbus 2181, 1000CD Amsterdam