From [redacted] <donotreply@unknown-from-address.net>
Subject **controle dakterras Prinsengracht [redacted] A (zaaknr. Z2024-C000517)**
To [redacted] <[redacted]@amsterdam.nl>
Cc [redacted] [redacted]@amsterdam.nl>, [redacted] <[redacted]@amsterdam.nl>
Date April 8, 2026, 2:57:12 PM CEST

Hoi [redacted]

Zie bijgaand het RvB met bijlagen, inclusief de op de tekening verwerkte gemeten maten, naar aanleiding van de controle ter plaatse op 25 maart 2026 aan de Prinsengracht [redacted] A.

De maatvoering van het dakterras is ter plaatse opgenomen en verwerkt op de tekening. De gemeten maatvoering komt nagenoeg overeen met de aangeleverde tekening. De geconstateerde afwijkingen zijn zeer gering en variëren van circa 5 mm tot 20 mm. Richting Prinsengracht 1077 is een verschil van circa 7 mm vastgesteld.

Mochten er nog vragen zijn, dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Inspecteur Bouwtoezicht
Gemeente Amsterdam Centrum

M [redacted]
[redacted]amsterdam.nl

Amstel 1, 1011 PN Amsterdam
www.amsterdam.nl/centrum