From: "5.1.2.e"
Sent: Fri, 26 Nov 2021 13:32:54 +0200
To: "5.1.2.e"' <5.1.2.e@politie.nl>; "5.1.2.e 5.1.2.e"' <5.1.2.e@om.nl>; '5.1.2.e" <5.1.2.e@amsterdam.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@om.nl>
Subject: RE: Update lijn van optreden ontruiming Kraakpand Marnixstraat 382

BM akkoord.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@politie.nl>
Verzonden: vrijdag 26 november 2021 12:18
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>; '5.1.2.e' <5.1.2.e@om.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@om.nl>
Onderwerp: RE: Update lijn van optreden ontruiming Kraakpand Marnixstraat 382

Hallo 5.1.2.e

In overleg met 5.1.2.e is dit akkoord. Wellicht gaat de daadwerkelijke ontruiming niet op maandag plaatsvinden. Dit heeft te maken met rusttijden van collega's. Dus maandag, dinsdag of woensdag!

Ik hoop snel op het definitieve akkoord zodat de operationele voorbereidingen gestopt kunnen worden.

Met vriendelijke groeten,

5.1.2.e

Van: 5.1.2.e@amsterdam.nl]
Verzonden: vrijdag 26 november 2021 12:10
Aan: '5.1.2.e' <5.1.2.e@om.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>; 5.1.2.e 5.1.2.e <5.1.2.e@om.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@politie.nl>
Onderwerp: Update lijn van optreden ontruiming Kraakpand Marnixstraat 382

Beste allemaal,

Zoals net telefonisch besproken is er inmiddels een ander (landelijk) vrij concreet beeld qua maatschappelijke onrust en rellen n.a.v. de nieuwe Corona maatregelen. Dat vergt (landelijk) forse inzet van de politie. We willen voorkomen dat de algemene maatschappelijk onrust voor extra openbare orde risico's zorgt bij de ontruiming (die ws. ook tot onrust leidt) en vice versa en dus tot nog mogelijk nog grotere gevaarzetting dan de geconstateerde brandveiligheidssituatie in het pand.
We hebben daarom met elkaar besproken dat krakers dit weekend blijvend worden aangesproken/ gevorderd het pand te verlaten door 5.1.2.e en 5.1.2.e en er niet meer te slapen. De daadwerkelijke ontruiming (indien de krakers niet weg zijn) tillen we over het weekend heen naar maandag.

Zoals afgesproken legt iedereen dit voor in de eigen lijn.

Grtz 5.1.2.e

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@om.nl>
Verzonden: donderdag 25 november 2021 20:16
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@om.nl>; 5.1.2.e 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>; '5.1.2.e' <5.1.2.e@politie.nl>
Onderwerp: RE: Antw: Advies brandweer Kraakpand Marnixstraat 382

Dag 5.1.2.e

Dat klinkt op zich als rustig en verstandig overleg.
Hopelijk weet de eigenaar ook paraat te staan en anti kraak direct in te vullen.

Tot morgen,

Groet

5.1.2,e

Van: 5.1.2,e < 5.1.2,e @amsterdam.nl>
Verzonden: donderdag 25 november 2021 20:09
Aan: 5.1.2,e < 5.1.2,e @om.nl>; 5.1.2,e < 5.1.2,e @amsterdam.nl>; '5.1.2,e ' < 5.1.2,e @politie.nl>; 5.1.2,e < 5.1.2,e @om.nl>
Onderwerp: RE: Antw: Advies brandweer Kraakpand Marnixstraat 382

Goedenavond allen,

Om 19.00 ben ik met 5.1.2.e 5.1.2,e tp geweest om de groep het vertrek aan te zeggen.
Binnen was een filmavond aan de gang met aardig wat bezoekers, wij zijn daarom buiten gebleven en hebben daar met vertegenwoordigers van het collectief 5.1.2,e en 5.1.2,e gesproken. 5.1.2,e de enige vaste bewoner, was niet aanwezig.

Aangegeven dat het vanuit veiligheidsoogpunt niet mogelijk is langer in het pand te verblijven en dat men per direct het pand moet gaan verlaten.

De krakers gaven aan de bovenliggende verdiepingen te willen verbouwen etc maar dat is onhaalbaar. "pak je spulletjes en laat morgen weten als het leeg is". 5.1.2,e heeft zn contactgegevens nogmaals achtergelaten en 5.1.2,e en ik hebben morgen contact over de voortgang.

Krakers gingen nu in beraad en gaan hun raadsman contacten, hopelijk levert dat een verstandig besluit op, gaan ze aan de slag met het pand leeg te halen en vertrekken ze rustig.

Wordt vervolgd, groet voor nu.

5.1.2,e
5.1.2,e

Van: 5.1.2,e < 5.1.2,e @om.nl>
Verzonden: donderdag 25 november 2021 16:19
Aan: 5.1.2,e < 5.1.2,e @amsterdam.nl>; '5.1.2,e ' < 5.1.2,e @politie.nl>; 5.1.2,e < 5.1.2,e @amsterdam.nl>; 5.1.2,e < 5.1.2,e @om.nl>
Onderwerp: RE: Antw: Advies brandweer Kraakpand Marnixstraat 382

Goedemiddag allen,

Net nog even telefonisch contact gehad met 5.1.2,e wij zijn in ieder geval akkoord met het plan van aanpak zoals omschreven in de mail van 5.1.2,e

Ik heb in de tussentijd contact gehad met de advocaat van de eigenaar van het pand (5.1.2,e telefonisch bereikbaar op 5.1.2,e).
Heb haar op de hoogte gebracht van ons voornemen om het pand met spoed te ontruimen en dat de krakers daartoe vandaag zullen worden aangezegd. Ook heb ik haar verteld dat de eigenaar met spoed moet zorgen voor (tijdelijke) ingebruikname d.m.v. een anti-kraakovereenkomst of een andere vorm van bewoning/beveiliging. Zij ging haar cliënt direct contacten om hier mee aan de slag te gaan.

Ons streven is om de eigenaar tot morgenmiddag 17:00 te geven om over de brug te komen met plannen, 5.1.2.e zal morgen contact houden met hem en zijn advocaat.

@ 5.1.2.e Zoals besproken heb ik aan de advocaat doorgegeven dat zij eventueel met jou contact op kunnen voor advies m.b.t. de ingebruikname.

Ik ben vanaf morgen 4 dagen met verlof, 5.1.2.e staat paraat en is voorzien van alle relevante contactgegevens.

Succes de komende dagen en fijne avond!

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
Assistent-officier van justitie

Openbaar Ministerie
Arrondissementsparket Amsterdam
Afdeling Interventies
5.1.2.e
5.1.2.e
5.1.2.e @om.nl
www.om.nl

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @amsterdam.nl>
Verzonden: donderdag 25 november 2021 15:22
Aan: '5.1.2.e' <5.1.2.e @politie.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @om.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @om.nl>
Onderwerp: RE: Antw: Advies brandweer Kraakpand Marnixstraat 382

Ik heb het voorstel voorgelegd aan de BM, ben nog even in afwachting van haar reactie.
Keep you posted!

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @politie.nl>
Verzonden: donderdag 25 november 2021 13:32
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @amsterdam.nl>; '5.1.2.e 5.1.2.e' <5.1.2.e @om.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @om.nl>
Onderwerp: RE: Antw: Advies brandweer Kraakpand Marnixstraat 382

Beste allen

Wij zijn het vanuit onze operatien ook eens met een spoedontruiming.
Het volgende voorstel zou onze voorkeur hebben:

Vandaag gaat 5.1.2.e de aanzegging doen dat er een spoedontruiming moet plaatsvinden. Ook wordt daar bij gesteld dat we ze 24 uur de tijd willen geven om dit te realiseren. Daarmee komen tegemoet aan het betoog van 5.1.2.e

Morgenmiddag gaat 5.1.2.e opnieuw naar het pand toe om te kijken hoe het ervoor staat. We proberen dan met enige overredingskracht het alsnog te realiseren als het nog niet gelukt is (platte pet)
Als het dan nog niet ontruimd is, dan komen we zaterdagmiddag terug (ME). We hebben morgen wel extra manschappen in dienst maar die zijn er pas 17.00 uur en wij willen 5.2 (1)
Voor ons is dit de meest haalbare gezien de maatschappelijke onrust?
Kunnen jullie hiermee instemmen?

Ik hoor het graag!

Met vriendelijke groeten,

5.1.2.e

Van: 5.1.2.e 5.1.2.e @amsterdam.nl]
Verzonden: donderdag 25 november 2021 12:53
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @amsterdam.nl>; '5.1.2.e' <5.1.2.e @om.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @om.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @politie.nl>
Onderwerp: RE: Antw: Advies brandweer Kraakpand Marnixstraat 382

Ik vind het enigszins lastig om eventueel gedoe in te schatten..
Van de aanwezige krakers (ongeveer 2 waarvan er maar eentje daar overnacht) verwacht ik niet veel weerstand, het collectief "Hotel Mokum" bestaat echter uit 20 personen.
5.2 (1)
Barricades etc zie ik overigens niet snel gebeuren.

Als je de groep de gelegenheid geeft om hun spullen uit het pand te halen dan hebben ze naar mijn inschatting het weekend nog wel nodig maar creëer je mogelijk veel minder weerstand.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @amsterdam.nl>
Verzonden: donderdag 25 november 2021 11:43
Aan: '5.1.2.e' <5.1.2.e @om.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @om.nl>; 5.1.2.e 5.1.2.e <5.1.2.e @politie.nl>
CC: 5.1.2.e <5.1.2.e @amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Antw: Advies brandweer Kraakpand Marnixstraat 382

Ik volg jullie.

@5.1.2.e en 5.1.2.e; wat is jullie inschatting qua risico's of gedoe tijdens de ontruiming?
Wat zou een geschikt moment zijn om aan te zeggen en te ontruimen?

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @om.nl>
Verzonden: donderdag 25 november 2021 11:23
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @om.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @politie.nl>
CC: 5.1.2.e <5.1.2.e @amsterdam.nl>
Onderwerp: Antw: Advies brandweer Kraakpand Marnixstraat 382

Allen,

Dit onderkoelde bericht van de brandweer ervaar ik als een bericht dat het pand gevaarlijk is. 5.2 (1)
5.2 (1) Hoewel het rondom het souterrain het deugdelijker klinkt is daar ook sprake van enige gevaarzetting. Maar

ook daar zal de brandweer niet snel naar binnen gaan als er iets gebeurt .5.2 (1)
5.2 (1) Als jullie het met mij eens kunnen zijn gaan we optreden.
Dus graag op dat punt ook van de anderen nog een reactie. Zijn we het eens dan een moment tegenpolen waarbij er tussentijds nog overleg moet zijn met de eigenaar over antikraakbedrijf vanaf moment ontruimen en of hij daartoe in staat zal zijn!

Ik hoor graag

Groet
5.1,2,e

Van: 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>
Datum: 25 november 2021 om 11:11:12 CET
Aan: 5.1,2,e <5.1,2,e @om.nl>, 5.1,2,e <5.1,2,e @om.nl>, 5.1,2,e <5.1,2,e @politie.nl>
CC: 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>
Onderwerp: Advies brandweer Kraakpand Marnixstraat 382
Prioriteit: Hoog

Beste sub collega's,

Hieronder de bevindingen van de brandweer n.a.v. de schouw in het gekraakte pand aan de Marnixstraat.
Ik heb jullie hier gister ook al even over gesproken.
De brandweer adviseert in ieder geval de verdiepingen niet te gebruiken i.v.m. brandgevaar en gebrek aan vluchtmogelijkheden.
Dat lees ik niet als het gaat om het souterrain. 5.1,2,e heeft de krakers gister al aangegeven om de verdiepingen in ieder geval niet meer te gebruiken.
Of nu echt alleen het souterrain gebruikt gaat worden daar kunnen we moeilijk toezicht op houden.
Wel weten we uit diverse overlastmeldingen uit de buurt bij politie en gemeente (en eigen waarneming ☺) dat er regelmatig feesten zijn in het pand...
Vraag is nu aan het OM: is dit aanleiding voor een (spoed) ontruiming?

En kunnen we de eigenaar na een evt. ontruiming bewegen om in actie te komen met anti kraak/ leegstandsbeheer in het souterrain of het hervatten van de verbouwing?

Grtz 5.1,2,e

Van: 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>
Verzonden: donderdag 25 november 2021 9:49
Aan: 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>
Onderwerp: Fwd: Kraakpand Marnixstraat 382

Outlook voor iOS downloaden

Van: 5.1,2,e <5.1,2,e @brandweeraa.nl>
Verzonden: donderdag, november 25, 2021 09:40
Aan: '5.1,2,e'
CC: 5.1,2,e ; 5.1,2,e
Onderwerp: Kraakpand Marnixstraat 382

Beste 5.1,2,e

Hierbij mijn bevindingen van de schouw van het kraakpand aan de Marnixstraat 382 van gisteren 24-11-2021:

Het pand een voormalig hotel bestaat uit 7 bouwlagen, souterrain en 6 verdiepingen. Vanwege een afgeronde asbestsanering zijn alle bouwlagen gestript tot op de kale houten vloeren en bakstenen muren. Het pand wordt gekraakt door een kunstenaars collectief.

Souterrain:
Het souterrain wordt gebruikt voor bijeenkomsten van max. 42 personen, de krakers hebben het maximum beperkt i.v.m. Corona, normaal is dit volgens opgave van het collectief is dit anders max. 60 personen. Het souterrain is voorzien van elektra en stromend water.
De trap van en naar het maaiveld sluit zonder bordes aan op de toegang ook is het onduidelijk hoe en of deze trap is gefixeerd of los is neergezet. Voor gebruik van het souterrain dient deze trap gefixeerd en van een bordes voorzien te worden.

Verdiepingen:

De derde verdieping wordt bewoond door een lid van het collectief en er zijn plannen om op de derde en vierde verdieping mensen te laten slapen.

De verdiepingen staan vanwege alle gaten in de vloeren met elkaar in verbinding. De trappen naar de verdiepingen zijn niet voorzien van een leuning. De gaten in de vloer en het ontbreken van de trapleuningen vormen voor de operationele dienst van de brandweer een groot risico. Door de rook zullen zij bij een brand deze gaten in de vloer niet zien en mogelijk door de vloer vallen, hetzelfde geldt voor het ontbreken van de trapleuningen, door de rook kunnen zij niet constateren dat een trap een bocht maakt.

De elektra op de verdiepingen is ondeugdelijk aangebracht, dit levert een potentieel brandgevaar op.

Vanwege de genoemde risico's kan en zal de brandweer de verdiepingen niet vanuit binnen betreden. Dit is ook gecommuniceerd aan de kazernes waarbinnen het pand in het verzorgingsgebied ligt. Vanwege de genoemde risico's adviseren wij om de verdiepingen buiten gebruik te stellen.

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e
Adviseur Risicobeheersing

5.1,2,e | 5.1,2,e

BRANDWEER
Amsterdam-Amstelland

Brandweer Amsterdam-Amstelland
Kazerne Nico| IJtunnel 4 | 1011 TA | Amsterdam
www.brandweeraa.nl

*****DISCLAIMER*****

De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen. Gebruik door anderen dan geadresseerde(n) is verboden. De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en kan binnen het bereik vallen van een geheimhoudingsplicht en een verschonings- recht.

Externe e-mail wordt door Brandweer Amsterdam-Amstelland niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen. Aan de inhoud van dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Als u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het Openbaar Ministerie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Openbaar Ministerie

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The Netherlands Public Prosecution Service accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Netherlands Public Prosecution Service

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.

---------- Disclaimer ----------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en phishing en moet deze e-mail voldoen aan de voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn vastgesteld door het Forum Standaardisatie.
Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.

The information sent in this E-mail message (including any attachments) is exclusively intended for the individual(s) to whom it is addressed and for the individual(s) who has/have had permission from the recipient(s) to read this message.
Access by others is not permitted.
The information in this E-mail message (including any attachments) may be of a confidential nature and may form part of the duty of confidentiality and/or the right of non-disclosure.
If you have received this E-mail message in error, please notify the sender without delay and delete the E-mail message (including any attachments).
In conformity with the security policy of the Police, E-mails from and to the Police are checked for viruses, spam and phishing and this E-mail must meet the standards of the government-imposed E-mail security as set by the Standardization Forum.
Any E-mail failing to meet said security policy may be blocked as a result of which it will not reach the intended

recipient. The recipient concerned will not be notified.

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Als u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het Openbaar Ministerie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Openbaar Ministerie

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The Netherlands Public Prosecution Service accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Netherlands Public Prosecution Service

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Als u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het Openbaar Ministerie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Openbaar Ministerie

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The Netherlands Public Prosecution Service accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Netherlands Public Prosecution Service

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.

---------- Disclaimer ----------
De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
Conform het beveiligingsbeleid van de Politie wordt e-mail van en naar de politie gecontroleerd op virussen, spam en phishing en moet deze e-mail voldoen aan de voor de overheid verplichte mailbeveiligingsstandaarden die zijn

vastgesteld door het Forum Standaardisatie.
Mail die niet voldoet aan het beveiligingsbeleid kan worden geblokkeerd waardoor deze de geadresseerde niet bereikt. De geadresseerde wordt hiervan niet in kennis gesteld.

The information sent in this E-mail message (including any attachments) is exclusively intended for the individual(s) to whom it is addressed and for the individual(s) who has/have had permission from the recipient(s) to read this message.
Access by others is not permitted.
The information in this E-mail message (including any attachments) may be of a confidential nature and may form part of the duty of confidentiality and/or the right of non-disclosure.
If you have received this E-mail message in error, please notify the sender without delay and delete the E-mail message (including any attachments).
In conformity with the security policy of the Police, E-mails from and to the Police are checked for viruses, spam and phishing and this E-mail must meet the standards of the government-imposed E-mail security as set by the Standardization Forum.
Any E-mail failing to meet said security policy may be blocked as a result of which it will not reach the intended recipient. The recipient concerned will not be notified.
