Klantnaam: Linq Vastgoed
Marnixkade 5.1, 2, e
1015XT Amsterdam

Opdrachtnummer: 37322
Inspectiedatum: 15-2-2022
Projectcode: 2022-3204P0004.66.1 [GE-her]

Inspecteur: 5.1, 2, e

RAPPORT

Veilig en gezond wonen

5.1, 2, e

k89216 Reeuwijksepoort 100 2811 MX REEUWIJK 088 - 800 1500

Resultaat: Goedgekeurd
15-2-2022

Keuring volgens BRL14015
NEN 1078, 8078 (Gas)
NEN 1010 (Elektra)

Gebruikte meetinstrumenten

Naam	Serienummer	Gekalibreerd door	Datum gekalibreerd
5.1, 2, e - Installatietester Fluke 1653B	3254000	Euro-Index	13-09-2021
5.1, 2, e - Gasdrukmeter S2601	36006445	Euro-Index	15-09-2021

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CAG AMNED BV is het niet toegestaan enig materiaal dat verstrekt wordt door CAG AMNED BV op welke manier dan ook te kopiëren, verspreiden of hergebruiken. CAG AMNED BV besteedt uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data. Onjuistheden kunnen echter voor komen. CAG AMNED BV alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen, partners en toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via documenten.

ELECTRA

Locatie	Mankement	Opmerking	Gevaarl.	Foto
Meterkast	Op de schakel- en verdeelinrichting duidelijk en onuitwisbaar een groepsverklaring aanbrengen		NEE	
Woning	Niet alles kunnen constateren i.v.m. bewoning		NEE	

ELECTRA ALGEMEEN

Groep 1	GOED	**Aardlekbeveiliging**	30mA
Groep 2	GOED	**Materiaal**	Onbekend
Groep 3	GOED	**Rookmelders aanwezig**	JA
Groep 4	GOED	**Isolatieweerstand nul aarde**	2.67 Megaohm
Groep 5	N.V.T	**Isolatieweerstand fase aarde**	2.73 Megaohm
Groep 6	N.V.T	**Aardingsstelsel**	Waterleiding: TN
Groep 7	N.V.T		Electrode: TT
Groep 8	N.V.T		Bewapening: TT
Groep 9	N.V.T		Direct: N.V.T
Groep 10	N.V.T	**Hoofdschakelaar**	JA
Groepenverklaringen aanwezig	JA	**Aardingsweerstand badkamer**	0 Ohm
Aardlekschakelaar 1 uitschakelstroom	23 mAmp	**Bedrijfsweerstandmeting**	NEE
Aardlekschakelaar 1 uitschakeltijd	31.7 msec	**Bedrijfsweerstandmeting IK**	
Aardlekschakelaar 2 uitschakelstroom	21 mAmp	**Bedrijfsweerstandmeting Ohm**	
Aardlekschakelaar 2 uitschakeltijd	27.7 msec	**Circuitweerstand**	JA
Aardlekschakelaar 3 uitschakelstroom	mAmp	**Circuitweerstand IK**	0,2
Aardlekschakelaar 3 uitschakeltijd	msec	**Circuitweerstand Ohm**	1,29
Actie door eigenaar	JA	**Actie door bewoner**	NEE
Installatie		Akkoord	
Opmerking			

GAS

Locatie	Mankement	Opmerking	Gevaarl.	Foto
Woning	Niet alles kunnen constateren i.v.m. bewoning		NEE	

GAS ALGEMEEN

Gemeten gasdruk	31,1 Mbar	**Fornuis**	JA
Gasdrukdaling	0 Mbar	**Comfoor**	NEE
Gasdruk bij gebruik grootste toestel	28,8 Mbar	**Lokale verwarming**	NEE
CV-ketel	N.V.T.	**Luchtverwarming**	N.V.T.
Combiketel	Gesloten	**Stadsverwarming**	NEE
Gaskachel	N.V.T.	**CO-gehalte**	55 ppm
Gasboiler	N.V.T.	**Meterstand**	
Geiser	N.V.T.	**Stadmeterstand**	
Onderhoudsdatum		**Mechanische ventilatie**	NEE
Radiatoren	JA	**Type CV**	Hr
Blokverwarming	NEE	**Warmtepomp**	NEE
Actie door eigenaar	JA	**Actie door bewoner**	NEE
Installatie		Akkoord	
Opmerking			

Klantnaam: Linq Vastgoed
Marnixkade 5.1, 2, e
1015XT Amsterdam

Opdrachtnummer: 37325
Inspectiedatum: 15-2-2022
Projectcode: 2022-3204P0004.66.1 [GE-her]

Inspecteur: 5.1, 2, e

RAPPORT

Veilig en gezond wonen

5.1, 2, e
Reeuwijksepoort 100
2811 MX REEUWIJK
088 - 800 1500
K89216

Resultaat: Goedgekeurd
15-2-2022

Keuring volgens BRL14015
NEN 1078, 8078 (Gas)
NEN 1010 (Elektra)

Gebruikte meetinstrumenten

Naam	Serienummer	Gekalibreerd door	Datum gekalibreerd
5.1, 2, e - Installatietester Fluke 1653B	3254000	Euro-Index	13-09-2021
5.1, 2, e - Gasdrukmeter S2601	36006445	Euro-Index	15-09-2021

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CAG AMNED BV is het niet toegestaan enig materiaal dat verstrekt wordt door CAG AMNED BV op welke manier dan ook te kopiëren, verspreiden of hergebruiken. CAG AMNED BV besteedt uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data. Onjuistheden kunnen echter voor komen. CAG AMNED BV alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen, partners en toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via documenten.

ELECTRA

Locatie	Mankement	Opmerking	Gevaarl.	Foto
Woning	Niet alles kunnen constateren i.v.m. bewoning		NEE	

ELECTRA ALGEMEEN

Groep 1	GOED	**Aardlekbeveiliging**	10mA
Groep 2	GOED	**Materiaal**	Onbekend
Groep 3	GOED	**Rookmelders aanwezig**	JA
Groep 4	GOED	**Isolatieweerstand nul aarde**	0.99 Megaohm
Groep 5	GOED	**Isolatieweerstand fase aarde**	0.99 Megaohm
Groep 6	GOED	**Aardingsstelsel**	Waterleiding: TN
Groep 7	N.V.T		Electrode: TT
Groep 8	N.V.T		Bewapening: TT
Groep 9	N.V.T		Direct: N.V.T
Groep 10	N.V.T	**Hoofdschakelaar**	JA
Groepenverklaringen aanwezig	JA	**Aardingsweerstand badkamer**	0 Ohm
Aardlekschakelaar 1 uitschakelstroom	23 mAmp	**Bedrijfsweerstandmeting**	NEE
Aardlekschakelaar 1 uitschakeltijd	29.8 msec	**Bedrijfsweerstandmeting IK**	
Aardlekschakelaar 2 uitschakelstroom	24 mAmp	**Bedrijfsweerstandmeting Ohm**	
Aardlekschakelaar 2 uitschakeltijd	31.7 msec	**Circuitweerstand**	JA
Aardlekschakelaar 3 uitschakelstroom	mAmp	**Circuitweerstand IK**	0,1
Aardlekschakelaar 3 uitschakeltijd	msec	**Circuitweerstand Ohm**	1,68
Actie door eigenaar	JA	**Actie door bewoner**	NEE
Installatie		Akkoord	
Opmerking			

GAS ALGEMEEN

Gemeten gasdruk	31,3 Mbar	**Fornuis**	JA
Gasdrukdaling	0 Mbar	**Comfoor**	NEE
Gasdruk bij gebruik grootste toestel	27,8 Mbar	**Lokale verwarming**	NEE
CV-ketel	N.V.T.	**Luchtverwarming**	N.V.T.
Combiketel	Gesloten	**Stadsverwarming**	NEE
Gaskachel	N.V.T.	**CO-gehalte**	59 ppm
Gasboiler	N.V.T.	**Meterstand**	
Geiser	N.V.T.	**Stadmeterstand**	
Onderhoudsdatum	17-04-2019	**Mechanische ventilatie**	NEE
Radiatoren	JA	**Type CV**	Hr
Blokverwarming	NEE	**Warmtepomp**	NEE
Actie door eigenaar	NEE	**Actie door bewoner**	NEE
Installatie		Akkoord	
Opmerking			

Klantnaam: Linq Vastgoed
Marnixkade 5.1, 2, e
1015XT Amsterdam

Opdrachtnummer: 37323
Inspectiedatum: 15-2-2022
Projectcode: 2022-3204P0004.66.1 [GE-her]

Inspecteur: 5.1, 2, e

RAPPORT

Veilig en gezond wonen

5.1, 2, e
CAG
Reeuwijksepoort 100
2811 MX REEUWIJK
088 - 800 1500
k89216

Resultaat: Goedgekeurd
15-2-2022

Keuring volgens BRL14015
NEN 1078, 8078 (Gas)
NEN 1010 (Elektra)

Gebruikte meetinstrumenten

Naam	Serienummer	Gekalibreerd door	Datum gekalibreerd
5.1, 2, e - Installatietester Fluke 1653B	3254000	Euro-Index	13-09-2021
5.1, 2, e - Gasdrukmeter S2601	36006445	Euro-Index	15-09-2021

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CAG AMNED BV is het niet toegestaan enig materiaal dat verstrekt wordt door CAG AMNED BV op welke manier dan ook te kopiëren, verspreiden of hergebruiken. CAG AMNED BV besteedt uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data. Onjuistheden kunnen echter voor komen. CAG AMNED BV alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen, partners en toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via documenten.

ELECTRA

Locatie	Mankement	Opmerking	Gevaarl.	Foto
Meterkast	Op de schakel- en verdeelinrichting duidelijk en onuitwisbaar een groepsverklaring aanbrengen		NEE	
Woning	Niet alles kunnen constateren i.v.m. bewoning		NEE	

ELECTRA ALGEMEEN

Groep 1	GOED	**Aardlekbeveiliging**	10mA
Groep 2	GOED	**Materiaal**	Onbekend
Groep 3	GOED	**Rookmelders aanwezig**	JA
Groep 4	GOED	**Isolatieweerstand nul aarde**	2.65 Megaohm
Groep 5	GOED	**Isolatieweerstand fase aarde**	2.65 Megaohm
Groep 6	GOED	**Aardingsstelsel**	Waterleiding: TN
Groep 7	GOED		Electrode: TT
Groep 8	GOED		Bewapening: TT
Groep 9	N.V.T		Direct: N.V.T
Groep 10	N.V.T	**Hoofdschakelaar**	JA
Groepenverklaringen aanwezig	JA	**Aardingsweerstand badkamer**	0 Ohm
Aardlekschakelaar 1 uitschakelstroom	24 mAmp	**Bedrijfsweerstandmeting**	NEE
Aardlekschakelaar 1 uitschakeltijd	22.2 msec	**Bedrijfsweerstandmeting IK**	
Aardlekschakelaar 2 uitschakelstroom	21 mAmp	**Bedrijfsweerstandmeting Ohm**	
Aardlekschakelaar 2 uitschakeltijd	25.8 msec	**Circuitweerstand**	JA
Aardlekschakelaar 3 uitschakelstroom	mAmp	**Circuitweerstand IK**	0,2
Aardlekschakelaar 3 uitschakeltijd	msec	**Circuitweerstand Ohm**	1,29
Actie door eigenaar	JA	**Actie door bewoner**	NEE
Installatie		Akkoord	
Opmerking			

GAS

Locatie	Mankement	Opmerking	Gevaarl.	Foto
Woning	Niet alles kunnen constateren i.v.m. bewoning		NEE	

GAS ALGEMEEN

Gemeten gasdruk	31,1 Mbar	**Fornuis**	JA
Gasdrukdaling	0 Mbar	**Comfoor**	NEE
Gasdruk bij gebruik grootste toestel	28,8 Mbar	**Lokale verwarming**	NEE
CV-ketel	N.V.T.	**Luchtverwarming**	N.V.T.
Combiketel	Gesloten	**Stadsverwarming**	NEE
Gaskachel	N.V.T.	**CO-gehalte**	55 ppm
Gasboiler	N.V.T.	**Meterstand**	
Geiser	N.V.T.	**Stadmeterstand**	
Onderhoudsdatum		**Mechanische ventilatie**	NEE
Radiatoren	NEE	**Type CV**	
Blokverwarming	NEE	**Warmtepomp**	NEE
Actie door eigenaar	JA	**Actie door bewoner**	NEE
Installatie		Akkoord	
Opmerking			