VERSLAG BEVINDINGEN

Zaak

Identificatie [redacted]

Nummer Z2023-W000851

Bevoegd Gezag Gemeente Amsterdam

Instantie Stadsdeel West

Zaaktype Advies verstrekken

Product Toezicht

Omschrijving IE Bariq - Overtoom 411

Startdatum 03-03-2023

Status Intake

Adres mbt zaak Overtoom 411 1054JR Amsterdam

Behandelaar [redacted], tel: [redacted] Handhaver Bouw en Gebruik Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Zaak initiator GR Food Concepts B.V. 87954176, Overtoom 411 1054JR Amsterdam

Zaak initiator [redacted]

Checklist

Template Inrichtingseisen Alcoholwet

Klaargezet Klaargezet

Percentage 100%

Afgerond Nee

Contactmomenten

Legenda

✓ OK

✗ Niet OK

! Nader onderzoek

⁕ Niet van toepassing

☐ Geen status

Resultaten

✓ **Checklist**

✓ **Inrichtingseis Horecalokaliteit**

✓ Heeft de lokaliteit een juiste luchtverversing voorziening?

Notitie Conform de eisen, bij overname en in de afgelopen 3 jaren zijn er geen verbouwingen geweest wat de inrichting drastisch heeft doen veranderen.

✓ Heeft het horecabedrijf ten minste één horecalokaliteit met een vloeroppervlakte van ten minste 35 m2?

Notitie Het horecabedrijf heeft een horecalokaliteit met een vloeroppervlakte van 55,5m2

⁕ Is er bij een horecalokaliteit in een rijksmonument afgeweken van de minimale vloeroppervlakte?

✓ Komt de situatie overeen met de ingediende tekeningen?

Notitie Conform de eisen, er zijn in de afgelopen 3 jaren geen verbouwingen geweest wat de inrichting drastisch heeft doen veranderen.

✓ **Toiletten (Alcoholwet)**

✓ Is er een ventilatiesysteem aanwezig in de toiletruimtes?

Notitie Conform de eisen.

✓ Voldoet de plafondhoogte van de toiletten?

Notitie Conform de eisen.

✓ Voldoet de vloeroppervlakte van de toiletten?

Notitie Conform de eisen.

✓ Zijn er tenminste twee toiletruimten aanwezig in de horecagelegenheid?

Notitie Conform de eisen.

✓ Voldoet de plafondhoogte van de horecagelegenheid?

Notitie Conform de eisen, de plafondhoogte is 2.7 meter hoog.

✳ **Inrichtingseis Slijterij**

✳ Heeft de slijtlokaliteit een minimumvloeroppervlakte van 15m2?

✳ Is er bij een slijterij in een rijksmonument afgeweken van de minimale vloeroppervlakte?

✳ Voldoet de hoogte van de slijtlokaliteit?

✳ **Verbindingslokaliteit**

✳ Bedraagt de loopafstand bestemd of mede bestemd voor bezoekers, tussen de toegang naar de slijtlokaliteit en de toegang naar de neringruimte tenminste 2,00 m?

✳ Bedraagt de loopafstand uitsluitend bestemd voor personeel, tussen de toegang naar de slijtlokaliteit en de toegang naar de neringruimte tenminste 1,00 m?

✳ Heeft een verbindingslokaliteit aan alle zijden gesloten wanden met een hoogte van ten minste 2,40m?

✳ Heeft een verbindingslokaliteit bestemd of mede bestemd voor bezoekers, ten hoogste een afsluitbare toegang met een breedte van ten hoogste 2,40 m naar

de slijtlokaliteit en ten hoogste een afsluitbare toegang met een breedte van ten hoogste 2,40 m naar de neringruimte?

- Heeft een verbindingslokaliteit uitsluitend bestemd voor personeel van het slijtersbedrijf, ten hoogste één afsluitbare toegang met een breedte van ten hoogste 1,00 m naar de slijtlokaliteit en ten hoogste één afsluitbare toegang met een breedte van ten hoogste 1,00 m naar de neringruimte?