Gemeente Amsterdam

Bezoekadres
Weesperstraat 430
1018 DN Amsterdam

Postbus 12693
1100 AR Amsterdam
Telefoon 14 020
amsterdam.nl/ingenieursbureau

SIN0401
Besluit Veiligheidsmaatregelen (Singel)

Aan	5.1,2,e
Van	5.1,2,e
Opgesteld door	5.1,2,e
Kopie aan	Advies Veiligheid, Monitoring, Omgevingsmanagement, Mobiliteitsregie, Vernieuwing, Interventie & Preventie, Programmering, Stedelijk Beheer, Stadswerken, Communicatie, Programmering Vernieuwing, TCVK, Nautisch Beheer
Datum	15 november 2021
Ons kenmerk	BVM-SIN0401-24122021-D
Bijlage(n)	Geen

Opsteller	Vrijgegeven door	Paraaf	Datum
5.1,2,e	5.1,2,e	5.1,2,e	24-12-2021

Kernboodschap
De kade van het Singel tussen Blauwburgwal - Oude Leliestraat (SIN0401) verkeert blijkens een recente (duik)inspectie (september 2021, vanwege melding van een zinkgat op 5 augustus 2021) in slechte staat. Omdat de gesignaleerde gebreken duiden op een groot risico voor onaangekondigd bezwijken, is per direct middels een verkort BVM in oktober 2021 de kade veiliggesteld met een lastbeperking, waarbij 25 parkeervakken dienden te worden afgezet.

Aangezien dit een groot aantal parkeervakken betreft, in een gebied met een hoge parkeerdruk zeker met het oog op de reeds vervroegd afgezette parkeervakken op de SIN0701, een zeer negatieve parkeerbalans en vernieuwing tot dusver geprogrammeerd staat na 2025, is na overleg met Programma Autoluw besloten de kade veilig te stellen met een veiligheidsconstructie. Zodoende wordt de parkeerbalans enigszins hersteld en kunnen de parkeervakken eind 2021 weer in gebruik worden genomen.

Middels ondertekening accordeert de programmadirectie de volgende maatregelen:

Actor	Asset	Maatregel	Deadline
P&I	SIN0401	Afzetten circa 25 parkeervakken (reeds uitgevoerd)	-
P&I	SIN0401	Versterken middels een veiligheidsconstructie	01-03-2021
Monitoring	SIN0401	Cat A – freq 12 x per jaar (reeds uitgevoerd)	-

Locatie

De kade van het Singel bevindt zich tussen Blauwburg wal - Oude Leliestraat. In het overzicht van Figuur 1 wordt de locatie weergegeven in detail en ten opzichte van de stad.



Figuur 1: locatie rak SIN0401

Besluit beheersmaatregelen

De Programmadirecteur besluit tot het treffen van de volgende beheersmaatregelen:

Beperken:

<u>SIN0401</u>

Instellen van een lastbeperking tot aan de versterking, uit te laten voeren door team Preventie en Interventie:

- Afsluiten parkeervakken ter hoogte van rakdeel B en C (huisnummer 110 t/m 158) (reeds besloten in oktober jl).

Versterken:

<u>SIN0401</u>

Instellen van een versterking, uit te laten voeren door team Preventie en Interventie:

- Versterken van het rak ter hoogte van rakdeel B en C (huisnummer 110 t/m 158) middels een versterkingsconstructie.

Bewaken:

SIN0401

Instellen van monitoring, uit te laten voeren door team Monitoring:

- Monitoren op deformatie van de kade door team Monitoring conform Meetstrategie kaden d.d. 20 mei 2020, versie 2 en de classificatie van team Advies Veiligheid:
    - SIN0401: Categorie A (12 x per jaar)