Omnimap

0 0 1 0 225

Proces | Media | Relaties | Locaties | Inhoud

Bezwaar Ligging kabels & leidingen namens Stichting Waternet (sector Drinkwater & Afvalwater) op MSR Lanseloetstraat 5.1, 2, e 1055 BH Amste

Deel dossier

Nieuw

Bezwaar schema

Algemeen Contactpersonen

✓ Actief

Namens

Stichting Waternet (sector Drinkwater & Afvalwater)

Bezwaar

Bezwaar op:

Station 1 Sanderijnstraa 5.1, 2. Naast / Behuizing 1: Nieuwe AVP op drinkwaterleiding

Station 2 Sanderijnstraa 5.1, / Behuizing 2: Nieuwe AVP te dicht op bestaand hemelwaterriool. Bestaand hemelwaterriool is na plaatsing AVP niet te verwijderen. Daarnaast komt de te verkrijgen grond zo dicht bij het transportriool dat dit niet te vervangen is zonder de te verkrijgen grond open te breken.

Bijgaand treft u de richtlijnen en afstandseisen voor het werken nabij onze kabels en leidingen. Zie Annex 1.

Categorie

Ligging kabels & leidingen

WIOR informatie

v2025.01.01.001