Gemeente Amsterdam

Afdeling Wonen
Toezicht en Handhaving
Woningkwaliteit

Bezoekadres
Jodenbreestraat 25
Postbus 1900
1000 BX Amsterdam
Telefoon 14020

Procesverbaal

Handhaving Wet Ruimtelijke Ordening, Wet Algemene Bepalingen Omgevingswet en Woningwet.

Kenmerk:	Voornemen: [redacted], d.d. 11-12-2018	
adres:	[redacted] Amsterdam	
toezichthouder:	[redacted]	
datum constatering:	6-11-2019	Tijdstip: 11.00 – 12.00

Geconstateerde situatie

DATUM WAAROP DE VOORZIENINGENLIJST IS OPGEMAAKT:	**Klik hier als u een datum wilt invoeren.**				
TE TREFFEN VOORZIENINGEN	LOCATIE VOORZIENING	WEL UITGEVOERD	GEDEELTELIJK UITGEVOERD	NIET UITGEVOERD	N.V.T.
Souterrain en beletage					
Ventilatie toiletten en douches niet voldoende	Souterrain / beletage		X		
Stroomdraad in woonkamer wegwerken in buis en deksel sluiten	Kamer voorzijde beletage			X	
1e etage + achterhuis					
Elektradraden in hal achterhuis afdekken in centraaldoos plafond	Achterhuis hal naar bovenkamers				
2 ramen in dakkapel gescheurd	Achterhuis zolder			X	
2e etage					
Kunststof dakraam in douche gescheurd	Douche op zolder			X	
Ruit in dakraam gescheurd	Kamer voorzijde zolder			X	

Aldus opgemaakt te Amsterdam op ambtseed, d.d.: 7-11-2019

Handtekening

[redacted]

Functie : Toezichthouder Woningkwaliteit

[redacted]

Functie : Toezichthouder Woningkwaliteit