10.2.e

Behandelaar MK echter mei 2021 heeft HB deze opgepakt.
.. vergunning

2014, 11-06
CFO rapport, lvz beperkt zich tot alleen de fundering (muv rechterbouwmuur, deze is vanuit 10.2.e opgevangen)

2015, 04-23
Voornemen verstuurd

2015, 06-28
Bezwaarschrift ontvangen, geen idee of hier een reactie verstuurd is.

2021, 05-28
HB; tel.cont. met 10.2.e

2021-06-08
HB; Contact met VVE 2-de verdieping beide bouwmuren zijn door belendingen opgepakt.
Voor-en achtergevel niet noodzakelijk.
In memo staat dat meebetalen door buren private kwestie betreft.

2021, 06-14
Aanvraag omgevingsvergunn. Voor kelderbak en fund.herstel. aanvrager 10.2.e NIB

2021, 10-28
Nieuwe aanvraag kelderbak door 10.2.e nieuwe eigenaar)

2022, 01-18
Besproken in pilot en besloten om door te gaan met aanschrijf procedure tbv vernieuwen fundering voor-en achtergevel.

2022, 02-23
HB heeft de VVE op de hoogte gesteld dat het CFO-rapp./AA opnieuw opgepakt wordt.
Strekking; vrijwillig herstel heeft de voorkeur maar gemeente gaat de druk opvoeren.

2022, 04-20
Omgevingsvergunning (6428929) verleend aan 10.2.e voor het maken van een nieuwe kelderbak inclusief funderingsherstel en het realiseren van een uitbouw met behoud van bestemming hiervan tot één woning op de locatie 10.2.e in Amsterdam.

2022, 07-21
Voornemen lod verstuurd, fundering voor- en achtergevel en fund. achter aanbouw

2022, 08-03
Zienswijze ingekomen op voornemen, eig. 2-de verd.
*hh op verkeerd beleid
*CFO-rapport is onvolledig

2022, 08-04
HB bevestigt per mail ontvangst en de zienswijze wordt meegenomen in lod.

2022, 11-24
Mail 10.2.e
Vergunningentraject duurt al 2 jaar. Nood is hoog
-Sous vloer is lek en continue wateroverlast.
-Financiering bouwdepot loopt af 1 maart 2023, rente is gestegen, verlenging onduidelijk
-duurt te lang en ze willen aan de slag.
-betreft resterend fund.herstel
-M&A, de Beaufort concludeert dat gezien ongelijke fundering (oud en nieuw) zettingsverschillen kunnen ontstaan. Niet relevant hoeveel het zakt maar het zakt. Duyts lintvoegmeting en opname wederom geconstateerd dat de fund. niet voldoet.
-Verzoek, reageer op zienswijze

2022, 11-25
JB; bezwaar tegen verleende omgevingsvergunning door 10.2.e
Uitspraak onbekend

2022, 12-06
Constructieve stukken ingekomen. Onbekend of deze reeds doorgestuurd zijn naar OD.

2022, 12-15
Nog geen lod verstuurd