

Begane grond
zorgclusterwoning voor 24-uurszorg
in een woongebouw
BVO: 679,80 m²
GO: 597,06 m²

Legenda

1	Rookmelder Thermisch	1	Rookmelder Optisch
1	Rookmelder Thermisch met draw-wheep	1	Rookmelder Optisch met draw-wheep
RM	Meter Multimeter met draw-wheep	AED	Aspirlooptoren
	Neon Indicator		Ingang vrijst. vluchtgebouw
DM	Handbrandmelder		Lockdownmelding
BMK	Brandmeldcentrale		Brandweeringang
	Klimtegoed		Detectiezones
GTV	GTV koeling		
NP	Noodpaneel		
LV	Vluchtwegdetector		
	Noodverlichting		
	Handmelder		
	Brandalarmpaneel		

DIA GROEP
DUURZAAM EN TECHNISCH VASTGOEDADVIES

Head office
Driebergseweg 2, 3708 JB Zeist _ info@diagroep.nl _ + 31 88 - 342 01 30

Our companies
DIA Installatie & Exploitatie Advies _ Sinis _ De Blaay-Van den Bogaard Raadgevende Ingenieurs _ Prime Advice

PROJECT
24-uurs opvang DITLAAR

Amsterdam

DESCRIPTION
Begane Grond
Brandveiligheid en vluchtwegverlichting
-
-

Definitief Ontwerp

Project no.	:	P-20260026	
Sheet no.	:	600	
Format / Scale	:	A1	1:100
Date	:	5-10-2026	
Drawn	:	MC	
Checked	:	MC	
Aproved	:	B onderlegger 7-9-2026	