Afblaas via zitelement

Aanzuig via zitelement

luchttoevoer MER via verhoogde vloer

1 00 Begane Grond lucht plot
1 : 100

2 -1 Kelder Werktuigbouw plot
1 : 100

3 zitelement
1 : 100

Behoort bij besluit van het Dag. Bestuur d.d. 15 JULI 2013 Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid

Alle horizontale luchtkanalen (op de verdiepingen) worden uitgevoerd als ronde kanalen. Dit is noodzakelijk om overspraak tussen de verblijfsruimten te voorkomen.
Daar waar rechthoekige kanalen worden toegepast moeten deze volledig akoestisch worden geisoleerd. Kanalen rondom luchtdicht aansluiten op bouwkundige constructie overeenkomstig akoestische prestatie van de wand.

Middels systeemberekening dient te worden aangetoond dat het geluidsniveau van de installatie kan voldoen aan de gestelde eisen.

15 APR 2013
B02451--2013

25

WIJZIGING:	No.	DATUM:	Get.	Gez.	
PROJECT: NLR Amsterdam NLR			DATUM: 23-11-12	GEZIEN: RLo	
OMSCHRIJVING: LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE Begane grond en kelder gebouw 60			GETEKEND: TPo	GECONTR.: HAb	
			SCHAAL: 1 : 100	FORMAAT: A0	
Rijswijk Apeldoorn Eindhoven Amsterdam Groningen			TEKENNUMMER: 41018 W-D-32360		

VALSTAR SIMONIS ADVISEURS INSTALLATIETECHNIEK www.valstar-simonis.nl