Ventilatievoorziening

Burgemeester Kasteleinstraat 4, 1109 BC Driemond
2 maart 1998

Bedrijfsruimte

benaming volgens bou wbesluit	benaming op tekening	vloeroppervlak	eis/ bouwbesluit art.nr.	ventilatieeis ltr/sec
verblijfsruimte	leslokaal 1	68 m²	art 201 V a/b 21 personen categorie B2	685m³/ uur 190 ltr/sec
verblijfsruimte	kantoor	42 m²	art.201 V a/b categorie B3	59 m³/ uur 16 ltr/sec
verblijfsruimte	entree /pantry	55 m²	art. 201 V a/b categorie B3	77 m³/ uur 12 ltr/sec
toiletruimten	2 separate toiletten met voorportaal	2 x 6 m²	2 x 7 l/s	52 m³/ uur 14 ltr/sec rechtstreeks naar buiten
meterkast	meterkast	-	art 202 - 5d	2 ltr/sec
verblijfsruimte	expositieruimte	122 m²	art 201 V a/b categorie B3	171 m³/uur
bergruimte	archiefruimte	42 m²		28 m³/uur 7 ltr/sec
technische ruimte	technische . ruimte	33 m²-		23 m³/uur 6 ltr/sec

Totaal geinstallerd effectief vermogen 1200 m³ / uur
Type ventilator Stork CVM 500 / 6EC