[redacted]

Van: [redacted]imdbv.nl>
Verzonden: woensdag 4 september 2019 17:29
Aan: [redacted]@waternet.nl'; [redacted]
CC: [redacted] Koninklijke Woudenberg'; [redacted]
Onderwerp: 4367 - Holocaust NamenMonument: Uitvoering leidingtracé

Beste [redacted]

Wij hebben gisteren een gesprek gehad met de aannemer (Koninklijke Woudenberg) en de architect (Rijnboutt).
Omdat de letter Lamed boven het metrostation en de metrotunnelbuis (deels) op staal wordt gefundeerd nadat jullie de kabels en leidingen in het leidingtracé hebben aangebracht,
dienen er aan de uitvoering van de sleufkist eisen te worden gesteld. Dit om te voorkomen dat de zandlaag boven het metrostation en de metrotunnelbuis haar vastheid en draagkracht verliest.
Zie ter verduidelijking de onderstaande figuur:



Uiteraard kan in plaats van het stempelen tegen de stalen damwand ook een (extra) sleufkist voor deze damwand worden geplaats.

Maar ook dan moeten dezelfde strenge eisen worden gesteld aan het aanvullen van de grond en het trekken van beide sleufkisten.

Vertrouwende jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

met vriendelijke groeten,

[redacted]

IMd Raadgevende Ingenieurs

[redacted]
Register Constructeur
T 010 20 12 385
[redacted]imdbv.nl

IMd Raadgevende Ingenieurs
Postbus 50521 3007 JA Rotterdam
Piekstraat 77 3071 EL Rotterdam
www.imdbv.nl
twitter.com/imd_ingenieurs

Van: [redacted]@rijnboutt.nl]
Verzonden: vrijdag 15 februari 2019 13:27
Aan: [redacted]
Onderwerp: Fwd: Namenmonument

Beste [redacted]

Zie onderstaande bevestiging van Waternet
Goede stap dus.
Prettig weekend

Met vriendelijke groet
[redacted]

Verstuurd vanaf mijn iPad

Begin doorgestuurd bericht:

> **Van:** [redacted]@waternet.nl>
> **Datum:** 15 februari 2019 om 10:20:26 CET
> **Aan:** [redacted]@rijnboutt.nl" [redacted]@rijnboutt.nl>
> **Kopie:** [redacted]@waternet.nl>, [redacted]@waternet.nl>
> **Onderwerp: Namenmonument**
>
> Beste [redacted]
>
> Zoals we gisteren besproken hebben geef ik hier nogmaals de bevestiging,
> Waternet stempelt zijn sleufkist tegen de eerder geplaatste damwand aan bij de entree van het metrostation.
> Hopende genoeg info voor je overleg aanstaande dinsdag.

Fijn weekend

[redacted]

Verstuurd vanaf mijn iPad

****

Waternet is de gemeenschappelijke organisatie van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de Gemeente Amsterdam.

****

Waternet gaat zorgvuldig om met de totstandkoming en verstrekking van informatie. Indien uit de aanhef of de inhoud blijkt dat dit bericht niet voor u is bedoeld, verzoeken wij u de afzender hierover te informeren en het bericht te verwijderen.

****

Waternet works on behalf of the Amstel, Gooi and Vecht Water Authority and the City of Amsterdam.

****

Waternet makes every effort to ensure that the information it generates and distributes is correct at all times. If the name or contents of this message lead you to suspect that it is not intended for you, we kindly request that you inform the sender and delete the message.