5.1.2e

Van: 5.1.2e
Verzonden: donderdag 11 oktober 2018 10:33
Aan: 5.1.2e muldersvandenberk.nl'
CC: 5.1.2e
Onderwerp: RE: REPLIB Leksmondplein 5
Bijlagen: Attachments.html

Geachte 5.1.2e ,

Bijgaand het brandweeradvies.
Klik hier om bijlagen te downloaden.

Uw conceptaanvraag zal ik binnenkort afronden.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
Afdeling VTH Vergunningen, bouwplantoetser
Gemeente Amsterdam, stadsdeel Zuidoost

T 020 5.1.2e
5.1.2e @amsterdam.nl
Afwezig: woensdag

Anton de Komplein 150
1102 CW Amsterdam
Postbus 12491
1100 AL Amsterdam

Van: 5.1.2e
Verzonden: dinsdag 9 oktober 2018 16:34
Aan: 5.1.2 @muldersvandenberk.nl'
CC: 5.1.2e
Onderwerp: RE: REPLIB Leksmondplein 5

Geachte 5.1.2e ,

Ik heb nog geen advies ontvangen van de Brandweer. Zodra ik een reactie ontvang, zal ik deze direct aan u terug koppelen.
Ik zal a.s. donderdag contact opnemen met de brandweer met het verzoek om dit spoedig te behandelen.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
Afdeling VTH Vergunningen, bouwplantoetser
Gemeente Amsterdam, stadsdeel Zuidoost

T 020 5.1.2e
5.1.2e @amsterdam.nl
Afwezig: woensdag

Anton de Komplein 150
1102 CW Amsterdam
Postbus 12491
1100 AL Amsterdam

Van: 5.1.2e | Mulders vandenBerk 5.1.2e @muldersvandenberk.nl]
Verzonden: dinsdag 9 oktober 2018 16:02
Aan: 5.1.2e
Onderwerp: FW: REPLIB

Geachte 5.1.2e ,

Heeft u al een reactie van de brandweer ontvangen?

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Mulders vandenBerk Architecten bv bna

Leliëndaalstraat 12
1013 BP Amsterdam
020-7892696
www.muldersvandenberk.nl

BTW: NL 8550.87.791.B01
IBAN:NL88 INGB 0004 8828 71
KVK:63090635
info@muldersvandenberk.nl

Deze e-mail en alle daarb j meegezonden bijlagen zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Verstrekking aan en gebru k door anderen is niet toegestaan. Mulders vandenBerk Architecten bv sluit iedere aansprakel jkheid uit die voortvloeit uit elektronische verzending. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de in de e-mail ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan.

Van: 5.1.2e | Mulders vandenBerk
Verzonden: donderdag 20 september 2018 15:47
Aan: 5.1.2e @amsterdam.nl>
CC: 5.1.2e @replib.nl>; 5.1.2e @gmail.com
Onderwerp: RE: REPLIB

Geachte 5.1.2e ,

Op 11-septmeber heb ik 5.1.2e van de brandweer gesproken inzake de nieuwbouw voor de replib kerk aan Leksmondplein 5.

Op advies van 5.1.2e hebben we aanpassingen gemaakt in het ontwerp.

1. Laag kerkzaal + kantoor insteek verdieping is één compartiment -1- (blauwe lijn).
2. Laag 0 is één compartiment -2-
3. Trappenhuis is één compartiment -3-

Vluchten kantoor (laag 2) in hetzelfde compartiment als kerkzaal (hoogte <4m); via zaal naar twee vluchtwegen > trappenhuis
Vluchten zaal (laag 1) naar twee vluchtwegen > trappenhuis
Trappenhuis komt samen op laag 0; vluchten kan rechtstreeks naar buiten (oostgevel) 200 pers.
60 pers vluchten naar laag 0 en vluchten via onderstaande opgave laag 0.
Omdat de twee trappen op laag 0 samen vallen kunnen deze indien nodig gescheiden kunnen worden door een brandwerend rolgordijn (zie bijlagen) waardoor twee onafhankelijke vluchtwegen ontstaan.

Laag 0 vlucht via ingang (zuidzijde), keuken (noordzijde) en via opening vanuit lokaal (weztzijde).

Kunt u aangeven of bovenstaand voorstel akkoord is?

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Van: 5.1.2e | Mulders vandenBerk
Verzonden: zondag 2 september 2018 13:16
Aan: 5.1.2e @amsterdam.nl' 5.1.2e @amsterdam.nl>
Onderwerp: FW: REPLIB

Geachte 5.1.2e ,

Heeft u de toegezonden stukken al kunnen beoordelen?

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Mulders vandenBerk Architecten bv bna

Leliëndaalstraat 12
1013 BP Amsterdam
020-7892696
www.muldersvandenberk.nl

BTW: NL 8550.87.791.B01
IBAN:NL88 INGB 0004 8828 71
KVK:63090635
info@muldersvandenberk.nl

Deze e-mail en alle daarb j meegezonden bijlagen zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Verstrekking aan en gebru k door anderen is niet toegestaan. Mulders vandenBerk Architecten bv sluit iedere aansprakel jkheid uit die voortvloeit uit elektronische verzending. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de in de e-mail ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan.

Van: 5.1.2e | Mulders vandenBerk
Verzonden: vrijdag 17 augustus 2018 16:00
Aan 5 @amsterdam.nl' 5.1.2e @amsterdam.nl>
Onderwerp: FW: REPLIB

Geachte 5.1.2e ,

Met betrekking tot de plannen voor de nieuwbouw van de Replib kerk aan Leksmondplein 5 stuur ik een set tekeningen toe ter beoordeling.

In een eerdere fase is een conceptaanvraag ingestuurd. Hier is een positief antwoord op ontvangen.

De stukken die ik u wil voorleggen gaan met name over het vluchten.
Het betreft een bijeenkomstgebouw waarbij op de BG een aantal (3) kleine zalen en verkeersruimten en ondersteunende functies zijn gesitueerd. Op de eerste verdieping bevindt zich de grote zaal (253 pers). In de zaal is er een insteekverdieping voorzien tbv de bediening van geluid en licht (2 pers) en drie kantoorruimten (4 personen) en een ruimte voor techniek.

Graag wil ik van u horen of de bestaande opzet uw akkoord kan krijgen.
Met name vraag ik uw aandacht tav de insteekverdieping. Hier betreft het een beperkt toegangkelijke ruimte (exclusief toegangkelijk voor maximaal 7 vaste medewerkers). Deze insteekverdieping heeft vanuit de uiterste kantoorruimte een grotere vluchtlengte dan de gestelde 30 meter > 31,9 m en heeft een grotere te overbruggen hoogte dan de gestelde vier meter (> 6,5m).

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Van: 5.1.2e | Mulders vandenBerk
Verzonden: maandag 16 juli 2018 15:22
Aan: 5.1.2e | Mulders vandenBerk 5.1.2e @muldersvandenberk.nl>
Onderwerp: REPLIB

5.1.2e
Coördinator afdeling Vergunningen, team Wabo
Bestuurscommissie Zuidoost
Gemeente Amsterdam

T 020 5.1.2e
5.1.2e @amsterdam.nl