Omgevingsdienst
noordzeekanaalgebied

Ebbehout 31
1507 EA Zaandam
088-5670200

www.odnzkg.nl

De bestuurscommissie van stadsdeel Centrum
T.a.v. [redacted]
Amstel 1
1011 PN Amsterdam

Contactpersoon
[redacted]

Contactgegevens
0638002782

Zaaknummer
11012522

Documentnummer
22027940

Datum
9 maart 2022

Betreft: advies bouwconstructies ten behoeve van splitsing

Geachte [redacted],

In uw opdracht beoordelen wij constructieve aspecten aangaande het project met de volgende gegevens:

Projectlocatie: [redacted], Amsterdam
Projectomschrijving: funderingsonderzoek

In het kader van deze opdracht hebben wij documenten ter beoordeling gekregen. Wij hebben de bestaande fundering, waar de documenten betrekking op hebben, beoordeeld op de kwaliteitseisen voor het splitsen van panden. Onze beoordeling van de fundering is gebaseerd op de F3O-richtlijnen.

Naar ons oordeel is voldoende aannemelijk gemaakt dat de fundering voldoet aan de kwaliteitseis dat deze binnen 25 jaar geen voorzieningen behoeft (een fundering van kwaliteitsklasse II).

Zie de link voor het overzicht van de documenten waar dit advies betrekking op heeft. Download deze documenten tijdig voor uw eigen administratie.

Wanneer u afwijkt van het door ons afgegeven advies horen wij dat graag.

Wanneer u het nodig acht dat wij voor de duidelijkheid/snelheid één op één contact hebben met de externe constructeur is dat natuurlijk altijd mogelijk. Over de uitkomst/afspraken van deze overleggen wordt u altijd geïnformeerd.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,

de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied,

voor deze,

[redacted]
adviseur constructieve veiligheid

Dit document is digitaal vastgesteld. Vandaar dat een zichtbare handtekening ontbreekt.