5.1,2,e - Ventilatie berekening - **2e verdieping** Datum: 02-09-2021

Ruimte	opp. m2	benodigde ventilatie (dm3/s)	aanvoer (dm3/s)			Afvoer		
			voorziening	naar ruimte	Cap.	voorziening	naar ruimte	Cap
VG	71	**63,9**						
VR Woonkamer	37,9	26,53	kozijnrooster(s)		26	mv	buiten	43
VR Slaapkamer 1	18,4	12,88	kozijnrooster(s)		20			
VR Slaapkamer 2	15	10,5	kozijnrooster(s)		18			
totaal					**64**			
Badkamer	5,5	14	deur		14	mv	buiten	14
Toilet	1,1	7	deur		7	mv	buiten	7
						totaal		**64**

5.1,2,e - Ventilatie berekening - 3**e verdieping** Datum: 02-09-2021

Ruimte	opp. m2	benodigde ventilatie (dm3/s)	aanvoer (dm3/s)			Afvoer		
			voorziening	naar ruimte	Cap.	voorziening	naar ruimte	Cap
VG	64	**57,6**						
VR Woonkamer	36,5	25,55	kozijnrooster(s)		30	mv	buiten	37
VR Slaapkamer 1	11,7	8,19	kozijnrooster(s)		12			
VR Slaapkamer 2	16,2	11,34	kozijnrooster(s)		16			
totaal					**58**			
Badkamer	5,5	14	deur		14	mv	buiten	14
Toilet	1,1	7	deur		7	mv	buiten	7
						totaal		**58**

5.1,2,e - Ventilatie berekening - **Zolderverdieping** Datum: 02-09-2021

Ruimte	opp. m2	benodigde ventilatie (dm3/s)	aanvoer (dm3/s)			Afvoer		
			voorziening	naar ruimte	Cap.	voorziening	naar ruimte	Cap
VG	36	**32,4**						
VR Woonkamer	24,8	17,36	kozijnrooster(s)		26	mv	buiten	21
VR Slaapkamer 1	11,2	7,84	kozijnrooster(s)		16			
totaal					**42**			
Badkamer	5,5	14	deur		14	mv	buiten	14
Toilet	1,1	7	deur		7	mv	buiten	7
						totaal		**42**