Nr.556

Overal 10.2.e

TABEL T.B.V. SLUITINGSJURIST (te gebruiken tijdens interview met de Brandweer)
versie 30 april 2015

Adres: [redacted] Gebruiksfunctie: Logies

Datum controle: 8 februari 2019 Adviseur: [redacted]

x = voldoet niet
– = niet van toepassing of voldoet

– / x	Bouwbesluit		
	Stuur artikel	**Voorschrift**	**Korte omschrijving**
–		1.16 (+ artikel 1a Woningwet)	Zorgplicht installaties (niet alleen br.veiligh.install, maar ook onveilige elektra)
x	2.87	2.88, 2.89, 2.90	Ligging, omvang, WBDBO, brandcompartiment
–	2.97	2.98, 2.99, 2.100	Ligging, omvang, WBDBO, subbrandcompartiment
x	2.111	2.113-2.114-2.115	Beschermde route / Extra beschermde vluchtroute / Veiligheidsroute
x	6.1	6.3	Noodverlichting
–	6.7	6.8	Elektra voldoet niet
x	6.19 6.22	6.20 6.23	Brandmeldinstallatie wel NEN 2555 melden Ontruimingsinstallatie geen BMI NEN 2535
x	6.22	6.24	Vluchtrouteaanduidingen
–	6.22	6.25	Draairichting deur
x	6.22	6.26	Zelfsluitende deur
–	6.27	6.31 6.33	Draagbare blustoestellen Aanduiding blustoestellen
x	6.35	6.36	Brandweeringang
–	7.1	7.8	Opslag in stookruimte
–	7.1	7.9	Gebruik stooktoestel
x	7.1	7.10	Plaatsen brandbare stoffen in vluchtroute
–	7.11	7.12	Deuren in vluchtroutes te openen zonder gebruikmaking van losse voorwerpen
–	7.11	7.16	Belemmeren van vluchtmogelijkheden, o.a. struikelgevaar