Westerveld ADVIES

geluid & trillingen

Akoestisch onderzoek V1

LOFI
Basisweg 63
Amsterdam



Adviseur: 5.1, 2, e

Opdrachtgever: Life over Future B.V.
Basisweg 63
1043 AN Amsterdam

Contactpersoon: 5.1, 2, e

Datum: 19 december 2025

Kenmerk: 1043 AN - 63 WO 015-19-12-25 V1

© 2025 **Westerveld Advies b.v.**

Niets uit dit rapport mag in enigerlei vorm of op enigerlei wijze worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, noch elektronisch of mechanisch, noch middels fotokopieën, opnamen of op enigerlei andere wijze, zonder voorafgaande toestemming van **Westerveld Advies b.v.**

Voorwaarden:

Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig DNR-2011, inclusief alle bijlagen en aanvullingen tot op heden.

Inhoudsopgave

1. Inleiding en samenvatting 4

2. Wettelijk kader 7

3. Situatie 8

3.1 Huidige stedenbouwkundige situatie 8

3.2 Toekomstige stedenbouwkundige situatie 8

4. Bedrijfssituaties 9

4.1 Representatieve bedrijfssituatie 9

4.2 Incidentele bedrijfssituatie 10

5. Bronvermogens 11

6. Akoestische voorzieningen 13

6.1 Buitenpodium 13

7. Akoestische modellering 14

7.1 Bepaling beoordelingsniveau L_{etmaal} 15

8. Berekeningsresultaten 16

8.1 Representatieve bedrijfssituatie 16

8.2 Incidentele bedrijfssituatie 17

Bijlage A Invoergegevens computerrekenmodel

Bijlage B Berekeningsresultaten representatieve bedrijfssituatie

Bijlage C Berekeningsresultaten incidentele bedrijfssituatie

1. Inleiding en samenvatting

Door *Westerveld Advies* is een aanvullend akoestisch onderzoek verricht in het kader van de aanvraag van een Omgevingsvergunning voor de horecagelegenheid LOFI aan de Basisweg 63 te Amsterdam. De grootste wijziging ten opzichte van het voorgaande onderzoek met kenmerk 1043 AN – 63 WO 15-05-19 V4 d.d. 15 mei 2019 is het wijzigen van het gebruik van zaal 2 van een chill- naar een clubruimte.


Uitgangspunt is om binnen de representatieve bedrijfssituatie ter plaatse van de in onderstaande afbeelding opgenomen locaties muziekgeluid te kunnen produceren op de volgende tijdstippen:

- Maandag tot en met donderdag tussen 09.00 uur en 04.00 uur;
- Vrijdag en zaterdag van 10.00 uur tot 08.00 uur;
- Zondag van 10.00 uur tot 06.00 uur.

Het Amsterdam Dance Event (oktober) vormt een uitzondering, dan is LOFI alle dagen geopend tot 08.00 uur.

Het betreft hier de volgende inpandig gesitueerde ruimtes:

- Zaal 1: capaciteit 600 m^2;
- Zaal 2: capaciteit 260 m^2.




Daarnaast is het de bedoeling om binnen de incidentele bedrijfssituatie 12x per jaar muziekgeluid te kunnen produceren van 12.00 tot 23.00 uur op de onderstaande locaties:

- Zaal 1: capaciteit 600 m^2;o
- Zaal 2: capaciteit 260 m^2;
- Outdoor stage: capaciteit 360 m^2.

Ten einde de geluidbelasting in de omgeving te kunnen prognosticeren is een akoestisch rekenmodel opgesteld met behulp van het rekenprogramma Geomilieu. Door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied is een knip uit het zonebeheermodel Westpoort aangeleverd, dit model is aangevuld met de geluidbronnen, bodemgebieden en objecten op het terrein van Lofi.

Daarnaast is rekening gehouden met het bestemmingsplan *Barajasbuurt - Sloterdijk Centrum*, hierin wordt een wijziging van functies voorzien. Hierbij gaat het voornamelijk om woningbouw, maar ook onderwijs, kantoor en logiesfuncties. Het bestemmingsplan bestaat uit 23 kavels, zie onderstaande afbeelding. De relevante objecten en ontvangerpunten zijn aan het model toegevoegd, deze gegevens zijn door M+P Raadgevende Ingenieurs ter beschikking gesteld.



Uit de berekeningsresultaten volgt dat tijdens de representatieve bedrijfssituatie:

- De geluidbelasting op de maatgevende zonebeheerpunten aan de Willem Molengraafstraat 1 en de Burg. Fockstraat 192 (MTG = 55 dB(A)) met 25-29 dB(A) verwaarloosbaar is;
- op 50 meter uit de grens van de inrichting aan het vigerende maatwerkvoorschrift van hoogstens 53 dB(A) wordt voldaan;
- Op de maatgevende dichtstbijzijnde woningen aan de Anton Struikstraat 13-20 en de Barajasweg 2-8 kan voldaan worden aan de grenswaarden uit het Omgevingsplan. De bedrijfswoningen aan de Rhoneweg 26, 38 en 46 hebben een niet-meetverklaring getekend en kunnen derhalve buiten beschouwing gelaten worden;
- De geluidbelasting op de nog te realiseren woningen dient overeenkomstig het Omgevingsplan, artikel 9.39, ook getoetst te worden op woningen die zijn bestemd maar nog niet gebouwd (bestemmingsplan Barajasbuurt e.o.). Uit de berekeningsresultaten volgt dat ook op deze woningen aan de grenswaarden uit het Omgevingsplan kunnen voldoen. Gezien de hoogte van het omgevingsgeluid is er geen sprake van herkenbaar muziekgeluid, daarbij kan worden opgemerkt dat van de geluidwering van de gevels vanwege het omgevingsgeluid minimaal 25 dB mag worden verwacht. Hierdoor bedraagt het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) in de relevante geluidgevoelige ruimten ten hoogste $L_{Ar,LT}$ = 37-25 = 12 dB(A) in de nachtperiode. Deze waarde ligt onder de meetbare ondergrens van een geluidsniveaumeter, immers beneden 20 dB(A) zijn geluidsniveaus niet meer te meten omdat geluidsniveaumeters een fysieke ondergrens hebben van circa 20 dB(A).

Uit de berekeningsresultaten volgt dat tijdens de incidentele bedrijfssituatie:

- De geluidbelasting op het maatgevende zonebeheerpunten Zp 08_A (GW = 50 dB(A) en MTG 6_A aan de Pieter Postsingel 75 (MTG = 55 dB(A)) met 36 dB(A) verwaarloosbaar is;
- op 50 meter uit de grens van de inrichting hoogstens 60 dB(A) wordt geproduceerd;
- Op de maatgevende dichtstbijzijnde woningen aan de Antony Moddermanstraat 184 en de Barajasweg 2-8 kan voldaan worden aan de grenswaarden uit het Omgevingsplan. De bedrijfswoningen aan de Rhoneweg 26, 38 en 46 hebben een niet-meetverklaring getekend en kunnen derhalve buiten beschouwing gelaten worden;
- De geluidbelasting op de nog te realiseren woningen dient overeenkomstig het Omgevingsplan, artikel 9.39, ook getoetst te worden op woningen die zijn bestemd maar nog niet gebouwd (bestemmingsplan Barajasbuurt e.o.).

Uit de berekeningsresultaten volgt dat ook op deze woningen aan de grenswaarden uit het Omgevingsplan kunnen voldoen. Gezien de hoogte van het omgevingsgeluid is er geen sprake van herkenbaar muziekgeluid, daarbij kan worden opgemerkt dat van de geluidwering van de gevels vanwege het omgevingsgeluid minimaal 25 dB mag worden verwacht. Hierdoor bedraagt het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) in de relevante geluidgevoelige ruimten ten hoogste $L_{Ar,LT}$ = 44-25 = 19 dB(A) in de avondperiode. Deze waarde ligt onder de meetbare ondergrens van een geluidsniveaumeter, immers beneden 20 dB(A) zijn geluidsniveaus niet meer te meten omdat geluidsniveaumeters een fysieke ondergrens hebben van circa 20 dB(A).

2. Wettelijk kader

Lofi is gevestigd op het gezoneerde industrieterrein Westpoort, derhalve dient getoetst te worden of al voldaan wordt aan de geluidsnormering van 50 dB(A), 45 dB(A) en 40 dB(A) voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode ter plaatse van de omliggende geluidgevoelige bestemmingen.

Daarnaast dient een toetsing aan het vigerende maatwerkvoorschrift plaats te vinden, zie onderstaande:

Maatwerkvoorschrift

1. In afwijking van artikel 2.17 lid 2 uit het Activiteitenbesluit mag het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactiviteiten ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, op een afstand van 50 meter vanaf de grens van de inrichting in de dag- en avond- en nachtperiode niet meer bedragen dan de in de tabel aangegeven waarden:

	07.00–19.00 uur	19.00–23.00 uur	23.00–07.00 uur
$L_{Ar,LT}$ op een afstand van 50 meter vanaf de grens van de inrichting	56 dB(A)	56 dB(A)	53 dB(A)

2. Het equivalente geluidsniveau gedurende 3 minuten (Leq,3 min) veroorzaakt door het muziekgeluid van het buitenpodium (Area 1) mag op 25 meter afstand van dat podium niet meer bedragen dan 95 dB(A).


3. Het equivalente geluidsniveau gedurende 3 minuten (Leq,3 min) veroorzaakt door het muziekgeluid in het nagalmveld van de binnenruimte (Area 2) mag niet meer bedragen dan 101 dB(A).

Tenslotte dient getoetst te worden aan de normstelling uit het Omgevingsplan, waarbij overeenkomstig het Omgevingsplan, artikel 9.39, ook getoetst moet worden waar woningen zijn bestemd maar nog niet gebouwd (bestemmingsplan Barajasbuurt e.o.).

3. Situatie


3.1 Huidige stedenbouwkundige situatie

Het terrein aan de Basisweg 63 te Amsterdam ligt op bedrijventerrein Sloterdijk II, waarbij de afstand tot de dichtstbijzijnde woningen (zie onderstaande afbeelding) aan de Anton Struikstraat ongeveer 750 meter bedraagt. Daarnaast rust er volgens opgave van de gemeente Amsterdam nog een woonbestemming op 3 woningen op korte afstand van de inrichting, het betreft hier de Rhôneweg 26, 38 en 46.



3.2 Toekomstige stedenbouwkundige situatie

In het bestemmingsplan *Barajasbuurt-Sloterdijk Centrum* wordt een wijziging van functies voorzien. Hierbij gaat het voornamelijk om woningbouw, maar ook onderwijs, kantoor- en logiesfuncties. Het bestemmingsplan bestaat uit 23 kavels, zie onderstaande afbeelding.



4. Bedrijfssituaties

4.1 Representatieve bedrijfssituatie


Uitgangspunt is om binnen de representatieve bedrijfssituatie ter plaatse van de in onderstaande afbeelding opgenomen locaties muziekgeluid te kunnen produceren op de volgende tijdstippen:

- Maandag tot en met donderdag tussen 09.00 uur en 04.00 uur;
- Vrijdag en zaterdag van 10.00 uur tot 08.00 uur;
- Zondag van 10.00 uur tot 06.00 uur.

Het Amsterdam Dance Event (oktober) vormt een uitzondering, dan is LOFI alle dagen geopend tot 08.00 uur.

Het betreft hier de volgende inpandig gesitueerde ruimtes:

- Zaal 1: capaciteit 600 m^2;
- Zaal 2: capaciteit 260 m^2.



In de richtlijn muziekspectra in horecabedrijven (Nederlandse Stichting Geluidshinder) is een overzicht (zie onderstaande afbeelding) opgenomen van de muziekspectra en geluidsniveaus in horecabedrijven. In de loods is voor beide zalen een muziekgeluidniveau van 100 dB(A) in het publieksvlak (midden dansvloer) aangehouden.

Spectra	Voorbeelden bedrijfsvoering	Geluidsniveau L_{Aeq} dB(A)
Achtergrond	restaurant, eetcafé, koffiehuis, kantine	55 – 75
Pop	bruincafé, automatenhal, sportkantine	70 – 85
Dance	jongerencafé, cultureel centrum, discotheek, dansstudio, sportschool	85 – 100
House	schouwburg, club, feestzaal, live muziek, discotheek, café met DJ	95 – 103[3]
Ultra bas	club, feestzaal, live muziek, DJ	98 – 103[3]

In onderstaande afbeelding zijn de correctiewaarden van de vijf muziekspectra (bron: richtlijn muziekspectra in horecabedrijven (Nederlandse Stichting Geluidshinder) weergegeven die kunnen worden toegepast bij overdrachtsberekeningen. De verschillende spectra hebben een kenmerkend verschil tussen het totale A-gewogen en C-gewogen geluidsniveau. In de tabel is dat verschil per spectrum opgenomen. In de praktijk komen de spectra niet altijd exact overeen met de gepresenteerde waarden, waardoor ook het verschil tussen dB(A) en dB(C) kan variëren.


Spectra	Correcties per (Hz) middenfrequenties van octaafbanden							Verschil dB(A) en dB(C)
	63	125	250	500	1000	2000	4000	
Achtergrond	-34	-20	-11	-7	-5	-5	-8	3 dB
Pop	-27	-14	-9	-6	-5	-6	-10	6 dB
Dance	-20	-11	-8	-5	-6	-8	-12	10 dB
House	-13	-8	-8	-7	-7	-9	-10	14 dB
Ultra bas	-6	-5	-8	-10	-11	-11	-9	20 dB

Gezien de exploitatievorm is bij de berekeningen het **House muziekspectrum** gehanteerd.

4.2 Incidentele bedrijfssituatie

Uitgangspunt is om ter plaatse van de in onderstaande afbeelding opgenomen locaties 12x per jaar muziekgeluid te kunnen produceren van 12.00 tot 23.00 uur:

- Zaal 1: capaciteit 600 m^2;
- Zaal 2: capaciteit 260 m^2;
- Outdoor stage: capaciteit 360 m^2.



Voor het buitenpodium is een muziekgeluidniveau van 100 dB(A) op 25 meter van het podium (spectrum housemuziek) aangehouden, in de loods is voor beide zalen een muziekgeluidniveau van 100 dB(A) in het publieksvlak (midden dansvloer, spectrum housemuziek) aangehouden.

5. Bronvermogens


Voor het buitenpodium is een muziekgeluidniveau van 100 dB(A) op 25 meter van het podium aangehouden, uitgaande van een dansvloer van 360 m^2 bedraagt het bronvermogen 126 dB(A).

In de loods is voor beide zalen een muziekgeluidniveau van 100 dB(A) in het publieksvlak (midden dansvloer) aangehouden. Vanwege de grootte van de hal en de configuratie van de geluidsinstallatie, is uitgegaan van een 3 dB lager geluidniveau op 1 meter van de gevels en het dak.

In het kader van het onderzoek is een bezoek gebracht aan de locatie om een bouwkundige opname te verrichten. Maatgevend voor de geluidemissie naar de woonomgeving is het stalen dak (voorzien van een thermische isolatie en afgewerkt met bitumen).

De geluidisolatie van de gevels is door de volgende akoestische maatregelen verbeterd:

- de overheaddeuren zijn vervangen door massief houten vluchtdeuren (noordgevel);
- OSB-platen van 18 mm voor de kunststof panelen in de zuid- en westgevel;
- plaatsing 2-laags zeecontainers voor de zuidgevel;
- plaatsing van een voorzetwand voor de overheaddeuren in de oostgevel (zie onderstaande afbeelding);



- vervangen overheaddeuren in de zuid- en westgevel door vouwpuien met dubbele beglazing.

Op basis van de isolatiewaarden van de verschillende gevelelementen zijn conform methode II.7 uit bijlage IVh van de Omgevingsregeling de bijbehorende bronvermogens bepaald. De conform voornoemde uitgangspunten bepaalde bronvermogens zijn in tabel 1 samengevat, in bijlage A is een uitgebreid overzicht opgenomen. In onderstaande afbeelding is de situering van de geluidbronnen weergegeven.



Gezien het feit dat het hier muziekgeluid betreft is het niet toegestaan om een bedrijfsduurcorrectie voor de geluidbronnen in rekening te brengen.

Tabel 1 Bronvermogens L_{wr} in dB(A)

Locatie	Bronnummer	Omschrijving	Bronvermogen L_{wr}
Buitenpodium	01-02	Topkasten	125
	03-04	Subkasten	113
Zaal 1	05	Dak oostzijde	95
	06	Daklichten	93
	07	Vouwpui westgevel	83
	08	Beglazing zuidgevel	88
	09	Beplating zuidgevel	87
	10-11	Vluchtdeuren oostgevel	76
	12	Overheaddeuren + voorzetgevel oostgevel	82
	13	Beplating oostgevel	88
Zaal 2	14	Dak westzijde	93
	15	Vluchtdeuren noordgevel	80
	16	Beplating westgevel	85
	17	Beglazing westgevel	84
	18	Vouwpui zuidgevel	83

6. Akoestische voorzieningen


Onderstaand is een overzicht van de voorzieningen opgenomen, in het onderhavige geluidsontwerp wordt onder andere gebruik gemaakt van de meest recente BBT-lijst uit de beleidsregel (Geluidbeleid voor evenementen in Amsterdam).

6.1 Buitenpodium

- *Plaatsing zeecontainers (2-laags) nagenoeg rond de gehele outdoor area;*
- *Begrenzing van het geluidniveau tot 100 dB(A) op 25 meter van het podium;*
- *Toepassen van een compact bij voorkeur 'gestacked' geluidsysteem, hetgeen optimaal gericht wordt;*
- *De cross-overfrequentie tussen sub- en topkasten dient voldoende hoog ingesteld te worden (niet lager dan 80 Hz), zodat er slechts sprake is van geringe weergave van de bastonen < 63 Hz vanuit de topkasten. Als highpass filter op de topkasten wordt een Linkwitz-Riley 24 dB/octaaf filter geadviseerd;*
- *Toepassen van een zogenaamde "cardioide" sublaag array opstelling in een verhouding van hoogstens 1:2, dit maakt het mogelijk om de subafstraling (bassen) naar de achter- en zijkanten sterk te reduceren. Bijkomend voordeel is dat het recht naar voren uitgestraalde vermogen toeneemt zodat het systeem minder hard gezet behoeft te worden om hetzelfde effect te realiseren;*
- *Frequenties onder de 40 Hz worden afgefilterd met een verval van 8 dB per tertsband;*
- *Er worden geen scrim (mesh) doeken voor de geluidsystemen gehangen.*

7. Akoestische modellering

Door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied is een knip uit het zonebeheermodel Westpoort aangeleverd, dit model is aangevuld met de geluidbronnen, bodemgebieden en objecten op het terrein van Lofi. (zie onderstaande afbeelding). Daarnaast zijn op basis van het bestemmingsplan *Barajasbuurt-Sloterdijk Centrum* de relevante objecten en ontvangerpunten aan het model toegevoegd, deze gegevens zijn door M+P Raadgevende Ingenieurs ter beschikking gesteld.



In bijlage A zijn de invoergegevens van het rekenmodel opgenomen. De metingen en berekeningen zijn uitgevoerd overeenkomstig bijlage IVh uit de Omgevingsregeling. Voor de berekening van de optredende immissieniveaus zijn overdrachtsberekeningen verricht met het rekenprogramma Geomilieu, versie 2023.3. Hierbij is methode II.8 gehanteerd, waarbij als basisformule geldt:

$$L_i = L_{WR} - \Sigma D$$

waarbij:
L_{WR} = de immissierelevante bronsterkte
L_i = het gestandaardiseerde immissieniveau bij het immissiepunt
ΣD = verzamelterm van alle verzwakkingenVerzamelterm ΣD:

$$\Sigma D = D_{geo} + D_{lucht} + D_{reflectie} + D_{scherm} + D_{veg} + D_{terrein} + D_{bodem} + D_{huis}$$

waarbij:
D_{geo}= afname van het geluidsniveau door geometrische uitbreiding
D_{lucht}= afname van het geluidsniveau door luchtabsorptie
D_{refl}= afname door reflectie tegen obstakels (deze term is negatief)
D_{scherm}= afname ten gevolge van afscherming door akoestisch goed isolerende obstakels (dijken, wallen, gebouwen)
D_{veg}= afname vanwege geluidsverstrooiing aan en absorptie door vegetatie
$D_{terrein}$= afname door verstrooiing en absorptie door installaties op het industrieterrein voor zover deze niet in de overige temen is begrepen
D_{bodem}= afname ten gevolge van reflectie tegen, verstrooiing aan en absorptie door bodem (deze term kan ook negatief zijn)

Ter bepaling van het langtijdgemiddeld deelgeluidsniveau zijn tevens de volgende correctietermen toegepast:

$$L_{Aeqi,LT} = L_i - C_b - C_m - C_g$$

Waarbij: C_b = *de bedrijfsduurcorrectieterm C_b brengt de periode T_b in rekening zolang de bedrijfstoestand tijdens een beoordelingsperiode T_o (dag, avond, nacht) duurt. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, worden in principe de volgende beoordelingsperioden aangehouden:*

- *dagperiode: 07.00 – 19.00 uur; T_o = 12 uur;*
- *avondperiode: 19.00 – 23.00 uur; T_o = 4 uur;*
- *nachtperiode: 23.00 – 07.00 uur; T_o = 8 uur;*

C_m = *de meteo-correctieterm C_m in verband met meteogemiddelde geluidoverdracht*

C_g = *de gevelcorrectieterm C_g, tenzij uitdrukkelijk anders gespecificeerd, wordt het niveau van het invallende geluid (dus zonder bijdrage van reflectie tegen een achterliggende gevel) bepaald.*

7.1 Bepaling beoordelingsniveau L_{etmaal}

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ wordt voor de verschillende beoordelingsperioden vastgesteld:

- *dagperiode: $L_{dag} = L_{Ar,LT}$ (07.00 – 19.00 uur);*
- *avondperiode: $L_{avond} = L_{Ar,LT}$ (19.00 – 23.00 uur);*
- *nachtperiode: $L_{nacht} = L_{Ar,LT}$ (23.00 – 07.00 uur);*

De etmaalwaarde L_{etmaal} (deze waarde is gelijk aan de geluidsbelasting B_i) komt overeen met de hoogste van de volgende waarden:

- L_{dag}
- L_{avond} + 5 dB
- L_{nacht} + 10 dB

8. Berekeningsresultaten

8.1 Representatieve bedrijfssituatie

Op basis van de uitgangspunten voor de representatieve bedrijfssituatie zijn de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus berekend ter plaatse van de ontvangerpunten uit het zonebeheermodel Westpoort, de maatgevende geluidsgevoelige bestemmingen en tenslotte conform het vigerende maatwerkvoorschrift op 50 meter uit de grens van de inrichting (zie onderstaande afbeelding) berekend.



In onderstaande tabel 2 zijn de maatgevende ontvangerpunten opgenomen in bijlage B is een compleet overzicht op alle punten opgenomen. Voor verdere informatie, onder andere per positie de afzonderlijke geluidbijdrage van de zalen, wordt verwezen naar bijlage B.

Tabel 2 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus dag-, avond- en nachtperiode in dB(A) en dB(C)

Naam	Omschrijving	Hoogte	dB(A)	dB(C)
15_A	50 m. uit grens inrichting - maatwerkvoorschrift	5	52	77
12_A	Rhoneweg 38 - niet-meetverklaring	5	50	75
13_A	Rhoneweg 46 - niet-meetverklaring	5	46	71
11_A	Rhoneweg 26 - niet-meetverklaring	7,5	39	64
6_08_A	Kavel 6	2	37	62
5_06_A	Kavel 5	2	36	61
4_03_A	Kavel 4	2	33	58
1_09_B	Kavel 1	42	33	58
2_03_D	Kavel 2	30	33	58
3_03_E	Kavel 3	15	32	56
05_A	Anton Struikstraat 13-20	5	30	55
10_A	Barajasweg 2-8	5	30	55
MTG 5_A	Willem Molengraafstraat 1; MTG=55 dB(A)	16,5	29	53
MTG 4_A	Burg. Fockstraat 192; MTG=55 dB(A)	13,5	25	50

Uit de berekeningsresultaten volgt dat:

- De geluidbelasting op de maatgevende zonebeheerpunten aan de Willem Molengraafstraat 1 en de Burg. Fockstraat 192 (MTG = 55 dB(A)) met 25-29 dB(A) verwaarloosbaar is;
- Op 50 meter uit de grens van de inrichting aan het vigerende maatwerkvoorschrift van hoogstens 53 dB(A) wordt voldaan;
- Op de maatgevende dichtstbijzijnde woningen aan de Anton Struikstraat 13-20 en de Barajasweg 2-8 kan voldaan worden aan de grenswaarden uit het Omgevingsplan. De bedrijfswoningen aan de Rhoneweg 26, 38 en 46 hebben een niet-meetverklaring getekend en kunnen derhalve buiten beschouwing gelaten worden;
- De geluidbelasting op de nog te realiseren woningen dient overeenkomstig het Omgevingsplan, artikel 9.39, ook getoetst te worden op woningen die zijn bestemd maar nog niet gebouwd (bestemmingsplan Barajasbuurt e.o.). Uit de berekeningsresultaten volgt dat ook op deze woningen aan de grenswaarden uit het Omgevingsplan kunnen voldoen. Gezien de hoogte van het omgevingsgeluid is er geen sprake van herkenbaar muziekgeluid, daarbij kan worden opgemerkt dat van de geluidwering van de gevels vanwege het omgevingsgeluid minimaal 25 dB mag worden verwacht. Hierdoor bedraagt het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) in de relevante geluidgevoelige ruimten ten hoogste $L_{Ar,LT}$ = 37-25 = 12 dB(A) in de nachtperiode. Deze waarde ligt onder de meetbare ondergrens van een geluidsniveaumeter, immers beneden 20 dB(A) zijn geluidsniveaus niet meer te meten omdat geluidsniveaumeters een fysieke ondergrens hebben van circa 20 dB(A).

8.2 *Incidentele bedrijfssituatie*

Op basis van de uitgangspunten voor de incidentele bedrijfssituatie zijn de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus berekend ter plaatse van de ontvangerpunten uit het zonebeheermodel Westpoort, de maatgevende geluidsgevoelige bestemmingen en tenslotte conform het vigerende maatwerkvoorschrift op 50 meter uit de grens van de inrichting berekend.



In onderstaande tabel 3 zijn de maatgevende ontvangerpunten opgenomen in bijlage C is een compleet overzicht op alle punten opgenomen. Voor verdere informatie, onder andere per positie de afzonderlijke geluidbijdrage van de zalen, wordt verwezen naar bijlage C.

Tabel 3 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus dag- en avondperiode in dB(A) en dB(C)

Naam	Omschrijving	Hoogte	dB(A)	dB(C)
15_A	50 m. uit grens inrichting - maatwerkvoorschrift	5	60	84
12_A	Rhoneweg 38 - niet-meetverklaring	5	56	80
13_A	Rhoneweg 46 - niet-meetverklaring	5	55	79
11_A	Rhoneweg 26 - niet-meetverklaring	7,5	54	78
6_08_A	Kavel 6	2	44	68
5_06_A	Kavel 5	2	43	67
4_03_A	Kavel 4	2	39	64
1_09_B	Kavel 1	42	39	62
2_09_A	Kavel 2	30	39	62
3_03_E	Kavel 3	15	33	58
10_A	Barajasweg 2-8	5	40	64
14_A	Antony Moddermanstraat 184	16,5	40	64
Zp 08_A	Zone-immissiepunt: GW=50 dB(A)	5	36	60
MTG 6_A	Pieter Postsingel 75; MTG=55 dB(A)	5	36	59

Uit de berekeningsresultaten volgt dat:

- De geluidbelasting op het maatgevende zonebeheerpunten Zp 08_A (GW = 50 dB(A) en MTG 6_A aan de Pieter Postsingel 75 (MTG = 55 dB(A)) met 36 dB(A) verwaarloosbaar is;
- Op 50 meter uit de grens van de inrichting hoogstens 60 dB(A) wordt geproduceerd;
- Op de maatgevende dichtstbijzijnde woningen aan de Antony Moddermanstraat 184 en de Barajasweg 2-8 kan voldaan worden aan de grenswaarden uit het Omgevingsplan. De bedrijfswoningen aan de Rhoneweg 26, 38 en 46 hebben een niet-meetverklaring getekend en kunnen derhalve buiten beschouwing gelaten worden;
- De geluidbelasting op de nog te realiseren woningen dient overeenkomstig het Omgevingsplan, artikel 9.39, ook getoetst te worden op woningen die zijn bestemd maar nog niet gebouwd (bestemmingsplan Barajasbuurt e.o.). Uit de berekeningsresultaten volgt dat ook op deze woningen aan de grenswaarden uit het Omgevingsplan kunnen voldoen. Gezien de hoogte van het omgevingsgeluid is er geen sprake van herkenbaar muziekgeluid, daarbij kan worden opgemerkt dat van de geluidwering van de gevels vanwege het omgevingsgeluid minimaal 25 dB mag worden verwacht. Hierdoor bedraagt het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) in de relevante geluidgevoelige ruimten ten hoogste $L_{Ar,LT}$ = 44-25 = 19 dB(A) in de avondperiode. Deze waarde ligt onder de meetbare ondergrens van een geluidsniveaumeter, immers beneden 20 dB(A) zijn geluidsniveaus niet meer te meten omdat geluidsniveaumeters een fysieke ondergrens hebben van circa 20 dB(A).

Bijlage A

Model: Lofi 2025 V1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte	Maaiveld
Lofi - R.B.S.	06	Daklichten	116676,95	489391,37	0,10	6,20
Lofi - R.B.S.	07	Vouwpui westgevel	116664,70	489392,21	3,00	0,00
Lofi - R.B.S.	08	Beglazing zuidgevel	116672,04	489383,10	3,00	0,00
Lofi - R.B.S.	09	Beplating zuidgevel	116682,25	489383,03	3,00	0,00
Lofi - R.B.S.	11	Vluchtdeuren oostgevel	116689,21	489383,78	2,00	0,00
Lofi - R.B.S.	10	Vluchtdeuren oostgevel	116689,39	489411,91	2,00	0,00
Lofi - R.B.S.	12	Overheaddeuren + voorzetgevel oostgevel	116689,32	489396,10	3,00	0,00
Lofi - R.B.S.	13	Beplating oostgevel	116689,46	489401,25	5,00	0,00
Lofi	15	Vluchtdeuren noordgevel	116658,74	489419,38	2,00	0,00
Lofi	16	Beplating westgevel	116652,41	489407,53	4,00	0,00
Lofi	17	Beglazing westgevel	116652,48	489404,94	2,00	0,00
Lofi	18	Vouwpui zuidgevel	116658,58	489396,03	3,00	0,00
Lofi	06	Daklichten	116676,95	489391,37	0,10	6,20
Lofi	15	Vluchtdeuren noordgevel	116658,73	489419,38	2,00	0,00
Lofi	16	Beplating westgevel	116652,41	489407,53	4,00	0,00
Lofi	17	Beglazing westgevel	116652,48	489404,94	2,00	0,00
Lofi	18	Vouwpui zuidgevel	116658,58	489396,03	3,00	0,00
Lofi	07	Vouwpui westgevel	116664,70	489392,21	3,00	0,00
Lofi	08	Beglazing zuidgevel	116672,04	489383,10	3,00	0,00
Lofi	09	Beplating zuidgevel	116682,25	489383,03	3,00	0,00
Lofi	11	Vluchtdeuren oostgevel	116689,21	489383,78	2,00	0,00
Lofi	10	Vluchtdeuren oostgevel	116689,39	489411,91	2,00	0,00
Lofi	12	Overheaddeuren + voorzetgevel oostgevel	116689,32	489396,10	3,00	0,00
Lofi	13	Beplating oostgevel	116689,46	489401,25	5,00	0,00
Lofi	01	Topkasten L, 0 gr.	116679,41	489361,19	2,00	0,00
Lofi	01	Topkasten L, 45 gr.	116679,41	489361,19	2,00	0,00
Lofi	01	Topkasten L, 90 gr.	116679,41	489361,19	2,00	0,00
Lofi	01	Topkasten L, 135 gr.	116679,41	489361,19	2,00	0,00
Lofi	01	Topkasten L, 180 gr.	116679,41	489361,19	2,00	0,00
Lofi	01	Topkasten L, 225 gr.	116679,41	489361,19	2,00	0,00
Lofi	01	Topkasten L, 270 gr.	116679,41	489361,19	2,00	0,00
Lofi	01	Topkasten L, 315 gr.	116679,41	489361,19	2,00	0,00
Lofi	02	Topkasten R, 0 gr.	116679,38	489355,74	2,00	0,00
Lofi	02	Topkasten R, 45 gr.	116679,38	489355,74	2,00	0,00
Lofi	02	Topkasten R, 90 gr.	116679,38	489355,74	2,00	0,00
Lofi	02	Topkasten R, 135 gr.	116679,38	489355,74	2,00	0,00
Lofi	02	Topkasten R, 180 gr.	116679,38	489355,74	2,00	0,00
Lofi	02	Topkasten R, 225 gr.	116679,38	489355,74	2,00	0,00
Lofi	02	Topkasten R, 270 gr.	116679,38	489355,74	2,00	0,00

5.1, 2, e

Model: Lofi 2025 V1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Type	Richt.	Hoek	Cb(%)(D)	Cb(%)(A)	Cb(%)(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Weging
Lofi - R.B.S.	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	A
Lofi - R.B.S.	Uitstralende gevel	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	A
Lofi - R.B.S.	Uitstralende gevel	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	A
Lofi - R.B.S.	Uitstralende gevel	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	A
Lofi - R.B.S.	Uitstralende gevel	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	A
Lofi - R.B.S.	Uitstralende gevel	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	A
Lofi - R.B.S.	Uitstralende gevel	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	A
Lofi - R.B.S.	Uitstralende gevel	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	A
Lofi - R.B.S.	Uitstralende gevel	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	A
Lofi - 5.1, 2, e	Uitstralende gevel	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	A
Lofi -	Uitstralende gevel	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	A
Lofi -	Uitstralende gevel	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000	0,00	0,00	0,00	A
Lofi -	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	--	0,00	0,00	--	A
Lofi -	Uitstralende gevel	0,00	360,00	100,000	100,000	--	0,00	0,00	--	A
Lofi -	Uitstralende gevel	0,00	360,00	100,000	100,000	--	0,00	0,00	--	A
Lofi -	Uitstralende gevel	0,00	360,00	100,000	100,000	--	0,00	0,00	--	A
Lofi -	Uitstralende gevel	0,00	360,00	100,000	100,000	--	0,00	0,00	--	A
Lofi -	Uitstralende gevel	0,00	360,00	100,000	100,000	--	0,00	0,00	--	A
Lofi -	Uitstralende gevel	0,00	360,00	100,000	100,000	--	0,00	0,00	--	A
Lofi -	Uitstralende gevel	0,00	360,00	100,000	100,000	--	0,00	0,00	--	A
Lofi -	Uitstralende gevel	0,00	360,00	100,000	100,000	--	0,00	0,00	--	A
Lofi -	Uitstralende gevel	0,00	360,00	100,000	100,000	--	0,00	0,00	--	A
Lofi -	Uitstralende gevel	0,00	360,00	100,000	100,000	--	0,00	0,00	--	A
Lofi -	Uitstralende gevel	0,00	360,00	100,000	100,000	--	0,00	0,00	--	A
Lofi -	Uitstralende gevel	0,00	360,00	100,000	100,000	--	0,00	0,00	--	A
Lofi -	Normale puntbron	276,00	45,00	100,000	100,000	--	0,00	0,00	--	A
Lofi -	Normale puntbron	321,00	45,00	100,000	100,000	--	0,00	0,00	--	A
Lofi -	Normale puntbron	6,00	45,00	100,000	100,000	--	0,00	0,00	--	A
Lofi -	Normale puntbron	51,00	45,00	100,000	100,000	--	0,00	0,00	--	A
Lofi -	Normale puntbron	96,00	45,00	100,000	100,000	--	0,00	0,00	--	A
Lofi - 5.1, 2, e	Normale puntbron	141,00	45,00	100,000	100,000	--	0,00	0,00	--	A
Lofi	Normale puntbron	186,00	45,00	100,000	100,000	--	0,00	0,00	--	A
Lofi	Normale puntbron	231,00	45,00	100,000	100,000	--	0,00	0,00	--	A
Lofi	Normale puntbron	276,00	45,00	100,000	100,000	--	0,00	0,00	--	A
Lofi	Normale puntbron	321,00	45,00	100,000	100,000	--	0,00	0,00	--	A
Lofi	Normale puntbron	6,00	45,00	100,000	100,000	--	0,00	0,00	--	A
Lofi	Normale puntbron	51,00	45,00	100,000	100,000	--	0,00	0,00	--	A
Lofi	Normale puntbron	96,00	45,00	100,000	100,000	--	0,00	0,00	--	A
Lofi	Normale puntbron	141,00	45,00	100,000	100,000	--	0,00	0,00	--	A
Lofi	Normale puntbron	186,00	45,00	100,000	100,000	--	0,00	0,00	--	A

Model: Lofi 2025 V1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
Lofi - R.B.S.	--	86,79	89,79	85,79	83,79	77,79	67,79	66,79	--	93,26
Lofi - R.B.S.	--	77,31	77,31	78,31	70,31	63,31	61,31	60,31	--	82,80
Lofi - R.B.S.	--	83,45	83,45	79,45	77,45	73,45	69,45	68,45	--	87,95
Lofi - R.B.S.	--	83,81	83,81	68,81	61,81	55,81	51,81	50,81	--	86,91
Lofi - R.B.S.	--	72,03	72,03	67,03	65,03	65,03	60,03	59,03	--	76,55
Lofi - R.B.S.	--	72,03	72,03	67,03	65,03	65,03	60,03	59,03	--	76,55
Lofi - R.B.S.	--	78,00	78,00	71,00	64,00	56,00	54,00	53,00	--	81,53
Lofi - R.B.S.	--	85,06	85,06	70,06	63,06	57,06	53,06	52,06	--	88,16
Lofi - R.B.S.	--	75,04	75,04	70,04	68,04	68,04	63,04	62,04	--	79,56
Lofi - R.B.S.	--	81,77	81,77	66,77	59,77	53,77	49,77	48,77	--	84,87
Lofi - R.B.S.	--	79,77	79,77	75,77	73,77	69,77	65,77	64,77	--	84,27
Lofi - R.B.S.	--	77,31	77,31	78,31	70,31	63,31	61,31	60,31	--	82,80
Lofi - I.B.S.	--	86,79	89,79	85,79	83,79	77,79	67,79	66,79	--	93,26
Lofi - I.B.S.	--	75,04	75,04	70,04	68,04	68,04	63,04	62,04	--	79,56
Lofi - I.B.S.	--	81,77	81,77	66,77	59,77	53,77	49,77	48,77	--	84,87
Lofi - I.B.S.	--	79,77	79,77	75,77	73,77	69,77	65,77	64,77	--	84,27
Lofi - I.B.S.	--	77,31	77,31	78,31	70,31	63,31	61,31	60,31	--	82,80
Lofi - I.B.S.	--	77,31	77,31	78,31	70,31	63,31	61,31	60,31	--	82,80
Lofi - I.B.S.	--	83,45	83,45	79,45	77,45	73,45	69,45	68,45	--	87,95
Lofi - I.B.S.	--	83,81	83,81	68,81	61,81	55,81	51,81	50,81	--	86,91
Lofi - I.B.S.	--	72,03	72,03	67,03	65,03	65,03	60,03	59,03	--	76,55
Lofi - I.B.S.	--	72,03	72,03	67,03	65,03	65,03	60,03	59,03	--	76,55
Lofi - I.B.S.	--	78,00	78,00	71,00	64,00	56,00	54,00	53,00	--	81,53
Lofi - I.B.S.	--	85,06	85,06	70,06	63,06	57,06	53,06	52,06	--	88,16
Lofi - I.B.S.	--	--	114,50	114,50	115,50	115,50	113,50	112,50	--	122,24
Lofi - I.B.S.	--	--	104,50	103,50	102,50	102,50	100,50	99,50	--	110,26
Lofi - I.B.S.	--	--	102,50	99,50	94,50	94,50	92,50	91,50	--	105,51
Lofi - I.B.S.	--	--	102,50	99,50	91,50	90,50	88,50	91,50	--	104,96
Lofi - I.B.S.	--	--	105,50	102,50	92,50	90,50	88,50	91,50	--	107,66
Lofi - I.B.S.	--	--	102,50	99,50	91,50	90,50	88,50	91,50	--	104,96
Lofi - I.B.S.	--	--	102,50	99,50	94,50	94,50	92,50	91,50	--	105,51
Lofi - I.B.S.	--	--	104,50	103,50	102,50	102,50	100,50	99,50	--	110,26
Lofi - I.B.S.	--	--	114,50	114,50	115,50	115,50	113,50	112,50	--	122,24
Lofi - I.B.S.	--	--	104,50	103,50	102,50	102,50	100,50	99,50	--	110,26
Lofi - I.B.S.	--	--	102,50	99,50	94,50	94,50	92,50	91,50	--	105,51
Lofi - I.B.S.	--	--	102,50	99,50	91,50	90,50	88,50	91,50	--	104,96
Lofi - I.B.S.	--	--	105,50	102,50	92,50	90,50	88,50	91,50	--	107,66
Lofi - I.B.S.	--	--	102,50	99,50	91,50	90,50	88,50	91,50	--	104,96
Lofi - I.B.S.	--	--	102,50	99,50	94,50	94,50	92,50	91,50	--	105,51

Model: Lofi 2025 V1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte	Maaiveld
Lofi - I.B.S.	02	Topkasten R, 315 gr.	116679,38	489355,74	2,00	0,00
Lofi - I.B.S.	03	Subkasten L, 0 gr.	116679,38	489359,38	1,00	0,00
Lofi - I.B.S.	03	Subkasten L, 45 gr.	116679,38	489359,38	1,00	0,00
Lofi - I.B.S.	03	Subkasten L, 90 gr.	116679,38	489359,38	1,00	0,00
Lofi - I.B.S.	03	Subkasten L, 135 gr.	116679,38	489359,38	1,00	0,00
Lofi - I.B.S.	03	Subkasten L, 180 gr.	116679,38	489359,38	1,00	0,00
Lofi - I.B.S.	03	Subkasten L, 225 gr.	116679,38	489359,38	1,00	0,00
Lofi - I.B.S.	03	Subkasten L, 270 gr.	116679,38	489359,38	1,00	0,00
Lofi - I.B.S.	03	Subkasten L, 315 gr.	116679,38	489359,38	1,00	0,00
Lofi - I.B.S.	04	Subkasten R, 0 gr.	116679,35	489357,45	1,00	0,00
Lofi - I.B.S.	04	Subkasten R, 45 gr.	116679,35	489357,45	1,00	0,00
Lofi - I.B.S.	04	Subkasten R, 90 gr.	116679,35	489357,45	1,00	0,00
Lofi - I.B.S.	04	Subkasten R, 135 gr.	116679,35	489357,45	1,00	0,00
Lofi - I.B.S.	04	Subkasten R, 180 gr.	116679,35	489357,45	1,00	0,00
Lofi - I.B.S.	04	Subkasten R, 225 gr.	116679,35	489357,45	1,00	0,00
Lofi - I.B.S.	04	Subkasten R, 270 gr.	116679,35	489357,45	1,00	0,00
Lofi - I.B.S.	04	Subkasten R, 315 gr.	116679,35	489357,45	1,00	0,00

Model: Lofi 2025 V1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Type	Richt.	Hoek	Cb(%)(D)	Cb(%)(A)	Cb(%)(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Weging
Lofi - I.B.S.	Normale puntbron	231,00	45,00	100,000	100,000	--	0,00	0,00	--	A
Lofi - I.B.S.	Normale puntbron	276,00	45,00	100,000	100,000	--	0,00	0,00	--	A
Lofi - I.B.S.	Normale puntbron	321,00	45,00	100,000	100,000	--	0,00	0,00	--	A
Lofi - I.B.S.	Normale puntbron	6,00	45,00	100,000	100,000	--	0,00	0,00	--	A
Lofi - I.B.S.	Normale puntbron	51,00	45,00	100,000	100,000	--	0,00	0,00	--	A
Lofi - I.B.S.	Normale puntbron	96,00	45,00	100,000	100,000	--	0,00	0,00	--	A
Lofi - I.B.S.	Normale puntbron	141,00	45,00	100,000	100,000	--	0,00	0,00	--	A
Lofi - I.B.S.	Normale puntbron	186,00	45,00	100,000	100,000	--	0,00	0,00	--	A
Lofi - I.B.S.	Normale puntbron	231,00	45,00	100,000	100,000	--	0,00	0,00	--	A
Lofi - I.B.S.	Normale puntbron	276,00	45,00	100,000	100,000	--	0,00	0,00	--	A
Lofi - I.B.S.	Normale puntbron	321,00	45,00	100,000	100,000	--	0,00	0,00	--	A
Lofi - I.B.S.	Normale puntbron	6,00	45,00	100,000	100,000	--	0,00	0,00	--	A
Lofi - I.B.S.	Normale puntbron	51,00	45,00	100,000	100,000	--	0,00	0,00	--	A
Lofi - I.B.S.	Normale puntbron	96,00	45,00	100,000	100,000	--	0,00	0,00	--	A
Lofi - I.B.S.	Normale puntbron	141,00	45,00	100,000	100,000	--	0,00	0,00	--	A
Lofi - I.B.S.	Normale puntbron	186,00	45,00	100,000	100,000	--	0,00	0,00	--	A
Lofi - I.B.S.	Normale puntbron	231,00	45,00	100,000	100,000	--	0,00	0,00	--	A

Model: Lofi 2025 V1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
Lofi - I.B.S.	--	--	104,50	103,50	102,50	102,50	100,50	99,50	--	110,26
Lofi - I.B.S.	--	109,50	--	--	--	--	--	--	--	109,50
Lofi - I.B.S.	--	100,50	--	--	--	--	--	--	--	100,50
Lofi - I.B.S.	--	99,50	--	--	--	--	--	--	--	99,50
Lofi - I.B.S.	--	97,50	--	--	--	--	--	--	--	97,50
Lofi - I.B.S.	--	97,50	--	--	--	--	--	--	--	97,50
Lofi - I.B.S.	--	97,50	--	--	--	--	--	--	--	97,50
Lofi - I.B.S.	--	99,50	--	--	--	--	--	--	--	99,50
Lofi - I.B.S.	--	100,50	--	--	--	--	--	--	--	100,50
Lofi - I.B.S.	--	109,50	--	--	--	--	--	--	--	109,50
Lofi - I.B.S.	--	100,50	--	--	--	--	--	--	--	100,50
Lofi - I.B.S.	--	99,50	--	--	--	--	--	--	--	99,50
Lofi - I.B.S.	--	97,50	--	--	--	--	--	--	--	97,50
Lofi - I.B.S.	--	97,50	--	--	--	--	--	--	--	97,50
Lofi - I.B.S.	--	97,50	--	--	--	--	--	--	--	97,50
Lofi - I.B.S.	--	99,50	--	--	--	--	--	--	--	99,50
Lofi - I.B.S.	--	100,50	--	--	--	--	--	--	--	100,50

Model: Lofi 2025 V1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	BinBui	Cdifuus	Weging	TypeLw
05	Dak oostzijde	0,10	5,18	Relatief aan onderliggend item	Nee	5	A	True
14	Dak westzijde	0,10	6,20	Relatief aan onderliggend item	Nee	5	A	True
14	Dak westzijde	0,10	6,20	Relatief aan onderliggend item	Nee	5	A	True
05	Dak oostzijde	0,10	5,18	Relatief aan onderliggend item	Nee	5	A	True

Model: Lofi 2025 V1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	DeltaX	DeltaY	Lp 31	Lp 63	Lp 125	Lp 250	Lp 500	Lp 1k	Lp 2k	Lp 4k	Lp 8k
05	0,00	0,00	0,00	5,0	5,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
14	0,00	0,00	0,00	5,0	5,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
14	0,00	0,00	--	5,0	5,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
05	0,00	0,00	--	5,0	5,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: Lofi 2025 V1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Isolatie 31	Isolatie 63	Isolatie 125	Isolatie 250	Isolatie 500	Isolatie 1k	Isolatie 2k	Isolatie 4k	Isolatie 8k
05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Lofi 2025 V1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	Lw 31
05	--	64,11	64,11	50,11	43,11	37,11	33,11	32,11	--	--
14	--	65,65	65,65	51,65	44,65	38,65	34,65	33,65	--	--
14	--	65,65	65,65	51,65	44,65	38,65	34,65	33,65	--	--
05	--	64,11	64,11	50,11	43,11	37,11	33,11	32,11	--	--

Model: Lofi 2025 V1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250
05	92,18	92,18	78,18	71,18	65,18	61,18	60,18	--	0,00	0,00	0,00	0,00
14	90,15	90,15	76,15	69,15	63,15	59,15	58,15	--	0,00	0,00	0,00	0,00
14	90,15	90,15	76,15	69,15	63,15	59,15	58,15	--	0,00	0,00	0,00	0,00
05	92,18	92,18	78,18	71,18	65,18	61,18	60,18	--	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Lofi 2025 V1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Lofi 2025 V1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B
HW 02	Overtoom 168; HW=51 dB(A)	0,00	Relatief	1,50	--
HW 22	Machineweg 1; HW=51 dB(A)	0,00	Relatief	5,00	--
HW 25	Ringweg 2; HW=54 dB(A)	0,00	Relatief	5,00	--
HW 27	Noorderweg 14; HW=53 dB(A)	0,00	Relatief	5,00	--
HW 28	Machineweg 21; HW=59 dB(A)	0,00	Relatief	5,00	--
HW 06	Kanaaldijk 5; HW=59 dB(A)	0,00	Relatief	5,00	--
HW 04	Veldweg 37; HW=57 dB(A)	0,00	Relatief	5,00	--
MTG 1	Hemkade 29; MTG=60 dB(A)	0,00	Relatief	5,00	--
HW 12	Lanzarote 1; HW=52 dB(A)	0,00	Relatief	7,50	--
HW 07	Westzanerdijk 372; HW=53 dB(A)	0,00	Relatief	5,00	--
MTG 2	Hemkade 20; MTG=60 dB(A)	0,00	Relatief	5,00	--
HW 09	Westzanerdijk 89; HW=51 dB(A)	0,00	Relatief	7,50	--
HW 08	Westzanerdijk 141c; HW=51 dB(A)	0,00	Relatief	7,50	--
HW 11	Havenstraat 142; HW=55 dB(A)	0,00	Relatief	5,00	--
HW 10	Conradwerf; HW=55 dB(A)	0,00	Relatief	65,50	--
HW 15	Kometensingel 479; HW= 55 dB(A)	0,00	Relatief	5,00	--
HW 14	Schutterstraat 1; HW=55 dB(A)	0,00	Relatief	5,00	--
MTG 4	Burg. Fockstraat 192; MTG=55 dB(A)	0,00	Relatief	13,50	--
MTG 3	Spaandammerdijk 268; MTG=55 dB(A)	0,00	Relatief	13,50	--
HW 16	Kotteraarstraat 69-77; HW=55 dB(A)	0,00	Relatief	7,50	--
MTG 6	Pieter Postsingel 75; MTG=55 dB(A)	0,00	Relatief	5,00	--
HW 21	Bauduinlaan 42; HW=58 dB(A)	0,00	Relatief	5,00	--
MTG 5	Willem Molengraafstraat 1; MTG=55 dB(A)	0,00	Relatief	16,50	--
HW 18	Spaandammerdijk 314; HW=56 dB(A)	0,00	Relatief	7,50	--
HW 17	Danzigerkade 9 H&M; HW=60 dB(A)	0,00	Relatief	19,50	--
HW 23	Machineweg 4; HW=60 dB(A)	0,00	Relatief	5,00	--
HW 24	Machineweg 5 & 6; HW=60 dB(A)	0,00	Relatief	5,00	--
HW 05	Lp Kanaaldijk 9 Rood; HW=58 dB(A)	0,00	Relatief	1,50	--
HW 20	Lp Zijkanaal F Oost 23; HW=55 dB(A)	0,00	Relatief	5,00	--
HW 01	Nauerna 3; HW=53 dB(A)	0,00	Relatief	5,00	--
HW 03	't Hoenstraat 49; HW=53 dB(A)	0,00	Relatief	5,00	--
HW 13	Ligplaats Zijkanaal H-weg 62; HW=56 dB(A)	0,00	Relatief	5,00	--
HW 19	Elementenstraat 17; HW=55 dB(A)	0,00	Relatief	5,00	--
HW 26	Machineweg 14; HW=60 dB(A)???	0,00	Relatief	5,00	--
Zp 01	Zone-immissiepunt: GW=50 dB(A)	0,00	Relatief	5,00	--
Zp 02	Zone-immissiepunt: GW=50 dB(A)	0,00	Relatief	5,00	--
Zp 03	Zone-immissiepunt: GW=50 dB(A)	0,00	Relatief	5,00	--
Zp 04	Zone-immissiepunt: GW=50 dB(A)	0,00	Relatief	5,00	--
Zp 05	Zone-immissiepunt: GW=50 dB(A)	0,00	Relatief	5,00	--

Model: Lofi 2025 V1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
HW 02	--	--	--	--	Ja
HW 22	--	--	--	--	Ja
HW 25	--	--	--	--	Ja
HW 27	--	--	--	--	Ja
HW 28	--	--	--	--	Ja
HW 06	--	--	--	--	Ja
HW 04	--	--	--	--	Ja
MTG 1	--	--	--	--	Ja
HW 12	--	--	--	--	Ja
HW 07	--	--	--	--	Ja
MTG 2	--	--	--	--	Ja
HW 09	--	--	--	--	Ja
HW 08	--	--	--	--	Ja
HW 11	--	--	--	--	Ja
HW 10	--	--	--	--	Ja
HW 15	--	--	--	--	Ja
HW 14	--	--	--	--	Ja
MTG 4	--	--	--	--	Ja
MTG 3	--	--	--	--	Ja
HW 16	--	--	--	--	Ja
MTG 6	--	--	--	--	Ja
HW 21	--	--	--	--	Ja
MTG 5	--	--	--	--	Ja
HW 18	--	--	--	--	Ja
HW 17	--	--	--	--	Ja
HW 23	--	--	--	--	Ja
HW 24	--	--	--	--	Ja
HW 05	--	--	--	--	Ja
HW 20	--	--	--	--	Ja
HW 01	--	--	--	--	Ja
HW 03	--	--	--	--	Ja
HW 13	--	--	--	--	Ja
HW 19	--	--	--	--	Ja
HW 26	--	--	--	--	Ja
Zp 01	--	--	--	--	Ja
Zp 02	--	--	--	--	Ja
Zp 03	--	--	--	--	Ja
Zp 04	--	--	--	--	Ja
Zp 05	--	--	--	--	Ja

Model: Lofi 2025 V1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B
Zp 06	Zone-immissiepunt: GW=50 dB(A)	0,00	Relatief	5,00	--
Zp 07	Zone-immissiepunt: GW=50 dB(A)	0,00	Relatief	5,00	--
Zp 08	Zone-immissiepunt: GW=50 dB(A)	0,00	Relatief	5,00	--
Zp 09	Zone-immissiepunt: GW=50 dB(A)	0,00	Relatief	5,00	--
Zp 10	Zone-immissiepunt: GW=50 dB(A)	0,00	Relatief	5,00	--
Zp 11	Zone-immissiepunt: GW=50 dB(A)	0,00	Relatief	5,00	--
Zp 12	Zone-immissiepunt: GW=50 dB(A)	0,00	Relatief	5,00	--
Zp 13	Zone-immissiepunt: GW=50 dB(A)	0,00	Relatief	5,00	--
Zp 14	Zone-immissiepunt: GW=50 dB(A)	0,00	Relatief	5,00	--
10	Barajasweg 2-8	0,00	Relatief	5,00	--
6_01	Kavel 6, dove gevel	0,00	Eigen waarde	2,00	6,00
6_01	Kavel 6, dove gevel	0,00	Eigen waarde	21,00	24,00
6_02	Kavel 6, dove gevel	0,00	Eigen waarde	2,00	6,00
6_02	Kavel 6, dove gevel	0,00	Eigen waarde	21,00	24,00
6_03	Kavel 6, dove gevel	0,00	Eigen waarde	2,00	6,00
6_03	Kavel 6, dove gevel	0,00	Eigen waarde	21,00	24,00
6_04	Kavel 6	0,00	Eigen waarde	2,00	--
6_04	Kavel 6, dove gevel	0,00	Eigen waarde	21,00	24,00
6_05	Kavel 6	0,00	Eigen waarde	2,00	--
6_06	Kavel 6	0,00	Eigen waarde	2,00	6,00
6_07	Kavel 6	0,00	Eigen waarde	2,00	6,00
6_09	Kavel 6, dove gevel	0,00	Eigen waarde	2,00	6,00
6_09	Kavel 6, dove gevel	0,00	Eigen waarde	21,00	24,00
6_08	Kavel 6	0,00	Eigen waarde	2,00	--
6_08	Kavel 6, dove gevel	0,00	Eigen waarde	21,00	24,00
6_10	Kavel 6	0,00	Eigen waarde	21,00	24,00
6_11	Kavel 6	0,00	Eigen waarde	21,00	24,00
5_01	Kavel 5, dove gevel	0,00	Eigen waarde	2,00	6,00
5_01	Kavel 5, dove gevel	0,00	Eigen waarde	21,00	24,00
5_02	Kavel 5, dove gevel	0,00	Eigen waarde	2,00	6,00
5_02	Kavel 5, dove gevel	0,00	Eigen waarde	21,00	24,00
5_03	Kavel 5, dove gevel	0,00	Eigen waarde	--	6,00
5_04	Kavel 5	0,00	Eigen waarde	2,00	6,00
5_05	Kavel 5	0,00	Eigen waarde	2,00	--
5_06	Kavel 5	0,00	Eigen waarde	2,00	--
5_06	Kavel 5, dove gevel	0,00	Eigen waarde	21,00	24,00
5_07	Kavel 5	0,00	Eigen waarde	21,00	24,00
4_01	Kavel 4, dove gevel	0,00	Eigen waarde	2,00	6,00
4_01	Kavel 4, dove gevel	0,00	Eigen waarde	21,00	24,00

Model: Lofi 2025 V1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
Zp 06	--	--	--	--	Ja
Zp 07	--	--	--	--	Ja
Zp 08	--	--	--	--	Ja
Zp 09	--	--	--	--	Ja
Zp 10	--	--	--	--	Ja
Zp 11	--	--	--	--	Ja
Zp 12	--	--	--	--	Ja
Zp 13	--	--	--	--	Ja
Zp 14	--	--	--	--	Ja
10	--	--	--	--	Ja
6_01	9,00	12,00	15,00	18,00	Ja
6_01	27,00	30,00	--	--	Ja
6_02	9,00	12,00	15,00	18,00	Ja
6_02	27,00	30,00	33,00	36,00	Ja
6_03	9,00	12,00	15,00	18,00	Ja
6_03	27,00	30,00	33,00	36,00	Ja
6_04	--	--	--	--	Ja
6_04	27,00	30,00	33,00	36,00	Ja
6_05	--	--	--	--	Ja
6_06	9,00	12,00	15,00	18,00	Ja
6_07	9,00	12,00	15,00	18,00	Ja
6_09	9,00	12,00	15,00	18,00	Ja
6_09	27,00	30,00	--	--	Ja
6_08	--	--	--	--	Ja
6_08	27,00	30,00	--	--	Ja
6_10	27,00	30,00	33,00	36,00	Ja
6_11	27,00	30,00	--	--	Ja
5_01	9,00	12,00	15,00	18,00	Ja
5_01	27,00	30,00	33,00	36,00	Ja
5_02	9,00	12,00	15,00	18,00	Ja
5_02	27,00	30,00	33,00	36,00	Ja
5_03	9,00	12,00	15,00	18,00	Ja
5_04	9,00	12,00	15,00	18,00	Ja
5_05	--	--	--	--	Ja
5_06	--	--	--	--	Ja
5_06	27,00	30,00	33,00	36,00	Ja
5_07	27,00	30,00	33,00	36,00	Ja
4_01	9,00	12,00	15,00	18,00	Ja
4_01	27,00	30,00	33,00	36,00	Ja

Model: Lofi 2025 V1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B
4_02	Kavel 4, dove gevel	0,00	Eigen waarde	2,00	6,00
4_02	Kavel 4, dove gevel	0,00	Eigen waarde	21,00	24,00
4_03	Kavel 4, dove gevel	0,00	Eigen waarde	--	--
4_03	Kavel 4, dove gevel	0,00	Eigen waarde	21,00	24,00
4_04	Kavel 4	0,00	Eigen waarde	2,00	6,00
4_05	Kavel 4	0,00	Eigen waarde	2,00	6,00
4_06	Kavel 4	0,00	Eigen waarde	2,00	6,00
4_07	Kavel 4	0,00	Eigen waarde	2,00	6,00
4_08	Kavel 4, dove gevel	0,00	Eigen waarde	2,00	6,00
4_08	Kavel 4, dove gevel	0,00	Eigen waarde	21,00	24,00
4_09	Kavel 4	0,00	Eigen waarde	21,00	24,00
4_10	Kavel 4	0,00	Eigen waarde	21,00	24,00
3_01	Kavel 3, dove gevel	0,00	Eigen waarde	2,00	6,00
3_01	Kavel 3, dove gevel	0,00	Eigen waarde	21,00	24,00
3_02	Kavel 3, dove gevel	0,00	Eigen waarde	2,00	6,00
3_02	Kavel 3, dove gevel	0,00	Eigen waarde	21,00	24,00
3_03	Kavel 3	0,00	Eigen waarde	2,00	6,00
3_03	Kavel 3, dove gevel	0,00	Eigen waarde	18,00	21,00
3_04	Kavel 3	0,00	Eigen waarde	2,00	6,00
3_05	Kavel 3	0,00	Eigen waarde	2,00	6,00
3_06	Kavel 3	0,00	Eigen waarde	2,00	6,00
3_07	Kavel 3, dove gevel	0,00	Eigen waarde	--	6,00
3_08	Kavel 3, dovegevel	0,00	Eigen waarde	2,00	6,00
3_08	Kavel 3, dovegevel	0,00	Eigen waarde	21,00	24,00
3_09	Kavel 3	0,00	Eigen waarde	21,00	24,00
3_10	Kavel 3	0,00	Eigen waarde	21,00	24,00
2_01	Kavel 2, dove gevel	0,00	Eigen waarde	2,00	6,00
2_01	Kavel 2, dove gevel	0,00	Eigen waarde	21,00	24,00
2_02	Kavel 2, dove gevel	0,00	Eigen waarde	2,00	6,00
2_02	Kavel 2, dove gevel	0,00	Eigen waarde	21,00	24,00
2_03	Kavel 2, dove gevel	0,00	Eigen waarde	--	6,00
2_03	Kavel 2	0,00	Eigen waarde	21,00	24,00
2_04	Kavel 2	0,00	Eigen waarde	2,00	6,00
2_05	Kavel 2	0,00	Eigen waarde	2,00	6,00
2_06	Kavel 2	0,00	Eigen waarde	2,00	6,00
2_07	Kavel 2, dove gevel	0,00	Eigen waarde	--	6,00
2_08	Kavel 2, dove gevel	0,00	Eigen waarde	2,00	6,00
2_08	Kavel 2, dove gevel	0,00	Eigen waarde	21,00	24,00
2_09	Kavel 2	0,00	Eigen waarde	21,00	24,00

Model: Lofi 2025 V1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
4_02	9,00	12,00	15,00	18,00	Ja
4_02	27,00	30,00	--	--	Ja
4_03	9,00	12,00	15,00	18,00	Ja
4_03	27,00	30,00	--	--	Ja
4_04	9,00	12,00	--	--	Ja
4_05	9,00	12,00	15,00	18,00	Ja
4_06	9,00	12,00	15,00	18,00	Ja
4_07	9,00	12,00	--	--	Ja
4_08	9,00	12,00	15,00	18,00	Ja
4_08	27,00	30,00	33,00	36,00	Ja
4_09	27,00	30,00	--	--	Ja
4_10	27,00	30,00	33,00	36,00	Ja
3_01	9,00	12,00	15,00	18,00	Ja
3_01	27,00	30,00	33,00	36,00	Ja
3_02	9,00	12,00	15,00	18,00	Ja
3_02	27,00	30,00	--	--	Ja
3_03	9,00	12,00	15,00	--	Ja
3_03	24,00	27,00	30,00	--	Ja
3_04	9,00	12,00	15,00	18,00	Ja
3_05	9,00	12,00	15,00	18,00	Ja
3_06	9,00	12,00	15,00	18,00	Ja
3_07	9,00	12,00	15,00	18,00	Ja
3_08	9,00	12,00	15,00	18,00	Ja
3_08	27,00	30,00	33,00	36,00	Ja
3_09	27,00	30,00	--	--	Ja
3_10	27,00	30,00	33,00	36,00	Ja
2_01	9,00	12,00	15,00	18,00	Ja
2_01	27,00	30,00	33,00	36,00	Ja
2_02	9,00	12,00	15,00	18,00	Ja
2_02	27,00	30,00	--	--	Ja
2_03	9,00	12,00	15,00	18,00	Ja
2_03	27,00	30,00	--	--	Ja
2_04	9,00	12,00	15,00	18,00	Ja
2_05	9,00	12,00	15,00	18,00	Ja
2_06	9,00	12,00	15,00	18,00	Ja
2_07	9,00	12,00	15,00	18,00	Ja
2_08	9,00	12,00	15,00	18,00	Ja
2_08	27,00	30,00	33,00	36,00	Ja
2_09	27,00	30,00	--	--	Ja

Model: Lofi 2025 V1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B
2_10	Kavel 2	0,00	Eigen waarde	21,00	24,00
1_01	Kavel 1, dove gevel	0,00	Eigen waarde	2,00	6,00
1_01	Kavel 1, dove gevel	0,00	Eigen waarde	21,00	24,00
1_01	Kavel 1, dove gevel	0,00	Eigen waarde	39,00	42,00
1_02	Kavel 1, dove gevel	0,00	Eigen waarde	2,00	6,00
1_02	Kavel 1, dove gevel	0,00	Eigen waarde	21,00	24,00
1_03	Kavel 1, dove gevel	0,00	Eigen waarde	2,00	6,00
1_03	Kavel 1, dove gevel	0,00	Eigen waarde	21,00	24,00
1_03	Kavel 1, dove gevel	0,00	Eigen waarde	39,00	42,00
1_03	Kavel 1, dove gevel	0,00	Eigen waarde	57,00	60,00
1_04	Kavel 1	0,00	Eigen waarde	2,00	6,00
1_04	Kavel 1	0,00	Eigen waarde	21,00	24,00
1_04	Kavel 1	0,00	Eigen waarde	39,00	42,00
1_04	Kavel 1	0,00	Eigen waarde	57,00	60,00
1_05	Kavel 1	0,00	Eigen waarde	2,00	6,00
1_05	Kavel 1	0,00	Eigen waarde	21,00	24,00
1_05	Kavel 1	0,00	Eigen waarde	39,00	42,00
1_05	Kavel 1	0,00	Eigen waarde	57,00	60,00
1_06	Kavel 1	0,00	Eigen waarde	2,00	6,00
1_06	Kavel 1	0,00	Eigen waarde	21,00	24,00
1_06	Kavel 1	0,00	Eigen waarde	39,00	42,00
1_06	Kavel 1	0,00	Eigen waarde	57,00	60,00
1_07	Kavel 1	0,00	Eigen waarde	2,00	6,00
1_07	Kavel 1	0,00	Eigen waarde	21,00	24,00
1_07	Kavel 1, dove gevel	0,00	Eigen waarde	36,00	39,00
1_07	Kavel 1, dove gevel	0,00	Eigen waarde	54,00	57,00
1_08	Kavel 1	0,00	Eigen waarde	2,00	6,00
1_08	Kavel 1	0,00	Eigen waarde	21,00	24,00
1_09	Kavel 1	0,00	Eigen waarde	2,00	6,00
1_09	Kavel 1	0,00	Eigen waarde	21,00	24,00
1_09	Kavel 1	0,00	Eigen waarde	39,00	42,00
1_10	Kavel 1	0,00	Eigen waarde	2,00	6,00
1_10	Kavel 1	0,00	Eigen waarde	21,00	24,00
1_10	Kavel 1	0,00	Eigen waarde	39,00	42,00
1_11	Kavel 1, dove gevel	0,00	Eigen waarde	9,00	12,00
1_11	Kavel 1, dove gevel	0,00	Eigen waarde	27,00	30,00
1_11	Kavel 1, dove gevel	0,00	Eigen waarde	45,00	--
1_12	Kavel 1	0,00	Eigen waarde	2,00	6,00
1_13	Kavel 1	0,00	Eigen waarde	2,00	6,00

Model: Lofi 2025 V1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
2_10	27,00	30,00	33,00	36,00	Ja
1_01	9,00	12,00	15,00	18,00	Ja
1_01	27,00	30,00	33,00	36,00	Ja
1_01	45,00	--	--	--	Ja
1_02	9,00	12,00	15,00	18,00	Ja
1_02	27,00	30,00	33,00	--	Ja
1_03	9,00	12,00	15,00	18,00	Ja
1_03	27,00	30,00	33,00	36,00	Ja
1_03	45,00	48,00	51,00	54,00	Ja
1_03	63,00	--	--	--	Ja
1_04	9,00	12,00	15,00	18,00	Ja
1_04	27,00	30,00	33,00	36,00	Ja
1_04	45,00	48,00	51,00	54,00	Ja
1_04	63,00	--	--	--	Ja
1_05	9,00	12,00	15,00	18,00	Ja
1_05	27,00	30,00	33,00	36,00	Ja
1_05	45,00	48,00	51,00	54,00	Ja
1_05	63,00	--	--	--	Ja
1_06	9,00	12,00	15,00	18,00	Ja
1_06	27,00	30,00	33,00	36,00	Ja
1_06	45,00	48,00	51,00	54,00	Ja
1_06	63,00	--	--	--	Ja
1_07	9,00	12,00	15,00	18,00	Ja
1_07	27,00	30,00	33,00	--	Ja
1_07	42,00	45,00	48,00	51,00	Ja
1_07	60,00	63,00	--	--	Ja
1_08	9,00	12,00	15,00	18,00	Ja
1_08	27,00	30,00	33,00	--	Ja
1_09	9,00	12,00	15,00	18,00	Ja
1_09	27,00	30,00	33,00	36,00	Ja
1_09	--	--	--	--	Ja
1_10	9,00	12,00	15,00	18,00	Ja
1_10	27,00	30,00	33,00	36,00	Ja
1_10	45,00	--	--	--	Ja
1_11	15,00	18,00	21,00	24,00	Ja
1_11	33,00	36,00	39,00	42,00	Ja
1_11	--	--	--	--	Ja
1_12	9,00	12,00	15,00	18,00	Ja
1_13	9,00	12,00	15,00	18,00	Ja

Model: Lofi 2025 V1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B
1_14	Kavel 1	0,00	Eigen waarde	2,00	6,00
1_15	Kavel 1	0,00	Eigen waarde	2,00	6,00
1_16	Kavel 1, dove gevel	0,00	Eigen waarde	36,00	39,00
1_16	Kavel 1, dove gevel	0,00	Eigen waarde	54,00	57,00
1_17	Kavel 1	0,00	Eigen waarde	36,00	39,00
2_09	Kavel 2	0,00	Eigen waarde	33,00	--
3_09	Kavel 3	0,00	Eigen waarde	33,00	--
4_09	Kavel 4	0,00	Eigen waarde	33,00	--
6_10	Kavel 6, dove gevel	0,00	Eigen waarde	33,00	36,00
1_09	Kavel 1, dove gevel	0,00	Eigen waarde	45,00	--
1_11	Kavel 1	0,00	Eigen waarde	2,00	6,00
1_15	Kavel 1, dove gevel	0,00	Eigen waarde	15,00	18,00
2_03	Kavel 2	0,00	Eigen waarde	2,00	--
2_07	Kavel 2, dove gevel	0,00	Eigen waarde	2,00	--
2_09	Kavel 2, dove gevel	0,00	Eigen waarde	--	36,00
3_07	Kavel 3	0,00	Eigen waarde	2,00	--
3_09	Kavel 3, dove gevel	0,00	Eigen waarde	--	36,00
4_03	Kavel 4	0,00	Eigen waarde	2,00	6,00
4_04	Kavel 4, dove gevel	0,00	Eigen waarde	--	--
4_07	Kavel 4, dove gevel	0,00	Eigen waarde	--	--
4_09	Kavel 4, dove gevel	0,00	Eigen waarde	--	36,00
5_03	Kavel 5	0,00	Eigen waarde	2,00	--
5_05	Kavel 5, dove gevel	0,00	Eigen waarde	--	6,00
5_06	Kavel 5, dove gevel	0,00	Eigen waarde	--	6,00
6_04	Kavel 6, dove gevel	0,00	Eigen waarde	--	6,00
6_05	Kavel 6, dove gevel	0,00	Eigen waarde	--	6,00
6_08	Kavel 6, dove gevel	0,00	Eigen waarde	--	6,00
01	Lou Jansenplein 2-80	0,00	Relatief	5,00	--
02	Anton Struikstraat 49-56	0,00	Relatief	5,00	--
03	Anton Struikstraat 37-44	0,00	Relatief	5,00	--
04	Anton Struikstraat 25-32	0,00	Relatief	5,00	--
05	Anton Struikstraat 13-20	0,00	Relatief	5,00	--
06	Anton Struikstraat 1-8	0,00	Relatief	5,00	--
07	Coronelstraat 27-36	0,00	Relatief	5,00	--
08	Coronelstraat 14-23	0,00	Relatief	5,00	--
09	Coronelstraat 1-10	0,00	Relatief	5,00	--
12	Rhoneweg 38	0,00	Relatief	5,00	--
13	Rhoneweg 46	0,00	Relatief	5,00	--
11	Rhoneweg 26	6,00	Relatief aan onderliggend item	1,50	--

Model: Lofi 2025 V1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
1_14	9,00	12,00	15,00	18,00	Ja
1_15	9,00	12,00	--	--	Ja
1_16	42,00	45,00	48,00	51,00	Ja
1_16	60,00	63,00	--	--	Ja
1_17	42,00	45,00	--	--	Ja
2_09	--	--	--	--	Ja
3_09	--	--	--	--	Ja
4_09	--	--	--	--	Ja
6_10	--	--	--	--	Ja
1_09	--	--	--	--	Ja
1_11	--	--	--	--	Ja
1_15	--	--	--	--	Ja
2_03	--	--	--	--	Ja
2_07	--	--	--	--	Ja
2_09	--	--	--	--	Ja
3_07	--	--	--	--	Ja
3_09	--	--	--	--	Ja
4_03	--	--	--	--	Ja
4_04	--	--	15,00	18,00	Ja
4_07	--	--	15,00	18,00	Ja
4_09	--	--	--	--	Ja
5_03	--	--	--	--	Ja
5_05	9,00	12,00	15,00	18,00	Ja
5_06	9,00	12,00	15,00	18,00	Ja
6_04	9,00	12,00	15,00	18,00	Ja
6_05	9,00	12,00	15,00	18,00	Ja
6_08	9,00	12,00	15,00	18,00	Ja
01	--	--	--	--	Ja
02	--	--	--	--	Ja
03	--	--	--	--	Ja
04	--	--	--	--	Ja
05	--	--	--	--	Ja
06	--	--	--	--	Ja
07	--	--	--	--	Ja
08	--	--	--	--	Ja
09	--	--	--	--	Ja
12	--	--	--	--	Ja
13	--	--	--	--	Ja
11	--	--	--	--	Ja

Model: Lofi 2025 V1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B
15	50 m. uit de grens van de inrichting	0,00	Relatief	5,00	--
14	Antony Moddermanstraat 184	0,00	Relatief	16,50	--

Model: Lofi 2025 V1
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
15	--	--	--	--	Ja
14	--	--	--	--	Ja

Bijlage B

Rapport: Resultatentabel
Model: Lofi 2025 V1
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lofi - R.B.S.
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
15_A	50 m. uit de grens van de inrichting	5,00	52,1	--	51,3	43,7	34,2	29,6	27,1	21,4	19,3	--
12_A	Rhoneweg 38	5,00	50,2	--	49,4	41,5	31,4	26,6	24,2	18,4	16,3	--
13_A	Rhoneweg 46	5,00	46,1	--	45,5	36,6	27,6	21,2	15,5	7,3	2,8	--
6_09_D	Kavel 6, dove gevel	30,00	43,1	--	42,1	35,3	25,4	20,2	16,3	9,5	5,0	--
6_01_D	Kavel 6, dove gevel	30,00	43,0	--	42,1	35,0	25,5	20,2	15,8	8,9	4,2	--
6_09_C	Kavel 6, dove gevel	27,00	43,0	--	42,0	35,2	25,5	20,2	15,7	8,9	4,1	--
6_01_C	Kavel 6, dove gevel	27,00	42,9	--	42,0	34,8	25,1	19,9	15,3	8,4	3,7	--
6_09_B	Kavel 6, dove gevel	24,00	42,6	--	41,7	34,8	25,0	19,5	15,1	8,2	3,5	--
6_01_B	Kavel 6, dove gevel	24,00	42,4	--	41,6	34,4	24,6	19,2	14,9	8,0	3,3	--
6_08_D	Kavel 6, dove gevel	30,00	42,2	--	41,3	34,7	24,6	19,5	15,7	8,7	3,8	--
6_02_F	Kavel 6, dove gevel	36,00	42,2	--	41,3	34,4	24,3	18,8	15,2	7,7	2,8	--
6_09_A	Kavel 6, dove gevel	21,00	42,1	--	41,2	34,2	24,4	18,7	14,6	7,7	3,0	--
6_02_E	Kavel 6, dove gevel	33,00	42,1	--	41,2	34,2	24,0	18,7	15,1	7,6	2,7	--
6_02_D	Kavel 6, dove gevel	30,00	42,0	--	41,2	34,1	23,6	18,4	14,5	7,3	2,4	--
6_08_C	Kavel 6, dove gevel	27,00	42,0	--	41,0	34,4	24,6	19,3	14,8	8,0	3,0	--
6_10_B	Kavel 6, dove gevel	36,00	42,0	--	41,0	34,3	24,5	19,2	15,2	8,0	3,0	--
6_01_A	Kavel 6, dove gevel	21,00	42,0	--	41,1	33,8	23,9	18,3	14,3	7,4	2,7	--
6_02_C	Kavel 6, dove gevel	27,00	41,8	--	40,9	33,8	23,6	18,4	14,2	6,9	2,0	--
6_08_B	Kavel 6, dove gevel	24,00	41,5	--	40,6	33,8	24,0	18,5	14,2	7,3	2,2	--
6_01_F	Kavel 6, dove gevel	18,00	41,4	--	40,6	33,2	23,2	17,5	13,8	6,9	2,2	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lofi 2025 V1
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lofi - R.B.S.
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
6_09_F	Kavel 6, dove gevel	18,00	41,4	--	40,5	33,4	23,8	18,0	14,0	7,2	2,5	--
6_02_B	Kavel 6, dove gevel	24,00	41,4	--	40,5	33,2	22,9	17,6	13,7	6,4	1,5	--
6_08_A	Kavel 6, dove gevel	21,00	41,0	--	40,1	33,2	23,5	17,9	13,7	6,8	1,7	--
6_09_E	Kavel 6, dove gevel	15,00	41,0	--	40,1	32,8	23,1	17,3	13,5	6,6	1,9	--
5_06_F	Kavel 5, dove gevel	36,00	40,9	--	40,0	33,0	22,7	17,4	13,6	6,0	0,5	--
6_02_A	Kavel 6, dove gevel	21,00	40,9	--	40,1	32,7	22,2	16,7	13,1	5,9	0,9	--
5_01_F	Kavel 5, dove gevel	36,00	40,9	--	40,0	33,0	22,8	17,4	13,7	6,1	0,7	--
6_01_E	Kavel 6, dove gevel	15,00	40,9	--	40,1	32,5	22,3	16,7	13,2	6,3	1,7	--
5_01_E	Kavel 5, dove gevel	33,00	40,8	--	39,9	32,9	22,8	17,6	13,5	6,2	0,7	--
5_06_E	Kavel 5, dove gevel	33,00	40,8	--	39,9	32,8	22,3	17,0	13,3	5,7	0,3	--
5_01_D	Kavel 5, dove gevel	30,00	40,4	--	39,6	32,5	22,2	17,1	13,1	5,8	0,4	--
5_06_D	Kavel 5, dove gevel	30,00	40,4	--	39,5	32,4	21,7	16,6	12,5	4,8	-0,6	--
6_02_F	Kavel 6, dove gevel	18,00	40,4	--	39,6	32,1	21,3	15,8	12,6	5,3	0,4	--
6_08_F	Kavel 6, dove gevel	18,00	40,3	--	39,4	32,4	23,0	17,2	13,2	6,3	1,2	--
6_09_D	Kavel 6, dove gevel	12,00	40,1	--	39,3	31,8	22,2	16,3	12,8	5,9	1,2	--
5_01_C	Kavel 5, dove gevel	27,00	40,1	--	39,2	32,0	21,7	16,7	12,4	5,0	-0,5	--
4_01_F	Kavel 4, dove gevel	36,00	40,0	--	39,1	32,3	22,1	16,8	12,7	5,3	-0,5	--
6_08_E	Kavel 6, dove gevel	15,00	40,0	--	39,1	32,0	22,4	16,6	12,7	5,7	0,7	--
5_06_C	Kavel 5, dove gevel	27,00	40,0	--	39,2	31,9	21,3	16,1	12,1	4,4	-1,1	--
6_02_E	Kavel 6, dove gevel	15,00	40,0	--	39,2	31,7	20,2	14,5	11,2	4,6	-0,3	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lofi 2025 V1
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lofi - R.B.S.
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
6_01_D	Kavel 6, dove gevel	12,00	39,9	--	39,1	31,5	20,6	15,5	12,5	5,5	0,8	--
6_10_A	Kavel 6, dove gevel	33,00	39,8	--	38,8	32,1	23,3	19,4	15,1	8,2	3,2	--
4_01_E	Kavel 4, dove gevel	33,00	39,7	--	38,8	31,9	21,6	16,4	12,3	4,8	-1,0	--
5_01_B	Kavel 5, dove gevel	24,00	39,6	--	38,8	31,5	21,0	15,8	11,9	4,5	-1,0	--
5_06_B	Kavel 5, dove gevel	24,00	39,6	--	38,8	31,4	20,6	15,2	11,6	3,9	-1,5	--
5_01_A	Kavel 5, dove gevel	21,00	39,4	--	38,5	31,3	20,4	14,8	11,4	3,9	-1,5	--
4_01_D	Kavel 4, dove gevel	30,00	39,3	--	38,4	31,5	21,1	16,1	12,0	4,5	-1,3	--
6_09_C	Kavel 6, dove gevel	9,00	39,3	--	38,5	30,9	21,4	15,5	10,3	4,0	0,1	--
11_A	Rhoneweg 26	1,50	39,2	--	38,5	30,5	17,8	13,2	13,0	5,5	1,1	--
5_06_A	Kavel 5, dove gevel	21,00	39,1	--	38,3	30,9	19,9	14,3	11,1	3,3	-2,1	--
6_08_D	Kavel 6, dove gevel	12,00	39,1	--	38,3	30,9	21,5	15,7	11,9	5,1	0,0	--
6_01_C	Kavel 6, dove gevel	9,00	38,9	--	38,2	30,4	19,3	13,2	8,0	2,0	-3,0	--
4_01_C	Kavel 4, dove gevel	27,00	38,9	--	38,1	31,0	20,6	15,6	11,3	3,9	-1,7	--
6_02_D	Kavel 6, dove gevel	12,00	38,9	--	38,2	30,6	18,6	12,5	7,2	0,8	-4,4	--
5_01_F	Kavel 5, dove gevel	18,00	38,9	--	38,1	30,7	19,4	13,4	8,4	2,0	-2,6	--
5_06_F	Kavel 5, dove gevel	18,00	38,9	--	38,1	30,7	19,1	13,1	10,6	2,7	-2,7	--
4_08_F	Kavel 4, dove gevel	36,00	38,7	--	38,0	30,6	18,2	10,4	4,6	-5,3	-13,6	--
4_01_B	Kavel 4, dove gevel	24,00	38,6	--	37,7	30,6	19,9	14,9	10,8	3,2	-2,6	--
4_02_D	Kavel 4, dove gevel	30,00	38,5	--	37,6	30,7	19,9	14,8	10,9	3,1	-3,0	--
5_01_E	Kavel 5, dove gevel	15,00	38,4	--	37,6	30,1	18,5	12,0	6,5	-0,1	-5,7	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lofi 2025 V1
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lofi - R.B.S.
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
6_01_B	Kavel 6, dove gevel	6,00	38,4	--	37,9	27,9	17,9	11,5	5,2	-0,9	-6,1	--
4_01_A	Kavel 4, dove gevel	21,00	38,3	--	37,5	30,3	19,3	13,6	10,4	2,7	-3,1	--
6_09_B	Kavel 6, dove gevel	6,00	38,3	--	37,7	28,2	20,0	13,8	8,2	1,7	-3,4	--
5_06_E	Kavel 5, dove gevel	15,00	38,3	--	37,5	30,0	18,0	11,2	6,5	-0,7	-6,5	--
4_02_C	Kavel 4, dove gevel	27,00	38,2	--	37,3	30,3	19,3	14,4	10,6	2,7	-3,4	--
6_08_C	Kavel 6, dove gevel	9,00	38,1	--	37,3	29,6	20,7	14,9	11,0	4,4	-0,7	--
6_02_C	Kavel 6, dove gevel	9,00	38,1	--	37,4	29,4	17,3	11,0	5,5	-1,2	-6,4	--
3_08_F	Kavel 3, dovegevel	36,00	38,1	--	37,2	30,4	19,6	14,4	10,4	2,5	-4,1	--
4_01_F	Kavel 4, dove gevel	18,00	37,9	--	37,1	29,8	18,5	12,3	7,4	0,6	-4,7	--
6_01_A	Kavel 6, dove gevel	2,00	37,9	--	37,5	27,0	12,7	9,8	3,1	-5,6	-11,6	--
6_09_A	Kavel 6, dove gevel	2,00	37,8	--	37,4	27,4	15,1	12,6	6,7	-1,7	-7,4	--
4_02_B	Kavel 4, dove gevel	24,00	37,8	--	36,9	29,9	18,7	13,6	9,8	1,8	-4,3	--
3_01_F	Kavel 3, dove gevel	36,00	37,7	--	36,8	30,3	19,6	14,3	10,2	2,3	-4,3	--
6_05_F	Kavel 6, dove gevel	18,00	37,4	--	36,7	29,1	17,1	10,9	7,2	0,7	-5,1	--
4_02_A	Kavel 4, dove gevel	21,00	37,4	--	36,6	29,4	18,1	12,8	9,4	1,3	-4,7	--
3_01_E	Kavel 3, dove gevel	33,00	37,4	--	36,4	29,9	19,1	13,8	9,9	2,0	-4,6	--
6_02_B	Kavel 6, dove gevel	6,00	37,4	--	37,0	26,8	15,9	9,7	3,1	-4,9	-10,2	--
5_01_D	Kavel 5, dove gevel	12,00	37,3	--	36,6	29,0	17,2	10,5	4,7	-2,0	-7,8	--
4_01_E	Kavel 4, dove gevel	15,00	37,3	--	36,5	29,1	17,3	11,1	5,5	-1,4	-7,4	--
4_08_E	Kavel 4, dove gevel	33,00	37,2	--	36,5	28,8	16,1	8,3	2,5	-7,3	-15,5	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lofi 2025 V1
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lofi - R.B.S.
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
4_02_F	Kavel 4, dove gevel	18,00	37,2	--	36,4	29,2	17,4	11,2	7,6	0,8	-5,3	--
5_06_D	Kavel 5, dove gevel	12,00	37,2	--	36,5	28,9	16,6	9,4	4,1	-3,4	-9,3	--
6_08_B	Kavel 6, dove gevel	6,00	37,1	--	36,6	27,0	19,2	13,8	10,2	3,7	-1,3	--
3_01_D	Kavel 3, dove gevel	30,00	37,1	--	36,1	29,5	18,6	13,4	9,6	1,6	-4,9	--
4_03_D	Kavel 4, dove gevel	30,00	37,1	--	36,2	29,1	17,9	12,5	8,6	0,5	-6,2	--
6_02_A	Kavel 6, dove gevel	2,00	37,0	--	36,7	25,9	10,7	7,9	1,0	-8,2	-14,2	--
5_01_C	Kavel 5, dove gevel	9,00	37,0	--	36,3	28,2	16,1	9,3	2,8	-5,2	-11,6	--
6_08_A	Kavel 6	2,00	36,8	--	36,3	26,5	14,7	11,1	9,1	2,3	-2,8	--
5_06_C	Kavel 5, dove gevel	9,00	36,8	--	36,1	28,0	15,7	8,5	2,7	-5,6	-11,9	--
3_01_C	Kavel 3, dove gevel	27,00	36,7	--	35,8	29,1	18,2	13,0	9,1	1,3	-5,4	--
3_08_E	Kavel 3, dovegevel	33,00	36,6	--	35,7	29,0	18,5	14,0	10,0	2,0	-4,5	--
6_05_E	Kavel 6, dove gevel	15,00	36,6	--	35,9	28,2	15,9	8,9	4,2	-3,2	-9,3	--
4_01_D	Kavel 4, dove gevel	12,00	36,6	--	35,8	28,3	16,1	9,1	3,4	-4,2	-10,5	--
4_02_E	Kavel 4, dove gevel	15,00	36,5	--	35,7	28,4	16,3	9,7	4,6	-3,0	-9,4	--
3_01_B	Kavel 3, dove gevel	24,00	36,4	--	35,5	28,7	17,7	12,5	8,7	0,7	-5,7	--
4_03_C	Kavel 4, dove gevel	27,00	36,4	--	35,5	28,4	17,2	12,0	8,2	0,2	-6,5	--
3_01_A	Kavel 3, dove gevel	21,00	36,3	--	35,5	28,5	17,2	11,8	8,3	0,1	-6,6	--
3_02_D	Kavel 3, dove gevel	30,00	36,3	--	35,4	28,8	17,8	12,5	8,3	0,0	-7,0	--
5_01_B	Kavel 5, dove gevel	6,00	36,3	--	35,9	25,7	15,1	8,8	1,5	-7,2	-14,0	--
4_08_D	Kavel 4, dove gevel	30,00	36,2	--	35,5	27,8	15,4	7,8	2,0	-7,8	-16,0	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lofi 2025 V1
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lofi - R.B.S.
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
5_06_B	Kavel 5, dove gevel	6,00	36,2	--	35,7	25,8	14,0	7,6	0,9	-8,8	-15,4	--
1_16_D	Kavel 1, dove gevel	63,00	36,1	--	35,0	28,8	18,2	12,4	7,9	-0,8	-9,4	--
5_01_A	Kavel 5, dove gevel	2,00	36,0	--	35,7	24,6	9,8	6,6	-0,5	-9,7	-16,3	--
5_06_A	Kavel 5	2,00	36,0	--	35,7	25,0	10,2	6,7	-0,2	-9,6	-16,2	--
3_02_C	Kavel 3, dove gevel	27,00	36,0	--	35,1	28,4	17,4	12,2	7,9	-0,4	-7,5	--
4_01_C	Kavel 4, dove gevel	9,00	36,0	--	35,3	27,2	14,8	7,6	1,4	-7,5	-14,1	--
2_01_F	Kavel 2, dove gevel	36,00	36,0	--	35,0	28,6	17,6	12,3	7,8	-0,6	-8,1	--
2_08_F	Kavel 2, dove gevel	36,00	36,0	--	35,0	28,5	17,6	12,3	7,9	-0,5	-8,0	--
3_01_F	Kavel 3, dove gevel	18,00	36,0	--	35,1	28,1	16,6	11,0	7,8	-0,5	-7,0	--
4_03_B	Kavel 4, dove gevel	24,00	35,9	--	35,1	28,0	16,6	11,2	7,5	-0,7	-7,4	--
4_02_D	Kavel 4, dove gevel	12,00	35,9	--	35,1	27,7	15,3	8,4	2,9	-5,0	-11,5	--
1_07_D	Kavel 1, dove gevel	63,00	35,9	--	34,9	28,6	18,0	12,1	7,7	-1,0	-9,8	--
1_03_C	Kavel 1, dove gevel	63,00	35,9	--	34,9	28,6	17,9	12,2	7,7	-1,0	-9,8	--
1_16_C	Kavel 1, dove gevel	60,00	35,8	--	34,8	28,6	17,9	12,2	7,7	-1,0	-9,6	--
1_11_A	Kavel 1, dove gevel	45,00	35,8	--	34,8	28,5	17,5	12,0	7,5	-1,1	-9,2	--
6_03_F	Kavel 6, dove gevel	36,00	35,7	--	35,2	26,3	12,7	3,8	-2,8	-12,9	-18,0	--
6_11_D	Kavel 6	30,00	35,7	--	35,2	26,1	12,8	3,9	-3,4	-11,3	-16,6	--
3_08_D	Kavel 3, dovegevel	30,00	35,7	--	35,0	27,6	15,0	7,3	1,3	-9,1	-18,2	--
2_01_E	Kavel 2, dove gevel	33,00	35,7	--	34,7	28,3	17,3	12,0	7,5	-0,9	-8,3	--
4_01_B	Kavel 4, dove gevel	6,00	35,7	--	35,3	25,1	13,8	7,0	0,0	-9,7	-16,8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lofi 2025 V1
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lofi - R.B.S.
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
3_02_B	Kavel 3, dove gevel	24,00	35,7	--	34,7	28,0	17,0	11,5	7,6	-0,7	-7,8	--
1_07_C	Kavel 1, dove gevel	60,00	35,6	--	34,6	28,4	17,6	11,9	7,5	-1,2	-10,0	--
6_05_D	Kavel 6, dove gevel	12,00	35,6	--	34,9	27,2	14,4	7,3	2,1	-5,7	-11,8	--
1_03_B	Kavel 1, dove gevel	60,00	35,6	--	34,6	28,3	17,6	11,9	7,5	-1,2	-10,0	--
1_16_B	Kavel 1, dove gevel	57,00	35,6	--	34,5	28,3	17,5	11,9	7,5	-1,2	-9,8	--
1_01_C	Kavel 1, dove gevel	45,00	35,5	--	34,5	28,3	17,3	11,9	7,4	-1,2	-9,4	--
1_11_F	Kavel 1, dove gevel	42,00	35,5	--	34,5	28,2	17,2	11,8	7,2	-1,4	-9,4	--
4_08_C	Kavel 4, dove gevel	27,00	35,5	--	34,8	27,2	14,8	7,2	0,8	-9,7	-18,1	--
4_03_A	Kavel 4, dove gevel	21,00	35,5	--	34,7	27,5	15,9	10,5	7,1	-1,1	-7,8	--
2_01_D	Kavel 2, dove gevel	30,00	35,5	--	34,5	28,0	16,9	11,7	7,3	-1,1	-8,6	--
4_01_A	Kavel 4, dove gevel	2,00	35,4	--	35,1	23,9	9,0	5,5	-1,4	-11,1	-18,0	--
3_01_E	Kavel 3, dove gevel	15,00	35,4	--	34,6	27,5	15,7	9,3	5,5	-1,2	-7,8	--
1_07_B	Kavel 1, dove gevel	57,00	35,4	--	34,3	28,1	17,3	11,7	7,3	-1,4	-10,2	--
3_02_A	Kavel 3, dove gevel	21,00	35,3	--	34,4	27,6	16,5	11,0	7,3	-1,0	-8,1	--
1_03_A	Kavel 1, dove gevel	57,00	35,3	--	34,3	28,1	17,2	11,6	7,3	-1,5	-10,2	--
4_02_C	Kavel 4, dove gevel	9,00	35,3	--	34,6	26,6	14,0	6,7	1,0	-7,7	-14,3	--
1_11_E	Kavel 1, dove gevel	39,00	35,3	--	34,3	27,9	16,9	11,5	7,0	-1,6	-9,6	--
4_03_F	Kavel 4, dove gevel	18,00	35,3	--	34,4	27,2	15,4	9,2	6,6	-1,7	-8,3	--
1_01_B	Kavel 1, dove gevel	42,00	35,3	--	34,2	28,0	17,0	11,6	7,0	-1,6	-9,7	--
1_16_A	Kavel 1, dove gevel	54,00	35,3	--	34,2	28,0	17,1	11,6	7,3	-1,4	-10,1	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lofi 2025 V1
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lofi - R.B.S.
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
3_02_F	Kavel 3, dove gevel	18,00	35,2	--	34,3	27,4	15,9	10,3	7,0	-1,4	-8,4	--
6_05_C	Kavel 6, dove gevel	9,00	35,2	--	34,6	26,3	13,5	6,5	0,8	-7,8	-14,3	--
3_03_E	Kavel 3, dove gevel	30,00	35,1	--	34,3	27,4	15,8	9,0	3,8	-4,8	-12,9	--
4_02_B	Kavel 4, dove gevel	6,00	35,1	--	34,7	24,6	12,7	6,2	-0,3	-9,9	-17,0	--
2_01_C	Kavel 2, dove gevel	27,00	35,1	--	34,1	27,6	16,6	11,1	7,0	-1,4	-8,9	--
1_07_A	Kavel 1, dove gevel	54,00	35,1	--	34,0	27,8	16,9	11,4	7,1	-1,7	-10,4	--
1_03_F	Kavel 1, dove gevel	54,00	35,0	--	34,0	27,8	16,9	11,4	7,0	-1,7	-10,4	--
1_11_D	Kavel 1, dove gevel	36,00	35,0	--	34,0	27,6	16,5	11,2	6,7	-1,9	-9,9	--
1_01_A	Kavel 1, dove gevel	39,00	35,0	--	34,0	27,8	16,7	11,3	6,8	-1,9	-10,0	--
1_16_F	Kavel 1, dove gevel	51,00	35,0	--	33,9	27,8	16,8	11,3	7,0	-1,6	-10,3	--
4_08_B	Kavel 4, dove gevel	24,00	34,9	--	34,2	26,6	14,4	7,0	0,5	-10,2	-18,7	--
2_02_D	Kavel 2, dove gevel	30,00	34,9	--	34,0	27,5	16,4	11,2	6,8	-1,7	-9,4	--
4_02_A	Kavel 4, dove gevel	2,00	34,9	--	34,6	23,4	7,8	4,7	-1,7	-11,9	-19,0	--
6_05_B	Kavel 6, dove gevel	6,00	34,8	--	34,4	24,2	12,4	5,9	-0,8	-10,7	-17,6	--
2_01_B	Kavel 2, dove gevel	24,00	34,7	--	33,8	27,2	16,1	10,5	6,7	-1,8	-9,3	--
3_02_E	Kavel 3, dove gevel	15,00	34,7	--	33,8	26,8	15,3	9,3	6,6	-2,0	-9,0	--
1_03_E	Kavel 1, dove gevel	51,00	34,7	--	33,7	27,6	16,6	11,1	6,8	-1,9	-10,7	--
1_16_E	Kavel 1, dove gevel	48,00	34,7	--	33,7	27,5	16,5	11,1	6,8	-1,8	-10,5	--
3_01_D	Kavel 3, dove gevel	12,00	34,7	--	33,9	26,6	14,4	7,6	2,8	-5,1	-12,2	--
1_01_F	Kavel 1, dove gevel	36,00	34,7	--	33,6	27,5	16,3	11,1	6,5	-2,1	-10,2	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lofi 2025 V1
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lofi - R.B.S.
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
6_05_A	Kavel 6	2,00	34,6	--	34,2	24,0	9,3	5,1	-2,0	-12,1	-18,9	--
2_02_C	Kavel 2, dove gevel	27,00	34,6	--	33,6	27,2	16,1	10,6	6,5	-2,0	-9,6	--
4_03_E	Kavel 4, dove gevel	15,00	34,5	--	33,7	26,4	14,2	7,5	2,9	-4,9	-11,7	--
1_16_D	Kavel 1, dove gevel	45,00	34,4	--	33,4	27,3	16,2	10,8	6,2	-2,5	-11,2	--
2_01_A	Kavel 2, dove gevel	21,00	34,4	--	33,5	26,8	15,8	10,1	6,4	-2,1	-9,6	--
1_03_D	Kavel 1, dove gevel	48,00	34,4	--	33,3	27,3	16,3	10,9	6,6	-2,1	-10,9	--
2_08_E	Kavel 2, dove gevel	33,00	34,4	--	33,4	26,8	16,6	12,0	7,6	-0,8	-8,3	--
3_01_C	Kavel 3, dove gevel	9,00	34,4	--	33,7	25,8	13,3	6,2	1,2	-7,2	-14,2	--
4_08_A	Kavel 4, dove gevel	21,00	34,4	--	33,6	26,0	13,8	6,7	0,2	-10,9	-19,4	--
1_01_E	Kavel 1, dove gevel	33,00	34,3	--	33,3	27,2	16,0	10,8	6,3	-2,4	-10,5	--
4_08_E	Kavel 4, dove gevel	15,00	34,3	--	33,6	25,4	12,7	4,6	-3,3	-13,5	-21,9	--
2_02_B	Kavel 2, dove gevel	24,00	34,3	--	33,3	26,8	15,8	10,1	6,2	-2,4	-10,0	--
3_01_A	Kavel 3, dove gevel	2,00	34,2	--	33,9	22,8	7,5	3,9	-1,8	-12,1	-20,0	--
3_01_B	Kavel 3, dove gevel	6,00	34,2	--	33,8	23,7	12,3	5,5	-0,3	-9,5	-16,8	--
1_16_C	Kavel 1, dove gevel	42,00	34,2	--	33,1	27,1	15,9	10,6	5,9	-2,9	-11,6	--
1_09_A	Kavel 1, dove gevel	45,00	34,2	--	33,2	26,7	15,2	9,5	4,8	-4,2	-13,3	--
1_03_C	Kavel 1, dove gevel	45,00	34,1	--	33,1	27,1	16,0	10,6	6,2	-2,3	-11,1	--
3_02_D	Kavel 3, dove gevel	12,00	34,1	--	33,3	26,1	14,2	7,4	3,2	-4,5	-10,4	--
6_04_F	Kavel 6, dove gevel	36,00	34,1	--	33,5	24,5	11,0	2,1	-4,6	-13,8	-19,1	--
3_08_C	Kavel 3, dovegevel	27,00	34,0	--	33,3	25,2	11,7	3,0	-3,7	-14,5	-24,0	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lofi 2025 V1
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lofi - R.B.S.
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
2_02_A	Kavel 2, dove gevel	21,00	34,0	--	33,0	26,4	15,4	9,6	5,9	-2,7	-10,3	--
1_01_D	Kavel 1, dove gevel	30,00	33,9	--	32,9	26,8	15,7	10,3	6,0	-2,6	-10,7	--
2_01_F	Kavel 2, dove gevel	18,00	33,9	--	33,0	26,3	15,2	9,4	6,1	-2,5	-9,9	--
4_03_D	Kavel 4, dove gevel	12,00	33,9	--	33,1	25,6	13,3	6,3	1,1	-7,1	-14,2	--
3_03_D	Kavel 3, dove gevel	27,00	33,9	--	33,0	26,1	14,3	7,5	2,3	-6,1	-14,1	--
1_16_B	Kavel 1, dove gevel	39,00	33,9	--	32,8	26,8	15,6	10,3	5,7	-3,2	-11,9	--
1_03_B	Kavel 1, dove gevel	42,00	33,8	--	32,7	26,8	15,7	10,4	5,8	-3,0	-11,7	--
3_02_A	Kavel 3, dove gevel	2,00	33,8	--	33,5	22,4	7,3	3,4	-1,9	-11,9	-19,9	--
3_02_C	Kavel 3, dove gevel	9,00	33,8	--	33,1	25,2	13,0	6,1	1,1	-7,2	-14,5	--
4_08_F	Kavel 4, dove gevel	18,00	33,7	--	33,0	25,3	12,3	3,6	-3,7	-13,3	-21,9	--
2_01_E	Kavel 2, dove gevel	15,00	33,7	--	32,8	25,9	14,6	8,9	5,8	-2,8	-10,2	--
5_02_F	Kavel 5, dove gevel	36,00	33,7	--	33,2	24,2	10,4	1,4	-5,4	-14,8	-20,5	--
1_07_F	Kavel 1, dove gevel	51,00	33,6	--	32,5	26,6	16,6	11,1	6,5	-2,1	-10,6	--
3_02_B	Kavel 3, dove gevel	6,00	33,6	--	33,2	23,2	12,1	5,1	-0,3	-9,0	-16,6	--
2_01_D	Kavel 2, dove gevel	12,00	33,6	--	32,8	25,6	14,2	7,9	5,5	-3,3	-10,7	--
1_01_C	Kavel 1, dove gevel	27,00	33,6	--	32,6	26,4	15,4	9,8	5,7	-2,9	-11,0	--
1_02_E	Kavel 1, dove gevel	33,00	33,6	--	32,5	26,5	15,3	10,0	5,5	-3,2	-11,7	--
6_10_F	Kavel 6	36,00	33,6	--	33,0	23,9	10,9	2,1	-5,0	-13,2	-18,6	--
2_09_B	Kavel 2, dove gevel	36,00	33,6	--	32,7	25,6	14,3	9,1	4,8	-4,3	-12,7	--
4_03_C	Kavel 4, dove gevel	9,00	33,5	--	32,8	24,7	12,2	4,9	-0,5	-9,1	-16,2	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lofi 2025 V1
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lofi - R.B.S.
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
6_03_E	Kavel 6, dove gevel	33,00	33,5	--	32,9	23,7	9,9	0,9	-5,6	-13,2	-18,3	--
1_03_A	Kavel 1, dove gevel	39,00	33,5	--	32,3	26,6	15,4	10,2	5,5	-3,4	-12,2	--
2_02_F	Kavel 2, dove gevel	18,00	33,4	--	32,5	25,8	14,8	9,1	5,6	-3,0	-10,7	--
4_08_D	Kavel 4, dove gevel	12,00	33,4	--	32,8	24,4	11,5	3,2	-3,8	-14,3	-22,7	--
4_03_A	Kavel 4	2,00	33,4	--	33,0	22,2	7,2	3,2	-3,1	-13,6	-21,6	--
2_01_C	Kavel 2, dove gevel	9,00	33,3	--	32,6	24,8	13,2	6,4	1,7	-6,7	-14,5	--
4_03_B	Kavel 4	6,00	33,3	--	32,9	22,6	11,1	4,4	-1,8	-11,4	-18,9	--
1_01_B	Kavel 1, dove gevel	24,00	33,3	--	32,2	26,0	15,2	9,4	5,5	-3,1	-11,2	--
1_02_D	Kavel 1, dove gevel	30,00	33,3	--	32,2	26,2	15,0	9,5	5,3	-3,4	-11,9	--
2_01_A	Kavel 2, dove gevel	2,00	33,2	--	32,9	21,8	7,5	3,5	-1,6	-11,3	-19,5	--
1_09_B	Kavel 1	42,00	33,2	--	32,2	25,9	14,6	9,2	4,5	-4,5	-13,5	--
5_03_F	Kavel 5, dove gevel	18,00	33,2	--	32,6	24,0	10,2	1,4	-5,4	-14,7	-22,1	--
2_01_B	Kavel 2, dove gevel	6,00	33,2	--	32,7	22,7	12,3	5,5	0,0	-8,7	-16,6	--
1_11_C	Kavel 1, dove gevel	33,00	33,1	--	32,1	25,7	15,5	11,0	6,4	-2,1	-10,1	--
1_07_E	Kavel 1, dove gevel	48,00	33,1	--	32,1	25,6	15,6	10,8	6,2	-2,7	-11,5	--
1_03_F	Kavel 1, dove gevel	36,00	33,1	--	32,0	26,2	15,1	9,9	5,3	-3,6	-12,4	--
3_03_C	Kavel 3, dove gevel	24,00	33,1	--	32,2	25,3	13,6	7,1	2,0	-6,6	-14,5	--
1_01_A	Kavel 1, dove gevel	21,00	33,1	--	32,1	25,7	14,8	8,9	5,2	-3,5	-11,6	--
2_03_D	Kavel 2	30,00	33,0	--	32,3	24,7	12,1	4,2	-2,2	-12,7	-22,7	--
5_07_F	Kavel 5	36,00	33,0	--	32,5	23,5	9,7	0,7	-6,1	-14,9	-20,5	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lofi 2025 V1
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lofi - R.B.S.
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
2_08_D	Kavel 2, dove gevel	30,00	33,0	--	32,2	24,9	12,6	4,8	-1,5	-12,1	-22,1	--
2_02_E	Kavel 2, dove gevel	15,00	33,0	--	32,1	25,2	14,2	8,5	5,4	-3,4	-11,0	--
1_02_C	Kavel 1, dove gevel	27,00	32,8	--	31,7	25,7	14,8	9,0	5,1	-3,7	-12,2	--
6_03_D	Kavel 6, dove gevel	30,00	32,8	--	32,3	23,0	9,1	0,1	-5,9	-13,5	-18,6	--
1_03_E	Kavel 1, dove gevel	33,00	32,8	--	31,6	25,9	14,8	9,4	5,0	-3,9	-12,7	--
2_02_C	Kavel 2, dove gevel	9,00	32,7	--	32,0	24,2	13,2	6,7	2,3	-5,5	-11,7	--
4_06_F	Kavel 4	18,00	32,7	--	32,1	23,1	10,2	3,5	-6,1	-17,6	-25,1	--
3_08_B	Kavel 3, dovegevel	24,00	32,7	--	32,0	23,8	10,1	1,4	-5,7	-16,9	-26,0	--
2_02_D	Kavel 2, dove gevel	12,00	32,6	--	31,8	24,7	13,7	8,0	5,2	-3,7	-11,4	--
5_04_F	Kavel 5	18,00	32,6	--	32,1	22,8	8,7	-0,6	-8,4	-16,9	-23,0	--
4_08_C	Kavel 4, dove gevel	9,00	32,6	--	32,0	23,1	10,3	3,0	-3,5	-13,7	-20,8	--
4_09_D	Kavel 4	30,00	32,6	--	32,0	23,2	9,4	0,4	-6,7	-15,7	-22,3	--
3_03_B	Kavel 3, dove gevel	21,00	32,5	--	31,7	24,8	13,2	6,9	1,8	-6,9	-14,8	--
1_01_F	Kavel 1, dove gevel	18,00	32,5	--	31,6	25,0	14,3	8,4	5,0	-3,9	-11,9	--
1_02_B	Kavel 1, dove gevel	24,00	32,5	--	31,5	25,3	14,5	8,6	4,8	-3,9	-12,4	--
1_09_A	Kavel 1	39,00	32,5	--	31,4	25,5	14,2	8,9	4,2	-4,7	-13,8	--
2_02_B	Kavel 2, dove gevel	6,00	32,4	--	31,9	22,0	12,3	5,8	0,3	-8,2	-16,2	--
2_02_A	Kavel 2, dove gevel	2,00	32,4	--	32,0	21,0	7,4	3,6	-1,2	-10,3	-18,4	--
4_08_A	Kavel 4, dove gevel	2,00	32,4	--	31,9	22,2	10,1	6,1	-0,1	-11,3	-19,4	--
1_03_D	Kavel 1, dove gevel	30,00	32,4	--	31,2	25,5	14,5	8,9	4,8	-4,1	-12,9	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lofi 2025 V1
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lofi - R.B.S.
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
3_03_A	Kavel 3, dove gevel	18,00	32,3	--	31,4	24,5	12,8	6,7	1,7	-7,3	-15,2	--
4_08_B	Kavel 4, dove gevel	6,00	32,2	--	31,8	20,8	9,7	3,9	-1,9	-12,4	-20,7	--
1_02_A	Kavel 1, dove gevel	21,00	32,2	--	31,2	24,9	14,1	8,2	4,5	-4,2	-12,6	--
6_03_C	Kavel 6, dove gevel	27,00	32,1	--	31,6	22,4	8,5	-0,7	-6,7	-14,4	-19,5	--
1_01_E	Kavel 1, dove gevel	15,00	32,1	--	31,2	24,4	13,7	7,9	4,8	-4,1	-12,2	--
1_01_C	Kavel 1, dove gevel	9,00	32,1	--	31,3	23,6	13,1	7,0	4,3	-4,8	-12,8	--
1_03_C	Kavel 1, dove gevel	27,00	32,1	--	31,0	25,1	14,3	8,5	4,5	-4,3	-13,1	--
4_09_B	Kavel 4, dove gevel	36,00	32,0	--	31,5	22,6	9,1	0,2	-7,1	-15,7	-21,8	--
5_03_E	Kavel 5, dove gevel	15,00	32,0	--	31,4	22,8	9,0	0,1	-7,1	-16,6	-24,6	--
1_16_A	Kavel 1, dove gevel	36,00	32,0	--	30,9	24,6	14,7	10,1	5,4	-3,4	-12,1	--
1_01_D	Kavel 1, dove gevel	12,00	31,9	--	31,1	23,9	13,2	7,5	4,5	-4,4	-12,4	--
1_03_B	Kavel 1, dove gevel	24,00	31,9	--	30,9	24,8	14,0	8,1	4,3	-4,6	-13,3	--
4_10_F	Kavel 4	36,00	31,9	--	31,4	22,4	8,5	-0,5	-7,4	-16,4	-22,5	--
2_10_F	Kavel 2	36,00	31,8	--	31,3	22,5	8,5	-0,7	-8,2	-19,3	-27,3	--
3_08_A	Kavel 3, dovegevel	21,00	31,8	--	31,2	22,9	9,4	0,8	-6,3	-17,7	-26,4	--
4_05_F	Kavel 4	18,00	31,7	--	31,2	22,2	8,5	0,1	-6,4	-14,7	-21,6	--
1_01_B	Kavel 1, dove gevel	6,00	31,7	--	31,2	21,4	12,2	5,7	0,7	-7,8	-16,1	--
1_07_D	Kavel 1, dove gevel	45,00	31,7	--	31,0	23,5	11,1	3,1	-3,6	-14,9	-26,3	--
3_03_E	Kavel 3	15,00	31,7	--	30,8	23,8	12,1	6,5	1,6	-7,7	-15,6	--
1_01_A	Kavel 1, dove gevel	2,00	31,7	--	31,3	20,2	7,2	3,4	-1,2	-10,1	-18,6	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lofi 2025 V1
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lofi - R.B.S.
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
1_02_F	Kavel 1, dove gevel	18,00	31,7	--	30,7	24,2	13,6	7,8	4,3	-4,6	-12,9	--
6_03_B	Kavel 6, dove gevel	24,00	31,6	--	31,1	21,9	8,2	-0,9	-6,9	-14,3	-19,5	--
4_07_F	Kavel 4, dove gevel	18,00	31,6	--	31,1	22,0	9,5	3,2	-4,9	-13,5	-20,1	--
1_11_B	Kavel 1, dove gevel	30,00	31,6	--	30,8	23,4	11,0	3,1	-3,5	-14,5	-25,1	--
1_03_A	Kavel 1, dove gevel	21,00	31,5	--	30,4	24,2	13,6	7,7	4,0	-4,8	-13,6	--
1_02_E	Kavel 1, dove gevel	15,00	31,4	--	30,4	23,7	13,1	7,4	4,2	-4,9	-13,3	--
1_02_D	Kavel 1, dove gevel	12,00	31,2	--	30,4	23,3	12,7	7,0	4,0	-5,2	-13,6	--
3_03_D	Kavel 3	12,00	31,2	--	30,4	23,1	11,5	6,4	1,4	-8,5	-16,4	--
6_11_C	Kavel 6	27,00	31,2	--	30,7	21,1	7,4	0,0	-4,4	-11,9	-17,1	--
1_09_F	Kavel 1	36,00	31,2	--	30,2	23,9	13,9	8,6	4,0	-5,0	-14,0	--
1_10_C	Kavel 1	45,00	31,2	--	30,6	21,8	7,9	-1,4	-9,0	-20,1	-28,7	--
1_02_B	Kavel 1, dove gevel	6,00	31,2	--	30,7	20,8	12,2	6,0	2,0	-5,7	-14,1	--
3_09_D	Kavel 3	30,00	31,1	--	30,6	21,8	7,7	-1,4	-8,6	-18,4	-25,8	--
1_03_F	Kavel 1, dove gevel	18,00	31,1	--	30,1	23,7	13,2	7,3	3,9	-5,2	-13,8	--
3_08_F	Kavel 3, dovegevel	18,00	31,1	--	30,5	22,2	8,7	0,3	-6,8	-18,4	-26,9	--
1_02_C	Kavel 1, dove gevel	9,00	31,1	--	30,3	22,6	12,4	6,6	3,8	-5,4	-13,8	--
1_02_A	Kavel 1, dove gevel	2,00	31,0	--	30,7	19,6	7,2	3,3	-0,9	-9,9	-18,8	--
6_03_A	Kavel 6, dove gevel	21,00	31,0	--	30,5	21,1	7,5	-1,6	-7,5	-14,9	-20,1	--
1_03_E	Kavel 1, dove gevel	15,00	30,9	--	30,0	23,3	12,8	7,0	3,7	-5,5	-14,2	--
3_03_C	Kavel 3	9,00	30,9	--	30,2	22,1	9,7	2,6	-3,0	-11,0	-19,0	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lofi 2025 V1
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lofi - R.B.S.
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
5_03_D	Kavel 5, dove gevel	12,00	30,9	--	30,3	21,6	7,9	-0,4	-7,3	-17,4	-25,5	--
1_03_D	Kavel 1, dove gevel	12,00	30,8	--	30,0	22,8	12,4	6,6	3,5	-5,7	-14,5	--
5_05_F	Kavel 5, dove gevel	18,00	30,8	--	30,3	20,9	7,9	1,5	-7,2	-17,2	-22,9	--
2_09_A	Kavel 2	33,00	30,7	--	29,8	23,0	13,1	8,6	4,5	-4,6	-12,9	--
1_03_C	Kavel 1, dove gevel	9,00	30,7	--	29,9	22,2	12,0	6,2	3,4	-5,9	-14,6	--
2_03_C	Kavel 2	27,00	30,6	--	30,0	21,6	7,9	-1,1	-8,0	-18,6	-28,0	--
1_03_A	Kavel 1, dove gevel	2,00	30,6	--	30,2	19,2	7,2	3,4	-0,3	-9,6	-18,9	--
2_08_C	Kavel 2, dove gevel	27,00	30,6	--	30,0	21,4	7,6	-1,5	-8,9	-20,4	-29,0	--
3_03_A	Kavel 3	2,00	30,5	--	30,1	20,3	7,3	1,4	-4,2	-14,2	-22,9	--
3_03_B	Kavel 3	6,00	30,5	--	30,1	19,9	8,8	1,9	-3,6	-12,3	-20,3	--
4_07_E	Kavel 4, dove gevel	15,00	30,5	--	30,0	20,9	7,7	-0,3	-6,1	-14,0	-20,7	--
6_03_F	Kavel 6, dove gevel	18,00	30,5	--	30,0	20,6	7,0	-2,1	-7,9	-15,3	-20,5	--
6_07_F	Kavel 6	18,00	30,4	--	30,0	20,2	7,5	-0,5	-5,5	-13,3	-18,7	--
5_02_E	Kavel 5, dove gevel	33,00	30,4	--	29,9	20,5	6,4	-2,8	-7,5	-15,2	-20,8	--
3_08_E	Kavel 3, dovegevel	15,00	30,4	--	29,8	21,1	6,6	-2,9	-10,7	-21,4	-30,3	--
4_06_E	Kavel 4	15,00	30,4	--	29,9	20,6	6,6	-3,0	-10,6	-19,8	-27,2	--
1_03_B	Kavel 1, dove gevel	6,00	30,3	--	29,8	19,9	11,4	5,8	3,1	-6,3	-15,0	--
01_A	Lou Jansenplein 2-80	5,00	30,3	--	29,9	18,5	11,7	6,4	1,4	-6,4	-16,7	--
3_08_C	Kavel 3, dovegevel	9,00	30,3	--	29,9	20,1	6,0	-3,1	-11,3	-23,3	-32,5	--
3_10_F	Kavel 3	36,00	30,3	--	29,7	20,9	7,1	-2,0	-9,1	-18,5	-25,3	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lofi 2025 V1
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lofi - R.B.S.
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
6_04_E	Kavel 6, dove gevel	33,00	30,2	--	29,8	20,2	6,2	-2,5	-6,4	-14,1	-19,4	--
4_04_F	Kavel 4, dove gevel	18,00	30,2	--	29,7	20,5	6,5	-1,6	-9,1	-19,2	-26,1	--
05_A	Anton Struikstraat 13-20	5,00	30,2	--	29,8	19,0	11,3	5,8	1,9	-6,1	-15,9	--
3_05_F	Kavel 3	18,00	30,2	--	29,7	20,5	6,1	-2,2	-9,2	-19,5	-27,1	--
02_A	Anton Struikstraat 49-56	5,00	30,1	--	29,7	18,4	11,7	7,0	1,8	-5,7	-15,9	--
5_05_E	Kavel 5, dove gevel	15,00	30,0	--	29,5	20,1	7,3	1,3	-7,7	-17,7	-23,4	--
3_08_B	Kavel 3, dovegevel	6,00	30,0	--	29,7	17,7	5,0	-3,3	-11,8	-24,5	-33,9	--
2_09_D	Kavel 2	30,00	30,0	--	29,4	20,5	6,4	-2,8	-10,1	-20,1	-28,1	--
3_08_D	Kavel 3, dovegevel	12,00	29,9	--	29,4	20,5	5,9	-3,6	-11,5	-22,6	-31,8	--
5_03_C	Kavel 5, dove gevel	9,00	29,9	--	29,4	20,2	7,0	-0,3	-7,0	-17,2	-24,3	--
6_03_E	Kavel 6, dove gevel	15,00	29,9	--	29,4	20,0	6,4	-2,7	-8,4	-15,9	-21,0	--
06_A	Anton Struikstraat 1-8	5,00	29,9	--	29,4	18,9	11,1	6,2	2,4	-6,0	-16,0	--
3_08_A	Kavel 3, dovegevel	2,00	29,9	--	29,5	19,0	4,7	-2,9	-11,9	-25,1	-34,3	--
3_09_B	Kavel 3, dove gevel	36,00	29,9	--	29,3	20,5	6,6	-2,4	-9,5	-18,6	-25,5	--
4_07_D	Kavel 4	12,00	29,8	--	29,3	19,9	6,5	-1,4	-7,0	-14,7	-21,2	--
1_07_C	Kavel 1, dove gevel	42,00	29,8	--	29,2	20,7	7,1	-1,9	-9,5	-21,5	-32,0	--
10_A	Barajasweg 2-8	5,00	29,8	--	29,3	18,7	10,3	5,1	2,3	-7,3	-16,6	--
1_06_C	Kavel 1	63,00	29,7	--	29,1	20,3	6,5	-2,6	-10,0	-21,6	-30,5	--
03_A	Anton Struikstraat 37-44	5,00	29,7	--	29,2	18,3	10,6	5,5	1,0	-6,4	-15,9	--
6_10_E	Kavel 6	33,00	29,6	--	29,2	19,5	6,1	-2,0	-6,4	-13,9	-19,3	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lofi 2025 V1
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lofi - R.B.S.
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
2_07_F	Kavel 2, dove gevel	18,00	29,5	--	29,0	20,2	6,3	-1,9	-7,6	-16,7	-25,2	--
2_06_F	Kavel 2	18,00	29,5	--	29,0	19,8	6,4	-0,1	-8,5	-19,8	-27,9	--
5_03_A	Kavel 5	2,00	29,4	--	29,0	19,0	6,5	2,3	-3,6	-15,0	-23,5	--
04_A	Anton Struikstraat 25-32	5,00	29,4	--	29,0	18,5	10,3	4,9	0,9	-7,4	-17,2	--
1_09_E	Kavel 1	33,00	29,4	--	28,6	21,3	9,0	1,4	-5,0	-15,9	-26,7	--
5_03_B	Kavel 5, dove gevel	6,00	29,4	--	29,1	17,4	6,2	0,4	-5,7	-16,2	-24,8	--
5_07_E	Kavel 5	33,00	29,2	--	28,8	19,2	5,2	-3,5	-7,5	-15,2	-20,9	--
2_03_B	Kavel 2	24,00	29,2	--	28,6	19,9	6,0	-2,8	-9,5	-20,0	-28,5	--
5_02_D	Kavel 5, dove gevel	30,00	29,2	--	28,7	19,2	5,1	-3,9	-7,8	-15,6	-21,2	--
4_05_E	Kavel 4	15,00	29,2	--	28,7	19,4	5,6	-2,3	-8,3	-15,6	-22,5	--
2_10_E	Kavel 2	33,00	29,2	--	28,6	19,5	5,4	-4,0	-11,0	-19,6	-27,6	--
4_07_C	Kavel 4	9,00	29,1	--	28,7	18,7	5,6	-2,0	-7,5	-14,8	-21,0	--
6_11_B	Kavel 6	24,00	29,1	--	28,7	18,9	5,7	-0,5	-4,8	-12,4	-17,6	--
4_06_D	Kavel 4	12,00	29,1	--	28,6	19,1	5,1	-3,9	-11,1	-20,8	-27,8	--
1_05_A	Kavel 1	2,00	29,0	--	28,6	17,7	6,3	2,2	-0,9	-9,2	-19,0	--
3_06_F	Kavel 3	18,00	29,0	--	28,4	19,3	6,1	-0,6	-9,0	-19,8	-27,1	--
3_07_F	Kavel 3, dove gevel	18,00	28,9	--	28,5	18,9	4,7	-4,7	-10,6	-19,5	-26,4	--
14_A	Antony Moddermanstraat 184	16,50	28,9	--	28,2	20,1	12,0	5,5	0,8	-8,4	-20,2	--
5_05_D	Kavel 5, dove gevel	12,00	28,8	--	28,4	18,7	4,8	-4,8	-12,1	-19,1	-23,6	--
6_04_D	Kavel 6, dove gevel	30,00	28,8	--	28,3	18,7	4,6	-3,0	-7,2	-14,9	-20,3	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lofi 2025 V1
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lofi - R.B.S.
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
2_08_B	Kavel 2, dove gevel	24,00	28,8	--	28,2	19,3	5,2	-4,0	-11,4	-21,8	-29,3	--
4_07_B	Kavel 4	6,00	28,7	--	28,4	16,5	4,4	-2,4	-7,7	-14,8	-21,2	--
6_07_E	Kavel 6	15,00	28,7	--	28,2	18,4	5,3	-1,8	-6,2	-13,8	-19,2	--
6_03_D	Kavel 6, dove gevel	12,00	28,7	--	28,2	18,5	4,4	-5,0	-10,9	-17,1	-21,4	--
MTG 5_A	Willem Molengraafstraat 1; MTG=55 dB(A)	16,50	28,6	--	27,9	19,7	11,2	4,6	0,5	-9,2	-20,8	--
5_04_E	Kavel 5	15,00	28,6	--	28,1	18,1	3,1	-6,6	-12,7	-19,5	-25,8	--
4_09_C	Kavel 4	27,00	28,6	--	28,1	18,8	4,6	-3,8	-8,3	-16,3	-22,9	--
1_05_C	Kavel 1	9,00	28,6	--	27,8	19,9	9,9	4,0	0,9	-8,7	-18,5	--
1_14_F	Kavel 1	18,00	28,6	--	28,0	18,9	5,7	-0,6	-9,5	-21,2	-29,9	--
1_04_C	Kavel 1	63,00	28,5	--	27,9	19,0	5,2	-4,0	-11,4	-21,5	-30,4	--
5_02_C	Kavel 5, dove gevel	27,00	28,4	--	28,0	18,5	4,6	-3,9	-8,4	-15,9	-21,6	--
1_11_A	Kavel 1, dove gevel	27,00	28,4	--	27,9	19,1	5,2	-4,1	-11,7	-22,7	-30,6	--
2_07_E	Kavel 2, dove gevel	15,00	28,4	--	27,8	18,9	5,2	-2,5	-8,3	-17,2	-25,3	--
1_08_E	Kavel 1	33,00	28,4	--	27,8	18,9	4,9	-4,3	-11,8	-21,2	-29,9	--
4_07_A	Kavel 4	2,00	28,4	--	28,0	17,3	4,1	-2,2	-6,9	-14,8	-21,3	--
2_10_D	Kavel 2	30,00	28,3	--	27,7	18,7	4,4	-4,9	-11,3	-19,9	-27,9	--
1_05_B	Kavel 1	6,00	28,3	--	27,8	17,8	9,3	3,7	0,7	-9,0	-18,7	--
4_09_A	Kavel 4	33,00	28,3	--	27,8	18,3	4,4	-4,3	-8,6	-16,2	-22,3	--
2_03_A	Kavel 2	21,00	28,2	--	27,7	18,9	5,0	-3,6	-10,2	-20,6	-28,8	--
1_06_A	Kavel 1	2,00	28,2	--	27,9	17,2	3,9	-3,4	-12,6	-24,6	-34,6	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lofi 2025 V1
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lofi - R.B.S.
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
1_07_B	Kavel 1, dove gevel	39,00	28,2	--	27,7	18,8	4,8	-4,3	-12,1	-23,4	-32,2	--
4_04_E	Kavel 4, dove gevel	15,00	28,2	--	27,7	18,3	3,5	-5,7	-13,1	-21,4	-28,6	--
1_17_D	Kavel 1	45,00	28,2	--	27,7	18,8	4,9	-4,3	-12,0	-21,9	-30,3	--
4_10_E	Kavel 4	33,00	28,2	--	27,7	18,1	4,4	-4,4	-8,6	-16,2	-22,4	--
08_A	Coronelstraat 14-23	5,00	28,1	--	27,9	15,4	6,7	-0,3	-9,0	-18,6	-29,9	--
1_10_B	Kavel 1	42,00	28,1	--	27,6	18,4	4,2	-5,2	-11,5	-20,4	-29,0	--
6_10_D	Kavel 6	30,00	28,0	--	27,6	17,8	4,3	-2,4	-6,9	-14,3	-19,7	--
3_07_E	Kavel 3, dove gevel	15,00	28,0	--	27,5	17,7	3,2	-6,4	-13,6	-21,8	-29,2	--
4_06_C	Kavel 4	9,00	27,9	--	27,5	17,1	2,8	-6,1	-14,2	-23,4	-30,5	--
6_11_A	Kavel 6	21,00	27,9	--	27,4	17,7	5,5	-0,6	-5,1	-12,4	-17,7	--
5_05_C	Kavel 5, dove gevel	9,00	27,9	--	27,5	17,4	4,2	-4,5	-9,8	-18,3	-23,9	--
3_05_E	Kavel 3	15,00	27,9	--	27,4	17,9	3,1	-6,3	-12,5	-21,3	-29,1	--
6_04_C	Kavel 6, dove gevel	27,00	27,8	--	27,4	17,7	3,7	-3,4	-7,6	-15,4	-20,8	--
5_02_B	Kavel 5, dove gevel	24,00	27,8	--	27,3	17,9	4,0	-4,3	-8,8	-16,4	-22,1	--
5_07_D	Kavel 5	30,00	27,8	--	27,3	17,7	3,6	-4,0	-8,2	-16,1	-21,8	--
1_05_C	Kavel 1	63,00	27,7	--	27,2	18,3	4,5	-4,7	-12,1	-21,8	-30,8	--
4_05_D	Kavel 4	12,00	27,7	--	27,2	17,9	4,3	-3,1	-9,2	-16,2	-23,2	--
2_08_A	Kavel 2, dove gevel	21,00	27,7	--	27,1	18,2	4,0	-5,1	-12,6	-22,1	-29,5	--
2_06_E	Kavel 2	15,00	27,6	--	27,1	17,6	3,3	-5,5	-11,1	-20,8	-28,9	--
2_07_D	Kavel 2, dove gevel	12,00	27,6	--	27,1	17,7	4,0	-3,7	-9,6	-17,9	-26,1	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lofi 2025 V1
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lofi - R.B.S.
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
3_04_F	Kavel 3	18,00	27,5	--	27,0	17,6	3,6	-4,7	-9,9	-19,3	-27,1	--
2_09_C	Kavel 2	27,00	27,3	--	26,8	17,7	3,3	-6,0	-11,8	-20,5	-28,6	--
2_03_F	Kavel 2, dove gevel	18,00	27,3	--	26,7	18,0	4,3	-4,1	-10,6	-21,0	-29,1	--
2_07_C	Kavel 2, dove gevel	9,00	27,3	--	26,9	16,8	2,9	-4,5	-10,8	-18,8	-27,1	--
6_03_C	Kavel 6, dove gevel	9,00	27,3	--	26,8	16,8	3,7	-4,4	-8,1	-16,5	-21,7	--
2_05_F	Kavel 2	18,00	27,2	--	26,7	17,5	3,4	-5,0	-11,9	-21,9	-30,3	--
2_10_C	Kavel 2	27,00	27,2	--	26,7	17,5	3,3	-6,1	-11,5	-20,2	-28,2	--
5_02_A	Kavel 5, dove gevel	21,00	27,2	--	26,7	17,2	3,3	-4,8	-9,2	-16,9	-22,6	--
5_05_B	Kavel 5, dove gevel	6,00	27,2	--	26,9	15,1	3,8	-2,6	-8,9	-18,2	-23,6	--
4_05_C	Kavel 4	9,00	27,2	--	26,8	16,6	3,3	-3,9	-9,7	-16,7	-23,7	--
6_06_F	Kavel 6	18,00	27,2	--	26,7	16,7	4,2	-2,8	-8,0	-15,9	-21,5	--
1_10_A	Kavel 1	39,00	27,1	--	26,6	17,4	3,2	-6,2	-11,8	-20,6	-29,2	--
6_04_B	Kavel 6, dove gevel	24,00	27,1	--	26,6	17,0	2,9	-3,8	-8,0	-15,8	-21,2	--
1_07_A	Kavel 1, dove gevel	36,00	27,1	--	26,6	17,5	3,5	-5,6	-13,4	-23,7	-32,5	--
1_14_E	Kavel 1	15,00	27,1	--	26,6	17,2	4,0	-2,3	-10,6	-21,5	-30,2	--
4_04_D	Kavel 4	12,00	27,1	--	26,6	17,0	2,3	-6,6	-14,0	-22,6	-29,9	--
5_05_A	Kavel 5	2,00	27,1	--	26,7	16,3	4,1	-0,6	-8,4	-18,2	-23,8	--
4_09_B	Kavel 4	24,00	27,1	--	26,6	17,2	3,0	-4,4	-8,9	-16,9	-23,5	--
6_10_C	Kavel 6	27,00	27,0	--	26,5	16,7	3,9	-2,3	-7,1	-14,2	-19,7	--
3_07_D	Kavel 3, dove gevel	12,00	27,0	--	26,6	16,5	2,0	-6,9	-14,2	-22,8	-30,3	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lofi 2025 V1
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lofi - R.B.S.
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
3_09_C	Kavel 3	27,00	27,0	--	26,5	17,3	2,8	-5,8	-10,3	-18,7	-26,2	--
2_06_D	Kavel 2	12,00	26,9	--	26,5	16,5	2,0	-7,4	-13,6	-22,8	-31,3	--
1_06_B	Kavel 1	60,00	26,9	--	26,3	17,2	3,2	-6,1	-12,9	-21,8	-30,7	--
5_07_C	Kavel 5	27,00	26,8	--	26,4	16,8	2,7	-4,4	-8,6	-16,5	-22,2	--
2_07_B	Kavel 2, dove gevel	6,00	26,8	--	26,5	14,3	0,9	-7,5	-15,0	-25,4	-34,3	--
4_06_B	Kavel 4	6,00	26,8	--	26,6	13,9	0,7	-7,4	-15,9	-25,0	-32,2	--
4_10_D	Kavel 4	30,00	26,7	--	26,3	16,7	2,9	-4,7	-9,0	-16,6	-22,7	--
5_04_D	Kavel 5	12,00	26,7	--	26,3	16,0	0,9	-7,8	-14,2	-21,1	-27,5	--
2_08_F	Kavel 2, dove gevel	18,00	26,7	--	26,1	17,1	3,1	-5,9	-13,3	-22,4	-29,9	--
3_10_E	Kavel 3	33,00	26,6	--	26,1	16,8	2,6	-6,6	-10,8	-18,9	-25,8	--
4_05_B	Kavel 4	6,00	26,6	--	26,4	13,9	2,1	-4,6	-10,1	-17,1	-24,1	--
2_03_E	Kavel 2, dove gevel	15,00	26,6	--	26,0	17,2	3,8	-4,4	-10,8	-21,3	-29,4	--
5_02_F	Kavel 5, dove gevel	18,00	26,6	--	26,1	16,3	1,8	-6,7	-12,3	-19,1	-24,9	--
1_10_F	Kavel 1	36,00	26,6	--	26,0	16,8	2,6	-6,8	-12,0	-20,8	-29,4	--
4_05_A	Kavel 4	2,00	26,5	--	26,2	15,1	1,5	-5,2	-11,0	-18,0	-24,9	--
2_10_B	Kavel 2	24,00	26,5	--	26,0	16,8	2,6	-6,6	-11,8	-20,5	-28,5	--
2_06_C	Kavel 2	9,00	26,5	--	26,1	15,5	1,2	-7,9	-14,1	-23,5	-32,1	--
1_09_D	Kavel 1	30,00	26,4	--	25,9	17,1	3,3	-5,2	-11,6	-21,3	-30,0	--
6_07_D	Kavel 6	12,00	26,4	--	26,0	16,1	3,4	-2,4	-6,7	-14,5	-19,9	--
4_04_C	Kavel 4	9,00	26,4	--	26,0	15,6	1,3	-7,2	-14,8	-23,8	-31,3	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lofi 2025 V1
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lofi - R.B.S.
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
3_05_D	Kavel 3	12,00	26,4	--	26,0	16,0	0,9	-8,3	-15,5	-23,9	-32,0	--
6_04_A	Kavel 6, dove gevel	21,00	26,4	--	25,9	16,2	2,2	-4,3	-8,5	-16,3	-21,7	--
1_15_A	Kavel 1, dove gevel	15,00	26,4	--	25,9	16,3	1,8	-6,5	-12,0	-21,8	-30,4	--
3_07_C	Kavel 3, dove gevel	9,00	26,4	--	26,0	15,1	1,0	-7,3	-14,5	-23,6	-31,2	--
1_11_F	Kavel 1, dove gevel	24,00	26,3	--	25,8	16,7	2,5	-6,9	-14,3	-23,0	-31,1	--
2_09_B	Kavel 2	24,00	26,3	--	25,8	16,6	2,2	-6,6	-12,0	-20,8	-28,8	--
1_07_E	Kavel 1	33,00	26,3	--	25,7	16,6	2,6	-6,3	-14,1	-23,9	-32,7	--
07_A	Coronelstraat 27-36	5,00	26,2	--	25,9	13,5	6,4	1,0	-8,3	-17,6	-28,5	--
2_03_D	Kavel 2, dove gevel	12,00	26,2	--	25,7	16,6	3,3	-4,6	-10,9	-21,7	-29,7	--
5_07_B	Kavel 5	24,00	26,2	--	25,7	16,1	2,4	-4,3	-8,8	-16,4	-22,1	--
2_07_A	Kavel 2, dove gevel	2,00	26,2	--	25,8	14,7	-0,2	-8,1	-16,0	-27,1	-36,2	--
1_14_D	Kavel 1	12,00	26,2	--	25,7	15,8	1,5	-7,8	-13,2	-22,5	-31,3	--
1_10_E	Kavel 1	33,00	26,1	--	25,6	16,4	2,2	-7,2	-12,2	-21,1	-29,6	--
4_09_A	Kavel 4	21,00	26,1	--	25,6	16,2	2,4	-4,8	-9,2	-17,3	-23,9	--
2_06_B	Kavel 2	6,00	26,1	--	25,8	13,5	0,1	-8,7	-15,9	-25,8	-34,6	--
3_04_E	Kavel 3	15,00	26,1	--	25,6	16,1	2,1	-5,4	-10,1	-19,7	-27,5	--
6_10_B	Kavel 6	24,00	26,1	--	25,6	15,7	3,4	-2,8	-7,5	-14,7	-20,2	--
4_06_A	Kavel 4	2,00	26,0	--	25,7	14,1	-0,6	-8,4	-17,5	-28,1	-36,0	--
1_06_A	Kavel 1	57,00	26,0	--	25,5	16,3	2,3	-6,9	-13,2	-22,0	-30,9	--
2_10_A	Kavel 2	21,00	26,0	--	25,5	16,3	2,1	-6,9	-12,1	-20,8	-28,8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lofi 2025 V1
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lofi - R.B.S.
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
3_09_A	Kavel 3	33,00	26,0	--	25,5	16,2	1,9	-6,6	-10,8	-18,9	-25,8	--
2_06_A	Kavel 2	2,00	25,9	--	25,6	14,4	-0,8	-9,7	-17,5	-28,1	-37,4	--
2_03_C	Kavel 2, dove gevel	9,00	25,9	--	25,4	15,8	2,7	-5,1	-12,0	-23,2	-31,3	--
4_04_B	Kavel 4	6,00	25,9	--	25,6	12,9	0,2	-7,5	-15,4	-24,9	-32,5	--
4_10_C	Kavel 4	27,00	25,8	--	25,4	15,8	2,0	-5,2	-9,7	-17,4	-23,6	--
5_02_E	Kavel 5, dove gevel	15,00	25,8	--	25,4	15,5	1,0	-7,3	-12,8	-19,9	-25,8	--
3_07_B	Kavel 3, dove gevel	6,00	25,8	--	25,6	12,5	0,0	-7,2	-14,7	-24,2	-31,8	--
2_05_E	Kavel 2	15,00	25,8	--	25,3	15,7	1,1	-7,1	-12,6	-22,3	-30,7	--
6_04_F	Kavel 6, dove gevel	18,00	25,8	--	25,3	15,5	1,6	-4,8	-8,9	-16,8	-22,2	--
6_03_A	Kavel 6, dove gevel	2,00	25,7	--	25,3	15,1	4,1	-0,8	-7,7	-16,9	-22,0	--
1_15_D	Kavel 1	12,00	25,7	--	25,3	15,3	0,8	-6,9	-12,3	-22,3	-30,9	--
2_08_E	Kavel 2, dove gevel	15,00	25,7	--	25,2	16,1	2,3	-6,5	-13,6	-22,9	-30,4	--
4_04_A	Kavel 4	2,00	25,6	--	25,3	14,1	-0,1	-7,3	-15,7	-25,6	-33,2	--
1_07_D	Kavel 1	30,00	25,6	--	25,1	15,9	1,9	-6,6	-14,3	-24,1	-32,9	--
1_06_E	Kavel 1	15,00	25,6	--	25,1	15,7	3,2	-2,7	-11,7	-23,4	-32,6	--
3_05_C	Kavel 3	9,00	25,6	--	25,2	14,5	-0,2	-9,0	-16,1	-25,0	-33,3	--
2_09_A	Kavel 2	21,00	25,6	--	25,0	15,9	1,6	-7,0	-12,3	-21,0	-29,1	--
3_09_B	Kavel 3	24,00	25,6	--	25,0	15,8	1,3	-6,4	-10,8	-19,3	-26,8	--
6_03_B	Kavel 6, dove gevel	6,00	25,5	--	25,2	13,5	2,7	-2,0	-7,8	-16,8	-21,9	--
1_06_F	Kavel 1	54,00	25,5	--	25,0	15,8	1,8	-7,4	-13,4	-22,2	-31,2	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lofi 2025 V1
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lofi - R.B.S.
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
1_14_C	Kavel 1	9,00	25,5	--	25,1	14,5	0,6	-6,8	-13,9	-24,2	-33,4	--
5_07_A	Kavel 5	21,00	25,5	--	25,0	15,3	1,6	-4,8	-9,2	-16,9	-22,6	--
3_07_A	Kavel 3	2,00	25,5	--	25,2	13,5	-1,1	-8,4	-16,3	-25,7	-33,5	--
2_03_B	Kavel 2, dove gevel	6,00	25,5	--	25,2	13,4	1,0	-7,8	-15,1	-25,3	-33,8	--
5_04_C	Kavel 5	9,00	25,4	--	25,1	14,2	-0,8	-8,8	-15,3	-22,6	-29,2	--
MTG 4_A	Burg. Fockstraat 192; MTG=55 dB(A)	13,50	25,4	--	24,9	15,2	2,4	-5,2	-12,3	-23,0	-36,2	--
1_14_A	Kavel 1	2,00	25,4	--	25,0	14,4	1,1	-7,3	-13,8	-25,5	-36,4	--
2_03_A	Kavel 2	2,00	25,4	--	24,9	14,7	0,6	-8,0	-15,5	-26,4	-35,3	--
3_10_D	Kavel 3	30,00	25,3	--	24,8	15,5	1,2	-6,9	-11,0	-19,2	-26,1	--
1_04_A	Kavel 1	2,00	25,3	--	25,0	13,4	1,9	-2,2	-4,6	-15,7	-29,1	--
1_06_D	Kavel 1	12,00	25,3	--	24,8	15,1	3,0	-3,0	-12,0	-23,7	-32,9	--
09_A	Coronelstraat 1-10	5,00	25,2	--	25,0	11,4	1,4	-6,4	-13,4	-22,9	-34,3	--
1_10_D	Kavel 1	30,00	25,2	--	24,6	15,4	1,2	-7,7	-12,5	-21,3	-29,9	--
6_04_E	Kavel 6, dove gevel	15,00	25,2	--	24,7	14,8	1,4	-4,8	-9,2	-16,8	-22,2	--
4_10_B	Kavel 4	24,00	25,1	--	24,7	15,0	1,2	-5,6	-10,1	-17,9	-24,0	--
1_04_B	Kavel 1	60,00	25,1	--	24,6	15,3	1,2	-8,2	-12,9	-21,7	-30,6	--
1_06_E	Kavel 1	51,00	25,1	--	24,6	15,5	1,4	-7,9	-14,0	-22,9	-31,9	--
3_04_D	Kavel 3	12,00	25,1	--	24,7	14,7	0,2	-8,1	-13,2	-22,2	-30,6	--
1_11_E	Kavel 1, dove gevel	21,00	25,1	--	24,6	15,4	1,2	-8,2	-14,5	-23,3	-31,3	--
2_08_D	Kavel 2, dove gevel	12,00	25,1	--	24,6	15,4	1,7	-6,9	-13,7	-23,3	-30,8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lofi 2025 V1
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lofi - R.B.S.
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
1_15_C	Kavel 1	9,00	25,1	--	24,7	14,0	-0,5	-8,0	-14,1	-24,1	-33,2	--
1_10_E	Kavel 1	15,00	25,1	--	24,6	15,2	1,6	-6,4	-11,3	-20,9	-29,4	--
3_06_E	Kavel 3	15,00	25,0	--	24,6	14,9	0,6	-8,6	-13,8	-22,0	-29,8	--
1_07_C	Kavel 1	27,00	25,0	--	24,5	15,3	1,4	-6,9	-14,4	-24,4	-33,1	--
6_06_E	Kavel 6	15,00	25,0	--	24,5	14,5	2,1	-3,7	-8,4	-16,5	-22,1	--
1_14_B	Kavel 1	6,00	24,9	--	24,7	12,5	-0,3	-7,0	-14,2	-24,9	-34,2	--
2_05_D	Kavel 2	12,00	24,9	--	24,4	14,4	-0,2	-7,4	-12,8	-22,7	-31,2	--
1_06_C	Kavel 1	9,00	24,9	--	24,5	14,0	0,2	-8,7	-15,0	-24,8	-34,0	--
1_12_F	Kavel 1	18,00	24,9	--	24,3	15,1	1,5	-6,4	-12,4	-22,5	-31,2	--
6_10_A	Kavel 6	21,00	24,8	--	24,4	14,5	3,0	-3,2	-7,9	-15,1	-20,6	--
1_06_D	Kavel 1	48,00	24,8	--	24,3	15,1	1,1	-8,2	-14,2	-23,2	-32,3	--
1_17_C	Kavel 1	42,00	24,8	--	24,3	15,0	0,7	-8,7	-13,5	-22,2	-30,6	--
5_02_D	Kavel 5, dove gevel	12,00	24,8	--	24,3	14,3	-0,1	-7,9	-13,1	-20,7	-26,5	--
3_05_B	Kavel 3	6,00	24,7	--	24,5	11,7	-1,6	-9,7	-16,9	-26,6	-35,1	--
1_13_F	Kavel 1	18,00	24,7	--	24,2	14,8	1,4	-5,9	-12,1	-22,8	-31,6	--
2_08_C	Kavel 2, dove gevel	9,00	24,7	--	24,3	14,2	-0,2	-10,1	-18,0	-26,7	-34,7	--
3_09_A	Kavel 3	21,00	24,7	--	24,2	14,9	0,8	-6,7	-11,1	-19,6	-27,1	--
5_04_B	Kavel 5	6,00	24,7	--	24,4	11,5	-2,0	-9,2	-16,1	-23,7	-30,3	--
1_10_D	Kavel 1	12,00	24,6	--	24,2	14,4	1,0	-6,7	-11,4	-21,2	-29,8	--
1_06_B	Kavel 1	6,00	24,6	--	24,3	12,3	-0,4	-9,7	-17,0	-26,6	-35,7	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lofi 2025 V1
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lofi - R.B.S.
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
1_15_B	Kavel 1	6,00	24,6	--	24,4	11,9	-1,4	-8,3	-14,3	-24,8	-34,1	--
6_07_C	Kavel 6	9,00	24,6	--	24,2	13,9	2,3	-3,9	-8,5	-15,9	-21,4	--
3_10_C	Kavel 3	27,00	24,5	--	24,0	14,7	0,4	-7,2	-11,3	-19,5	-26,4	--
1_06_C	Kavel 1	45,00	24,5	--	24,0	14,9	0,9	-8,5	-14,4	-23,4	-32,5	--
3_04_C	Kavel 3	9,00	24,5	--	24,1	13,6	-0,5	-8,4	-13,6	-23,1	-31,6	--
4_10_A	Kavel 4	21,00	24,5	--	24,0	14,3	0,6	-6,0	-10,5	-18,3	-24,5	--
1_10_C	Kavel 1	27,00	24,4	--	23,9	14,6	0,4	-7,9	-12,7	-21,5	-30,1	--
1_15_A	Kavel 1	2,00	24,3	--	24,0	12,8	-2,0	-10,3	-16,6	-26,9	-36,5	--
2_08_B	Kavel 2, dove gevel	6,00	24,3	--	24,0	11,8	-1,1	-10,5	-18,4	-27,8	-36,0	--
1_12_E	Kavel 1	15,00	24,3	--	23,8	14,4	0,9	-6,4	-12,5	-22,8	-31,5	--
1_06_B	Kavel 1	42,00	24,3	--	23,7	14,6	0,6	-8,8	-14,7	-23,7	-32,7	--
5_04_A	Kavel 5	2,00	24,2	--	23,9	12,4	-2,8	-9,7	-17,0	-25,8	-32,7	--
3_05_A	Kavel 3	2,00	24,2	--	23,9	12,5	-2,3	-9,9	-17,6	-28,3	-37,1	--
1_10_C	Kavel 1	9,00	24,2	--	23,8	13,4	-0,1	-8,5	-13,0	-22,2	-30,9	--
2_05_C	Kavel 2	9,00	24,2	--	23,8	13,1	-1,7	-8,3	-14,8	-25,1	-34,2	--
2_08_A	Kavel 2, dove gevel	2,00	24,1	--	23,8	13,0	-1,7	-10,6	-18,6	-29,1	-37,7	--
2_04_F	Kavel 2	18,00	24,1	--	23,6	14,1	0,4	-7,6	-12,6	-22,2	-30,7	--
1_11_D	Kavel 1, dove gevel	18,00	24,0	--	23,5	14,3	0,2	-9,1	-14,7	-23,7	-31,7	--
1_06_A	Kavel 1	39,00	24,0	--	23,5	14,4	0,4	-9,0	-14,9	-23,9	-32,9	--
1_04_A	Kavel 1	57,00	24,0	--	23,5	14,1	-0,1	-8,5	-13,1	-21,9	-30,8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lofi 2025 V1
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lofi - R.B.S.
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
3_10_B	Kavel 3	24,00	23,9	--	23,5	14,1	-0,2	-7,7	-12,0	-20,4	-27,3	--
1_12_D	Kavel 1	12,00	23,9	--	23,5	13,8	0,4	-6,5	-12,6	-23,0	-31,8	--
1_13_E	Kavel 1	15,00	23,9	--	23,5	13,9	0,5	-6,2	-12,1	-23,0	-31,8	--
3_04_B	Kavel 3	6,00	23,9	--	23,7	11,1	-1,9	-9,9	-15,6	-25,0	-33,7	--
1_10_B	Kavel 1	24,00	23,9	--	23,4	14,1	0,1	-8,2	-12,9	-21,9	-30,5	--
6_04_D	Kavel 6, dove gevel	12,00	23,9	--	23,5	13,4	-0,4	-7,1	-12,2	-18,9	-23,5	--
2_05_A	Kavel 2	2,00	23,9	--	23,6	12,5	-2,9	-11,5	-18,6	-28,6	-38,2	--
1_09_C	Kavel 1	27,00	23,9	--	23,3	14,1	0,5	-7,5	-12,6	-21,5	-30,2	--
2_05_B	Kavel 2	6,00	23,8	--	23,6	11,2	-2,6	-8,5	-15,2	-25,9	-35,2	--
5_02_C	Kavel 5, dove gevel	9,00	23,8	--	23,4	12,9	-0,9	-7,7	-12,5	-20,3	-24,3	--
1_10_B	Kavel 1	6,00	23,8	--	23,5	11,1	-1,4	-9,6	-14,5	-23,6	-32,2	--
1_06_F	Kavel 1	36,00	23,8	--	23,2	14,1	0,1	-9,3	-15,1	-24,1	-33,1	--
1_13_A	Kavel 1	2,00	23,7	--	23,3	12,7	-0,9	-8,8	-15,4	-26,2	-36,0	--
1_05_B	Kavel 1	60,00	23,6	--	23,2	13,8	-0,4	-8,5	-13,1	-22,0	-31,0	--
1_15_B	Kavel 1, dove gevel	18,00	23,6	--	23,2	13,7	-0,3	-8,0	-12,7	-22,3	-30,9	--
1_12_C	Kavel 1	9,00	23,6	--	23,2	13,0	0,0	-6,5	-12,6	-23,3	-32,0	--
1_10_A	Kavel 1	2,00	23,6	--	23,2	12,3	-1,9	-10,1	-15,1	-24,2	-32,1	--
1_17_B	Kavel 1	39,00	23,6	--	23,1	13,7	-0,5	-8,9	-13,7	-22,5	-30,9	--
1_06_E	Kavel 1	33,00	23,5	--	23,0	13,9	-0,1	-9,5	-15,3	-24,3	-33,3	--
3_04_A	Kavel 3	2,00	23,5	--	23,2	12,0	-2,5	-9,9	-16,1	-26,4	-35,5	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lofi 2025 V1
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lofi - R.B.S.
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
1_08_D	Kavel 1	30,00	23,5	--	23,0	13,7	-0,7	-7,8	-12,6	-21,5	-30,1	--
3_10_A	Kavel 3	21,00	23,4	--	22,9	13,5	-0,8	-8,0	-12,4	-20,8	-27,7	--
1_10_A	Kavel 1	21,00	23,4	--	22,9	13,6	-0,3	-8,5	-13,2	-22,1	-30,7	--
1_13_D	Kavel 1	12,00	23,4	--	22,9	13,1	-0,3	-6,2	-12,2	-23,2	-32,1	--
1_04_F	Kavel 1	54,00	23,3	--	22,8	13,4	-0,7	-8,7	-13,3	-22,1	-31,0	--
1_11_C	Kavel 1, dove gevel	15,00	23,2	--	22,7	13,4	-0,5	-9,6	-14,8	-23,9	-31,9	--
Zp 09_A	Zone-immissiepunt: GW=50 dB(A)	5,00	23,2	--	22,8	11,8	3,0	-3,7	-9,5	-22,0	-42,5	--
1_12_B	Kavel 1	6,00	23,2	--	22,9	10,7	-1,7	-7,7	-14,4	-24,7	-33,3	--
6_06_D	Kavel 6	12,00	23,2	--	22,7	12,6	1,3	-4,1	-8,8	-17,2	-22,7	--
3_06_D	Kavel 3	12,00	23,1	--	22,7	12,7	-1,6	-9,2	-14,3	-22,8	-30,7	--
5_02_A	Kavel 5, dove gevel	2,00	23,1	--	22,7	11,7	-1,3	-4,8	-9,3	-18,7	-24,1	--
1_12_A	Kavel 1	2,00	23,0	--	22,6	11,9	-2,3	-10,7	-16,4	-25,2	-33,0	--
5_02_B	Kavel 5, dove gevel	6,00	22,9	--	22,7	10,3	-1,5	-6,8	-11,0	-18,7	-24,4	--
1_13_C	Kavel 1	9,00	22,9	--	22,5	12,1	-0,8	-6,1	-12,3	-23,5	-32,3	--
6_07_B	Kavel 6	6,00	22,9	--	22,6	11,0	1,7	-4,2	-8,8	-16,4	-21,8	--
2_04_E	Kavel 2	15,00	22,9	--	22,4	12,8	-1,1	-8,1	-12,8	-22,6	-31,1	--
1_17_A	Kavel 1	36,00	22,9	--	22,4	13,0	-1,2	-9,2	-14,0	-22,7	-31,1	--
1_04_E	Kavel 1	51,00	22,8	--	22,3	13,0	-1,2	-9,0	-13,5	-22,3	-31,3	--
1_11_B	Kavel 1, dove gevel	12,00	22,8	--	22,3	12,7	-1,0	-10,1	-15,0	-24,3	-32,3	--
1_10_F	Kavel 1	18,00	22,8	--	22,3	13,0	-0,7	-8,8	-13,4	-22,4	-31,0	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lofi 2025 V1
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lofi - R.B.S.
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
1_07_B	Kavel 1	24,00	22,8	--	22,3	13,1	-0,9	-9,5	-14,8	-24,6	-33,3	--
6_04_C	Kavel 6, dove gevel	9,00	22,8	--	22,4	11,9	-0,9	-6,9	-10,5	-17,5	-22,9	--
1_11_A	Kavel 1, dove gevel	9,00	22,5	--	22,1	11,9	-1,5	-10,3	-15,0	-24,4	-32,5	--
1_13_B	Kavel 1	6,00	22,5	--	22,2	9,7	-3,2	-12,0	-17,6	-26,6	-35,8	--
1_04_D	Kavel 1	48,00	22,4	--	22,0	12,6	-1,6	-9,2	-13,7	-22,5	-31,5	--
1_06_D	Kavel 1	30,00	22,4	--	21,9	12,5	-1,5	-10,5	-15,5	-24,5	-33,6	--
6_07_A	Kavel 6	2,00	22,3	--	21,8	11,9	1,4	-4,5	-9,2	-17,1	-22,6	--
1_05_A	Kavel 1	57,00	22,1	--	21,6	12,2	-2,0	-8,7	-13,3	-22,2	-31,2	--
1_04_C	Kavel 1	45,00	22,1	--	21,6	12,2	-1,9	-9,4	-13,9	-22,7	-31,7	--
1_11_B	Kavel 1	6,00	22,1	--	21,8	9,5	-3,4	-13,0	-18,9	-27,7	-36,1	--
1_09_B	Kavel 1	24,00	21,9	--	21,4	12,1	-0,9	-8,1	-12,9	-21,8	-30,5	--
3_06_C	Kavel 3	9,00	21,9	--	21,5	10,7	-3,8	-11,2	-17,8	-25,5	-33,3	--
2_04_D	Kavel 2	12,00	21,9	--	21,4	11,4	-2,4	-8,4	-13,1	-23,0	-31,5	--
1_07_D	Kavel 1	12,00	21,9	--	21,4	11,5	-1,5	-6,6	-12,2	-23,2	-32,0	--
1_04_B	Kavel 1	42,00	21,8	--	21,3	11,9	-2,3	-9,7	-14,5	-23,4	-32,4	--
1_11_A	Kavel 1	2,00	21,7	--	21,4	10,6	-4,0	-13,3	-19,2	-28,9	-37,7	--
6_06_C	Kavel 6	9,00	21,5	--	21,1	10,5	-0,4	-7,2	-13,4	-19,9	-25,9	--
6_04_B	Kavel 6, dove gevel	6,00	21,5	--	21,2	9,4	-1,3	-5,3	-8,7	-17,7	-23,2	--
1_04_A	Kavel 1	39,00	21,5	--	21,0	11,6	-2,6	-9,9	-14,7	-23,6	-32,6	--
6_04_A	Kavel 6	2,00	21,4	--	21,0	10,6	-0,9	-3,1	-8,5	-17,8	-22,8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lofi 2025 V1
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lofi - R.B.S.
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
1_07_C	Kavel 1	9,00	21,3	--	20,9	10,5	-1,9	-6,5	-12,3	-23,4	-32,2	--
1_08_C	Kavel 1	27,00	21,3	--	20,8	11,4	-1,5	-8,0	-12,8	-21,7	-30,3	--
1_04_F	Kavel 1	36,00	21,2	--	20,7	11,4	-2,8	-10,1	-15,0	-23,9	-32,9	--
1_05_F	Kavel 1	54,00	21,2	--	20,7	11,2	-2,6	-9,0	-13,5	-22,4	-31,4	--
3_06_B	Kavel 3	6,00	21,2	--	21,0	7,9	-5,0	-11,7	-18,5	-26,5	-34,4	--
1_06_C	Kavel 1	27,00	21,1	--	20,6	11,1	-2,9	-10,7	-15,7	-24,7	-33,8	--
2_04_C	Kavel 2	9,00	21,1	--	20,7	10,0	-4,0	-9,5	-15,0	-25,2	-34,4	--
1_07_A	Kavel 1	21,00	21,0	--	20,5	11,1	-2,9	-9,9	-14,9	-24,9	-33,7	--
1_04_E	Kavel 1	33,00	21,0	--	20,5	11,1	-3,1	-10,3	-15,2	-24,1	-33,1	--
3_06_A	Kavel 3	2,00	20,8	--	20,5	8,9	-5,7	-11,9	-19,3	-27,6	-35,5	--
MTG 6_A	Pieter Postsingel 75; MTG=55 dB(A)	5,00	20,8	--	20,4	9,5	3,0	-3,7	-11,3	-24,6	-49,7	--
1_07_B	Kavel 1	6,00	20,8	--	20,5	8,1	-3,4	-8,4	-14,0	-24,6	-33,5	--
1_04_D	Kavel 1	30,00	20,7	--	20,2	10,8	-3,4	-10,6	-15,4	-24,3	-33,3	--
1_05_E	Kavel 1	51,00	20,6	--	20,1	10,6	-2,8	-9,2	-13,7	-22,6	-31,6	--
1_04_C	Kavel 1	27,00	20,5	--	20,0	10,6	-3,6	-10,8	-15,6	-24,6	-33,6	--
1_09_A	Kavel 1	21,00	20,4	--	19,9	10,8	-1,9	-8,4	-13,1	-22,1	-30,8	--
1_07_A	Kavel 1	2,00	20,4	--	20,1	9,1	-4,4	-12,0	-17,5	-27,0	-36,4	--
2_04_B	Kavel 2	6,00	20,4	--	20,2	7,6	-4,6	-9,7	-15,4	-26,0	-35,3	--
1_06_B	Kavel 1	24,00	20,3	--	19,8	10,3	-3,5	-11,0	-16,0	-25,0	-34,1	--
1_04_B	Kavel 1	24,00	20,2	--	19,7	10,4	-3,8	-11,0	-15,8	-24,8	-33,8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lofi 2025 V1
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lofi - R.B.S.
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
1_05_D	Kavel 1	48,00	20,1	--	19,6	10,1	-3,0	-9,5	-14,3	-23,3	-32,4	--
2_04_A	Kavel 2	2,00	20,0	--	19,6	8,4	-5,6	-12,5	-18,5	-28,4	-38,0	--
6_06_B	Kavel 6	6,00	19,9	--	19,6	7,6	-1,3	-7,4	-13,8	-20,5	-26,5	--
1_08_B	Kavel 1	24,00	19,9	--	19,4	9,9	-1,7	-8,3	-13,0	-21,9	-30,6	--
1_04_A	Kavel 1	21,00	19,8	--	19,3	9,9	-4,2	-11,3	-16,0	-25,0	-34,0	--
1_05_C	Kavel 1	45,00	19,6	--	19,2	9,6	-3,2	-9,7	-14,6	-23,6	-32,7	--
1_06_A	Kavel 1	21,00	19,6	--	19,1	9,5	-4,1	-11,3	-16,2	-25,3	-34,3	--
1_07_F	Kavel 1	18,00	19,4	--	18,9	9,5	-4,4	-9,8	-14,8	-25,2	-33,9	--
1_04_F	Kavel 1	18,00	19,3	--	18,8	9,4	-4,5	-11,5	-16,2	-25,3	-34,3	--
1_05_B	Kavel 1	42,00	19,3	--	18,8	9,3	-3,4	-9,9	-14,8	-23,8	-33,0	--
1_09_F	Kavel 1	18,00	19,2	--	18,6	9,8	-2,3	-8,6	-13,2	-22,4	-31,1	--
6_06_A	Kavel 6	2,00	19,1	--	18,7	8,4	-2,0	-8,0	-14,9	-23,2	-29,6	--
MTG 1_A	Hemkade 29; MTG=60 dB(A)	5,00	19,1	--	18,3	10,7	-0,9	-8,4	-17,1	-36,1	-74,8	--
1_04_E	Kavel 1	15,00	19,1	--	18,6	9,0	-4,9	-11,8	-16,3	-25,5	-34,6	--
1_06_F	Kavel 1	18,00	19,0	--	18,5	8,9	-4,3	-11,3	-16,1	-25,3	-34,3	--
1_04_D	Kavel 1	12,00	18,9	--	18,5	8,6	-5,2	-12,0	-16,5	-25,7	-34,7	--
1_05_A	Kavel 1	39,00	18,9	--	18,4	8,9	-3,6	-10,1	-15,0	-24,1	-33,2	--
1_04_C	Kavel 1	9,00	18,9	--	18,5	8,0	-5,4	-12,2	-16,6	-25,8	-34,8	--
1_08_A	Kavel 1	21,00	18,7	--	18,1	9,3	-2,1	-8,5	-13,2	-22,1	-30,8	--
1_04_B	Kavel 1	6,00	18,6	--	18,4	5,9	-5,9	-12,5	-16,8	-26,0	-34,9	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lofi 2025 V1
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lofi - R.B.S.
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
1_05_F	Kavel 1	36,00	18,6	--	18,1	8,6	-3,9	-10,3	-15,2	-24,3	-33,4	--
MTG 2_A	Hemkade 20; MTG=60 dB(A)	5,00	18,5	--	17,8	10,2	-1,1	-8,7	-17,2	-36,2	-74,4	--
Zp 10_A	Zone-immissiepunt: GW=50 dB(A)	5,00	18,5	--	18,1	7,0	-0,7	-8,2	-15,6	-32,5	-63,5	--
1_07_E	Kavel 1	15,00	18,4	--	17,9	8,3	-5,0	-9,7	-14,8	-25,3	-34,1	--
1_09_E	Kavel 1	15,00	18,3	--	17,7	9,0	-2,6	-8,9	-13,4	-22,7	-31,3	--
1_05_E	Kavel 1	33,00	18,3	--	17,8	8,3	-4,1	-10,6	-15,5	-24,5	-33,6	--
1_05_D	Kavel 1	30,00	18,0	--	17,5	8,0	-4,3	-10,8	-15,7	-24,7	-33,8	--
1_05_C	Kavel 1	27,00	17,8	--	17,3	7,7	-4,5	-11,0	-15,8	-24,8	-33,9	--
1_09_D	Kavel 1	12,00	17,8	--	17,2	8,4	-2,9	-9,1	-13,5	-22,9	-31,5	--
Zp 08_A	Zone-immissiepunt: GW=50 dB(A)	5,00	17,7	--	17,2	8,0	-1,9	-9,6	-17,2	-35,6	-71,3	--
1_08_F	Kavel 1	18,00	17,7	--	17,0	8,8	-2,4	-8,8	-13,4	-22,4	-31,1	--
HW 11_A	Havenstraat 142; HW=55 dB(A)	5,00	17,6	--	17,2	7,2	-1,4	-8,8	-18,2	-38,3	-81,1	--
HW 13_A	Ligplaats Zijkanaal H-weg 62; HW=56 dB(A)	5,00	17,5	--	16,9	8,6	-4,0	-12,4	-22,2	-44,4	-91,1	--
1_05_B	Kavel 1	24,00	17,5	--	17,0	7,5	-4,7	-11,2	-16,0	-25,0	-34,1	--
HW 17_A	Danzigerkade 9 H&M; HW=60 dB(A)	19,50	17,4	--	16,8	8,0	-2,8	-11,3	-19,5	-40,8	-83,4	--
1_09_C	Kavel 1	9,00	17,3	--	16,7	7,5	-3,2	-9,3	-13,6	-23,1	-31,8	--
1_09_A	Kavel 1	2,00	17,1	--	16,6	7,2	-4,5	-11,4	-17,0	-26,2	-35,4	--
1_05_A	Kavel 1	21,00	17,0	--	16,5	7,0	-5,0	-11,4	-16,2	-25,3	-34,4	--
HW 10_A	Conradwerf; HW=55 dB(A)	65,50	17,0	--	15,7	10,8	-1,1	-9,5	-19,9	-42,2	-90,5	--
1_08_E	Kavel 1	15,00	17,0	--	16,3	8,3	-2,7	-9,1	-13,6	-22,7	-31,3	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lofi 2025 V1
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lofi - R.B.S.
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
HW 18_A	Spaandammerdijk 314; HW=56 dB(A)	7,50	16,7	--	16,4	5,2	-4,2	-12,6	-24,7	-42,6	-74,0	--
1_09_B	Kavel 1	6,00	16,7	--	16,4	5,3	-4,4	-10,5	-15,3	-24,8	-33,7	--
1_05_F	Kavel 1	18,00	16,5	--	16,0	6,5	-5,3	-11,7	-16,4	-25,5	-34,6	--
1_08_D	Kavel 1	12,00	16,5	--	15,8	7,9	-3,1	-9,4	-13,8	-23,0	-31,7	--
1_05_E	Kavel 1	15,00	16,3	--	15,8	6,0	-5,7	-12,0	-16,5	-25,8	-34,9	--
1_08_A	Kavel 1	2,00	16,3	--	15,6	7,2	-4,7	-11,7	-17,2	-26,3	-35,4	--
HW 19_A	Elementenstraat 17; HW=55 dB(A)	5,00	16,3	--	16,0	3,6	-7,8	-17,8	-27,2	-43,6	-66,1	--
1_05_D	Kavel 1	12,00	16,2	--	15,7	5,7	-5,9	-12,2	-16,7	-26,0	-35,1	--
1_08_C	Kavel 1	9,00	16,1	--	15,4	7,3	-3,4	-9,7	-14,0	-23,2	-31,9	--
1_08_B	Kavel 1	6,00	15,6	--	15,1	5,3	-3,9	-9,9	-14,1	-23,5	-32,2	--
HW 12_A	Lanzarote 1; HW=52 dB(A)	7,50	15,1	--	14,5	5,6	-4,7	-12,8	-23,9	-46,7	-97,4	--
MTG 3_A	Spaandammerdijk 268; MTG=55 dB(A)	13,50	15,0	--	14,6	4,4	-8,4	-19,7	-31,7	-54,0	-94,4	--
Zp 11_A	Zone-immissiepunt: GW=50 dB(A)	5,00	14,9	--	14,6	0,7	-5,8	-14,0	-25,0	-46,2	-92,7	--
Zp 04_A	Zone-immissiepunt: GW=50 dB(A)	5,00	14,7	--	14,4	2,8	-7,7	-17,8	-29,9	-55,9	-113,5	--
Zp 05_A	Zone-immissiepunt: GW=50 dB(A)	5,00	14,7	--	14,5	1,0	-9,0	-17,8	-29,2	-55,4	-113,3	--
HW 09_A	Westzanerdijk 89; HW=51 dB(A)	7,50	14,7	--	14,2	4,2	-6,9	-15,3	-27,1	-52,4	-108,8	--
HW 14_A	Schutterstraat 1; HW=55 dB(A)	5,00	14,7	--	14,3	2,7	-7,7	-16,2	-25,8	-49,8	-101,2	--
HW 07_A	Westzanerdijk 372; HW=53 dB(A)	5,00	14,4	--	14,2	1,0	-8,7	-17,0	-28,6	-54,4	-110,2	--
Zp 03_A	Zone-immissiepunt: GW=50 dB(A)	5,00	14,4	--	13,9	4,1	-7,1	-16,1	-28,4	-54,9	-114,5	--
HW 08_A	Westzanerdijk 141c; HW=51 dB(A)	7,50	14,4	--	13,9	4,0	-7,3	-16,4	-28,1	-53,8	-109,9	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lofi 2025 V1
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lofi - R.B.S.
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
HW 06_A	Kanaaldijk 5; HW=59 dB(A)	5,00	14,3	--	13,9	3,1	-7,5	-15,4	-25,9	-50,1	-101,8	--
HW 15_A	Kometensingel 479; HW= 55 dB(A)	5,00	13,4	--	13,1	1,1	-6,2	-14,9	-24,8	-49,9	-103,9	--
HW 05_A	Lp Kanaaldijk 9 Rood; HW=58 dB(A)	1,50	13,3	--	12,7	4,3	-7,5	-16,3	-27,8	-53,7	-110,3	--
HW 20_A	Lp Zijkanaal F Oost 23; HW=55 dB(A)	5,00	13,1	--	12,9	-0,4	-8,5	-17,7	-28,7	-54,1	-108,8	--
HW 16_A	Kotteraarstraat 69-77; HW=55 dB(A)	7,50	12,7	--	12,0	4,3	-6,2	-15,8	-26,0	-51,9	-108,4	--
Zp 07_A	Zone-immissiepunt: GW=50 dB(A)	5,00	12,6	--	12,0	3,2	-6,9	-17,4	-28,2	-53,8	-108,7	--
HW 04_A	Veldweg 37; HW=57 dB(A)	5,00	12,4	--	12,1	0,2	-9,4	-17,9	-30,2	-57,4	-117,7	--
HW 21_A	Bauduinlaan 42; HW=58 dB(A)	5,00	11,8	--	11,6	-2,2	-11,0	-20,0	-31,1	-58,4	-119,3	--
Zp 06_A	Zone-immissiepunt: GW=50 dB(A)	5,00	11,8	--	11,4	0,4	-9,1	-18,9	-29,6	-56,2	-113,3	--
Zp 12_A	Zone-immissiepunt: GW=50 dB(A)	5,00	11,1	--	10,9	-2,9	-11,4	-21,4	-33,7	-62,9	-128,9	--
HW 03_A	't Hoenstraat 49; HW=53 dB(A)	5,00	11,0	--	10,8	-2,9	-12,3	-21,3	-34,9	-65,1	--	--
HW 28_A	Machineweg 21; HW=59 dB(A)	5,00	10,1	--	9,8	-2,4	-12,3	-23,7	-39,5	-73,9	--	--
HW 26_A	Machineweg 14; HW=60 dB(A)???	5,00	9,9	--	9,5	-1,8	-12,7	-23,7	-38,4	-71,9	--	--
Zp 02_A	Zone-immissiepunt: GW=50 dB(A)	5,00	9,8	--	9,6	-4,7	-14,5	-24,3	-39,6	-73,3	--	--
HW 24_A	Machineweg 5 & 6; HW=60 dB(A)	5,00	9,7	--	9,4	-2,5	-13,1	-23,8	-37,2	-69,7	--	--
HW 22_A	Machineweg 1; HW=51 dB(A)	5,00	9,7	--	9,5	-5,0	-13,9	-24,3	-37,8	-70,2	--	--
HW 02_A	Overtoom 168; HW=51 dB(A)	1,50	9,5	--	9,3	-6,1	-20,1	-28,9	-39,2	-70,9	--	--
HW 25_A	Ringweg 2; HW=54 dB(A)	5,00	9,4	--	9,2	-4,8	-14,6	-25,5	-40,5	-75,0	--	--
Zp 13_A	Zone-immissiepunt: GW=50 dB(A)	5,00	8,7	--	8,6	-6,1	-15,5	-26,4	-41,0	-75,7	--	--
HW 01_A	Nauerna 3; HW=53 dB(A)	5,00	8,4	--	8,2	-5,7	-15,0	-26,3	-43,0	-79,6	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lofi 2025 V1
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lofi - R.B.S.
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Nacht Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Zp 01_A	Zone-immissiepunt: GW=50 dB(A)	5,00	8,0	--	7,8	-6,4	-15,9	-27,7	-45,5	-84,3	--	--
Zp 14_A	Zone-immissiepunt: GW=50 dB(A)	5,00	7,8	--	7,6	-6,9	-15,6	-27,7	-46,0	-84,9	--	--
HW 27_A	Noorderweg 14; HW=53 dB(A)	5,00	7,5	--	7,4	-7,5	-18,7	-32,4	-51,8	-90,1	--	--
HW 23_A	Machineweg 4; HW=60 dB(A)	5,00	6,8	--	6,6	-5,4	-17,1	-29,6	-46,0	-80,5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage C

Rapport: Resultatentabel
Model: Lofi 2025 V1
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lofi - I.B.S.
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
15_A	50 m. uit de grens van de inrichting	5,00	60,1	--	58,3	53,4	49,3	42,5	39,9	35,0	32,4	--
12_A	Rhoneweg 38	5,00	56,3	--	54,7	49,5	44,8	36,7	34,5	30,9	29,5	--
13_A	Rhoneweg 46	5,00	55,2	--	53,5	47,5	44,0	42,4	40,1	34,6	30,1	--
11_A	Rhoneweg 26	1,50	54,2	--	52,3	46,1	40,6	42,4	42,7	37,5	30,3	--
5_01_F	Kavel 5, dove gevel	36,00	47,7	--	44,1	41,5	37,6	36,8	37,2	33,6	28,0	--
6_02_C	Kavel 6, dove gevel	27,00	47,6	--	46,6	39,5	34,4	25,5	21,3	15,1	11,6	--
6_08_D	Kavel 6, dove gevel	30,00	47,5	--	45,1	42,0	36,5	31,3	30,7	26,6	21,3	--
5_01_E	Kavel 5, dove gevel	33,00	47,5	--	43,9	41,3	37,4	36,6	37,1	33,5	27,8	--
5_01_D	Kavel 5, dove gevel	30,00	47,4	--	44,3	40,8	36,8	36,2	36,6	33,0	27,4	--
6_02_F	Kavel 6, dove gevel	36,00	47,1	--	45,8	40,1	34,8	26,1	22,1	15,9	12,3	--
6_09_D	Kavel 6, dove gevel	30,00	47,1	--	44,8	41,5	36,4	30,2	29,6	26,0	21,5	--
5_01_B	Kavel 5, dove gevel	24,00	47,1	--	44,5	40,3	35,3	35,3	35,8	32,2	26,6	--
6_02_E	Kavel 6, dove gevel	33,00	47,1	--	45,7	40,0	34,8	26,0	22,0	15,7	12,2	--
6_08_C	Kavel 6, dove gevel	27,00	47,1	--	44,7	41,6	36,2	30,9	30,1	26,0	20,7	--
5_01_C	Kavel 5, dove gevel	27,00	47,1	--	43,9	40,9	36,2	35,7	36,2	32,6	27,0	--
6_09_C	Kavel 6, dove gevel	27,00	47,0	--	44,7	41,4	36,4	30,1	29,5	26,0	21,5	--
6_02_D	Kavel 6, dove gevel	30,00	47,0	--	45,7	39,9	34,7	25,8	21,8	15,6	12,0	--
6_01_D	Kavel 6, dove gevel	30,00	47,0	--	45,2	40,8	36,3	27,6	23,8	18,0	14,9	--
6_01_C	Kavel 6, dove gevel	27,00	46,9	--	45,0	40,7	36,3	27,4	23,6	17,7	14,7	--
6_02_B	Kavel 6, dove gevel	24,00	46,7	--	45,5	39,0	34,0	24,8	20,7	14,5	11,0	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lofi 2025 V1
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lofi - I.B.S.
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
6_09_B	Kavel 6, dove gevel	24,00	46,5	--	44,3	40,9	35,6	29,6	29,1	25,5	21,1	--
4_01_C	Kavel 4, dove gevel	27,00	46,4	--	44,5	39,9	34,7	32,2	30,0	24,3	16,2	--
6_01_B	Kavel 6, dove gevel	24,00	46,4	--	44,6	40,2	35,8	26,8	23,0	17,1	14,1	--
6_08_B	Kavel 6, dove gevel	24,00	46,3	--	44,2	40,4	35,1	29,7	29,1	25,2	20,1	--
5_01_F	Kavel 5, dove gevel	18,00	46,2	--	44,1	38,3	32,7	33,4	35,0	31,4	25,8	--
5_01_A	Kavel 5, dove gevel	21,00	46,1	--	43,0	39,8	34,4	34,9	35,4	31,8	26,2	--
6_10_B	Kavel 6, dove gevel	36,00	46,1	--	44,3	40,0	35,3	26,5	22,6	16,6	13,0	--
3_01_C	Kavel 3, dove gevel	27,00	46,1	--	42,8	40,0	36,4	35,1	34,2	29,5	22,1	--
5_06_F	Kavel 5, dove gevel	36,00	46,0	--	44,3	40,0	34,4	25,0	21,0	14,8	10,8	--
6_02_E	Kavel 6, dove gevel	15,00	46,0	--	45,0	38,1	31,5	21,1	17,3	11,2	8,1	--
6_09_F	Kavel 6, dove gevel	18,00	45,9	--	44,3	39,5	34,2	25,9	22,8	17,0	12,5	--
6_02_A	Kavel 6, dove gevel	21,00	45,9	--	45,0	37,5	31,9	22,9	19,1	12,9	9,6	--
4_01_B	Kavel 4, dove gevel	24,00	45,9	--	43,2	40,1	35,9	33,4	30,9	25,1	16,8	--
4_02_C	Kavel 4, dove gevel	27,00	45,9	--	44,2	39,0	34,5	30,2	27,8	22,3	14,2	--
6_09_A	Kavel 6, dove gevel	21,00	45,9	--	43,8	40,2	34,8	27,1	25,9	23,2	20,6	--
5_06_D	Kavel 5, dove gevel	30,00	45,9	--	44,4	39,2	33,4	23,5	19,3	12,9	8,7	--
6_01_A	Kavel 6, dove gevel	21,00	45,8	--	44,0	39,6	35,2	26,1	22,3	16,5	13,5	--
3_01_D	Kavel 3, dove gevel	30,00	45,8	--	43,2	39,3	35,3	33,5	33,3	29,1	22,1	--
5_06_E	Kavel 5, dove gevel	33,00	45,8	--	44,1	39,7	34,0	24,3	20,3	13,9	9,8	--
4_02_D	Kavel 4, dove gevel	30,00	45,8	--	43,8	39,4	34,9	30,5	28,2	22,6	14,5	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lofi 2025 V1
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lofi - I.B.S.
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
3_01_E	Kavel 3, dove gevel	33,00	45,7	--	42,7	39,7	35,6	33,9	33,7	29,4	22,4	--
6_02_F	Kavel 6, dove gevel	18,00	45,7	--	44,5	38,7	32,3	22,1	18,4	12,1	8,8	--
6_08_A	Kavel 6, dove gevel	21,00	45,7	--	43,7	39,8	34,3	28,3	28,3	24,4	19,4	--
3_01_B	Kavel 3, dove gevel	24,00	45,7	--	42,5	39,6	36,0	34,7	33,8	29,1	21,8	--
3_01_F	Kavel 3, dove gevel	36,00	45,6	--	42,1	40,0	36,0	34,3	34,0	29,7	22,7	--
5_06_C	Kavel 5, dove gevel	27,00	45,6	--	44,0	39,6	33,1	22,6	18,4	11,9	7,8	--
4_01_A	Kavel 4, dove gevel	21,00	45,5	--	42,9	39,8	35,5	32,9	30,4	24,6	16,4	--
4_02_B	Kavel 4, dove gevel	24,00	45,5	--	43,8	38,7	34,1	29,8	27,5	21,9	13,8	--
6_02_D	Kavel 6, dove gevel	12,00	45,4	--	44,4	37,5	30,9	20,1	16,0	9,9	7,0	--
6_10_A	Kavel 6, dove gevel	33,00	45,4	--	43,4	39,4	35,2	26,4	22,5	16,4	12,9	--
6_01_F	Kavel 6, dove gevel	18,00	45,3	--	43,5	39,0	34,7	25,4	21,7	15,9	12,9	--
5_01_E	Kavel 5, dove gevel	15,00	45,3	--	43,3	37,7	31,8	31,0	33,0	31,0	25,3	--
5_06_B	Kavel 5, dove gevel	24,00	45,2	--	43,6	39,1	32,5	21,6	17,5	10,9	6,7	--
4_01_F	Kavel 4, dove gevel	18,00	45,1	--	43,0	38,2	34,4	32,4	29,9	24,1	15,8	--
4_01_E	Kavel 4, dove gevel	33,00	45,1	--	43,3	39,3	32,6	22,4	18,0	11,3	6,5	--
6_08_F	Kavel 6, dove gevel	18,00	44,9	--	43,1	38,9	33,2	25,8	23,4	17,7	11,9	--
6_02_C	Kavel 6, dove gevel	9,00	44,9	--	44,0	36,6	30,2	19,3	15,1	9,0	6,3	--
6_02_A	Kavel 6, dove gevel	2,00	44,8	--	44,3	34,1	26,3	17,9	13,7	7,5	5,1	--
3_01_A	Kavel 3, dove gevel	21,00	44,7	--	40,8	39,3	35,5	34,3	33,4	28,8	21,4	--
4_02_A	Kavel 4, dove gevel	21,00	44,7	--	42,4	38,7	34,4	30,4	27,9	22,1	14,0	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lofi 2025 V1
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lofi - I.B.S.
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
6_01_E	Kavel 6, dove gevel	15,00	44,7	--	42,9	38,4	34,1	24,8	21,1	15,3	12,3	--
6_02_B	Kavel 6, dove gevel	6,00	44,7	--	44,1	34,5	29,5	18,6	14,4	8,2	5,7	--
5_06_A	Kavel 5, dove gevel	21,00	44,7	--	43,1	38,5	31,9	20,7	16,7	10,0	5,8	--
4_01_E	Kavel 4, dove gevel	15,00	44,7	--	42,6	37,7	34,0	31,9	29,4	23,6	15,4	--
4_01_D	Kavel 4, dove gevel	30,00	44,7	--	42,9	38,9	32,1	21,7	17,3	10,6	6,1	--
4_01_F	Kavel 4, dove gevel	36,00	44,6	--	42,8	39,0	32,8	23,1	18,7	12,0	7,3	--
6_09_E	Kavel 6, dove gevel	15,00	44,6	--	42,6	38,8	33,6	25,0	21,4	15,4	11,4	--
6_08_E	Kavel 6, dove gevel	15,00	44,4	--	42,7	38,2	32,6	24,9	21,7	15,7	10,3	--
5_01_D	Kavel 5, dove gevel	12,00	44,4	--	42,8	37,1	31,0	29,4	29,1	24,7	18,1	--
4_01_D	Kavel 4, dove gevel	12,00	44,3	--	42,3	37,3	33,7	31,5	29,0	23,2	15,0	--
3_02_C	Kavel 3, dove gevel	27,00	44,3	--	42,0	38,2	33,6	31,1	28,2	21,5	11,5	--
6_08_D	Kavel 6, dove gevel	12,00	44,3	--	42,0	38,5	34,3	28,7	25,4	19,2	12,6	--
5_06_F	Kavel 5, dove gevel	18,00	44,3	--	42,7	38,1	31,3	19,8	15,9	9,2	5,1	--
3_02_D	Kavel 3, dove gevel	30,00	44,2	--	42,4	37,8	33,0	29,3	25,8	18,9	9,3	--
5_01_C	Kavel 5, dove gevel	9,00	44,1	--	42,7	36,3	30,6	28,7	27,0	21,5	13,9	--
3_08_F	Kavel 3, dovegevel	36,00	44,1	--	42,4	38,1	31,6	21,3	16,8	9,7	4,5	--
2_01_D	Kavel 2, dove gevel	30,00	44,0	--	41,6	38,6	33,1	29,7	27,8	21,6	11,5	--
3_01_F	Kavel 3, dove gevel	18,00	44,0	--	40,5	38,0	34,4	33,3	33,1	28,4	21,1	--
6_01_D	Kavel 6, dove gevel	12,00	44,0	--	42,2	37,7	33,5	24,1	20,4	14,6	11,6	--
3_02_B	Kavel 3, dove gevel	24,00	44,0	--	41,7	37,8	33,3	30,7	27,7	20,9	10,8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lofi 2025 V1
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lofi - I.B.S.
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
6_08_B	Kavel 6, dove gevel	6,00	43,9	--	43,1	34,4	31,0	22,6	19,2	13,1	8,3	--
6_09_D	Kavel 6, dove gevel	12,00	43,9	--	41,9	38,1	33,1	24,1	20,4	14,3	10,6	--
2_01_F	Kavel 2, dove gevel	36,00	43,9	--	41,3	38,6	32,7	28,5	28,3	23,7	16,8	--
4_02_F	Kavel 4, dove gevel	18,00	43,8	--	41,8	37,1	33,2	29,8	27,4	21,7	13,5	--
5_01_B	Kavel 5, dove gevel	6,00	43,8	--	42,8	34,3	30,0	28,0	25,5	19,6	11,8	--
2_02_D	Kavel 2, dove gevel	30,00	43,8	--	41,1	38,4	33,2	30,0	28,1	22,1	12,1	--
5_06_E	Kavel 5, dove gevel	15,00	43,8	--	42,2	37,6	30,7	18,8	14,3	7,8	4,1	--
3_02_A	Kavel 3, dove gevel	21,00	43,8	--	41,4	37,9	33,2	30,2	27,1	20,3	10,2	--
6_08_A	Kavel 6	2,00	43,7	--	42,9	34,6	28,6	24,1	21,4	15,5	10,8	--
2_01_C	Kavel 2, dove gevel	27,00	43,7	--	41,2	38,3	32,8	29,5	27,2	20,8	10,6	--
5_01_A	Kavel 5, dove gevel	2,00	43,7	--	43,0	33,7	25,9	25,7	23,8	17,7	10,0	--
6_08_C	Kavel 6, dove gevel	9,00	43,6	--	42,3	36,5	31,6	23,2	19,8	13,7	8,8	--
1_01_A	Kavel 1, dove gevel	39,00	43,6	--	41,3	38,0	32,4	28,6	28,0	23,4	15,1	--
2_01_E	Kavel 2, dove gevel	33,00	43,6	--	41,8	37,7	31,1	20,1	15,7	8,9	3,4	--
3_02_F	Kavel 3, dove gevel	18,00	43,5	--	41,2	37,6	32,9	29,8	26,6	19,7	9,7	--
3_01_E	Kavel 3, dove gevel	15,00	43,5	--	40,3	37,3	33,7	32,1	31,4	28,1	20,8	--
2_02_C	Kavel 2, dove gevel	27,00	43,5	--	40,8	38,1	32,9	29,7	27,6	21,4	11,3	--
3_08_E	Kavel 3, dovegevel	33,00	43,4	--	41,8	37,5	31,2	20,8	16,3	9,2	4,1	--
2_01_B	Kavel 2, dove gevel	24,00	43,4	--	40,9	38,0	32,5	29,2	26,7	20,2	10,0	--
3_02_E	Kavel 3, dove gevel	15,00	43,4	--	41,1	37,3	32,7	29,5	26,2	19,3	9,3	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lofi 2025 V1
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lofi - I.B.S.
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
1_01_E	Kavel 1, dove gevel	33,00	43,3	--	40,7	37,9	32,7	29,4	27,5	21,1	10,5	--
3_02_D	Kavel 3, dove gevel	12,00	43,3	--	41,2	37,1	32,5	29,1	25,8	18,9	8,9	--
2_01_A	Kavel 2, dove gevel	21,00	43,3	--	40,7	38,0	32,8	29,4	26,6	20,0	9,9	--
4_02_E	Kavel 4, dove gevel	15,00	43,3	--	41,5	36,1	32,3	29,3	26,9	21,2	13,0	--
6_01_C	Kavel 6, dove gevel	9,00	43,3	--	41,5	36,8	33,0	23,3	19,4	13,8	10,9	--
1_11_A	Kavel 1, dove gevel	45,00	43,2	--	40,1	38,4	32,6	29,0	29,9	25,1	16,0	--
3_01_D	Kavel 3, dove gevel	12,00	43,2	--	40,2	37,5	33,7	31,3	29,2	23,3	14,5	--
3_02_C	Kavel 3, dove gevel	9,00	43,2	--	41,3	36,6	32,3	28,8	25,5	18,5	8,6	--
2_02_B	Kavel 2, dove gevel	24,00	43,2	--	40,5	37,8	32,6	29,4	27,1	20,8	10,7	--
5_06_D	Kavel 5, dove gevel	12,00	43,2	--	41,6	37,1	30,1	17,9	13,3	6,8	3,5	--
6_09_C	Kavel 6, dove gevel	9,00	43,1	--	41,2	37,1	32,5	23,3	19,3	13,3	9,8	--
2_08_E	Kavel 2, dove gevel	33,00	43,1	--	41,6	36,3	30,9	25,4	21,7	14,7	5,9	--
2_01_F	Kavel 2, dove gevel	18,00	43,1	--	40,5	37,7	32,5	29,2	26,3	19,7	9,5	--
2_08_F	Kavel 2, dove gevel	36,00	43,1	--	41,3	36,8	31,3	26,0	22,3	15,3	6,4	--
4_01_A	Kavel 4, dove gevel	2,00	43,1	--	42,3	32,9	27,1	26,7	24,4	18,0	10,4	--
1_01_D	Kavel 1, dove gevel	30,00	43,0	--	40,4	37,7	32,4	29,2	26,9	20,4	9,6	--
2_01_E	Kavel 2, dove gevel	15,00	43,0	--	40,5	37,6	32,4	29,0	26,0	19,4	9,3	--
2_01_D	Kavel 2, dove gevel	12,00	43,0	--	40,7	37,4	32,2	28,7	25,7	19,0	9,0	--
5_02_E	Kavel 5, dove gevel	33,00	43,0	--	41,1	37,3	30,7	20,5	18,4	13,9	8,4	--
4_01_C	Kavel 4, dove gevel	9,00	43,0	--	42,4	33,4	25,1	13,6	9,0	3,1	1,4	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lofi 2025 V1
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lofi - I.B.S.
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
2_01_C	Kavel 2, dove gevel	9,00	42,9	--	40,8	37,0	32,1	28,5	25,4	18,7	8,7	--
3_01_C	Kavel 3, dove gevel	9,00	42,9	--	40,3	36,9	33,4	30,8	28,0	21,6	12,2	--
2_02_A	Kavel 2, dove gevel	21,00	42,9	--	40,3	37,6	32,4	29,1	26,7	20,3	10,2	--
1_01_B	Kavel 1, dove gevel	42,00	42,9	--	39,6	38,2	32,7	29,1	29,1	24,7	15,3	--
1_11_F	Kavel 1, dove gevel	42,00	42,9	--	39,8	38,1	32,3	28,5	29,1	24,8	15,7	--
5_06_C	Kavel 5, dove gevel	9,00	42,9	--	41,5	36,5	29,6	17,2	12,5	6,0	3,1	--
3_02_B	Kavel 3, dove gevel	6,00	42,9	--	41,4	34,7	31,9	28,5	25,2	18,2	8,4	--
4_01_B	Kavel 4, dove gevel	6,00	42,9	--	42,1	32,3	29,4	24,7	21,1	14,6	7,9	--
1_01_F	Kavel 1, dove gevel	36,00	42,9	--	41,0	37,1	31,0	23,1	18,9	11,5	2,5	--
1_03_B	Kavel 1, dove gevel	60,00	42,8	--	38,9	38,1	32,8	31,3	31,0	26,0	16,8	--
6_05_F	Kavel 6, dove gevel	18,00	42,8	--	41,4	36,5	29,6	17,9	13,5	7,0	2,6	--
4_02_D	Kavel 4, dove gevel	12,00	42,8	--	41,0	35,6	32,0	29,0	26,6	20,9	12,7	--
1_01_C	Kavel 1, dove gevel	45,00	42,8	--	39,9	37,7	31,5	28,5	29,6	24,7	15,4	--
1_03_E	Kavel 1, dove gevel	51,00	42,8	--	39,2	37,6	32,3	31,3	31,3	26,5	17,6	--
5_06_A	Kavel 5	2,00	42,8	--	41,9	34,6	25,9	15,8	11,2	4,7	2,5	--
6_01_B	Kavel 6, dove gevel	6,00	42,8	--	41,4	34,7	32,3	22,7	18,8	13,1	10,3	--
1_01_C	Kavel 1, dove gevel	27,00	42,8	--	40,2	37,4	32,2	28,9	26,5	19,8	9,0	--
2_02_F	Kavel 2, dove gevel	18,00	42,7	--	40,2	37,3	32,1	28,9	26,4	20,0	9,9	--
5_02_F	Kavel 5, dove gevel	36,00	42,7	--	41,0	36,8	30,7	20,0	15,5	9,0	4,6	--
1_03_C	Kavel 1, dove gevel	63,00	42,7	--	38,2	38,4	33,1	31,6	31,3	26,3	17,0	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lofi 2025 V1
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lofi - I.B.S.
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
1_03_B	Kavel 1, dove gevel	42,00	42,7	--	40,4	36,9	31,2	27,3	27,3	24,7	15,5	--
1_03_F	Kavel 1, dove gevel	54,00	42,7	--	38,4	37,9	32,6	31,8	32,0	27,8	18,2	--
2_02_E	Kavel 2, dove gevel	15,00	42,7	--	40,2	37,2	32,0	28,7	26,1	19,7	9,7	--
2_02_D	Kavel 2, dove gevel	12,00	42,7	--	40,3	37,0	31,9	28,5	25,8	19,4	9,4	--
5_06_B	Kavel 5, dove gevel	6,00	42,7	--	41,6	34,7	28,9	16,6	11,9	5,3	2,8	--
2_02_C	Kavel 2, dove gevel	9,00	42,6	--	40,4	36,6	31,7	28,3	25,5	19,2	9,2	--
1_11_E	Kavel 1, dove gevel	39,00	42,6	--	39,6	37,9	31,9	27,9	27,9	23,9	15,5	--
1_03_A	Kavel 1, dove gevel	57,00	42,6	--	38,7	37,9	32,5	31,1	30,8	25,8	16,6	--
6_01_A	Kavel 6, dove gevel	2,00	42,6	--	41,6	34,8	27,5	21,0	18,1	12,5	9,7	--
1_01_B	Kavel 1, dove gevel	24,00	42,6	--	39,9	37,2	32,4	29,2	26,4	19,7	8,8	--
2_01_B	Kavel 2, dove gevel	6,00	42,5	--	40,9	35,0	31,5	28,2	25,1	18,5	8,4	--
5_02_D	Kavel 5, dove gevel	30,00	42,4	--	40,6	36,7	30,1	19,8	17,8	13,3	7,9	--
1_01_A	Kavel 1, dove gevel	21,00	42,4	--	39,7	36,9	32,2	28,9	26,1	19,3	8,4	--
6_09_B	Kavel 6, dove gevel	6,00	42,4	--	40,9	34,8	31,8	22,5	18,5	12,5	9,1	--
1_01_E	Kavel 1, dove gevel	15,00	42,3	--	39,7	37,0	32,1	28,5	25,5	18,7	7,9	--
1_03_A	Kavel 1, dove gevel	39,00	42,3	--	40,2	36,7	30,8	26,5	25,5	20,3	11,3	--
1_01_D	Kavel 1, dove gevel	12,00	42,3	--	39,8	36,8	31,9	28,3	25,2	18,5	7,7	--
1_01_C	Kavel 1, dove gevel	9,00	42,3	--	40,0	36,4	32,0	28,1	25,0	18,2	7,5	--
2_02_B	Kavel 2, dove gevel	6,00	42,3	--	40,6	35,0	31,4	28,0	25,2	18,9	8,9	--
1_02_E	Kavel 1, dove gevel	33,00	42,3	--	40,1	36,8	31,2	25,8	21,7	14,0	3,0	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lofi 2025 V1
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lofi - I.B.S.
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
1_07_A	Kavel 1, dove gevel	54,00	42,3	--	39,4	37,0	30,9	28,9	29,0	23,9	13,9	--
1_01_F	Kavel 1, dove gevel	18,00	42,3	--	39,7	36,7	32,0	28,8	25,8	19,0	8,2	--
1_03_D	Kavel 1, dove gevel	48,00	42,2	--	38,9	37,1	31,5	29,7	30,1	25,1	15,9	--
3_02_A	Kavel 3, dove gevel	2,00	42,2	--	41,0	34,0	27,6	26,7	24,6	17,8	8,0	--
4_08_F	Kavel 4, dove gevel	36,00	42,2	--	40,0	36,6	30,3	27,2	24,9	18,5	9,7	--
1_16_B	Kavel 1, dove gevel	39,00	42,2	--	40,3	36,4	30,2	22,5	18,2	10,6	0,8	--
1_03_F	Kavel 1, dove gevel	36,00	42,2	--	39,9	36,5	31,7	26,9	22,8	15,1	3,6	--
6_09_A	Kavel 6, dove gevel	2,00	42,1	--	41,0	34,5	27,5	21,0	17,7	11,7	8,4	--
3_01_B	Kavel 3, dove gevel	6,00	42,1	--	40,0	34,7	32,6	30,0	26,9	20,3	10,8	--
1_02_D	Kavel 1, dove gevel	30,00	42,1	--	39,9	36,6	31,6	26,5	22,5	14,9	3,7	--
6_05_E	Kavel 6, dove gevel	15,00	42,1	--	40,6	35,9	28,9	16,8	12,3	5,7	1,7	--
1_11_D	Kavel 1, dove gevel	36,00	42,1	--	39,3	37,5	31,3	25,7	24,0	17,1	6,6	--
1_16_F	Kavel 1, dove gevel	51,00	42,1	--	39,4	37,0	31,0	27,0	26,4	22,6	14,1	--
1_16_A	Kavel 1, dove gevel	36,00	42,1	--	39,9	36,6	31,1	25,7	21,7	13,9	2,7	--
4_02_C	Kavel 4, dove gevel	9,00	42,0	--	40,9	33,6	29,4	24,7	21,1	14,4	7,0	--
5_02_C	Kavel 5, dove gevel	27,00	41,9	--	40,2	36,2	29,5	19,1	17,2	12,8	7,5	--
1_16_A	Kavel 1, dove gevel	54,00	41,9	--	38,6	37,2	31,4	27,7	28,4	24,3	14,3	--
1_16_C	Kavel 1, dove gevel	42,00	41,9	--	39,8	36,7	30,5	22,8	18,6	11,0	1,1	--
1_01_B	Kavel 1, dove gevel	6,00	41,9	--	40,1	34,5	31,6	27,8	24,7	17,9	7,3	--
1_03_E	Kavel 1, dove gevel	33,00	41,9	--	39,6	36,3	31,4	26,5	22,5	14,7	3,2	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lofi 2025 V1
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lofi - I.B.S.
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
2_01_A	Kavel 2, dove gevel	2,00	41,9	--	40,5	34,5	27,5	26,4	24,6	18,0	7,9	--
1_03_C	Kavel 1, dove gevel	45,00	41,9	--	38,7	36,8	31,0	28,1	29,8	24,9	15,7	--
1_02_C	Kavel 1, dove gevel	27,00	41,8	--	39,6	36,3	31,3	26,2	22,2	14,5	3,4	--
1_07_F	Kavel 1, dove gevel	51,00	41,8	--	38,9	36,6	30,6	28,3	28,8	23,7	13,7	--
4_03_D	Kavel 4, dove gevel	30,00	41,7	--	40,3	35,3	27,6	16,4	12,0	4,7	0,3	--
1_16_B	Kavel 1, dove gevel	57,00	41,6	--	38,9	37,2	30,9	24,1	20,1	12,6	1,9	--
1_03_D	Kavel 1, dove gevel	30,00	41,6	--	39,4	36,1	31,1	26,2	22,1	14,4	2,9	--
1_02_D	Kavel 1, dove gevel	12,00	41,6	--	39,4	36,0	31,1	25,6	21,5	13,8	2,8	--
1_07_E	Kavel 1, dove gevel	48,00	41,6	--	38,6	36,6	30,6	27,8	28,6	23,5	13,5	--
1_02_E	Kavel 1, dove gevel	15,00	41,6	--	39,3	36,1	31,0	25,9	21,9	14,2	3,0	--
1_02_B	Kavel 1, dove gevel	24,00	41,6	--	39,4	36,1	31,0	25,9	21,8	14,2	3,1	--
4_02_B	Kavel 4, dove gevel	6,00	41,6	--	40,7	31,7	28,9	24,3	20,6	14,0	6,8	--
1_02_A	Kavel 1, dove gevel	21,00	41,6	--	39,2	36,2	31,0	25,5	21,5	13,8	2,8	--
1_03_B	Kavel 1, dove gevel	24,00	41,5	--	39,0	36,3	31,3	27,0	23,3	15,7	4,2	--
2_02_A	Kavel 2, dove gevel	2,00	41,5	--	40,1	34,1	27,1	26,2	24,7	18,5	8,5	--
6_05_D	Kavel 6, dove gevel	12,00	41,5	--	40,0	35,4	28,2	16,0	11,3	4,7	1,2	--
1_02_F	Kavel 1, dove gevel	18,00	41,5	--	39,2	36,0	30,8	25,3	21,2	13,6	2,5	--
1_02_C	Kavel 1, dove gevel	9,00	41,5	--	39,4	35,6	30,9	25,3	21,2	13,5	2,6	--
5_02_B	Kavel 5, dove gevel	24,00	41,5	--	39,7	35,7	28,9	18,5	16,7	12,3	7,1	--
1_03_E	Kavel 1, dove gevel	15,00	41,5	--	38,9	36,2	31,4	26,4	22,5	14,7	3,1	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lofi 2025 V1
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lofi - I.B.S.
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
4_02_A	Kavel 4, dove gevel	2,00	41,4	--	40,8	31,2	24,9	22,8	20,0	13,4	6,5	--
1_03_D	Kavel 1, dove gevel	12,00	41,4	--	39,0	36,1	31,3	26,1	22,0	14,3	2,8	--
1_03_F	Kavel 1, dove gevel	18,00	41,4	--	38,9	36,2	31,1	26,2	22,3	14,6	3,1	--
1_16_E	Kavel 1, dove gevel	48,00	41,4	--	39,1	36,4	30,0	22,9	18,8	11,3	0,7	--
1_03_C	Kavel 1, dove gevel	27,00	41,4	--	39,1	35,9	30,9	25,9	21,8	14,0	2,5	--
6_05_C	Kavel 6, dove gevel	9,00	41,4	--	40,0	34,8	27,8	15,4	10,7	4,0	0,8	--
1_03_A	Kavel 1, dove gevel	21,00	41,4	--	38,9	36,0	31,1	26,7	22,8	15,2	3,6	--
1_03_C	Kavel 1, dove gevel	9,00	41,4	--	39,1	35,7	31,1	25,7	21,6	13,8	2,5	--
1_07_C	Kavel 1, dove gevel	60,00	41,3	--	39,0	36,7	29,6	16,5	11,2	3,2	-4,0	--
6_05_A	Kavel 6	2,00	41,3	--	40,3	33,6	25,0	14,3	9,6	2,9	0,4	--
1_16_D	Kavel 1, dove gevel	45,00	41,3	--	38,9	36,5	30,1	22,7	18,6	11,0	0,6	--
1_16_D	Kavel 1, dove gevel	63,00	41,2	--	38,4	37,1	30,1	17,1	11,7	3,8	-3,5	--
1_02_B	Kavel 1, dove gevel	6,00	41,1	--	39,6	33,7	30,5	24,9	20,8	13,1	2,4	--
6_05_B	Kavel 6, dove gevel	6,00	41,1	--	40,1	33,1	27,2	14,9	10,1	3,4	0,6	--
1_11_C	Kavel 1, dove gevel	33,00	41,1	--	38,6	36,6	30,0	18,6	14,2	7,2	1,2	--
4_03_C	Kavel 4, dove gevel	27,00	41,1	--	39,7	34,8	26,9	15,8	11,5	4,1	0,0	--
1_07_B	Kavel 1, dove gevel	57,00	41,1	--	38,7	36,5	29,3	16,1	10,8	2,8	-4,2	--
1_07_D	Kavel 1, dove gevel	63,00	41,0	--	38,2	37,0	30,0	16,9	11,6	3,6	-3,8	--
5_02_A	Kavel 5, dove gevel	21,00	41,0	--	39,3	35,3	28,4	17,9	16,2	11,9	6,7	--
1_01_A	Kavel 1, dove gevel	2,00	41,0	--	39,6	33,4	27,3	26,1	24,2	17,5	7,0	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lofi 2025 V1
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lofi - I.B.S.
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
1_16_C	Kavel 1, dove gevel	60,00	41,0	--	38,2	36,9	29,8	16,7	11,4	3,4	-3,7	--
3_01_A	Kavel 3, dove gevel	2,00	40,9	--	39,3	33,5	27,8	27,8	25,6	18,9	9,3	--
1_03_B	Kavel 1, dove gevel	6,00	40,9	--	39,2	33,8	30,7	25,3	21,2	13,4	2,2	--
4_03_B	Kavel 4, dove gevel	24,00	40,7	--	39,3	34,4	26,4	15,1	10,8	3,4	-0,5	--
5_02_F	Kavel 5, dove gevel	18,00	40,6	--	38,8	34,9	27,8	17,3	15,7	11,4	6,3	--
10_A	Barajasweg 2-8	5,00	40,3	--	38,7	32,6	29,7	25,4	21,2	13,3	1,1	--
4_03_A	Kavel 4, dove gevel	21,00	40,3	--	38,9	34,0	25,9	14,4	10,3	2,9	-0,8	--
4_08_E	Kavel 4, dove gevel	33,00	40,2	--	38,5	34,2	27,2	23,1	20,1	13,3	6,0	--
1_02_A	Kavel 1, dove gevel	2,00	40,2	--	38,9	32,6	26,2	23,3	20,3	12,6	2,1	--
5_02_E	Kavel 5, dove gevel	15,00	40,1	--	38,4	34,5	27,2	16,7	15,2	11,0	6,0	--
4_03_F	Kavel 4, dove gevel	18,00	40,0	--	38,6	33,8	25,4	13,9	10,1	2,9	-1,1	--
1_03_A	Kavel 1, dove gevel	2,00	40,0	--	38,6	32,7	26,5	23,7	20,6	12,9	1,8	--
14_A	Antony Moddermanstraat 184	16,50	39,8	--	38,1	31,1	28,6	27,6	26,0	19,6	7,5	--
5_02_C	Kavel 5, dove gevel	9,00	39,7	--	38,2	33,6	26,1	14,5	11,7	7,2	3,4	--
5_02_D	Kavel 5, dove gevel	12,00	39,7	--	38,0	34,1	26,5	14,7	12,0	7,0	3,0	--
2_09_B	Kavel 2, dove gevel	36,00	39,6	--	37,3	35,0	27,2	13,7	8,3	0,2	-5,2	--
5_02_A	Kavel 5, dove gevel	2,00	39,6	--	38,8	31,2	21,7	14,0	12,9	9,8	4,8	--
1_09_A	Kavel 1, dove gevel	45,00	39,5	--	37,2	34,9	27,2	16,2	12,2	5,3	-3,2	--
4_03_E	Kavel 4, dove gevel	15,00	39,5	--	38,0	33,4	24,8	13,0	8,4	1,7	-1,9	--
5_02_B	Kavel 5, dove gevel	6,00	39,5	--	38,4	31,7	25,4	14,3	11,8	8,2	5,1	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lofi 2025 V1
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lofi - I.B.S.
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
4_03_D	Kavel 4, dove gevel	12,00	39,3	--	38,0	33,1	24,4	12,4	7,6	1,2	-2,2	--
4_03_C	Kavel 4, dove gevel	9,00	39,3	--	38,0	32,6	24,1	12,2	7,6	1,3	-2,4	--
4_03_A	Kavel 4	2,00	39,2	--	38,4	30,7	20,7	11,0	6,6	0,7	-2,9	--
4_08_D	Kavel 4, dove gevel	30,00	39,1	--	37,4	33,0	25,9	21,5	18,3	11,7	5,6	--
4_03_B	Kavel 4	6,00	39,0	--	38,2	30,7	23,5	11,8	7,1	1,0	-2,6	--
MTG 5_A	Willem Molengraafstraat 1; MTG=55 dB(A)	16,50	38,9	--	37,0	30,3	28,2	27,2	26,2	20,0	7,9	--
1_09_B	Kavel 1	42,00	38,9	--	36,5	34,4	26,6	14,4	11,2	5,1	-3,5	--
6_03_F	Kavel 6, dove gevel	36,00	38,8	--	37,9	30,7	22,6	10,9	4,1	-4,4	-8,0	--
2_09_A	Kavel 2	33,00	38,7	--	36,1	34,4	26,7	13,1	7,9	-0,2	-5,5	--
1_09_A	Kavel 1	39,00	38,5	--	36,1	34,1	26,2	14,0	10,9	4,8	-3,7	--
4_08_C	Kavel 4, dove gevel	27,00	38,3	--	36,7	32,1	25,2	20,7	17,3	11,3	5,2	--
1_09_F	Kavel 1	36,00	38,0	--	35,5	33,7	25,8	12,6	7,3	-0,9	-7,4	--
4_08_E	Kavel 4, dove gevel	15,00	37,7	--	36,3	31,1	24,6	19,1	15,1	9,8	3,7	--
4_08_B	Kavel 4, dove gevel	24,00	37,7	--	36,1	31,5	24,7	20,2	16,6	10,9	4,8	--
3_08_D	Kavel 3, dovegevel	30,00	37,7	--	36,6	30,6	22,5	11,9	5,4	-4,2	-12,4	--
6_11_D	Kavel 6	30,00	37,6	--	36,6	30,1	21,6	12,4	8,8	4,5	-0,5	--
01_A	Lou Jansenplein 2-80	5,00	37,4	--	36,1	26,1	24,4	25,2	25,0	19,5	8,9	--
06_A	Anton Struikstraat 1-8	5,00	37,2	--	36,5	26,7	23,6	18,7	15,2	7,7	-4,2	--
4_08_A	Kavel 4, dove gevel	21,00	37,2	--	35,5	30,9	24,2	19,7	16,0	10,6	4,5	--
6_04_F	Kavel 6, dove gevel	36,00	37,1	--	36,2	29,0	20,7	9,0	2,1	-5,7	-9,8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lofi 2025 V1
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lofi - I.B.S.
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
3_03_E	Kavel 3, dove gevel	30,00	37,0	--	35,8	30,3	22,6	13,5	7,4	-1,1	-9,6	--
4_08_D	Kavel 4, dove gevel	12,00	36,8	--	35,5	29,8	22,6	14,8	10,9	5,3	-0,9	--
4_08_F	Kavel 4, dove gevel	18,00	36,6	--	35,0	30,4	23,8	19,2	15,5	10,2	4,1	--
05_A	Anton Struikstraat 13-20	5,00	36,6	--	36,0	25,5	22,4	17,2	13,4	5,8	-5,8	--
6_10_F	Kavel 6	36,00	36,6	--	35,6	28,7	20,3	9,0	2,1	-5,0	-8,9	--
6_03_E	Kavel 6, dove gevel	33,00	36,4	--	35,6	28,1	19,8	8,0	1,8	-4,4	-8,1	--
4_08_A	Kavel 4, dove gevel	2,00	36,3	--	35,2	28,3	22,0	15,8	13,2	8,7	2,7	--
4_08_C	Kavel 4, dove gevel	9,00	36,3	--	35,1	28,8	22,3	15,0	10,9	5,7	0,4	--
Zp 08_A	Zone-immissiepunt: GW=50 dB(A)	5,00	36,2	--	34,9	27,4	25,3	21,9	13,5	-3,8	-43,0	--
5_07_F	Kavel 5	36,00	36,1	--	35,1	28,1	20,3	8,6	1,8	-5,4	-9,5	--
MTG 6_A	Pieter Postsingel 75; MTG=55 dB(A)	5,00	36,0	--	33,9	25,2	25,6	27,3	24,9	14,3	-10,9	--
5_03_F	Kavel 5, dove gevel	18,00	36,0	--	35,0	28,4	20,8	9,1	2,5	-5,6	-10,2	--
4_08_B	Kavel 4, dove gevel	6,00	35,9	--	35,1	26,8	21,9	15,2	11,4	7,4	3,0	--
3_08_C	Kavel 3, dovegevel	27,00	35,8	--	34,8	28,0	18,8	7,3	0,2	-9,9	-17,8	--
6_03_D	Kavel 6, dove gevel	30,00	35,7	--	34,8	27,3	19,1	7,2	1,6	-4,6	-8,2	--
4_10_F	Kavel 4	36,00	35,5	--	33,7	29,7	22,7	19,2	16,6	11,3	5,0	--
3_03_D	Kavel 3, dove gevel	27,00	35,5	--	34,4	28,5	20,3	11,0	5,7	-2,5	-11,0	--
2_08_D	Kavel 2, dove gevel	30,00	35,3	--	33,7	28,9	22,5	17,0	11,3	2,0	-10,0	--
2_03_D	Kavel 2	30,00	35,2	--	33,8	29,0	21,7	9,3	2,0	-7,6	-16,1	--
4_06_F	Kavel 4	18,00	35,1	--	34,1	27,2	18,7	9,0	5,4	0,9	-1,5	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lofi 2025 V1
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lofi - I.B.S.
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
6_03_C	Kavel 6, dove gevel	27,00	35,0	--	34,2	26,7	18,4	6,5	1,1	-5,1	-8,7	--
1_07_D	Kavel 1, dove gevel	45,00	34,9	--	32,4	29,5	23,7	21,0	19,2	11,8	-0,7	--
3_03_C	Kavel 3, dove gevel	24,00	34,7	--	33,5	27,6	19,4	10,5	5,2	-3,0	-11,5	--
5_04_F	Kavel 5	18,00	34,6	--	33,8	26,0	17,4	5,4	-1,9	-9,5	-14,0	--
3_08_B	Kavel 3, dovegevel	24,00	34,6	--	33,5	27,2	19,1	10,8	4,2	-5,6	-14,1	--
5_03_E	Kavel 5, dove gevel	15,00	34,5	--	33,5	26,7	18,8	7,4	1,4	-6,2	-10,7	--
6_03_B	Kavel 6, dove gevel	24,00	34,4	--	33,6	26,1	17,9	6,0	0,7	-5,5	-9,1	--
HW 18_A	Spaandammerdijk 314; HW=56 dB(A)	7,50	34,4	--	32,9	26,0	24,3	20,9	13,6	-1,6	-34,4	--
4_09_B	Kavel 4, dove gevel	36,00	34,4	--	33,5	26,4	17,7	6,1	-1,2	-8,9	-13,8	--
3_03_B	Kavel 3, dove gevel	21,00	34,1	--	32,9	27,0	18,9	10,2	5,0	-3,3	-11,8	--
1_05_C	Kavel 1	9,00	34,1	--	32,2	28,9	21,0	9,0	4,5	-3,8	-12,2	--
4_09_D	Kavel 4	30,00	34,1	--	33,3	25,7	16,3	4,8	-2,4	-10,4	-15,7	--
02_A	Anton Struikstraat 49-56	5,00	34,0	--	33,2	23,8	20,4	16,2	12,9	5,7	-6,0	--
4_07_F	Kavel 4, dove gevel	18,00	33,9	--	33,1	25,7	17,0	8,3	5,8	1,5	-1,0	--
1_11_B	Kavel 1, dove gevel	30,00	33,8	--	32,3	27,9	20,8	8,1	0,6	-9,6	-19,0	--
6_03_A	Kavel 6, dove gevel	21,00	33,8	--	33,0	25,5	17,4	5,4	0,2	-6,0	-9,6	--
4_05_F	Kavel 4	18,00	33,8	--	32,9	25,9	17,0	7,2	4,4	0,0	-2,7	--
1_05_A	Kavel 1	2,00	33,8	--	32,6	26,7	18,5	8,1	3,6	-4,0	-12,5	--
3_03_A	Kavel 3, dove gevel	18,00	33,7	--	32,6	26,6	18,5	9,9	4,7	-3,7	-12,2	--
3_08_A	Kavel 3, dovegevel	21,00	33,7	--	32,6	26,3	18,1	9,7	3,1	-6,1	-14,5	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lofi 2025 V1
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lofi - I.B.S.
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
1_05_B	Kavel 1	6,00	33,6	--	32,2	27,0	20,6	8,8	4,3	-3,9	-12,4	--
5_03_D	Kavel 5, dove gevel	12,00	33,6	--	32,6	25,8	18,1	7,0	1,0	-6,7	-11,1	--
04_A	Anton Struikstraat 25-32	5,00	33,4	--	33,0	22,0	15,7	11,0	8,7	2,2	-7,9	--
2_10_F	Kavel 2	36,00	33,4	--	32,4	25,7	17,3	10,4	3,8	-6,1	-15,6	--
03_A	Anton Struikstraat 37-44	5,00	33,3	--	32,9	21,8	15,6	11,0	8,6	2,1	-7,9	--
6_07_F	Kavel 6	18,00	33,3	--	32,4	25,2	17,9	8,0	6,1	2,2	-2,9	--
6_03_F	Kavel 6, dove gevel	18,00	33,3	--	32,5	24,9	16,9	4,9	-0,2	-6,4	-10,1	--
3_03_E	Kavel 3	15,00	33,3	--	32,2	26,1	18,2	9,7	4,6	-4,0	-12,5	--
5_05_F	Kavel 5, dove gevel	18,00	33,3	--	32,5	24,7	16,3	5,3	-1,8	-8,8	-13,1	--
1_10_C	Kavel 1	45,00	33,3	--	31,7	26,9	19,4	15,3	12,4	4,5	-5,0	--
6_04_E	Kavel 6, dove gevel	33,00	33,2	--	32,4	24,7	16,0	4,7	0,6	-5,8	-9,8	--
3_08_A	Kavel 3, dovegevel	2,00	33,1	--	32,3	24,8	18,0	9,6	2,9	-5,0	-13,7	--
6_11_C	Kavel 6	27,00	33,1	--	32,2	25,2	16,4	8,6	7,8	4,0	-0,9	--
4_07_E	Kavel 4, dove gevel	15,00	33,1	--	32,2	25,0	16,2	7,2	5,4	1,1	-1,3	--
5_03_C	Kavel 5, dove gevel	9,00	33,1	--	32,2	24,8	17,7	6,8	0,9	-6,9	-11,3	--
3_03_D	Kavel 3	12,00	33,0	--	31,9	25,6	17,9	9,5	4,4	-4,5	-13,0	--
3_08_B	Kavel 3, dovegevel	6,00	33,0	--	32,3	22,9	18,4	10,1	3,5	-4,5	-12,8	--
3_08_F	Kavel 3, dovegevel	18,00	33,0	--	31,9	25,5	17,4	9,0	2,3	-6,5	-14,9	--
5_03_A	Kavel 5	2,00	32,9	--	32,2	24,2	17,2	7,0	1,3	-7,0	-11,6	--
07_A	Coronelstraat 27-36	5,00	32,9	--	32,0	22,2	20,8	16,9	12,5	4,8	-6,0	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lofi 2025 V1
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lofi - I.B.S.
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
4_06_D	Kavel 4	12,00	32,9	--	32,0	24,8	17,6	5,7	-0,5	-8,3	-13,5	--
4_06_E	Kavel 4	15,00	32,9	--	32,0	24,9	16,1	6,4	4,7	0,6	-1,9	--
4_04_F	Kavel 4, dove gevel	18,00	32,8	--	31,9	24,8	16,4	4,4	-3,0	-11,4	-16,8	--
6_03_E	Kavel 6, dove gevel	15,00	32,7	--	31,9	24,4	16,4	4,3	-0,7	-6,9	-10,5	--
3_03_C	Kavel 3	9,00	32,7	--	31,8	24,9	17,5	8,0	2,6	-5,4	-14,1	--
1_07_C	Kavel 1, dove gevel	42,00	32,7	--	30,6	27,1	20,5	16,3	12,8	4,6	-6,8	--
5_03_B	Kavel 5, dove gevel	6,00	32,7	--	32,1	22,5	17,2	6,7	0,9	-6,9	-11,5	--
2_03_C	Kavel 2	27,00	32,6	--	31,4	25,7	17,3	4,0	-3,2	-12,1	-19,4	--
3_03_A	Kavel 3	2,00	32,6	--	31,8	24,0	17,0	7,5	2,1	-6,2	-15,1	--
6_10_E	Kavel 6	33,00	32,6	--	31,8	24,3	15,7	5,2	1,2	-5,1	-9,1	--
4_07_D	Kavel 4	12,00	32,6	--	31,8	24,3	15,7	6,8	5,0	0,8	-1,6	--
5_05_E	Kavel 5, dove gevel	15,00	32,6	--	31,8	24,0	15,8	4,9	-2,2	-9,2	-13,5	--
3_09_D	Kavel 3	30,00	32,5	--	31,6	24,6	16,7	8,4	1,7	-6,5	-15,4	--
2_08_C	Kavel 2, dove gevel	27,00	32,5	--	31,4	25,2	17,5	10,5	3,8	-6,2	-16,0	--
3_10_F	Kavel 3	36,00	32,5	--	31,6	24,4	15,4	3,5	-3,9	-12,5	-18,3	--
3_03_B	Kavel 3	6,00	32,4	--	31,7	22,9	17,0	7,7	2,3	-5,8	-14,5	--
2_06_F	Kavel 2	18,00	32,4	--	31,1	25,2	18,7	12,7	10,1	5,2	-2,9	--
1_04_A	Kavel 1	2,00	32,3	--	31,2	25,1	16,8	8,4	5,3	-1,1	-11,0	--
3_08_E	Kavel 3, dovegevel	15,00	32,3	--	31,3	24,7	16,8	8,1	1,4	-7,0	-15,4	--
3_08_C	Kavel 3, dovegevel	9,00	32,3	--	31,4	23,7	17,5	9,8	3,2	-4,8	-13,6	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lofi 2025 V1
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lofi - I.B.S.
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
4_07_C	Kavel 4	9,00	32,2	--	31,5	23,5	15,3	6,5	4,8	0,6	-1,8	--
5_07_E	Kavel 5	33,00	32,2	--	31,4	23,8	15,8	4,3	0,4	-5,8	-9,9	--
3_05_F	Kavel 3	18,00	32,2	--	31,3	24,2	17,0	7,3	0,4	-7,9	-16,0	--
3_09_B	Kavel 3, dove gevel	36,00	32,2	--	31,0	24,8	18,5	10,5	4,0	-3,7	-11,9	--
4_07_A	Kavel 4	2,00	32,1	--	31,3	23,3	14,3	5,7	4,2	0,0	-2,3	--
6_06_F	Kavel 6	18,00	32,0	--	31,0	24,6	17,4	5,7	-0,9	-7,8	-11,7	--
1_06_C	Kavel 1	63,00	32,0	--	30,8	25,3	17,0	3,0	-5,5	-16,3	-24,3	--
HW 19_A	Elementenstraat 17; HW=55 dB(A)	5,00	32,0	--	31,2	21,0	17,7	17,6	12,6	0,4	-22,9	--
3_08_D	Kavel 3, dovegevel	12,00	32,0	--	31,0	24,3	16,5	7,8	1,1	-7,2	-15,6	--
HW 17_A	Danzigerkade 9 H&M; HW=60 dB(A)	19,50	32,0	--	29,4	24,8	22,0	22,7	17,6	0,7	-42,5	--
4_07_B	Kavel 4	6,00	32,0	--	31,4	21,9	14,4	5,8	4,2	0,2	-2,2	--
6_03_D	Kavel 6, dove gevel	12,00	31,9	--	31,1	23,5	15,8	3,5	-1,4	-7,4	-11,0	--
4_06_C	Kavel 4	9,00	31,9	--	31,1	23,1	16,0	4,1	-1,8	-9,1	-13,8	--
1_09_E	Kavel 1	33,00	31,8	--	30,2	25,9	19,1	7,4	1,0	-7,9	-18,2	--
4_10_E	Kavel 4	33,00	31,8	--	30,0	25,6	18,4	14,8	14,9	11,0	4,7	--
5_05_D	Kavel 5, dove gevel	12,00	31,7	--	30,9	23,1	15,0	2,7	-3,4	-9,7	-13,9	--
6_04_D	Kavel 6, dove gevel	30,00	31,6	--	30,9	23,0	14,4	4,3	0,1	-6,3	-10,3	--
1_04_C	Kavel 1	63,00	31,6	--	29,5	26,2	19,4	15,3	12,0	5,8	-3,5	--
08_A	Coronelstraat 14-23	5,00	31,5	--	31,0	20,7	15,4	6,2	2,0	-4,0	-10,8	--
2_09_D	Kavel 2	30,00	31,4	--	30,5	23,6	15,3	8,2	1,5	-7,4	-17,2	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lofi 2025 V1
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lofi - I.B.S.
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
3_07_F	Kavel 3, dove gevel	18,00	31,4	--	30,6	23,2	14,5	3,8	1,1	-3,6	-6,7	--
4_05_E	Kavel 4	15,00	31,3	--	30,4	23,4	14,3	5,6	3,9	-0,3	-3,1	--
5_05_C	Kavel 5, dove gevel	9,00	31,2	--	30,5	22,2	14,6	2,4	-3,2	-9,9	-14,1	--
1_17_D	Kavel 1	45,00	31,1	--	29,2	25,4	18,5	13,8	10,5	4,3	-5,3	--
5_05_A	Kavel 5	2,00	31,1	--	30,4	21,8	14,3	3,3	-3,1	-10,1	-14,4	--
2_03_B	Kavel 2	24,00	31,1	--	30,0	24,0	15,3	2,4	-4,4	-13,1	-19,7	--
6_11_B	Kavel 6	24,00	31,1	--	30,2	23,1	14,6	8,1	7,4	3,6	-1,4	--
6_03_C	Kavel 6, dove gevel	9,00	31,1	--	30,3	22,5	15,4	3,2	-1,4	-7,8	-11,4	--
2_07_F	Kavel 2, dove gevel	18,00	31,1	--	29,9	23,5	15,5	11,8	10,7	6,1	-1,2	--
3_06_F	Kavel 3	18,00	31,0	--	30,0	23,3	15,6	7,2	0,2	-8,6	-16,8	--
4_06_B	Kavel 4	6,00	31,0	--	30,5	20,5	14,7	3,2	-2,5	-9,3	-14,0	--
6_10_D	Kavel 6	30,00	30,9	--	30,1	22,6	14,0	4,8	0,7	-5,6	-9,5	--
1_07_B	Kavel 1, dove gevel	39,00	30,9	--	29,1	25,0	18,2	13,7	9,9	3,0	-7,1	--
6_03_A	Kavel 6, dove gevel	2,00	30,9	--	30,2	21,9	14,9	3,7	-1,7	-8,3	-12,0	--
5_05_B	Kavel 5, dove gevel	6,00	30,9	--	30,4	20,2	14,2	2,7	-3,2	-10,0	-14,3	--
2_06_E	Kavel 2	15,00	30,8	--	29,6	23,5	17,0	11,6	9,8	5,1	-3,1	--
5_07_D	Kavel 5	30,00	30,8	--	30,0	22,3	14,3	3,9	0,0	-6,2	-10,3	--
1_14_F	Kavel 1	18,00	30,7	--	29,7	23,1	15,1	5,4	-2,3	-12,0	-20,6	--
3_07_E	Kavel 3, dove gevel	15,00	30,7	--	29,8	22,7	14,5	5,6	2,6	-2,7	-6,7	--
2_10_E	Kavel 2	33,00	30,7	--	29,8	22,8	14,3	7,3	0,7	-6,5	-16,0	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lofi 2025 V1
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lofi - I.B.S.
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
2_08_B	Kavel 2, dove gevel	24,00	30,7	--	29,7	23,0	15,0	7,7	0,9	-7,0	-16,3	--
6_04_C	Kavel 6, dove gevel	27,00	30,7	--	29,9	22,0	13,4	3,9	-0,3	-6,8	-10,8	--
4_06_A	Kavel 4	2,00	30,6	--	30,0	21,2	14,0	2,4	-3,2	-9,7	-14,3	--
1_11_A	Kavel 1, dove gevel	27,00	30,6	--	29,3	24,0	16,3	6,1	-1,1	-10,5	-20,0	--
5_04_E	Kavel 5	15,00	30,6	--	29,9	21,5	12,6	0,6	-3,9	-10,2	-14,7	--
4_09_A	Kavel 4	33,00	30,5	--	29,7	22,1	13,1	1,8	-2,6	-9,3	-14,2	--
6_07_E	Kavel 6	15,00	30,5	--	29,7	21,9	13,7	6,3	5,5	1,7	-3,3	--
Zp 09_A	Zone-immissiepunt: GW=50 dB(A)	5,00	30,5	--	29,7	20,4	16,9	11,4	8,7	-0,5	-21,0	--
4_04_E	Kavel 4, dove gevel	15,00	30,5	--	29,7	22,0	13,1	1,1	-5,1	-12,0	-17,4	--
6_03_B	Kavel 6, dove gevel	6,00	30,4	--	29,8	20,3	14,9	3,6	-1,5	-8,0	-11,7	--
4_10_D	Kavel 4	30,00	30,4	--	28,6	24,2	17,1	14,2	14,5	10,6	4,3	--
3_04_F	Kavel 3	18,00	30,4	--	29,3	23,0	15,9	6,2	-0,4	-8,5	-17,0	--
4_05_D	Kavel 4	12,00	30,4	--	29,2	23,0	15,0	10,7	9,1	4,7	-0,6	--
2_06_D	Kavel 2	12,00	30,2	--	29,1	22,6	15,7	8,9	4,4	-1,6	-11,2	--
1_10_B	Kavel 1	42,00	30,2	--	28,7	23,7	16,0	11,9	9,2	4,2	-5,2	--
2_07_E	Kavel 2, dove gevel	15,00	30,2	--	29,0	22,5	14,8	11,7	10,6	6,0	-1,3	--
2_03_A	Kavel 2	21,00	30,2	--	29,0	23,1	14,5	3,6	-1,9	-9,7	-18,0	--
3_07_D	Kavel 3, dove gevel	12,00	30,1	--	29,3	22,1	14,0	5,3	2,4	-2,9	-6,9	--
1_08_E	Kavel 1	33,00	30,0	--	28,8	23,0	15,0	5,3	-1,9	-10,5	-20,9	--
4_05_C	Kavel 4	9,00	30,0	--	28,9	22,0	14,6	10,4	8,9	4,5	-0,8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lofi 2025 V1
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lofi - I.B.S.
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
1_05_C	Kavel 1	63,00	29,9	--	28,8	23,1	14,6	0,7	-7,8	-16,6	-24,6	--
1_06_A	Kavel 1	2,00	29,9	--	29,2	20,9	13,0	3,6	-2,0	-10,3	-21,3	--
4_09_C	Kavel 4	27,00	29,9	--	29,2	21,1	11,1	0,7	-3,8	-10,8	-16,1	--
2_06_C	Kavel 2	9,00	29,9	--	28,9	21,9	15,4	8,3	3,4	-3,2	-13,1	--
6_04_B	Kavel 6, dove gevel	24,00	29,9	--	29,1	21,2	12,7	3,4	-0,8	-7,2	-11,2	--
6_10_C	Kavel 6	27,00	29,9	--	29,1	21,5	13,2	4,5	0,3	-5,9	-9,9	--
3_05_E	Kavel 3	15,00	29,9	--	29,1	21,3	13,0	3,1	-1,6	-8,8	-17,1	--
6_11_A	Kavel 6	21,00	29,8	--	28,9	21,5	14,2	7,7	6,9	3,1	-1,8	--
5_07_C	Kavel 5	27,00	29,8	--	29,0	21,4	13,4	3,5	-0,5	-6,6	-10,7	--
2_10_D	Kavel 2	30,00	29,8	--	28,9	21,9	13,6	6,3	0,3	-6,9	-16,4	--
Zp 07_A	Zone-immissiepunt: GW=50 dB(A)	5,00	29,8	--	28,5	20,3	19,2	16,0	6,6	-15,6	-71,8	--
3_07_C	Kavel 3, dove gevel	9,00	29,8	--	29,0	21,2	13,6	5,1	2,2	-3,1	-7,0	--
3_07_B	Kavel 3, dove gevel	6,00	29,7	--	29,2	19,3	14,4	6,3	1,9	-5,1	-13,6	--
2_05_F	Kavel 2	18,00	29,7	--	28,7	22,0	14,5	6,2	-0,7	-9,6	-19,0	--
3_07_A	Kavel 3	2,00	29,6	--	28,7	21,1	14,9	9,5	6,2	-0,2	-9,3	--
4_10_C	Kavel 4	27,00	29,6	--	27,7	23,4	16,2	13,9	14,2	10,3	4,0	--
4_05_A	Kavel 4	2,00	29,6	--	28,7	21,1	13,8	9,1	6,9	1,6	-2,9	--
4_04_D	Kavel 4	12,00	29,6	--	28,8	20,9	12,1	0,6	-5,4	-12,3	-17,6	--
2_08_A	Kavel 2, dove gevel	21,00	29,5	--	28,5	21,8	13,7	6,2	-0,2	-7,4	-16,7	--
4_05_B	Kavel 4	6,00	29,5	--	28,7	19,6	14,1	10,2	8,7	4,2	-1,0	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lofi 2025 V1
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lofi - I.B.S.
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
2_06_B	Kavel 2	6,00	29,4	--	28,7	20,0	14,7	7,8	2,6	-4,2	-14,2	--
2_03_F	Kavel 2, dove gevel	18,00	29,3	--	28,2	22,3	14,0	3,2	-2,2	-9,9	-18,2	--
2_07_D	Kavel 2, dove gevel	12,00	29,3	--	28,4	21,2	12,8	8,1	6,5	1,3	-5,2	--
2_06_A	Kavel 2	2,00	29,3	--	28,4	21,1	14,5	7,3	1,9	-5,0	-15,1	--
1_06_B	Kavel 1	60,00	29,2	--	28,1	22,3	13,8	-0,3	-8,6	-16,6	-24,6	--
1_10_A	Kavel 1	39,00	29,2	--	27,7	22,7	15,1	11,1	8,9	3,9	-5,5	--
1_07_A	Kavel 1, dove gevel	36,00	29,2	--	28,0	22,4	14,6	4,7	-2,6	-10,5	-21,2	--
6_04_A	Kavel 6, dove gevel	21,00	29,2	--	28,4	20,5	12,3	3,0	-1,2	-7,6	-11,6	--
5_07_B	Kavel 5	24,00	29,1	--	28,3	20,7	12,8	3,1	-0,8	-7,0	-11,1	--
2_07_C	Kavel 2, dove gevel	9,00	29,1	--	28,3	20,4	12,4	7,9	6,0	0,5	-5,8	--
1_14_E	Kavel 1	15,00	29,0	--	28,2	20,7	12,2	2,3	-4,1	-12,2	-20,8	--
4_04_C	Kavel 4	9,00	29,0	--	28,4	19,8	11,6	0,2	-5,7	-12,7	-17,9	--
6_10_B	Kavel 6	24,00	29,0	--	28,2	20,5	12,8	4,0	-0,2	-6,4	-10,3	--
1_13_A	Kavel 1	2,00	28,9	--	27,6	22,0	16,4	3,5	-2,9	-11,6	-21,6	--
4_10_B	Kavel 4	24,00	28,9	--	27,0	22,7	15,6	13,5	13,8	10,0	3,6	--
2_10_C	Kavel 2	27,00	28,9	--	28,0	21,1	13,0	5,7	0,0	-7,2	-16,8	--
5_04_D	Kavel 5	12,00	28,9	--	28,2	19,7	11,0	0,0	-4,4	-10,7	-15,2	--
Zp 06_A	Zone-immissiepunt: GW=50 dB(A)	5,00	28,9	--	27,4	19,7	17,8	17,9	10,3	-11,8	-69,6	--
3_10_E	Kavel 3	33,00	28,8	--	28,1	20,4	11,1	-1,0	-5,7	-12,9	-18,6	--
2_03_E	Kavel 2, dove gevel	15,00	28,8	--	27,7	21,8	13,7	3,1	-2,3	-10,0	-18,3	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lofi 2025 V1
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lofi - I.B.S.
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
3_04_E	Kavel 3	15,00	28,8	--	27,7	21,3	14,5	8,2	6,2	1,1	-7,0	--
4_04_A	Kavel 4	2,00	28,8	--	28,0	19,7	13,4	8,8	6,1	0,3	-8,2	--
Zp 11_A	Zone-immissiepunt: GW=50 dB(A)	5,00	28,8	--	27,7	17,5	18,3	15,4	5,4	-15,4	-64,4	--
4_04_B	Kavel 4	6,00	28,8	--	28,1	18,2	13,4	9,2	6,5	0,8	-7,7	--
3_05_D	Kavel 3	12,00	28,7	--	27,9	19,9	12,2	4,5	0,2	-6,9	-15,9	--
HW 20_A	Lp Zijkanaal F Oost 23; HW=55 dB(A)	5,00	28,7	--	27,8	16,8	17,7	14,1	2,9	-20,7	-77,6	--
1_09_D	Kavel 1	30,00	28,7	--	27,4	21,9	13,8	3,1	-2,2	-10,1	-20,0	--
2_07_B	Kavel 2, dove gevel	6,00	28,6	--	28,0	18,3	11,8	7,7	5,5	0,0	-6,2	--
6_04_F	Kavel 6, dove gevel	18,00	28,6	--	27,8	19,9	11,9	2,5	-1,7	-8,1	-12,1	--
2_03_D	Kavel 2, dove gevel	12,00	28,6	--	27,5	21,4	13,4	2,8	-2,5	-10,2	-18,5	--
2_08_F	Kavel 2, dove gevel	18,00	28,5	--	27,6	20,8	12,9	5,3	-0,6	-7,7	-17,0	--
5_07_A	Kavel 5	21,00	28,5	--	27,7	20,0	12,2	2,7	-1,2	-7,4	-11,5	--
2_09_C	Kavel 2	27,00	28,5	--	27,7	20,2	11,1	3,7	-0,5	-7,8	-17,6	--
1_11_F	Kavel 1, dove gevel	24,00	28,4	--	27,2	21,6	13,6	3,2	-3,3	-10,8	-20,2	--
1_13_F	Kavel 1	18,00	28,4	--	26,9	22,3	15,0	4,2	-3,1	-12,5	-21,9	--
1_06_A	Kavel 1	57,00	28,4	--	27,3	21,5	13,1	-1,1	-8,8	-16,8	-24,8	--
09_A	Coronelstraat 1-10	5,00	28,4	--	28,1	16,3	10,5	0,9	-2,5	-8,4	-15,3	--
6_07_D	Kavel 6	12,00	28,4	--	27,5	20,0	12,1	5,8	5,1	1,3	-3,8	--
4_10_A	Kavel 4	21,00	28,4	--	26,4	22,1	15,1	13,2	13,5	9,6	3,3	--
2_07_A	Kavel 2, dove gevel	2,00	28,4	--	27,6	19,3	12,0	7,6	5,3	-0,3	-6,4	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lofi 2025 V1
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lofi - I.B.S.
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
1_07_E	Kavel 1	33,00	28,3	--	27,1	21,5	13,6	3,7	-3,1	-10,8	-21,5	--
4_09_B	Kavel 4	24,00	28,3	--	27,6	19,4	9,4	0,3	-4,2	-11,2	-16,5	--
2_03_C	Kavel 2, dove gevel	9,00	28,3	--	27,3	20,8	13,3	2,3	-3,2	-11,0	-19,5	--
2_10_B	Kavel 2	24,00	28,3	--	27,3	20,5	12,6	5,3	-0,4	-7,6	-17,1	--
MTG 3_A	Spaandammerdijk 268; MTG=55 dB(A)	13,50	28,3	--	26,7	20,8	16,6	15,6	8,3	-9,8	-51,0	--
3_09_C	Kavel 3	27,00	28,3	--	27,4	19,9	11,6	4,1	0,2	-6,9	-15,8	--
6_06_E	Kavel 6	15,00	28,2	--	27,4	19,9	12,1	2,4	-1,8	-8,2	-12,2	--
1_14_D	Kavel 1	12,00	28,2	--	27,4	19,6	11,0	0,4	-4,6	-12,4	-21,0	--
1_04_B	Kavel 1	60,00	28,2	--	26,2	22,4	15,3	11,0	10,7	5,6	-3,8	--
3_09_A	Kavel 3	33,00	28,2	--	27,1	20,4	13,7	6,3	2,7	-4,1	-12,3	--
1_15_A	Kavel 1, dove gevel	15,00	28,1	--	27,3	19,6	11,1	3,8	1,5	-3,7	-8,4	--
1_10_F	Kavel 1	36,00	28,1	--	27,2	20,5	11,3	-0,8	-6,4	-14,0	-21,0	--
2_03_A	Kavel 2	2,00	28,1	--	27,1	20,5	12,9	1,7	-3,7	-11,3	-19,8	--
6_10_A	Kavel 6	21,00	28,0	--	27,2	19,6	12,5	3,6	-0,6	-6,8	-10,8	--
3_05_C	Kavel 3	9,00	28,0	--	27,3	18,7	11,8	4,2	0,0	-7,1	-16,1	--
1_06_D	Kavel 1	48,00	28,0	--	26,1	22,3	15,3	11,3	8,4	3,0	-7,2	--
6_04_E	Kavel 6, dove gevel	15,00	28,0	--	27,2	19,3	11,5	2,2	-2,0	-8,4	-12,5	--
5_04_C	Kavel 5	9,00	28,0	--	27,4	18,2	10,1	-0,3	-4,8	-11,1	-15,5	--
3_04_D	Kavel 3	12,00	27,9	--	26,9	20,1	13,2	8,0	5,9	0,9	-7,2	--
1_06_F	Kavel 1	54,00	27,9	--	26,8	21,0	12,6	-1,6	-9,0	-17,0	-25,0	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lofi 2025 V1
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lofi - I.B.S.
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
2_03_B	Kavel 2, dove gevel	6,00	27,9	--	27,2	18,8	12,8	1,8	-3,7	-11,2	-19,7	--
1_12_F	Kavel 1	18,00	27,9	--	26,5	21,5	14,1	4,1	-2,8	-10,6	-19,9	--
2_05_E	Kavel 2	15,00	27,9	--	27,0	19,5	11,2	2,2	-2,3	-9,8	-19,2	--
2_10_A	Kavel 2	21,00	27,9	--	26,9	20,1	12,3	4,9	-0,7	-7,9	-17,4	--
2_08_E	Kavel 2, dove gevel	15,00	27,8	--	26,8	20,1	12,4	4,7	-0,8	-8,0	-17,2	--
1_06_B	Kavel 1	6,00	27,8	--	27,0	18,7	13,0	3,2	-2,1	-10,3	-21,3	--
1_06_C	Kavel 1	45,00	27,7	--	25,8	22,0	15,0	11,1	8,2	2,8	-7,4	--
1_07_D	Kavel 1	30,00	27,7	--	26,5	20,8	12,9	3,0	-3,3	-11,1	-21,7	--
1_10_E	Kavel 1	33,00	27,7	--	26,7	20,1	10,9	-1,2	-6,6	-14,2	-21,3	--
1_15_D	Kavel 1	12,00	27,7	--	26,9	19,0	10,8	3,7	1,4	-3,8	-8,5	--
1_14_C	Kavel 1	9,00	27,7	--	27,0	18,6	10,4	0,4	-4,8	-12,6	-21,2	--
HW 21_A	Bauduinlaan 42; HW=58 dB(A)	5,00	27,6	--	26,8	16,1	15,6	13,2	1,4	-24,4	-100,2	--
2_04_F	Kavel 2	18,00	27,6	--	26,3	20,6	13,7	5,7	-1,1	-9,5	-19,2	--
1_10_E	Kavel 1	15,00	27,6	--	26,5	20,4	12,5	2,2	-2,6	-10,3	-19,3	--
1_06_E	Kavel 1	51,00	27,6	--	26,4	20,7	12,3	-2,0	-9,3	-17,4	-25,3	--
1_06_E	Kavel 1	15,00	27,5	--	26,2	20,8	14,4	5,8	-0,7	-8,6	-19,9	--
1_17_C	Kavel 1	42,00	27,5	--	25,8	21,5	14,3	9,5	9,2	4,1	-5,6	--
3_10_D	Kavel 3	30,00	27,5	--	26,8	19,1	9,8	-1,5	-6,0	-13,2	-18,9	--
1_12_E	Kavel 1	15,00	27,5	--	26,1	21,1	13,8	4,0	-2,9	-10,7	-20,1	--
1_06_B	Kavel 1	42,00	27,5	--	25,5	21,8	14,8	10,8	7,9	2,6	-7,6	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lofi 2025 V1
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lofi - I.B.S.
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
1_14_A	Kavel 1	2,00	27,5	--	26,8	18,3	9,9	0,0	-4,9	-12,8	-21,4	--
3_04_C	Kavel 3	9,00	27,4	--	26,4	19,1	12,9	7,8	5,8	0,8	-7,3	--
2_08_D	Kavel 2, dove gevel	12,00	27,4	--	26,4	19,6	12,1	4,3	-1,0	-8,2	-17,4	--
5_04_B	Kavel 5	6,00	27,4	--	27,0	16,0	9,4	-0,5	-5,0	-11,3	-15,7	--
2_09_B	Kavel 2	24,00	27,4	--	26,6	19,0	9,9	3,2	-0,8	-8,2	-17,9	--
1_06_D	Kavel 1	12,00	27,3	--	26,0	20,6	14,3	5,7	-0,8	-8,7	-20,0	--
4_09_A	Kavel 4	21,00	27,3	--	26,7	18,3	9,0	-0,1	-4,5	-11,5	-16,9	--
3_05_B	Kavel 3	6,00	27,3	--	26,8	16,3	11,2	4,0	-0,2	-7,3	-16,2	--
3_05_A	Kavel 3	2,00	27,3	--	26,5	18,2	12,9	8,0	5,4	-0,4	-9,4	--
5_04_A	Kavel 5	2,00	27,3	--	26,8	17,2	9,2	-0,7	-5,2	-11,5	-15,9	--
1_12_D	Kavel 1	12,00	27,3	--	25,9	20,8	13,6	3,9	-3,0	-10,9	-20,2	--
1_10_D	Kavel 1	12,00	27,3	--	26,2	19,9	12,2	2,0	-2,8	-10,4	-19,4	--
1_07_C	Kavel 1	27,00	27,2	--	25,9	20,6	12,9	2,6	-3,6	-11,3	-22,0	--
1_15_C	Kavel 1	9,00	27,2	--	26,5	18,2	10,5	3,5	1,3	-3,9	-8,6	--
1_11_E	Kavel 1, dove gevel	21,00	27,2	--	26,0	20,3	12,2	1,8	-3,6	-11,1	-20,5	--
3_06_E	Kavel 3	15,00	27,2	--	26,3	19,1	11,1	2,2	-2,0	-9,0	-17,3	--
1_14_B	Kavel 1	6,00	27,1	--	26,6	16,8	9,8	0,2	-4,9	-12,7	-21,3	--
2_08_C	Kavel 2, dove gevel	9,00	27,1	--	26,2	18,8	11,7	3,8	-1,3	-8,4	-17,7	--
6_04_D	Kavel 6, dove gevel	12,00	27,1	--	26,4	18,4	11,0	1,5	-2,9	-9,1	-13,0	--
1_12_C	Kavel 1	9,00	27,1	--	25,8	20,2	13,5	3,8	-3,1	-10,9	-20,3	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lofi 2025 V1
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lofi - I.B.S.
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MTG 4_A	Burg. Fockstraat 192; MTG=55 dB(A)	13,50	27,1	--	26,4	17,9	8,8	0,8	-1,7	-8,0	-16,5	--
1_06_C	Kavel 1	9,00	27,1	--	25,8	20,0	14,1	5,1	-1,0	-8,8	-20,1	--
2_05_D	Kavel 2	12,00	27,1	--	26,3	18,4	10,2	1,9	-2,5	-10,0	-19,4	--
HW 16_A	Kotteraarstraat 69-77; HW=55 dB(A)	7,50	27,0	--	26,3	15,9	12,7	12,1	6,0	-14,4	-71,7	--
1_04_A	Kavel 1	57,00	27,0	--	25,0	21,2	14,1	10,8	10,5	5,4	-4,0	--
1_10_C	Kavel 1	9,00	27,0	--	26,0	19,3	12,0	1,7	-3,0	-10,6	-19,6	--
1_13_E	Kavel 1	15,00	27,0	--	25,7	20,1	12,4	1,2	-4,6	-12,7	-22,0	--
Zp 12_A	Zone-immissiepunt: GW=50 dB(A)	5,00	26,9	--	26,4	14,1	13,7	10,1	-2,8	-30,3	-128,9	--
6_07_C	Kavel 6	9,00	26,9	--	26,0	18,4	11,7	5,3	4,7	0,9	-4,1	--
1_12_A	Kavel 1	2,00	26,9	--	25,6	20,1	13,2	3,0	-4,0	-11,7	-21,3	--
1_10_D	Kavel 1	30,00	26,9	--	25,9	19,4	10,5	-1,6	-6,9	-14,5	-21,5	--
2_08_A	Kavel 2, dove gevel	2,00	26,9	--	26,1	18,4	11,4	3,4	-1,5	-8,7	-18,0	--
3_04_B	Kavel 3	6,00	26,9	--	26,1	17,0	12,4	7,7	5,7	0,7	-7,4	--
Zp 10_A	Zone-immissiepunt: GW=50 dB(A)	5,00	26,8	--	25,3	18,2	16,5	13,7	9,3	-3,8	-35,2	--
1_15_B	Kavel 1	6,00	26,8	--	26,3	16,4	10,2	3,4	1,2	-3,9	-8,6	--
2_08_B	Kavel 2, dove gevel	6,00	26,8	--	26,1	16,8	11,3	3,6	-1,5	-8,6	-17,9	--
3_09_B	Kavel 3	24,00	26,8	--	26,0	18,3	9,8	3,7	-0,2	-7,3	-16,2	--
1_15_A	Kavel 1	2,00	26,7	--	26,1	17,4	10,0	3,2	1,0	-4,0	-8,7	--
3_10_C	Kavel 3	27,00	26,7	--	26,0	18,3	9,1	-1,8	-6,3	-13,5	-19,2	--
1_10_A	Kavel 1	2,00	26,7	--	25,7	19,1	11,7	1,0	-3,8	-11,3	-20,6	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lofi 2025 V1
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lofi - I.B.S.
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
1_06_A	Kavel 1	39,00	26,7	--	25,3	20,4	13,1	3,7	-2,6	-10,3	-21,3	--
3_04_A	Kavel 3	2,00	26,7	--	25,8	18,1	11,5	5,8	2,5	-4,3	-14,0	--
2_09_A	Kavel 2	21,00	26,7	--	25,9	18,2	9,1	2,8	-1,2	-8,5	-18,2	--
1_12_B	Kavel 1	6,00	26,7	--	25,7	18,4	13,0	3,2	-3,9	-11,7	-21,3	--
1_10_B	Kavel 1	6,00	26,6	--	25,8	17,4	11,5	1,1	-3,7	-11,3	-20,6	--
6_04_C	Kavel 6, dove gevel	9,00	26,5	--	25,8	17,4	10,7	1,2	-2,9	-9,2	-13,2	--
1_06_F	Kavel 1	36,00	26,5	--	25,0	20,2	12,9	3,4	-2,8	-10,5	-21,5	--
2_05_C	Kavel 2	9,00	26,5	--	25,7	17,4	9,6	1,7	-2,8	-10,2	-19,7	--
3_10_B	Kavel 3	24,00	26,4	--	25,4	18,7	11,0	4,2	0,4	-6,5	-15,2	--
2_04_E	Kavel 2	15,00	26,4	--	25,4	18,7	11,1	2,4	-1,9	-9,4	-18,7	--
1_13_D	Kavel 1	12,00	26,4	--	25,2	19,3	11,6	0,6	-4,7	-12,8	-22,1	--
1_04_F	Kavel 1	54,00	26,4	--	24,4	20,5	13,4	10,6	10,2	5,2	-4,2	--
1_17_B	Kavel 1	39,00	26,4	--	24,6	20,2	13,0	9,3	8,9	3,8	-5,8	--
6_04_A	Kavel 6	2,00	26,3	--	25,6	16,9	10,4	1,8	-2,8	-9,6	-13,6	--
6_06_D	Kavel 6	12,00	26,3	--	25,4	17,9	10,7	2,0	-2,2	-8,7	-12,6	--
1_10_C	Kavel 1	27,00	26,3	--	25,3	18,9	10,2	-1,9	-7,1	-14,7	-21,8	--
1_06_E	Kavel 1	33,00	26,2	--	24,8	19,9	12,7	3,2	-3,1	-10,8	-21,7	--
1_09_C	Kavel 1	27,00	26,2	--	25,0	19,3	11,4	1,9	-2,7	-10,3	-20,3	--
1_11_D	Kavel 1, dove gevel	18,00	26,2	--	25,0	19,3	11,4	0,9	-3,8	-11,3	-20,7	--
2_05_A	Kavel 2	2,00	26,2	--	25,5	16,9	8,8	1,2	-3,2	-10,6	-20,0	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lofi 2025 V1
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lofi - I.B.S.
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
2_05_B	Kavel 2	6,00	26,1	--	25,6	15,6	9,0	1,5	-3,0	-10,4	-19,8	--
1_10_B	Kavel 1	24,00	26,1	--	24,8	19,3	11,5	2,1	-2,7	-10,2	-19,6	--
HW 24_A	Machineweg 5 & 6; HW=60 dB(A)	5,00	26,0	--	25,2	15,7	13,6	11,0	-2,4	-32,3	--	--
6_04_B	Kavel 6, dove gevel	6,00	26,0	--	25,4	15,5	10,3	1,3	-2,7	-9,5	-13,5	--
1_13_C	Kavel 1	9,00	26,0	--	24,9	18,6	11,2	0,3	-4,8	-12,9	-22,2	--
3_10_A	Kavel 3	21,00	25,9	--	24,9	18,2	10,5	3,8	0,1	-6,9	-15,5	--
1_04_E	Kavel 1	51,00	25,9	--	23,9	20,0	12,9	10,4	10,0	5,0	-4,4	--
3_09_A	Kavel 3	21,00	25,9	--	25,1	17,3	9,4	3,3	-0,6	-7,7	-16,5	--
1_05_B	Kavel 1	60,00	25,8	--	24,7	18,5	9,7	-3,1	-8,7	-16,8	-24,8	--
6_07_B	Kavel 6	6,00	25,8	--	25,0	16,1	11,2	5,1	4,5	0,7	-4,4	--
3_06_D	Kavel 3	12,00	25,7	--	24,8	17,5	9,8	1,8	-2,2	-9,2	-17,5	--
1_11_C	Kavel 1, dove gevel	15,00	25,7	--	24,5	18,8	11,0	0,5	-3,9	-11,4	-20,8	--
1_10_A	Kavel 1	21,00	25,7	--	24,4	18,9	11,2	1,8	-3,0	-10,5	-19,8	--
HW 11_A	Havenstraat 142; HW=55 dB(A)	5,00	25,6	--	25,0	15,0	11,5	3,0	-6,2	-25,5	-71,4	--
6_07_A	Kavel 6	2,00	25,6	--	24,6	17,3	11,2	4,9	4,3	0,5	-4,5	--
1_06_D	Kavel 1	30,00	25,6	--	24,0	19,5	12,4	2,9	-3,3	-11,0	-22,0	--
2_04_D	Kavel 2	12,00	25,5	--	24,6	17,6	10,0	2,2	-2,1	-9,6	-18,9	--
1_13_B	Kavel 1	6,00	25,5	--	24,7	16,7	10,6	-0,7	-5,5	-13,2	-22,5	--
1_04_D	Kavel 1	48,00	25,5	--	23,5	19,6	12,5	10,1	9,8	4,8	-4,6	--
HW 22_A	Machineweg 1; HW=51 dB(A)	5,00	25,4	--	24,8	12,8	12,5	8,3	-6,2	-37,0	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lofi 2025 V1
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lofi - I.B.S.
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
1_11_B	Kavel 1, dove gevel	12,00	25,4	--	24,2	18,3	10,6	0,3	-4,1	-11,6	-21,0	--
1_10_F	Kavel 1	18,00	25,3	--	24,0	18,6	11,0	1,6	-3,1	-10,6	-20,0	--
1_07_B	Kavel 1	24,00	25,2	--	23,8	18,4	12,0	3,3	-1,6	-9,3	-20,4	--
1_15_B	Kavel 1, dove gevel	18,00	25,2	--	24,5	16,2	6,4	-4,3	-9,2	-17,4	-24,0	--
1_04_C	Kavel 1	45,00	25,2	--	23,1	19,2	12,2	9,9	9,6	4,5	-4,8	--
1_11_A	Kavel 1, dove gevel	9,00	25,1	--	24,0	17,8	10,4	0,2	-4,2	-11,7	-21,1	--
1_17_A	Kavel 1	36,00	25,1	--	23,9	18,3	10,4	2,4	-1,9	-9,4	-19,7	--
HW 25_A	Ringweg 2; HW=54 dB(A)	5,00	25,1	--	24,5	12,2	10,9	8,0	-6,5	-38,8	--	--
6_06_C	Kavel 6	9,00	25,0	--	24,2	16,1	10,3	1,1	-3,2	-9,3	-13,2	--
2_04_C	Kavel 2	9,00	24,9	--	24,1	16,6	9,4	2,0	-2,3	-9,8	-19,1	--
1_08_D	Kavel 1	30,00	24,9	--	23,9	17,4	8,9	1,3	-3,1	-10,8	-21,1	--
3_06_C	Kavel 3	9,00	24,9	--	24,0	16,2	10,6	4,0	0,1	-6,9	-15,7	--
1_04_B	Kavel 1	42,00	24,8	--	22,8	18,9	11,9	9,7	9,4	4,3	-5,1	--
1_07_D	Kavel 1	12,00	24,8	--	23,7	17,6	10,7	2,7	-1,8	-9,6	-20,3	--
1_06_C	Kavel 1	27,00	24,8	--	23,1	19,0	12,2	2,6	-3,5	-11,2	-22,2	--
HW 26_A	Machineweg 14; HW=60 dB(A)???	5,00	24,8	--	23,9	15,0	12,6	9,4	-4,1	-35,1	--	--
1_11_A	Kavel 1	2,00	24,8	--	23,7	17,4	10,0	-0,2	-4,6	-12,0	-21,4	--
MTG 2_A	Hemkade 20; MTG=60 dB(A)	5,00	24,7	--	23,9	15,9	10,2	2,2	-6,5	-24,6	-65,8	--
1_11_B	Kavel 1	6,00	24,7	--	23,9	15,8	9,9	-0,1	-4,5	-11,9	-21,3	--
1_06_B	Kavel 1	24,00	24,5	--	22,6	18,7	13,4	5,2	-0,8	-8,4	-19,9	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lofi 2025 V1
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lofi - I.B.S.
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
2_04_B	Kavel 2	6,00	24,4	--	23,8	14,6	8,9	1,8	-2,5	-10,0	-19,3	--
1_07_C	Kavel 1	9,00	24,4	--	23,3	16,8	10,6	2,6	-1,9	-9,7	-20,4	--
HW 06_A	Kanaaldijk 5; HW=59 dB(A)	5,00	24,4	--	23,5	14,3	11,6	8,1	0,8	-19,7	-72,1	--
2_04_A	Kavel 2	2,00	24,4	--	23,5	16,0	9,0	1,6	-2,7	-10,1	-19,4	--
3_06_B	Kavel 3	6,00	24,3	--	23,7	13,8	9,9	3,8	-0,1	-7,1	-15,9	--
3_06_A	Kavel 3	2,00	24,3	--	23,4	15,3	9,7	3,5	-0,3	-7,3	-16,1	--
1_05_A	Kavel 1	57,00	24,3	--	23,2	16,9	8,1	-3,4	-9,0	-17,0	-25,0	--
1_09_B	Kavel 1	24,00	24,2	--	23,0	17,0	10,8	3,4	-0,9	-8,5	-18,9	--
Zp 13_A	Zone-immissiepunt: GW=50 dB(A)	5,00	24,2	--	23,7	11,3	9,7	6,0	-9,2	-42,2	--	--
MTG 1_A	Hemkade 29; MTG=60 dB(A)	5,00	24,2	--	23,4	15,4	9,3	1,0	-7,8	-26,1	-67,7	--
1_06_A	Kavel 1	21,00	24,1	--	22,2	18,4	13,2	5,0	-1,0	-8,6	-20,0	--
6_06_B	Kavel 6	6,00	24,0	--	23,4	13,6	9,8	0,8	-3,5	-9,6	-13,4	--
1_06_F	Kavel 1	18,00	24,0	--	22,0	18,3	13,2	5,0	-1,0	-8,7	-20,1	--
1_07_A	Kavel 1	2,00	23,9	--	22,8	16,3	10,3	2,1	-2,3	-10,0	-20,7	--
1_07_B	Kavel 1	6,00	23,9	--	23,0	14,8	10,1	2,3	-2,1	-9,9	-20,6	--
1_04_A	Kavel 1	39,00	23,8	--	22,5	17,1	9,5	2,7	-1,4	-9,0	-20,1	--
6_06_A	Kavel 6	2,00	23,7	--	22,9	14,6	9,9	0,6	-3,7	-9,9	-13,7	--
HW 05_A	Lp Kanaaldijk 9 Rood; HW=58 dB(A)	1,50	23,7	--	22,7	15,0	11,0	5,9	-2,3	-23,3	-80,6	--
1_04_F	Kavel 1	36,00	23,6	--	22,2	16,8	10,5	5,0	1,0	-6,7	-18,1	--
HW 13_A	Ligplaats Zijkanaal H-weg 62; HW=56 dB(A)	5,00	23,5	--	22,7	14,7	9,0	2,6	-6,1	-26,7	-76,2	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lofi 2025 V1
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lofi - I.B.S.
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
1_04_B	Kavel 1	6,00	23,5	--	22,6	13,5	10,1	6,6	3,8	-2,5	-13,1	--
1_07_A	Kavel 1	21,00	23,4	--	22,1	16,7	10,2	2,4	-1,9	-9,6	-20,7	--
1_04_E	Kavel 1	33,00	23,4	--	22,0	16,6	10,2	4,7	0,7	-6,9	-18,3	--
1_05_F	Kavel 1	54,00	23,4	--	22,3	16,0	7,6	-3,6	-9,2	-17,2	-25,2	--
1_04_C	Kavel 1	27,00	23,2	--	21,5	16,7	10,7	7,0	4,1	-2,6	-13,7	--
1_04_D	Kavel 1	30,00	23,1	--	21,7	16,3	10,0	4,5	0,5	-7,1	-18,6	--
HW 10_A	Conradwerf; HW=55 dB(A)	65,50	23,1	--	21,9	15,9	9,5	1,2	-7,9	-28,5	-78,9	--
1_05_E	Kavel 1	51,00	23,0	--	21,7	16,1	9,2	2,9	-1,3	-9,0	-20,2	--
1_04_B	Kavel 1	24,00	22,9	--	21,2	16,5	10,5	6,8	3,9	-2,9	-14,1	--
1_09_A	Kavel 1	21,00	22,9	--	21,5	15,9	10,1	3,2	-1,1	-8,7	-19,2	--
HW 12_A	Lanzarote 1; HW=52 dB(A)	7,50	22,9	--	22,2	12,8	8,4	-0,8	-11,3	-33,6	-87,1	--
1_08_C	Kavel 1	27,00	22,8	--	21,7	15,0	9,2	3,4	-0,8	-8,5	-19,3	--
1_05_C	Kavel 1	45,00	22,8	--	20,7	16,4	10,7	8,7	8,2	2,8	-7,6	--
1_04_A	Kavel 1	21,00	22,6	--	20,9	16,2	10,4	6,7	3,7	-3,1	-14,3	--
HW 04_A	Veldweg 37; HW=57 dB(A)	5,00	22,5	--	22,0	9,8	8,3	3,9	-4,5	-27,2	-88,1	--
1_05_D	Kavel 1	48,00	22,5	--	21,2	15,6	9,0	2,6	-1,6	-9,3	-20,5	--
1_05_B	Kavel 1	42,00	22,4	--	20,3	16,0	10,5	8,5	8,0	2,6	-7,8	--
Zp 04_A	Zone-immissiepunt: GW=50 dB(A)	5,00	22,4	--	22,0	10,6	7,0	-2,8	-13,4	-36,4	-94,6	--
1_04_F	Kavel 1	18,00	22,4	--	20,6	16,1	10,4	6,7	3,7	-3,1	-14,3	--
1_04_E	Kavel 1	15,00	22,3	--	20,5	15,9	10,3	6,6	3,6	-3,1	-14,3	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lofi 2025 V1
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lofi - I.B.S.
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
1_04_D	Kavel 1	12,00	22,3	--	20,5	15,7	10,3	6,6	3,6	-3,0	-14,1	--
1_04_C	Kavel 1	9,00	22,2	--	20,5	15,3	10,3	6,6	3,7	-2,8	-13,7	--
1_07_F	Kavel 1	18,00	22,2	--	20,8	15,3	8,9	2,3	-2,0	-9,7	-20,8	--
Zp 05_A	Zone-immissiepunt: GW=50 dB(A)	5,00	22,0	--	21,6	10,0	6,4	0,9	-9,4	-33,7	-94,6	--
1_09_F	Kavel 1	18,00	21,9	--	20,5	15,2	10,0	3,0	-1,3	-8,9	-19,3	--
HW 07_A	Westzanerdijk 372; HW=53 dB(A)	5,00	21,7	--	21,4	8,5	6,6	0,7	-9,9	-33,0	-90,4	--
1_08_B	Kavel 1	24,00	21,5	--	20,3	13,5	9,0	3,1	-1,1	-8,7	-19,6	--
1_05_A	Kavel 1	39,00	21,4	--	20,0	14,4	8,4	1,9	-2,4	-10,1	-21,2	--
1_09_E	Kavel 1	15,00	21,3	--	19,7	14,6	9,9	2,9	-1,4	-9,0	-19,4	--
1_07_E	Kavel 1	15,00	21,3	--	19,9	14,3	8,1	2,2	-2,1	-9,8	-20,9	--
HW 03_A	't Hoenstraat 49; HW=53 dB(A)	5,00	21,2	--	20,8	7,9	6,2	1,4	-8,0	-34,7	--	--
1_05_F	Kavel 1	36,00	21,1	--	19,7	14,1	8,3	1,7	-2,6	-10,3	-21,4	--
1_09_D	Kavel 1	12,00	20,9	--	19,3	14,2	9,8	2,8	-1,5	-9,2	-19,6	--
HW 08_A	Westzanerdijk 141c; HW=51 dB(A)	7,50	20,9	--	20,4	10,0	5,1	-3,9	-15,1	-39,2	-99,0	--
1_05_E	Kavel 1	33,00	20,8	--	19,4	13,8	8,1	1,4	-2,8	-10,6	-21,7	--
1_09_C	Kavel 1	9,00	20,5	--	18,9	13,6	9,7	2,6	-1,7	-9,3	-19,7	--
1_05_D	Kavel 1	30,00	20,5	--	19,1	13,5	7,9	1,2	-3,1	-10,8	-21,9	--
1_08_A	Kavel 1	21,00	20,5	--	19,1	13,1	8,8	2,8	-1,4	-9,0	-19,8	--
1_09_A	Kavel 1	2,00	20,4	--	18,8	13,5	9,6	2,4	-2,0	-9,5	-20,0	--
HW 23_A	Machineweg 4; HW=60 dB(A)	5,00	20,4	--	19,7	9,6	6,5	2,2	-13,4	-46,2	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lofi 2025 V1
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lofi - I.B.S.
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
HW 09_A	Westzanerdijk 89; HW=51 dB(A)	7,50	20,4	--	19,9	9,5	4,2	-5,3	-17,0	-41,5	-101,9	--
1_05_C	Kavel 1	27,00	20,4	--	18,8	13,2	9,0	3,6	-0,5	-8,2	-19,7	--
HW 14_A	Schutterstraat 1; HW=55 dB(A)	5,00	20,3	--	19,6	9,6	5,7	3,8	-3,1	-23,4	-75,8	--
1_05_B	Kavel 1	24,00	20,1	--	18,6	13,0	8,8	3,3	-0,8	-8,4	-20,0	--
1_09_B	Kavel 1	6,00	20,0	--	18,7	11,7	9,3	2,5	-1,9	-9,4	-19,9	--
1_05_A	Kavel 1	21,00	19,8	--	18,2	12,7	8,7	3,2	-0,9	-8,6	-20,1	--
1_08_F	Kavel 1	18,00	19,7	--	18,1	12,9	8,7	2,7	-1,5	-9,1	-20,0	--
Zp 03_A	Zone-immissiepunt: GW=50 dB(A)	5,00	19,7	--	19,2	9,1	3,2	-6,6	-18,8	-44,6	-114,5	--
Zp 02_A	Zone-immissiepunt: GW=50 dB(A)	5,00	19,6	--	19,2	6,6	4,3	-0,7	-12,8	-42,9	--	--
1_05_F	Kavel 1	18,00	19,5	--	17,9	12,5	8,6	3,1	-1,0	-8,7	-20,2	--
HW 02_A	Overtoom 168; HW=51 dB(A)	1,50	19,5	--	19,3	4,6	-2,4	-6,9	-15,7	-45,2	--	--
1_05_E	Kavel 1	15,00	19,4	--	17,8	12,3	8,5	3,0	-1,1	-8,8	-20,3	--
1_05_D	Kavel 1	12,00	19,4	--	17,8	12,1	8,5	2,9	-1,1	-8,8	-20,3	--
1_08_E	Kavel 1	15,00	19,2	--	17,4	12,6	8,6	2,6	-1,7	-9,3	-20,1	--
1_08_D	Kavel 1	12,00	18,9	--	17,0	12,4	8,5	2,4	-1,8	-9,4	-20,2	--
1_08_A	Kavel 1	2,00	18,7	--	16,9	12,1	8,3	2,1	-2,2	-9,8	-20,7	--
1_08_C	Kavel 1	9,00	18,5	--	16,6	12,0	8,4	2,3	-1,9	-9,5	-20,3	--
HW 01_A	Nauerna 3; HW=53 dB(A)	5,00	18,1	--	17,8	4,6	1,5	-5,6	-21,1	-55,6	--	--
1_08_B	Kavel 1	6,00	18,0	--	16,4	10,1	8,1	2,2	-2,0	-9,7	-20,5	--
Zp 01_A	Zone-immissiepunt: GW=50 dB(A)	5,00	17,7	--	17,4	3,1	0,6	-7,0	-23,9	-60,5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Lofi 2025 V1
LAeq per oktaaf totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Lofi - I.B.S.
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Avond Totaal	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
HW 15_A	Kometensingel 479; HW= 55 dB(A)	5,00	17,5	--	16,7	7,2	5,8	-7,0	-18,9	-42,8	-95,8	--
HW 28_A	Machineweg 21; HW=59 dB(A)	5,00	16,4	--	15,7	6,5	3,1	-4,6	-20,4	-53,7	--	--
Zp 14_A	Zone-immissiepunt: GW=50 dB(A)	5,00	15,1	--	14,8	1,9	-1,7	-9,9	-26,9	-64,3	--	--
HW 27_A	Noorderweg 14; HW=53 dB(A)	5,00	14,3	--	14,0	0,3	-4,2	-12,6	-30,0	-66,3	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen