Verificatiedossier (afgestemd op Toetsmatrix)

Toetsnummer - 1

Nr.	Aspect	Standaard-toetsniveau	Gekozen toetsniveau	Bevinding/opmerking	Conclusie	Benodigde aanvulling(en)
1.	**Algemeen 1: Hoofdopzet**					
1.1	Gevolgklasse en ontwerplevensduur			Conform NEN-EN 1990 (Eurocode 0 - Grondslagen van het constructief ontwerp).	Akkoord	
1.2	Gewichts- en stabiliteitsberekeningen.	2	2	Conform NEN-EN 1991 (Eurocode 1- Belastingen op constructies).	Akkoord	
1.3	Belastingen, belastingcombinaties, schematisatie	2	2	Conform NEN-EN 1990 en NEN-EN 1991.	Akkoord	
5.	**Onderdeel 3: Elementen die bij bezwijken geen voortschrijdende instorting tot gevolg hebben**					
5.1	Gevels	2	2	Conform NEN-EN 1995 (hout). Berekeningen en tekeningen zijn met elkaar in overeenstemming. (HSB wanden dakhuizen)	Akkoord	
7.	**Onderdeel 5: Platte en schuine daken**					
7.2	Dakplaten/ dakvloer/dakterras	2	2	Conform NEN-EN 1992 (Beton), NEN-EN 1993 (Staal), Houten balklagen conform NEN-EN 1995 (Hout) Berekeningen en tekeningen zijn met elkaar in overeenstemming.	Akkoord	
	Conclusie	: Het is voldoende aannemelijk gemaakt dat aan de eisen van het Bouwbesluit is voldaan.				
		Hoofdlijnen akkoord. Er behoeve verder geen stukken te worden aangeboden.				