From: "5.1.2,e " <5.1.2,e @rde.it>
Sent: Wed, 4 Nov 2020 20:54:17 +0200
To: "5.1.2,e " <5.1.2,e @amsterdam.nl>
Subject: Re: Behorende bij aanvraag "ontheffing geluidshinder" verwijderen damwanden Y-Towers Amsterdam Noord
Attachments: R20AA0323.001.5.1.2,e _monitoringsplan_concept.pdf

Geachte 5.1.2,e

Bijgaand het monitoringsplan voor het uitrekken van de damwanden ter beoordeling.
Verder hebben wij opdracht gegeven aan bureau IFCO om de geluidsniveaus te meten vanaf het eerste moment, om de correlatie te zien tussen de berekende waarden en de werkelijkheid.
De meetresultaten zullen wij direct met u delen zodat deze kunnen worden meegenomen in het vervolg van de aanvraag.

Regards / Vriendelijke groet,

5.1.2,e
Stakeholder Manager

RIZZANI DE ECCHER

Rizzani de Eccher Spa, Italy
M +31 5.1.2,e
www.rde.it

This message and its attachments contain confidential and/or privileged information, which cannot be disclosed to third parties without the written consent of the sender. If you have received this in error, please immediately inform the sender and delete it from your system. Follow this link for more details.

GRUPPO DE ECCHER

Van: "5.1.2,e " <5.1.2,e @amsterdam.nl>
Datum: dinsdag 3 november 2020 om 17:12
Aan: 5.1.2,e <5.1.2,e @rde.it>
CC: 5.1.2,e <5.1.2,e @rde.it>, 5.1.2,e <5.1.2,e @rde.it>, 5.1.2,e <5.1.2,e @rde.it>, 5.1.2,e <5.1.2,e @rde.it>, 5.1.2,e <5.1.2,e @rde.it>, "5.1.2,e " <5.1.2,e @amsterdam.nl>, 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>, "5.1.2,e " <5.1.2,e @amsterdam.nl>, 5.1.2,e <5.1.2,e @devrieswerkendam.nl>
Onderwerp: RE: Behorende bij aanvraag "ontheffing geluidshinder" verwijderen damwanden Y-Towers Amsterdam Noord

Geachte 5.1.2,e

Deze informatie strookt niet helemaal met hetgeen u mij gisteren heeft gemeld (en al helemaal niet met de informatie in de rapportage).
Op zich bestaat er tegen de start van het werk geen bezwaar, mits u op geen enkele woning meer dan 75 dB(A) geluid maakt en op geen enkele woning gedurende maximaal 9 dagen meer dan 70 dB(A) maakt.

Uit het akoestisch rapport maak ik op dat de werkzaamheden op dag 1 (ik denk dat u dit punt hieronder bedoeld) indien er geen aanvullende voorzieningen worden getroffen tot 63 dB(A) geluid zullen veroorzaken (op B'Mine).
Er lijkt derhalve geen probleem te ontstaan.

Ik adviseer u om de geluidbelasting op diverse punten te meten opdat kan worden geconstateerd wat het feitelijke effect is van eventueel toe te passen voorzieningen.

Overigens hebben wij het ook gehad over de (mogelijk) noodzakelijke ontheffing vanwege trillinghinder.
M.b.t. dit onderwerp heb ik nog geen enkele informatie ontvangen, laat staan een ontheffingsverzoek (zo dat al nodig is).

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
Senior Medewerker Vergunningen Bouw
Stadsdeel Noord
Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving/team Bouw

Gemeente Amsterdam

T 5.1.2.e
M 5.1.2.e
5.1.2.e @amsterdam.nl

Buikslotermeerplein 2000, 1025 XL Amsterdam

Werkdagen: ma, di, do en vr

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @rde.it>
Verzonden: dinsdag 3 november 2020 16:12
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @amsterdam.nl>
CC: 5.1.2.e <5.1.2.e @rde.it>; 5.1.2.e <5.1.2.e @rde.it>; 5.1.2.e <5.1.2.e @rde.it>; 5.1.2.e <5.1.2.e @rde.it>; 5.1.2.e <5.1.2.e @rde.it>; 5.1.2.e <5.1.2.e @amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @amsterdam.nl>; 5.1.2.e @devrieswerkendam.nl>
Onderwerp: Behorende bij aanvraag "ontheffing geluidshinder" verwijderen damwanden Y-Towers Amsterdam Noord

Geachte 5.1.2.e

Conform de afspraak met 5.1.2.e van bureau Peutz, meld ik u dat wij voornemens zijn aanstaande vrijdag 6 November 2020 om 8.00 uur te willen starten met het verwijderen van de damwand.
Gestart wordt aan de zijde welke parallel aan de Ceramiquelaan ligt, grenzend aan de bouwplaats van het “Bolt” gebouw van aannemersbedrijf VORM.
Op vrijdag 6 November wordt slechts één damwand plank verwijderd, maandag de 9de November 2020 om 8.00 uur gaan de werkzaamheden dan weer verder.
Mocht u nog vragen hebben dan hoor ik dat graag,

Regards / Vriendelijke groet,

5.1.2.e
Stakeholder Manager

RIZZANI DE ECCHER

Rizzani de Eccher Spa, Italy

M +31 5.1.2.e
www.rde.it

This message and its attachments contain confidential and/or privileged information, which cannot be disclosed to third parties without the written consent of the sender. If you have received this in error, please immediately inform the sender and delete it from your system. Follow this link for more details.

GRUPPO DE ECCHER

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.