Overzicht capaciteiten aansluitingen Food Center en woningen: elektriciteit

d.d.	***26-8-2021***	capaciteiten betreft inschatting van Marktkwartier voor de nieuwe panden Food Center en de Woningen				
FOODCENTER		**Elektra**				
nr. plaatsingplan	naam	Aansluitwaarde inchatting makrtkwartier	Eenheid	bron		opmerkingen
1	[redacted] (locatie nog onzeker)	3X250				
1.1	[redacted]		A	RBK 04-04-2018		
9	[redacted]	3x35				
8	[redacted]					
2	[redacted]	3X25	A	RBK 04-04-2018		
3	Chateau Briand	3x80	A	RBK 04-04-2018		
	[redacted]	3X25	A	RBK 04-04-2018		
6	[redacted]	3x250	A	mail EV 30-06-21		eerdere gevens 3x125 (RBK)
4	Mevlana	3x160	A	RBK 04-04-2018		Huidige E - aansluiting groter (>3*200+3*250A)
7	[redacted]	3X35	A	RBK 04-04-2018		
8	Vismarkt Mooijer	3x35	A			
	Buffing & Zn		A			
5	[redacted]	3X25	A	RBK 04-04-2018		
11	Bestaat niet					
12	Maxivers		A			
13	Alla Marca	3x25	A	RBK 04-04-2018		
14	[redacted]	3x35	A	RBK 04-04-2018		
15	[redacted]	3x35	A	RBK 04-04-2018		
16	[redacted]	3x25	A	RBK 04-04-2018		
17	Vanka Kawat	3x25	A	RBK 04-04-2018		
18	Alba Food	3x35	A	RBK 04-04-2018		
19	[redacted]	3x35	A	RBK 04-04-2018		
20	[redacted]	3x25	A	RBK 04-04-2018		
21	DVG	3x63	A	RBK 04-04-2018		
22	[redacted]					
23	[redacted]	3x25	A	RBK 04-04-2018		
24	[redacted]	3x35	A	RBK 04-04-2018		
25	[redacted]	3x35	A	RBK 04-04-2018		
26	[redacted]	3x35	A	RBK 04-04-2018		Huidige E- aansluiting groter
27	[redacted]	3x25	A	RBK 04-04-2018		
28	Vrij					
29	[redacted]	3x25	A	RBK 04-04-2018		
30	[redacted]	3x35	A	RBK 04-04-2018		
31	[redacted]	3x63	A	RBK 04-04-2018		
32	Vrij		A			
33	Horeca Leverancier Buurtjes V.O.F.		A			
34	De gebroeders Mooij		A			
35	VRC (Vroegop Windig Kroon)		A			
36	[redacted]		A			
37	[redacted]		A			
38	De Kweker	2	MVA	mail 13-01-21 J Boxmeer met aanvraag		oud < 1 MVA (RBK 04-04-2018)
39	De Kweker		A			
40	Bidfood		A			
41	BOEI		A			
			A			
			A			
			A			
			A			
			A			
	Koelcentrale - optie 1	2124	kVA	ENGIE 4-11-2019		verwachting -> 1600 kVA (ENGIE 19-03-21)
	Koelcentrale - optie 2	3182	kVA	ENGIE 4-11-2019		verwachting dat deze optie vervalt
	Zonnenpanelen bedrijventerein	4 tot 6	MVA			teruglevering inschatting op basis m2
	Portiersloge		A			nog onbekend
	Terrein installatie en openbare verlichting		A			nog onbekend
WONINGEN		**Elektra**				
nr. plaatsingplan	naam	Aansluitwaarde		bron		opmerkingen
Marktkwartier Westzijde						
	Woningen	4	KVA	overleg Liander 24-04/18		Inschatting 4xAVP benodigd
	hydrofoor t.p.v Oostzijde parkeergarage					
	hydrofoor t.p.v Westzijde parkeergarage					
	School					
	Commercieel horeca					
	Commercieel zakelijk/ dienstverlening					
	Centrale voorzieing (CVZ)	1000	KVA	DWA 18-02-19		20 laadpalen / excl WKO anders rekening houden met 2000 KVA
		1000	KVA	overleg Liander 1-11-19		teruglevering via CVZ
Marktkwartier Oostzijde						
	Woningen	4	KVA	26-8-2021		Grove inschatting MK
	Centrale voorzieing (CVZ)	1000	KVA	26-8-2021		Grove inschatting MK