From: "5.1.2,e " <5.1.2,e @powerhouse-company.com>
Sent: Tue, 20 Apr 2021 14:38:12 +0200
To: "5.1.2,e " <5.1.2,e @amsterdam.nl>
Cc: "5.1.2,e (5.1.2,e @red-company.nl)" <5.1.2,e @red-company.nl>
Subject: Re: roosters om geluidluwe gevel te maken

Dag 5.1.2,e

De toepassing van deze roosters zal door DGMR en TAVGA volgende week worden besproken en beoordeelt. Wanneer de uitkomst hiervan bekend is zullen wij deze direct met je delen. Mocht je nog verdere vragen of een nadere toelichting willen hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

5.1.2,e
5.1.2,e

POWERHOUSE
P +31 10 404 67 89
M 5.1.2,e

www.powerhouse-company.com

LinkedIn | Facebook | Instagram

On Fri, Apr 16, 2021 at 2:09 PM 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl> wrote:

5.1.2,e

Ik heb nog een vraagje over onderstaand fragment uit het rapport van dGmR met nr. B.2019.0272.21.R001 d.d. 17 december 2020

3.3.3 Oplossing voor het realiseren van een geluidsluwe gevel

Om invulling te geven aan het geluidbeleid wordt er voor elk appartement waarbij de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden een geluidluwe gevel gemaakt. Blok B, E en F kunnen geluidluw spuien door middel van een geluiddempend rooster voor het te openen deel.

Blok B, E en F (geluiddempend rooster)

Om te voldoen aan het geluidbeleid van de gemeente Amsterdam is er gekozen voor een bouwkundige voorziening waarmee geluidluw gespuid kan worden. Een te openen deel van de slaapkamers is aan de buitenzijde voorzien van een geluiddempend rooster. Hiermee wordt de stille zijde gecreëerd en de wens dat dit ter plaatse van de slaapkamers aanwezig is.

Er wordt niet voldaan aan de wens van een geluidluwe buitenruimte direct gelegen aan de woning. Ter compensatie hiervan wordt het geluidluwe middengebied (de ruimte tussen gebouwen A, B, D en F) ingericht als een gemeenschappelijke groene buitenruimte.

De geluidsbelasting op de gevels verschilt per positie en hoogte. De maximale geluidreductie die gerealiseerd moet worden is 8 dB. Er zijn ook posities waarde geluidwering minimaal 1 dB moet zijn om een geluidluwe zijde te realiseren. Daarom zijn er twee type roosters die toegepast worden:

- • 4 dB reductie: Alara Lukargo 150 type AL-R (groene lijn in figuur 2)
- • 8 dB reductie: Alara Lukargo 300 type AL-R (rode lijn in figuur 2)

Achter de roosters wordt een spouw van 20 cm diep gemaakt waarvan de randen zijn voorzien van geluidsabsorptie. De roosters zijn verdieping-hoog en 50 cm breed. In hoofdstuk 9 Spuiventilatie wordt de spuiventilatie capaciteit onderbouwd.

Ik vroeg mij af of jullie de toepassing van deze roosters ooit ter beoordeling aan de TAVGA hebben voorgelegd en, zo ja, wat hun oordeel hierover is.

Wee jij dit, of kun je eens bij dGmR informeren?

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e

Senior Medewerker Vergunningen Bouw

Stadsdeel Noord

Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving/team Bouw

Gemeente Amsterdam

T 5.1,2,e

M 5.1,2,e

5.1,2,e @amsterdam.nl

Buikslotermeerplein 2000, 1025 XL Amsterdam

- Werkdagen: ma, di, do en vr

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.