Van: @heijmans.nl>
Verzonden: woensdag 7 april 2021 14:04
Aan:
Onderwerp: FW: Reactie geluidsrapport

Van: @odnzkg.nl>
Verzonden: donderdag 4 maart 2021 13:11
Aan: @heijmans.nl>; @odnzkg.nl>
CC: @heijmans.nl>; @odnzkg.nl>
Onderwerp: RE: Reactie geluidsrapport

Excuus voor mijn late reactie. Het rapport van 8-2-'21 is akkoord .

Van: @heijmans.nl>
Verzonden: maandag 8 februari 2021 17:06
Aan: @odnzkg.nl>; @odnzkg.nl>
CC: @heijmans.nl>; @odnzkg.nl>
Onderwerp: RE: Reactie geluidsrapport

Beste ,

Bijgaand het bijgewerkte geluids prognose voor de funderingswerkzaamheden op de Contactweg, dit na aanleiding van ons overleg d.d. 9-12-2020

> *In de bijlage van deze email is de aangepaste geluidsprognose opgenomen.*
> *Samengevat: er wordt voldaan aan het Bouwbesluit op 1 moment tijdens TVP 2 na. Echter dit is alleen op het waarneempunt van de school aan de Contactweg. Aangezien de school dan buiten gebruikt is, wordt ook dan voldaan aan het bouwbesluit. Toetsing aan Bouwlawaai (van de gemeente Amsterdam) wordt hiermee overbodig. Om inzicht te geven in de geluidsbelasting per 30 minuten heb ik deze berekening er nog wel in laten staan (ook die ziet er een stuk gunstigere uit dan in de oude situatie).*

Met vriendelijke groet,

Integrale Regio Projecten
Heijmans Infra
Graafsebaan 67
5248 JT Rosmalen

M +31 (0)6
E @heijmans.nl
W www.heijmans.nl

think before you print