BRANDWEER
Amsterdam-Amstelland

Stadsdeel Centrum
T.a.v. de heer 5.5.1, 2, e
Amstel 1
1011 PN Amsterdam

Datum	9 oktober 2025	Telefoon	020 - 555 6000
Onze referentie	2025/5446/ADVS	E-mail	serviceteamrb@brandweeraa.nl
Uw referentie	Z/25/3002991	Behandelend adviseur	5.1, 2, e
Adres	Leidseplein , Amsterdam		
Onderwerp	Advies Leidseplein Winter Event		

Geachte heer 5.1, 2, e

Naar aanleiding van uw verzoek om advies van 2 oktober 2025 berichten wij u als volgt.

Uw opdracht betreft het beoordelen op brandveiligheidsaspecten van een vergunningsaanvraag voor het evenement Leidseplein Winter Event op meerdere aaneengesloten dagen vanaf 5 december 2025 tot en met zondag 11 januari 2026 ter plaatse van het Leidseplein te Amsterdam. Op het Leidseplein komt een ijsbaan met schaatsverhuur en 5 chalets waar eten en drinken verkocht wordt en op het Kleine-Gartmanplantsoen vindt een kerstmarkt plaats dat bestaat uit houten huisjes.

Voor dit advies hebben wij de volgende documenten beoordeeld:
- 250930 Leidseplein Winter Event 03 Duurzaamheid.
- 250930 Leidseplein Winter Event 22. Dagprogramma.
- 250831 Leidseplein Winter Event 02a. Constructie Veiligheidsplan Beheersplan EHBO.
- Aanvraagformulier
- 250831 Leidseplein Winter Event 01. Opstelling en objectenlijst (d.d. 29-08-2025)

Met betrekking tot dit evenement hebben wij niet eerder geadviseerd.

Regelgeving en documenten
Wij hebben deze aanvraag om een evenementenvergunning getoetst aan:
- Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (BGBOP), 4 oktober 2017.

Overige documenten
Verder hebben wij gebruik gemaakt van onderstaande documenten:
- Handreiking voor een brandveilig evenement, Brandweer Amsterdam-Amstelland, versie 1.1 d.d. 1 januari 2018.

Conclusie
Onze conclusie is dat de aanvraag evenementenvergunning voldoet aan de hierboven genoemde regelgeving met inachtneming van onderstaande opmerking.

Bestrijden van een beginnende brand

In het veiligheidsplan staat niet omschreven hoe de organisator van het evenement maatregelen neemt gericht op het bestrijden van een beginnende brand. Gezien het gegeven dat er wel brandblussers staan weergegeven op de plattegrond tekening is er bij de beoordeling

van de documenten vanuit gegaan dat de organisator adequate maatregelen heeft getroffen om een beginnende brand te bestrijden.

Brandveiligheidsinstallaties
De volgende brandbeveiligingsvoorzieningen moeten tijdens het evenement aanwezig te zijn:
- Gebouwgebonden installaties;
- Draagbare blustoestellen, conform Besluit Draagbare Blustoestellen;
- Noodverlichting, conform NEN-EN 1838;
- Vluchtrouteaanduiding, conform NEN-EN 1838 en NEN-EN-ISO 7010.

Omgevingsplan
Wij gaan er van uit dat de locatie (gebouw of terrein) voldoet aan het omgevingsplan voor het gebruik hiervan met bijeenkomstfunctie.

Wij gaan er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Als u vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen via bovengenoemd telefoonnummer.

Vriendelijke groet,

5.1, 2, e
Adviseur Risicobeheersing

Bezoekadres
IJtunnel 4
1011 TA Amsterdam

Postadres
Postbus 92171
1090 AD Amsterdam

(020) 555 6000
serviceteamrb@veiligheidsregioaa.nl
www.brandweeraa.nl/amsterdam-amstelland