Rijnboutt

tekeningaanduiner
B-308A

datum
09.-07-2020

gewijzigd

N

schaal
1:50

formaat
A0

gecheckt

tekeningomschrijving
plattegrondenRokin 21 bestaand

onderwerp tekening
dakmaatrichten

realisatie
omgevingsvergunning

werk
Rokin 21 en 49
Amsterdam

opdrachtgever
Adyen

vervaardiger
1926



Bijlagenlijst bv
Thijs Beerkenbosch
T +31 (0)20-620 69 10
www.rijnboutt.nl

RENV001

	beton bestaand
	beton gewapend in het werk gestort
	beton geprefab
	kalkzandsteen
	natuursteen
	houtwanden
	lichte scheidingswand
	houtwerkbeglazing isolatie
	isolatie
	asfalt pij
●ASA	hellingsaanduiding
	overstortrand NEN 3768
	aanduiding (LW/RT/LM)
	deur wordt te openen in deur middel van pendeldraai ing
	deuropening
PS	brandscheiding 60 min WBDBO
	brandscheiding 30 min WBDBO
	brandscheiding 2 uur W120
	deur zelfsluitend
	deur zelfsluitend 30min WBDBO
	deur zelfsluitend 60min WBDBO
	deur 60min WBDBO
	deur 30min WBDBO
30db	geluidwering 30 db
BMI	brandmeldcentrale
RM	brandmelder
H	hydrant
	sleutelkluis t.b.v. toegang brandweer
	inwendig drogle buisleiding
	voedingspunt droge buisleiding
	brandalarmpaneel/, langwerpig 30s
	uitgang-aanduiding cf. NEN 6088
	vluchtweg-aanduiding

Bouwkundig

- pas toegevoegde elementen zijn gearceerd
- raamwerken in gevelvlakken hebben standaard een breedte van 100mm
- alle maten zijn bestaande situatie maten uitgezonderd waar NEN 3568 aanduidingen binnen een toegevoegde grijze lijn of tekst zijn te zien
- de grijze lijn in de buitenkant van de gevel is tussen de 2e en 3e verdieping
- overschrijden toegang om 3510/3768, tegenvl. 3512/3568
- alle maten in millimeters
- verbindingen tussen elementen zijn waterdicht uitgevoerd
- alle maten zijn gecontroleerd op ter plaatse
- alle maten in mm
- lucht- en waterdicht en volgens voorgeschreven conform NEN 2686 resp. NEN 2687
- verbindingen elementen onder, wand en plafonds in samenwerking conform NEN 2686 resp. NEN 5087
- alle maten in mm
- thermische isolatie
- waterdruk S < 2,5 M/V/M
- waterdicht S < 2,5 M/V/M
- kelderwand S < 2,5 M/V/M
- gevels S < 2,5 M/V/M
- daken S < 2,5 M/V/M

Constructies

- bestaande dakopbouw en buitenwandwind zie het rapport van BM 3104-HS-01 blaen d.d. 07-01-2020

Brandveiligheid / vluchten

- Plattegronden bestaande/nieuw en referentienr zijn gelijk aan de rapporten in de opdracht van BM 3104-HS-01 t/m 05 d.d. 07-01-2020
- Gevels met nummers 202/01 naam 01 t/m 04 (Rapport Brandveiligheid d.d. mei 2020 Ref. 1195-10-HS-02 blad 1195-20-HS-01/02/03/04 en 1195-30-HS-01/02/03/04)
- Uitgang naar BUITEN toegang 1195-01-HS-01 t/m 04 (1195-20-HS-01/02/03/04 en 1195-30-HS-01/02/03/04)
- Compartimentering en vluchten zie de rapporten van BM 3104-HS-01/04
- Vluchtroute gebouwgebonden zie plattegronden en gevels
- Vluchtroute naar buiten toegang 1195-01-HS-01 t/m 04 (1195-20-HS-01/02/03/04 en 1195-30-HS-01/02/03/04)
- Brandcompartimentering zie plattegronden en gevels
- Brandwerende voorzieningen (electronische) worden met Dutch Liqpro
- Brandwerende voorzieningen (mechanische) worden met Dutch Liqpro
- Brandwerende voorzieningen (elektronische) worden met Dutch Liqpro
- De brandmeldinstallatie voldoet aan de NEN2535 en heeft een centrale in de hoofdentree/receptie/ruimte voorzien van een